

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2022 0:00:00 - 31.05.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	% т	P1 МПа	P2 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.05.2022	63.58	37.60	25.98	87.56	86.50	1.22	0.41	0.36	2.27	0.00	2.27	5.00	0.20	24.00	
02.05.2022	64.54	38.13	26.41	92.44	91.44	1.09	0.42	0.36	2.43	0.00	2.43	5.00	0.20	24.00	
03.05.2022	65.04	39.25	25.79	97.63	96.56	1.09	0.43	0.37	2.52	0.00	2.52	5.00	0.20	23.00	
04.05.2022	65.06	39.94	25.12	98.75	97.63	1.15	0.43	0.37	2.48	0.00	2.48	5.00	0.20	24.00	
05.05.2022	64.31	38.30	26.01	88.25	87.25	1.14	0.41	0.37	2.28	0.00	2.28	5.00	0.20	24.00	
06.05.2022	63.70	37.17	26.53	49.19	48.63	1.15	0.40	0.36	1.31	0.00	1.31	5.00	0.20	24.00	
07.05.2022	20.82	20.30	0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.05.2022	20.10	19.63	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.05.2022	20.09	19.59	0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.05.2022	20.25	19.82	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.05.2022	20.28	19.83	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.05.2022	19.84	19.30	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.05.2022	19.79	19.27	0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.05.2022	19.42	18.88	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.05.2022	19.53	19.01	0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.05.2022	19.80	19.26	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.05.2022	19.88	19.32	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.05.2022	19.68	19.09	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	22.37	
19.05.2022	19.24	18.68	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.05.2022	18.63	18.08	0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.05.2022	18.52	17.97	0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.05.2022	17.79	17.26	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.05.2022	17.47	16.94	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.05.2022	17.75	17.24	0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.05.2022	18.27	17.79	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.05.2022	18.11	17.67	0.44	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.05.2022	17.42	17.17	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.05.2022	17.29	17.09	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.05.2022	16.92	16.77	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.99	
30.05.2022	16.65	16.53	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
31.05.2022	16.60	16.50	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	27.62	22.24	5.39	---	---	0.22	0.08	0.08	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	513.81	508.00	---	---	---	13.30	0.00	13.30	---	---	741.36	

Дата	M1 т	M2 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
30.04.2022	564393.38	674990.19	132232.91	2.56	132230.12
31.05.2022	564907.19	675498.19	132246.21	2.56	132243.42
Итого:	513.81	508.00	13.30	0.00	13.30

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2022 0:00:00 - 31.05.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.05.2022	56.93	10.10	0.72	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
02.05.2022	57.03	9.54	0.71	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
03.05.2022	57.99	12.12	0.71	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	23.00	*
04.05.2022	56.94	13.82	0.71	0.73	0.00	0.73	5.00	0.20	24.00	*
05.05.2022	56.38	10.35	0.71	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
06.05.2022	57.82	11.46	0.72	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
07.05.2022	55.36	11.93	0.70	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
08.05.2022	55.81	11.64	0.70	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
09.05.2022	55.08	9.51	0.70	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
10.05.2022	54.92	13.51	0.69	0.67	0.00	0.67	5.00	0.20	24.00	*
11.05.2022	57.46	12.48	0.71	0.66	0.00	0.66	5.00	0.20	24.00	*
12.05.2022	59.34	11.58	0.70	0.63	0.00	0.63	5.00	0.20	24.00	*
13.05.2022	59.49	11.04	0.71	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
14.05.2022	61.50	12.18	0.69	0.69	0.00	0.69	5.00	0.20	24.00	*
15.05.2022	58.47	14.58	0.68	0.79	0.00	0.79	5.00	0.20	24.00	*
16.05.2022	58.02	10.90	0.71	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
17.05.2022	57.83	10.71	0.70	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
18.05.2022	54.18	11.88	0.66	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	22.37	*
19.05.2022	55.53	11.47	0.72	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
20.05.2022	56.83	12.20	0.72	0.63	0.00	0.63	5.00	0.20	24.00	*
21.05.2022	57.61	10.91	0.72	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
22.05.2022	56.86	14.27	0.68	0.75	0.00	0.75	5.00	0.20	24.00	*
23.05.2022	56.38	11.96	0.71	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
24.05.2022	56.38	11.42	0.70	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
25.05.2022	56.27	13.30	0.69	0.67	0.00	0.67	5.00	0.20	24.00	*
26.05.2022	54.64	4.99	0.69	0.25	0.00	0.25	5.00	0.20	24.00	*
27.05.2022	22.27	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
28.05.2022	16.23	0.17	0.03	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
29.05.2022	15.32	0.08	0.04	0.01	0.00	0.01	5.00	0.20	23.99	*
30.05.2022	15.00	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
31.05.2022	16.93	0.20	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	50.54	---	0.60	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	300.69	---	15.63	0.00	15.63	---	---	741.36	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
30.04.2022	1112.59	138003.34	0.00	138003.34
31.05.2022	1413.29	138018.97	0.00	138018.97
Итого:	300.69	15.63	0.00	15.63

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2022 0:00:00 - 30.06.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	% т	P1 МПа	P2 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.06.2022	16.71	16.56	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.06.2022	17.01	16.83	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.06.2022	17.35	17.15	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.06.2022	17.40	17.19	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
05.06.2022	17.37	17.21	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
06.06.2022	17.44	17.28	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
07.06.2022	17.20	17.03	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.06.2022	17.40	17.20	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.06.2022	18.14	17.79	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.06.2022	18.84	18.41	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.06.2022	19.33	18.90	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.06.2022	18.92	18.41	0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.06.2022	18.81	18.38	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.06.2022	19.17	18.74	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.06.2022	19.76	19.30	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.06.2022	20.49	20.04	0.45	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.06.2022	20.91	20.45	0.46	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.06.2022	21.10	20.62	0.48	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.06.2022	21.03	20.56	0.47	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.06.2022	20.85	20.34	0.51	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.06.2022	20.56	20.04	0.52	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.06.2022	20.19	19.74	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.06.2022	20.44	19.95	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.06.2022	20.58	20.08	0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.06.2022	20.77	20.28	0.49	0.00	0.00	---	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.06.2022	20.47	19.90	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.06.2022	20.08	19.54	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.06.2022	19.51	18.96	0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.06.2022	19.09	18.60	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.06.2022	19.47	18.98	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	19.21	18.82	0.40	---	---	0.00	0.00	0.01	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	720.00	

Дата	M1 т	M2 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.05.2022	564907.19	675498.19	132246.21	2.56	132243.42
30.06.2022	564907.19	675498.19	132246.21	2.56	132243.42
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2022 0:00:00 - 30.06.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.06.2022	15.51	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
02.06.2022	15.34	0.10	0.06	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
03.06.2022	15.82	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
04.06.2022	15.86	0.15	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
05.06.2022	15.87	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
06.06.2022	15.92	0.18	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
07.06.2022	29.79	1.57	0.71	0.04	0.00	0.04	5.00	0.20	24.00	*
08.06.2022	49.81	14.02	0.66	0.63	0.00	0.63	5.00	0.20	24.00	*
09.06.2022	51.56	12.34	0.70	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
10.06.2022	58.97	10.95	0.70	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
11.06.2022	53.79	8.98	0.70	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
12.06.2022	52.67	8.95	0.71	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
13.06.2022	51.78	12.46	0.68	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
14.06.2022	53.47	10.60	0.69	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
15.06.2022	53.95	11.41	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
16.06.2022	53.67	11.18	0.71	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
17.06.2022	52.44	10.83	0.71	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
18.06.2022	52.75	11.21	0.69	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
19.06.2022	53.55	10.63	0.71	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
20.06.2022	55.95	11.10	0.71	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
21.06.2022	55.69	10.57	0.70	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
22.06.2022	54.92	10.87	0.71	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
23.06.2022	55.02	11.83	0.70	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
24.06.2022	55.69	10.43	0.71	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
25.06.2022	56.15	9.53	0.71	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
26.06.2022	56.24	10.12	0.70	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
27.06.2022	55.72	11.13	0.70	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
28.06.2022	51.73	12.23	0.68	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
29.06.2022	52.88	11.79	0.70	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
30.06.2022	54.60	10.86	0.70	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	45.57	---	0.57	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	256.36	---	12.49	0.00	12.49	---	---	720.00	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.05.2022	1413.29	138018.97	0.00	138018.97
30.06.2022	1669.65	138031.46	0.00	138031.46
Итого:	256.36	12.49	0.00	12.49

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2022 0:00:00 - 31.07.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Обратка:

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628815

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.07.2022	19.57	19.08	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.07.2022	20.06	19.61	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.07.2022	20.45	19.98	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.07.2022	20.53	20.02	0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.00	
05.07.2022	20.12	19.76	0.36	0.00	0.00	---	0.12	0.14	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	22.81	
06.07.2022	20.86	20.37	0.49	0.00	0.00	---	0.21	0.22	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.00	
07.07.2022	21.13	20.71	0.42	0.00	0.00	---	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.07.2022	21.69	21.14	0.55	0.00	0.00	---	0.28	0.29	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.07.2022	22.25	21.70	0.55	0.00	0.00	---	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.07.2022	22.78	22.22	0.56	0.00	0.00	---	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.07.2022	23.29	22.70	0.59	0.00	0.00	---	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.07.2022	23.58	23.00	0.58	0.00	0.00	---	0.19	0.20	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.07.2022	23.77	23.20	0.57	0.00	0.00	---	0.18	0.19	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.07.2022	24.05	23.49	0.56	0.00	0.00	---	0.17	0.18	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.07.2022	24.04	23.49	0.55	0.00	0.00	---	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.07.2022	23.85	23.29	0.56	0.00	0.00	---	0.13	0.14	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.07.2022	23.84	23.30	0.54	0.00	0.00	---	0.09	0.10	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.07.2022	23.93	23.37	0.56	0.00	0.00	---	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.07.2022	23.90	23.40	0.50	0.00	0.00	---	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.07.2022	23.41	22.88	0.53	0.00	0.00	---	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.07.2022	22.96	22.46	0.50	0.00	0.00	---	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.07.2022	22.83	22.34	0.49	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.07.2022	23.09	22.61	0.48	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.07.2022	23.31	22.76	0.55	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.07.2022	23.72	23.19	0.53	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.07.2022	24.03	23.46	0.57	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.07.2022	23.89	23.32	0.57	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.07.2022	23.65	23.08	0.57	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.07.2022	23.55	23.01	0.54	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.07.2022	23.51	22.96	0.55	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
31.07.2022	23.70	23.15	0.55	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	22.75	22.23	0.53	---	---	0.00	0.08	0.09	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	740.82	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.06.2022	564907.19	675498.19	132246.21	2.56	132243.42
31.07.2022	564907.19	675498.19	132246.21	2.56	132243.42
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2022 0:00:00 - 31.07.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Поддача: Счетчик воды: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1

Дата	t3	M3	P3	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	т	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.07.2022	55.01	12.19	0.71	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
02.07.2022	56.36	9.21	0.72	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
03.07.2022	57.58	11.72	0.70	0.63	0.00	0.63	5.00	0.20	24.00	*
04.07.2022	56.88	9.94	0.71	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	23.00	*
05.07.2022	56.95	10.57	0.72	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
06.07.2022	57.55	10.77	0.71	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	23.00	*
07.07.2022	57.59	10.66	0.70	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
08.07.2022	56.57	10.70	0.70	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
09.07.2022	59.08	8.84	0.73	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
10.07.2022	61.52	9.78	0.71	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
11.07.2022	55.79	10.09	0.68	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
12.07.2022	54.73	9.98	0.70	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
13.07.2022	55.95	9.58	0.70	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
14.07.2022	54.63	10.20	0.69	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
15.07.2022	55.51	9.62	0.70	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
16.07.2022	59.41	7.68	0.73	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
17.07.2022	62.55	9.11	0.71	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
18.07.2022	57.38	8.89	0.71	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
19.07.2022	51.61	9.69	0.69	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
20.07.2022	50.91	9.83	0.70	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
21.07.2022	52.60	10.43	0.70	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
22.07.2022	53.70	10.05	0.71	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
23.07.2022	57.81	7.33	0.72	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
24.07.2022	57.98	8.27	0.70	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
25.07.2022	55.86	8.38	0.71	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
26.07.2022	55.82	9.11	0.71	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
27.07.2022	55.08	7.50	0.70	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
28.07.2022	53.06	8.96	0.70	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
29.07.2022	51.67	8.17	0.71	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
30.07.2022	54.01	7.99	0.72	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
31.07.2022	55.73	9.50	0.70	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	56.03	---	0.71	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	294.75	---	15.05	0.00	15.05	---	---	742.00	

Дата	M3	Q1	Q2	Q3
	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.06.2022	1669.65	138031.46	0.00	138031.46
31.07.2022	1964.40	138046.51	0.00	138046.51
Итого:	294.75	15.05	0.00	15.05

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
