

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2022 0:00:00 - 31.05.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	% т	P1 МПа	P2 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.05.2022	67.00	40.36	26.64	71.69	70.50	1.67	0.43	0.38	1.91	0.00	1.91	5.00	0.20	24.00	
02.05.2022	67.97	41.15	26.82	75.77	74.53	1.64	0.44	0.38	2.03	0.00	2.03	5.00	0.20	24.00	
03.05.2022	68.16	42.24	25.92	80.17	78.84	1.67	0.45	0.39	2.08	0.00	2.08	5.00	0.20	24.00	
04.05.2022	68.15	42.90	25.25	81.45	80.06	1.72	0.45	0.38	2.06	0.00	2.06	5.00	0.20	24.00	
05.05.2022	67.71	40.97	26.74	72.42	71.19	1.72	0.43	0.38	1.93	0.00	1.93	5.00	0.20	24.00	
06.05.2022	67.24	39.66	27.58	36.70	36.09	1.67	0.42	0.37	1.01	0.00	1.01	5.00	0.20	24.00	
07.05.2022	22.23	21.93	0.30	0.00	0.00	---	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.05.2022	21.87	21.65	0.22	0.00	0.00	---	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.05.2022	21.68	21.42	0.26	0.00	0.00	---	0.06	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.05.2022	21.75	21.47	0.28	0.00	0.00	---	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.05.2022	21.41	21.14	0.27	0.00	0.00	---	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.05.2022	20.26	19.95	0.31	0.00	0.00	---	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.05.2022	20.25	19.95	0.30	0.00	0.00	---	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.05.2022	19.89	19.59	0.30	0.00	0.00	---	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.05.2022	20.06	19.77	0.29	0.00	0.00	---	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.05.2022	20.04	19.76	0.28	0.00	0.00	---	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.05.2022	19.60	19.31	0.29	0.00	0.00	---	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.05.2022	19.37	19.08	0.29	0.00	0.00	---	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.05.2022	18.16	17.87	0.29	0.00	0.00	---	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.05.2022	17.55	17.19	0.36	0.00	0.00	---	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.05.2022	17.29	16.95	0.34	0.00	0.00	---	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.05.2022	16.27	15.96	0.31	0.00	0.00	---	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.05.2022	15.87	15.55	0.32	0.00	0.00	---	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.05.2022	16.35	16.03	0.32	0.00	0.00	---	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.05.2022	17.02	16.72	0.30	0.00	0.00	---	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.05.2022	16.97	16.65	0.32	0.00	0.00	---	0.10	0.11	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.05.2022	16.35	16.00	0.35	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.05.2022	16.99	16.72	0.27	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.05.2022	16.63	16.40	0.23	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.05.2022	16.39	16.16	0.23	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
31.05.2022	16.47	16.23	0.24	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	28.16	22.80	5.36	---	---	0.33	0.15	0.15	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	418.20	411.22	---	---	---	11.01	0.00	11.01	---	---	744.00	

Дата	M1 т	M2 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
30.04.2022	230829.06	221102.42	7984.36	0.00	7984.36
31.05.2022	231247.27	221513.64	7995.37	0.00	7995.37
Итого:	418.20	411.22	11.01	0.00	11.01

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2022 0:00:00 - 31.05.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.05.2022	51.31	10.45	0.70	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
02.05.2022	51.33	10.50	0.70	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
03.05.2022	52.00	9.65	0.70	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
04.05.2022	51.67	10.37	0.70	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
05.05.2022	50.38	9.80	0.70	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
06.05.2022	51.77	10.70	0.70	0.50	0.00	0.50	5.00	0.20	24.00	*
07.05.2022	51.05	11.88	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
08.05.2022	50.96	10.42	0.69	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
09.05.2022	50.28	10.14	0.69	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
10.05.2022	50.16	11.19	0.69	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
11.05.2022	51.23	9.12	0.69	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
12.05.2022	52.55	9.33	0.69	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
13.05.2022	53.87	9.81	0.69	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
14.05.2022	55.28	9.63	0.69	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
15.05.2022	54.03	11.44	0.69	0.56	0.00	0.56	5.00	0.20	24.00	*
16.05.2022	52.67	10.26	0.69	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
17.05.2022	52.85	10.39	0.69	0.50	0.00	0.50	5.00	0.20	24.00	*
18.05.2022	50.66	11.67	0.69	0.53	0.00	0.53	5.00	0.20	24.00	*
19.05.2022	50.51	11.35	0.69	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
20.05.2022	51.45	10.00	0.69	0.47	0.00	0.47	5.00	0.20	24.00	*
21.05.2022	52.47	10.38	0.69	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
22.05.2022	52.22	11.59	0.68	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
23.05.2022	50.60	10.23	0.69	0.47	0.00	0.47	5.00	0.20	24.00	*
24.05.2022	51.16	10.01	0.69	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
25.05.2022	51.96	12.56	0.68	0.59	0.00	0.59	5.00	0.20	24.00	*
26.05.2022	50.72	5.64	0.67	0.26	0.00	0.26	5.00	0.20	24.00	*
27.05.2022	15.18	0.09	0.10	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
28.05.2022	15.70	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
29.05.2022	15.53	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
30.05.2022	15.88	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
31.05.2022	15.34	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	45.90	---	0.59	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	268.87	---	12.57	0.00	12.57	---	---	744.00	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
30.04.2022	4627.64	204.70	0.00	204.70
31.05.2022	4896.51	217.27	0.00	217.27
Итого:	268.87	12.57	0.00	12.57

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2022 0:00:00 - 30.06.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	% т	P1 МПа	P2 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.06.2022	16.39	16.16	0.23	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.06.2022	16.77	16.57	0.20	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.06.2022	17.09	16.87	0.22	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.06.2022	17.09	16.87	0.22	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
05.06.2022	17.05	16.84	0.21	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
06.06.2022	17.21	16.99	0.22	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
07.06.2022	16.99	16.80	0.19	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.06.2022	17.26	17.01	0.25	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.06.2022	17.57	17.29	0.28	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.06.2022	17.77	17.47	0.30	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.06.2022	18.25	17.97	0.28	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.06.2022	16.99	16.71	0.28	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.06.2022	17.08	16.78	0.30	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.06.2022	17.77	17.46	0.31	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.06.2022	18.28	17.96	0.32	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.06.2022	18.79	18.40	0.39	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.06.2022	19.16	18.73	0.43	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.06.2022	19.27	18.89	0.38	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.06.2022	19.17	18.80	0.37	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.06.2022	19.13	18.77	0.36	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.06.2022	18.97	18.64	0.33	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.06.2022	19.12	18.78	0.34	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.06.2022	19.23	18.88	0.35	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.06.2022	19.11	18.76	0.35	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.06.2022	19.32	18.95	0.37	0.00	0.00	---	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.06.2022	18.69	18.37	0.32	0.00	0.00	---	0.05	0.06	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.06.2022	18.11	17.90	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.06.2022	17.35	17.18	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.06.2022	17.07	16.88	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.06.2022	17.73	17.55	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	17.99	17.71	0.28	---	---	0.00	0.10	0.11	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	720.00	

Дата	M1 т	M2 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.05.2022	231247.27	221513.64	7995.37	0.00	7995.37
30.06.2022	231247.27	221513.64	7995.37	0.00	7995.37
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2022 0:00:00 - 30.06.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.06.2022	14.95	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
02.06.2022	16.26	0.16	0.06	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
03.06.2022	16.37	0.19	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
04.06.2022	16.42	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
05.06.2022	16.36	0.23	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
06.06.2022	16.44	0.20	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
07.06.2022	16.68	0.47	0.41	0.01	0.00	0.01	5.00	0.20	24.00	*
08.06.2022	45.07	9.63	0.69	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
09.06.2022	46.53	9.66	0.69	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
10.06.2022	51.30	8.34	0.70	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
11.06.2022	49.15	8.87	0.70	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
12.06.2022	47.46	7.93	0.70	0.34	0.00	0.34	5.00	0.20	24.00	*
13.06.2022	47.44	9.53	0.70	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
14.06.2022	48.27	9.77	0.69	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
15.06.2022	49.28	9.85	0.69	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
16.06.2022	48.74	8.77	0.70	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
17.06.2022	48.18	9.13	0.70	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
18.06.2022	47.61	7.83	0.70	0.33	0.00	0.33	5.00	0.20	24.00	*
19.06.2022	49.02	9.22	0.69	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
20.06.2022	50.38	8.67	0.70	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
21.06.2022	50.40	9.10	0.70	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
22.06.2022	49.32	8.99	0.70	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
23.06.2022	49.86	9.04	0.70	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
24.06.2022	50.87	9.65	0.70	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
25.06.2022	50.08	7.36	0.70	0.33	0.00	0.33	5.00	0.20	24.00	*
26.06.2022	51.33	9.01	0.69	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
27.06.2022	50.69	9.33	0.70	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
28.06.2022	47.40	8.64	0.69	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
29.06.2022	47.57	9.55	0.69	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
30.06.2022	49.63	9.14	0.69	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	41.30	---	0.56	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	208.51	---	9.12	0.00	9.12	---	---	720.00	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.05.2022	4896.51	217.27	0.00	217.27
30.06.2022	5105.02	226.40	0.00	226.40
Итого:	208.51	9.12	0.00	9.12

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2022 0:00:00 - 31.07.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 447395
Обратка:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765327
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765328

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.07.2022	17.71	17.53	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.07.2022	18.17	17.97	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.07.2022	18.50	18.26	0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.07.2022	18.48	18.27	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
05.07.2022	17.98	17.59	0.39	0.00	0.00	---	0.14	0.15	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.97	*
06.07.2022	19.02	18.60	0.42	0.00	0.00	---	0.30	0.32	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	22.99	
07.07.2022	19.24	18.90	0.34	0.00	0.00	---	0.30	0.31	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.07.2022	19.44	19.00	0.44	0.00	0.00	---	0.29	0.31	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.07.2022	19.79	19.26	0.53	0.00	0.00	---	0.28	0.29	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.07.2022	20.14	19.56	0.58	0.00	0.00	---	0.27	0.29	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.07.2022	20.46	19.84	0.62	0.00	0.00	---	0.27	0.28	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.07.2022	20.68	20.06	0.62	0.00	0.00	---	0.27	0.28	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.07.2022	19.15	18.56	0.59	0.00	0.00	---	0.32	0.30	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	21.12	
14.07.2022	21.23	20.55	0.68	0.00	0.00	---	0.27	0.28	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.07.2022	21.34	20.69	0.65	0.00	0.00	---	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.07.2022	21.26	20.66	0.60	0.00	0.00	---	0.26	0.27	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.07.2022	21.41	20.76	0.65	0.00	0.00	---	0.26	0.27	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.07.2022	21.34	20.76	0.58	0.00	0.00	---	0.26	0.27	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.07.2022	21.44	20.83	0.61	0.00	0.00	---	0.25	0.27	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.07.2022	21.14	20.66	0.48	0.00	0.00	---	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.07.2022	20.82	20.35	0.47	0.00	0.00	---	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.07.2022	20.83	20.35	0.48	0.00	0.00	---	0.24	0.26	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.07.2022	21.14	20.59	0.55	0.00	0.00	---	0.24	0.26	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.07.2022	21.23	20.70	0.53	0.00	0.00	---	0.24	0.26	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.07.2022	21.44	20.87	0.57	0.00	0.00	---	0.24	0.26	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.07.2022	21.52	20.96	0.56	0.00	0.00	---	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.07.2022	21.42	20.92	0.50	0.00	0.00	---	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.07.2022	21.33	20.83	0.50	0.00	0.00	---	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.07.2022	21.33	20.84	0.49	0.00	0.00	---	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.07.2022	21.28	20.81	0.47	0.00	0.00	---	0.23	0.24	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
31.07.2022	21.37	20.88	0.49	0.00	0.00	---	0.23	0.24	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	20.38	19.88	0.49	---	---	0.00	0.22	0.23	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	740.08	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.06.2022	231247.27	221513.64	7995.37	0.00	7995.37
31.07.2022	231247.27	221513.64	7995.37	0.00	7995.37
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2022 0:00:00 - 31.07.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.07.2022	50.19	9.62	0.70	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
02.07.2022	51.92	9.28	0.70	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
03.07.2022	51.35	8.52	0.70	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
04.07.2022	51.66	8.65	0.70	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
05.07.2022	51.33	8.62	0.70	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
06.07.2022	52.73	9.57	0.70	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	22.99	*
07.07.2022	52.60	9.23	0.70	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
08.07.2022	51.99	9.20	0.70	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
09.07.2022	53.05	7.33	0.70	0.35	0.00	0.35	5.00	0.20	24.00	*
10.07.2022	55.93	8.04	0.70	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
11.07.2022	52.77	9.27	0.70	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
12.07.2022	49.72	8.10	0.70	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
13.07.2022	51.48	6.46	0.70	0.30	0.00	0.30	5.00	0.20	21.12	*
14.07.2022	50.74	8.07	0.70	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
15.07.2022	49.55	7.30	0.70	0.33	0.00	0.33	5.00	0.20	24.00	*
16.07.2022	52.51	6.53	0.71	0.31	0.00	0.31	5.00	0.20	24.00	*
17.07.2022	55.84	7.12	0.70	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
18.07.2022	52.98	7.92	0.70	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
19.07.2022	48.65	7.88	0.70	0.34	0.00	0.34	5.00	0.20	24.00	*
20.07.2022	47.87	9.62	0.70	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
21.07.2022	48.98	8.47	0.70	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
22.07.2022	49.82	8.03	0.70	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
23.07.2022	52.67	7.90	0.70	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
24.07.2022	53.30	7.37	0.70	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
25.07.2022	51.66	8.18	0.70	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
26.07.2022	51.46	7.75	0.70	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
27.07.2022	49.89	6.39	0.69	0.29	0.00	0.29	5.00	0.20	24.00	*
28.07.2022	49.63	8.87	0.70	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
29.07.2022	48.86	9.39	0.70	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
30.07.2022	49.45	7.15	0.70	0.32	0.00	0.32	5.00	0.20	24.00	*
31.07.2022	51.36	7.15	0.70	0.33	0.00	0.33	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	51.35	---	0.70	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	253.00	---	11.73	0.00	11.73	---	---	740.12	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
30.06.2022	5105.02	226.40	0.00	226.40
31.07.2022	5358.02	238.13	0.00	238.13
Итого:	253.00	11.73	0.00	11.73

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации