

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Обратка:

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628815

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.08.2022	23.84	23.30	0.54	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.08.2022	27.43	25.61	1.82	0.00	0.00	---	0.16	0.17	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.08.2022	30.42	29.69	0.73	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.08.2022	27.43	27.00	0.43	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
05.08.2022	26.38	25.92	0.46	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
06.08.2022	26.01	25.49	0.52	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
07.08.2022	25.82	25.27	0.55	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.08.2022	25.81	25.23	0.58	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.08.2022	25.77	25.16	0.61	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.08.2022	25.72	25.12	0.60	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.08.2022	24.75	24.21	0.54	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.08.2022	23.81	23.28	0.53	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.08.2022	23.49	22.98	0.51	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.08.2022	23.27	22.68	0.59	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.08.2022	23.06	22.49	0.57	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.08.2022	22.71	22.12	0.59	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.08.2022	22.71	22.12	0.59	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.08.2022	22.58	21.99	0.59	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.08.2022	22.42	21.77	0.65	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.08.2022	22.58	21.94	0.64	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.08.2022	22.97	22.34	0.63	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.08.2022	23.45	22.77	0.68	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.08.2022	23.62	22.93	0.69	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.99	
24.08.2022	23.63	22.99	0.64	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.08.2022	23.77	23.12	0.65	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.08.2022	23.92	23.27	0.65	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.08.2022	23.88	23.26	0.62	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.08.2022	23.46	22.82	0.64	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.08.2022	23.52	22.91	0.61	0.00	0.00	---	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.08.2022	23.59	22.96	0.63	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
31.08.2022	23.05	22.58	0.47	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	24.35	23.72	0.63	---	---	0.00	0.02	0.03	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	743.99	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.07.2022	564907.19	675498.19	132246.21	2.56	132243.42
31.08.2022	564907.19	675498.19	132246.21	2.56	132243.42
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Поддача: Счетчик воды: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1

Дата	t3	M3	P3	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	т	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.08.2022	54.82	10.15	0.70	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
02.08.2022	52.55	10.90	0.69	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
03.08.2022	54.72	10.13	0.70	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
04.08.2022	57.37	9.54	0.71	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
05.08.2022	58.19	9.37	0.70	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
06.08.2022	56.74	7.78	0.71	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
07.08.2022	58.27	9.49	0.70	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
08.08.2022	57.83	9.25	0.71	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
09.08.2022	58.25	9.70	0.71	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
10.08.2022	44.37	9.14	0.67	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
11.08.2022	47.44	10.70	0.70	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
12.08.2022	50.57	9.34	0.70	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
13.08.2022	50.63	9.81	0.69	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
14.08.2022	51.37	10.52	0.69	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
15.08.2022	49.15	10.82	0.70	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
16.08.2022	48.88	11.69	0.70	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
17.08.2022	51.84	10.66	0.70	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
18.08.2022	53.37	10.87	0.71	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
19.08.2022	54.21	9.71	0.71	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
20.08.2022	54.49	8.98	0.70	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
21.08.2022	55.45	10.61	0.69	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
22.08.2022	54.69	9.98	0.70	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
23.08.2022	55.27	10.87	0.69	0.79	0.00	0.79	5.00	0.20	23.99	*
24.08.2022	55.00	11.92	0.69	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
25.08.2022	54.95	10.57	0.69	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
26.08.2022	51.65	9.42	0.69	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
27.08.2022	49.92	9.38	0.70	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
28.08.2022	48.70	12.65	0.67	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
29.08.2022	45.93	12.92	0.68	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
30.08.2022	47.12	3.67	0.69	0.16	0.00	0.16	5.00	0.20	24.00	*
31.08.2022	47.74	5.99	0.63	0.25	0.00	0.25	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	52.63	---	0.69	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	306.52	---	14.87	0.00	14.87	---	---	743.99	

Дата	M3	Q1	Q2	Q3
	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.07.2022	1964.40	138046.51	0.00	138046.51
31.08.2022	2270.91	138061.38	0.00	138061.38
Итого:	306.52	14.87	0.00	14.87

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Обратка:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628815

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.09.2022	22.89	22.39	0.50	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.09.2022	22.45	21.98	0.47	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.09.2022	21.49	20.83	0.66	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.09.2022	20.61	19.84	0.77	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
05.09.2022	20.42	19.65	0.77	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.00	
06.09.2022	20.44	19.71	0.73	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
07.09.2022	20.17	19.46	0.71	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.09.2022	19.70	18.87	0.83	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.09.2022	19.62	18.89	0.73	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.09.2022	19.46	18.71	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.09.2022	19.43	18.70	0.73	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.09.2022	19.60	18.85	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.09.2022	19.60	18.82	0.78	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.09.2022	19.70	18.94	0.76	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.09.2022	19.80	19.07	0.73	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.09.2022	19.90	19.18	0.72	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.09.2022	20.18	19.36	0.82	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.09.2022	20.46	19.68	0.78	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.09.2022	20.69	19.93	0.76	0.00	0.00	---	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.09.2022	63.53	48.11	15.42	8.13	7.88	3.13	0.39	0.32	0.12	0.00	0.12	5.00	0.20	23.46	
21.09.2022	22.45	21.59	0.86	0.00	0.00	---	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.09.2022	20.85	20.13	0.72	0.00	0.00	---	0.22	0.23	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.09.2022	59.32	30.36	28.96	5.69	5.94	-4.30	0.35	0.31	0.16	0.00	0.16	5.00	0.20	24.00	
24.09.2022	67.04	47.61	19.43	89.88	89.75	0.14	0.36	0.31	1.75	0.00	1.75	5.00	0.20	24.00	
25.09.2022	65.44	44.05	21.39	86.25	85.06	1.39	0.36	0.31	1.85	0.00	1.85	5.00	0.20	24.00	
26.09.2022	61.78	35.42	26.36	80.38	80.00	0.47	0.35	0.31	2.12	0.00	2.12	5.00	0.20	24.00	
27.09.2022	67.05	38.45	28.60	91.19	90.75	0.48	0.35	0.30	2.60	0.00	2.60	5.00	0.20	24.00	
28.09.2022	66.00	37.36	28.64	87.44	87.00	0.50	0.36	0.31	2.51	0.00	2.51	5.00	0.20	24.00	
29.09.2022	66.00	36.28	29.72	77.75	77.31	0.56	0.37	0.33	2.30	0.00	2.30	5.00	0.20	24.00	
30.09.2022	66.78	38.76	28.02	98.81	98.31	0.51	0.41	0.34	2.78	0.00	2.78	5.00	0.20	24.00	
01.10.2022	67.11	40.03	27.08	103.44	102.81	0.61	0.42	0.35	2.79	0.00	2.79	5.00	0.20	24.00	
02.10.2022	67.13	41.33	25.80	110.25	109.44	0.74	0.43	0.35	2.84	0.00	2.84	5.00	0.20	24.00	
03.10.2022	67.24	42.17	25.07	112.38	111.69	0.61	0.43	0.35	2.82	0.00	2.82	5.00	0.20	24.00	
04.10.2022	67.72	42.73	24.99	113.88	112.94	0.83	0.44	0.35	2.85	0.00	2.85	5.00	0.20	24.00	
05.10.2022	67.67	43.06	24.61	118.13	117.38	0.64	0.43	0.33	2.90	0.00	2.90	5.00	0.20	24.00	
06.10.2022	67.28	42.62	24.66	116.25	115.50	0.65	0.42	0.33	2.87	0.00	2.87	5.00	0.20	24.00	
07.10.2022	68.75	43.60	25.15	120.94	120.00	0.78	0.45	0.35	3.05	0.00	3.05	5.00	0.20	24.00	
08.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	40.16	28.82	11.33	---	---	0.21	0.18	0.16	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	1420.75	1411.75	---	---	---	36.29	0.00	36.29	---	---	886.46	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.08.2022	564907.19	675498.19	132246.21	2.56	132243.42
07.10.2022	566327.94	676909.94	132282.50	2.56	132279.71
Итого:	1420.75	1411.75	36.29	0.00	36.29

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Поддача: Счетчик воды: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1

Дата	t3	M3	P3	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	т	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.09.2022	35.58	14.04	0.68	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
02.09.2022	41.46	7.19	0.66	0.25	0.00	0.25	5.00	0.20	24.00	*
03.09.2022	53.11	10.80	0.66	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
04.09.2022	53.81	15.17	0.64	0.75	0.00	0.75	5.00	0.20	24.00	*
05.09.2022	51.91	12.86	0.67	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	23.00	*
06.09.2022	55.95	10.40	0.66	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
07.09.2022	55.49	12.08	0.67	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
08.09.2022	53.85	11.43	0.66	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
09.09.2022	54.49	11.77	0.67	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
10.09.2022	55.71	11.44	0.67	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
11.09.2022	55.14	14.06	0.65	0.70	0.00	0.70	5.00	0.20	24.00	*
12.09.2022	54.87	11.64	0.68	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
13.09.2022	56.05	11.53	0.69	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
14.09.2022	56.15	11.46	0.69	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
15.09.2022	55.86	10.25	0.69	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
16.09.2022	56.44	11.53	0.69	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
17.09.2022	56.93	10.10	0.70	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
18.09.2022	58.00	13.07	0.66	0.69	0.00	0.69	5.00	0.20	24.00	*
19.09.2022	55.51	10.67	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
20.09.2022	55.46	11.06	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
21.09.2022	54.24	10.81	0.69	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
22.09.2022	54.06	11.61	0.68	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
23.09.2022	53.32	10.20	0.69	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
24.09.2022	53.43	11.17	0.69	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
25.09.2022	50.47	14.41	0.64	0.66	0.00	0.66	5.00	0.20	24.00	*
26.09.2022	49.49	12.51	0.68	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
27.09.2022	54.74	11.40	0.68	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
28.09.2022	52.46	12.34	0.65	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
29.09.2022	48.93	13.88	0.66	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
30.09.2022	52.08	11.55	0.68	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
01.10.2022	54.97	12.56	0.68	0.63	0.00	0.63	5.00	0.20	24.00	*
02.10.2022	55.60	13.24	0.66	0.67	0.00	0.67	5.00	0.20	24.00	*
03.10.2022	55.41	10.49	0.69	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
04.10.2022	55.10	10.30	0.68	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
05.10.2022	54.72	10.98	0.68	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
06.10.2022	55.16	12.66	0.67	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	24.00	*
07.10.2022	55.47	11.07	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
08.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Средние:	53.55	---	0.67	---	---	---	5.00	0.20	---	---
Итого:	---	433.77	---	21.06	0.00	21.06	---	---	887.00	---

Дата	M3	Q1	Q2	Q3
	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.08.2022	2270.91	138061.38	0.00	138061.38
07.10.2022	2704.68	138082.44	0.00	138082.44
Итого:	433.77	21.06	0.00	21.06

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Обратка:

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628815

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.10.2022	67.11	40.03	27.08	103.44	102.81	0.61	0.42	0.35	2.79	0.00	2.79	5.00	0.20	24.00	
02.10.2022	67.13	41.33	25.80	110.25	109.44	0.74	0.43	0.35	2.84	0.00	2.84	5.00	0.20	24.00	
03.10.2022	67.24	42.17	25.07	112.38	111.69	0.61	0.43	0.35	2.82	0.00	2.82	5.00	0.20	24.00	
04.10.2022	67.72	42.73	24.99	113.88	112.94	0.83	0.44	0.35	2.85	0.00	2.85	5.00	0.20	24.00	
05.10.2022	67.67	43.06	24.61	118.13	117.38	0.64	0.43	0.33	2.90	0.00	2.90	5.00	0.20	24.00	
06.10.2022	67.28	42.62	24.66	116.25	115.50	0.65	0.42	0.33	2.87	0.00	2.87	5.00	0.20	24.00	
07.10.2022	68.75	43.60	25.15	120.94	120.00	0.78	0.45	0.35	3.05	0.00	3.05	5.00	0.20	24.00	
08.10.2022	68.73	43.45	25.28	119.63	118.75	0.73	0.44	0.34	3.02	0.00	3.02	5.00	0.20	24.00	
09.10.2022	68.57	43.41	25.16	120.13	119.06	0.89	0.44	0.34	3.03	0.00	3.03	5.00	0.20	24.00	
10.10.2022	68.92	43.56	25.36	120.75	119.88	0.73	0.43	0.33	3.06	0.00	3.06	5.00	0.20	24.00	
11.10.2022	68.91	43.74	25.17	121.50	120.56	0.77	0.45	0.34	3.05	0.00	3.05	5.00	0.20	24.00	
12.10.2022	69.06	43.64	25.42	121.00	120.06	0.78	0.46	0.36	3.08	0.00	3.08	5.00	0.20	24.00	
13.10.2022	69.56	44.81	24.75	128.81	127.75	0.83	0.46	0.34	3.19	0.00	3.19	5.00	0.20	24.00	
14.10.2022	69.37	44.75	24.62	128.00	127.06	0.74	0.48	0.37	3.15	0.00	3.15	5.00	0.20	24.00	
15.10.2022	69.02	43.95	25.07	124.38	123.38	0.81	0.48	0.38	3.12	0.00	3.12	5.00	0.20	24.00	
16.10.2022	69.21	43.68	25.53	123.13	122.13	0.82	0.47	0.37	3.13	0.00	3.13	5.00	0.20	24.00	
17.10.2022	69.41	43.84	25.57	124.00	123.00	0.81	0.46	0.35	3.18	0.00	3.18	5.00	0.20	24.00	
18.10.2022	69.09	42.95	26.14	116.25	115.25	0.86	0.46	0.36	3.03	0.00	3.03	5.00	0.20	24.00	
19.10.2022	69.31	41.75	27.56	107.19	106.31	0.82	0.47	0.40	2.96	0.00	2.96	5.00	0.20	24.00	
20.10.2022	68.87	40.87	28.00	102.69	101.88	0.79	0.46	0.39	2.87	0.00	2.87	5.00	0.20	24.00	
21.10.2022	68.94	40.10	28.84	99.75	98.94	0.82	0.45	0.38	3.12	0.00	2.88	5.00	0.20	23.87	
22.10.2022	71.12	40.58	30.54	99.88	99.06	0.82	0.45	0.38	3.05	0.00	3.05	5.00	0.20	24.00	
23.10.2022	72.67	41.44	31.23	102.38	101.50	0.86	0.45	0.38	3.19	0.00	3.19	5.00	0.20	24.00	
24.10.2022	71.07	41.38	29.69	103.63	102.75	0.85	0.46	0.39	3.08	0.00	3.08	5.00	0.20	24.00	
25.10.2022	71.08	40.80	30.28	101.00	100.19	0.81	0.46	0.39	3.06	0.00	3.06	5.00	0.20	24.00	
26.10.2022	73.38	42.09	31.29	104.56	103.69	0.84	0.46	0.38	3.27	0.00	3.27	5.00	0.20	24.00	
27.10.2022	71.15	41.88	29.27	108.50	107.63	0.81	0.46	0.38	3.18	0.00	3.18	5.00	0.20	24.00	
28.10.2022	69.48	40.99	28.49	108.56	107.56	0.93	0.45	0.38	3.08	0.00	3.08	5.00	0.20	24.00	
29.10.2022	68.22	40.86	27.36	110.81	109.88	0.85	0.46	0.37	3.03	0.00	3.03	5.00	0.20	24.00	
30.10.2022	69.03	41.28	27.75	116.69	115.69	0.86	0.46	0.38	3.24	0.00	3.24	5.00	0.20	24.00	
31.10.2022	69.27	41.42	27.85	111.50	110.50	0.90	0.46	0.38	3.10	0.00	3.10	5.00	0.20	24.00	
Средние:	69.24	42.35	26.89	---	---	0.79	0.45	0.36	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3519.94	3492.19	---	---	---	94.36	0.00	94.12	---	---	743.87	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.09.2022	565532.69	676120.19	132262.39	2.56	132259.60
31.10.2022	569052.63	679612.38	132356.75	2.56	132353.72
Итого:	3519.94	3492.19	94.36	0.00	94.12

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Поддача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1

Дата	t3	M3	P3	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	т	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.10.2022	54.97	12.56	0.68	0.63	0.00	0.63	5.00	0.20	24.00	*
02.10.2022	55.60	13.24	0.66	0.67	0.00	0.67	5.00	0.20	24.00	*
03.10.2022	55.41	10.49	0.69	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
04.10.2022	55.10	10.30	0.68	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
05.10.2022	54.72	10.98	0.68	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
06.10.2022	55.16	12.66	0.67	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	24.00	*
07.10.2022	55.47	11.07	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
08.10.2022	54.77	10.98	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
09.10.2022	55.37	12.77	0.66	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	24.00	*
10.10.2022	55.19	10.79	0.68	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
11.10.2022	55.62	12.57	0.68	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	24.00	*
12.10.2022	55.04	10.83	0.67	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
13.10.2022	55.87	10.89	0.66	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
14.10.2022	55.51	10.12	0.66	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
15.10.2022	55.42	11.16	0.66	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
16.10.2022	55.59	14.67	0.64	0.75	0.00	0.75	5.00	0.20	24.00	*
17.10.2022	56.00	11.01	0.66	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
18.10.2022	55.37	12.45	0.65	0.63	0.00	0.63	5.00	0.20	24.00	*
19.10.2022	54.41	11.36	0.65	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
20.10.2022	53.04	12.25	0.65	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
21.10.2022	54.50	12.20	0.65	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	23.87	*
22.10.2022	55.22	12.49	0.64	0.63	0.00	0.63	5.00	0.20	24.00	*
23.10.2022	55.24	14.85	0.63	0.75	0.00	0.75	5.00	0.20	24.00	*
24.10.2022	54.49	11.68	0.65	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
25.10.2022	54.19	12.18	0.65	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
26.10.2022	54.65	13.24	0.65	0.66	0.00	0.66	5.00	0.20	24.00	*
27.10.2022	52.15	11.77	0.65	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
28.10.2022	51.74	12.02	0.65	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
29.10.2022	51.14	11.60	0.65	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
30.10.2022	51.61	14.84	0.64	0.70	0.00	0.70	5.00	0.20	24.00	*
31.10.2022	51.07	14.96	0.65	0.69	0.00	0.69	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	54.50	---	0.66	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	375.01	---	18.57	0.00	18.57	---	---	743.87	

Дата	M3	Q1	Q2	Q3
	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.09.2022	2623.36	138078.35	0.00	138078.35
31.10.2022	2998.37	138096.92	0.00	138096.92
Итого:	375.01	18.57	0.00	18.57

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Обратка:

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628815

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.11.2022	68.99	41.19	27.80	108.94	108.00	0.86	0.46	0.38	3.03	0.00	3.03	5.00	0.20	24.00	
02.11.2022	68.59	41.65	26.94	113.44	112.44	0.89	0.47	0.38	3.06	0.00	3.06	5.00	0.20	24.00	
03.11.2022	68.86	41.45	27.41	109.88	108.94	0.86	0.46	0.38	3.00	0.00	3.00	5.00	0.20	24.00	
04.11.2022	71.43	41.94	29.49	108.38	107.44	0.87	0.46	0.38	3.19	0.00	3.19	5.00	0.20	24.00	
05.11.2022	71.79	42.14	29.65	109.06	108.13	0.86	0.46	0.38	3.24	0.00	3.24	5.00	0.20	24.00	
06.11.2022	71.67	41.91	29.76	109.38	108.38	0.92	0.46	0.38	3.25	0.00	3.25	5.00	0.20	23.00	
07.11.2022	70.27	39.44	30.83	87.50	86.75	0.86	0.44	0.38	2.69	0.00	2.69	5.00	0.20	24.00	
08.11.2022	70.29	40.17	30.12	104.13	103.25	0.84	0.46	0.38	3.13	0.00	3.13	5.00	0.20	24.00	
09.11.2022	71.23	42.07	29.16	112.94	111.94	0.89	0.45	0.36	3.28	0.00	3.28	5.00	0.20	24.00	
10.11.2022	69.60	41.91	27.69	112.94	111.88	0.95	0.45	0.37	3.13	0.00	3.13	5.00	0.20	24.00	
11.11.2022	69.94	42.80	27.14	118.00	117.00	0.85	0.45	0.35	3.19	0.00	3.19	5.00	0.20	24.00	
12.11.2022	69.89	43.20	26.69	118.88	117.81	0.90	0.45	0.36	3.18	0.00	3.18	5.00	0.20	24.00	
13.11.2022	69.84	42.84	27.00	115.13	114.06	0.93	0.45	0.36	3.10	0.00	3.10	5.00	0.20	24.00	
14.11.2022	75.64	44.09	31.55	113.38	112.31	0.94	0.44	0.36	3.57	0.00	3.57	5.00	0.20	24.00	
15.11.2022	85.38	48.28	37.10	119.88	118.50	1.15	0.45	0.35	4.45	0.00	4.45	5.00	0.20	24.00	
16.11.2022	90.52	49.74	40.78	117.50	116.13	1.18	0.45	0.36	4.81	0.00	4.81	5.00	0.20	24.00	
17.11.2022	97.96	52.12	45.84	116.50	114.94	1.35	0.45	0.35	5.34	0.00	5.34	5.00	0.20	24.00	
18.11.2022	101.19	54.13	47.06	119.56	117.88	1.42	0.44	0.34	5.64	0.00	5.64	5.00	0.20	24.00	
19.11.2022	98.54	53.02	45.52	118.06	116.31	1.49	0.44	0.34	5.39	0.00	5.39	5.00	0.20	24.00	
20.11.2022	95.56	51.81	43.75	117.94	116.38	1.33	0.44	0.35	5.17	0.00	5.17	5.00	0.20	24.00	
21.11.2022	94.34	51.49	42.85	118.50	116.81	1.43	0.44	0.34	5.09	0.00	5.09	5.00	0.20	24.00	
22.11.2022	88.49	48.03	40.46	88.13	87.06	1.21	0.44	0.34	3.57	0.00	3.57	5.00	0.20	22.97	
23.11.2022	86.45	47.84	38.61	115.31	113.88	1.25	0.42	0.33	4.45	0.00	4.45	5.00	0.20	24.00	
24.11.2022	88.28	48.21	40.07	113.31	111.75	1.39	0.43	0.34	4.55	0.00	4.55	5.00	0.20	23.86	
25.11.2022	91.44	49.17	42.27	113.75	112.19	1.38	0.43	0.34	4.81	0.00	4.81	5.00	0.20	24.00	
26.11.2022	89.79	48.34	41.45	114.13	112.63	1.32	0.43	0.34	4.73	0.00	4.73	5.00	0.20	24.00	
27.11.2022	90.21	49.07	41.14	118.50	117.00	1.27	0.44	0.34	4.88	0.00	4.88	5.00	0.20	24.00	
28.11.2022	89.25	49.15	40.10	117.81	116.25	1.34	0.44	0.34	4.73	0.00	4.73	5.00	0.20	24.00	
29.11.2022	91.59	48.96	42.63	114.44	112.94	1.32	0.43	0.34	4.88	0.00	4.88	5.00	0.20	24.00	
30.11.2022	89.29	49.05	40.24	117.06	115.50	1.34	0.43	0.34	4.72	0.00	4.72	5.00	0.20	24.00	
Средние:	81.88	46.17	35.70	---	---	1.12	0.45	0.36	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3382.31	3344.44	---	---	---	121.27	0.00	121.27	---	---	717.83	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.10.2022	569052.63	679612.38	132356.75	2.56	132353.72
30.11.2022	572434.94	682956.81	132478.03	2.56	132475.00
Итого:	3382.31	3344.44	121.27	0.00	121.27

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1

Дата	t3	M3	P3	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	т	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.11.2022	52.15	12.74	0.64	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
02.11.2022	51.64	12.86	0.65	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
03.11.2022	51.70	13.72	0.65	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	24.00	*
04.11.2022	53.59	11.26	0.66	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
05.11.2022	53.35	10.66	0.66	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
06.11.2022	52.64	14.50	0.64	0.69	0.00	0.69	5.00	0.20	23.00	*
07.11.2022	47.67	14.19	0.64	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
08.11.2022	51.43	12.09	0.65	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
09.11.2022	53.60	12.99	0.65	0.64	0.00	0.64	5.00	0.20	24.00	*
10.11.2022	52.25	12.22	0.65	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
11.11.2022	53.66	12.31	0.66	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
12.11.2022	53.52	13.32	0.66	0.66	0.00	0.66	5.00	0.20	24.00	*
13.11.2022	51.33	17.09	0.62	0.79	0.00	0.79	5.00	0.20	24.00	*
14.11.2022	54.88	12.15	0.66	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
15.11.2022	55.80	11.53	0.65	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
16.11.2022	57.15	11.66	0.66	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
17.11.2022	56.57	11.48	0.66	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
18.11.2022	55.60	10.23	0.66	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
19.11.2022	56.66	13.09	0.65	0.67	0.00	0.67	5.00	0.20	24.00	*
20.11.2022	56.47	14.61	0.64	0.76	0.00	0.76	5.00	0.20	24.00	*
21.11.2022	51.84	12.71	0.66	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
22.11.2022	54.74	12.12	0.59	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
23.11.2022	54.61	13.12	0.67	0.66	0.00	0.66	5.00	0.20	24.00	*
24.11.2022	54.17	12.33	0.67	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	23.86	*
25.11.2022	53.91	11.91	0.67	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
26.11.2022	54.68	12.30	0.67	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
27.11.2022	56.17	14.51	0.66	0.75	0.00	0.75	5.00	0.20	24.00	*
28.11.2022	53.52	12.14	0.67	0.60	0.00	0.60	5.00	0.20	24.00	*
29.11.2022	54.04	12.79	0.67	0.63	0.00	0.63	5.00	0.20	24.00	*
30.11.2022	53.74	13.86	0.67	0.67	0.00	0.67	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	53.77	---	0.65	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	382.49	---	18.64	0.00	18.64	---	---	718.86	

Дата	M3	Q1	Q2	Q3
	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.10.2022	2998.37	138096.92	0.00	138096.92
30.11.2022	3380.87	138115.57	0.00	138115.57
Итого:	382.49	18.64	0.00	18.64

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
