Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30Х Заводской номер: 00411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	V1	M1	P1	Q1	Траб	NS	gNSCode
	°C	м3	т	кгс/см2	Гкал	ч		
01.03.2023	61.24	11.769	11.568	6.68	0.651	24.0		Ok
02.03.2023	60.49	11.770	11.573	6.68	0.643	24.0		Ok
03.03.2023	60.52	11.459	11.267	6.69	0.626	24.0		Ok
04.03.2023	60.93	10.507	10.329	6.32	0.578	24.0		Ok
05.03.2023	60.72	15.273	15.016	6.64	0.837	24.0		Ok
06.03.2023	59.28	10.000	9.839	6.70	0.534	24.0		Ok
07.03.2023	58.64	11.436	11.256	6.70	0.604	24.0		Ok
08.03.2023	60.61	11.559	11.365	6.66	0.632	24.0		Ok
09.03.2023	58.64	11.540	11.358	6.64	0.610	24.0		Ok
10.03.2023	58.81	11.754	11.568	6.66	0.623	24.0		Ok
11.03.2023	61.81	12.372	12.157	6.67	0.691	24.0		Ok
12.03.2023	65.36	13.459	13.199	6.62	0.797	24.0		Ok
13.03.2023	65.62	9.112	8.930	6.64	0.542	18.7	*	Авария Т
14.03.2023	67.90	11.008	10.780	6.65	0.678	24.0		Ok
15.03.2023	48.18	3.032	2.987	6.64	0.129	6.5	*	Авария Т
16.03.2023	44.30	5.246	5.177	6.26	0.204	8.3	*	Авария Т
17.03.2023	67.58	6.649	6.485	6.69	0.407	12.8	*	Авария Т
18.03.2023	57.78	11.175	10.976	6.63	0.580	23.1	*	min; Авар
19.03.2023	68.09	13.234	12.938	6.58	0.817	23.9	*	min; Авар
20.03.2023	67.40	12.241	11.979	6.61	0.748	22.5	*	min; Авар
21.03.2023	57.82	5.549	5.434	6.57	0.288	9.6	*	Авария Т
22.03.2023	32.99	3.183	3.160	6.57	0.089	4.7	*	Авария Т
23.03.2023	36.35	11.212	11.134	6.59	0.350	17.9	*	min; Авар
24.03.2023	57.97	2.247	2.202	6.69	0.117	7.5	*	Авария Т
25.03.2023	67.99	54.737	53.574	6.02	3.376	20.9	*	Авария Т
26.03.2023	73.50	22.272	21.736	6.52	1.490	24.0		Ok
27.03.2023	78.21	19.678	19.150	6.58	1.403	24.0		Ok
28.03.2023	73.80	14.772	14.413	5.29	0.992	19.4	*	рия Tmax
29.03.2023	70.31	19.229	18.802	6.54	1.229	24.0		Ok
30.03.2023	72.07	12.377	12.088	6.54	0.811	22.3	*	Авария Т
31.03.2023	54.20	0.589	0.578	6.61	0.028	1.2	*	Авария Т
Средние:	60.94	---	---	6.54	---	---		
Итого:	---	380.440	373.017	---	22.103	603.2		

Дата	V1	M1	Q1	Траб
	м3	т	Гкал	ч
28.02.2023	4815.068	4736.349	248.879	9200.4
31.03.2023	5195.508	5109.367	270.983	9803.6
Итого:	380.440	373.018	22.103	603.2

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2023	58.81	46.30	12.51	354.31	355.38	-0.30	0.90	0.50	4.45	0.00	4.45	0.00	0.20	24.00	
02.03.2023	64.05	49.37	14.68	353.81	354.94	-0.32	0.90	0.50	5.21	0.00	5.21	0.00	0.20	24.00	
03.03.2023	68.02	52.05	15.97	353.34	354.41	-0.30	0.90	0.50	5.67	0.00	5.67	0.00	0.20	24.00	
04.03.2023	60.56	47.92	12.64	354.06	355.03	-0.27	0.90	0.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.20	24.00	
05.03.2023	55.05	44.35	10.70	354.50	355.34	-0.24	0.90	0.50	3.82	0.00	3.82	0.00	0.20	24.00	
06.03.2023	55.12	44.23	10.89	354.59	355.50	-0.26	0.90	0.50	3.88	0.00	3.88	0.00	0.20	24.00	
07.03.2023	57.86	46.01	11.85	354.41	355.31	-0.26	0.90	0.50	4.22	0.00	4.22	0.00	0.20	24.00	
08.03.2023	58.10	46.19	11.91	354.38	355.25	-0.25	0.90	0.50	4.24	0.00	4.24	0.00	0.20	24.00	
09.03.2023	53.29	43.28	10.01	352.13	353.00	-0.25	0.90	0.50	3.55	0.00	3.55	0.00	0.20	24.00	
10.03.2023	49.17	40.49	8.68	351.25	352.22	-0.28	0.90	0.50	3.07	0.00	3.07	0.00	0.20	24.00	
11.03.2023	53.38	42.69	10.69	351.00	352.00	-0.28	0.90	0.50	3.78	0.00	3.78	0.00	0.20	24.00	
12.03.2023	57.62	45.59	12.03	350.69	351.56	-0.25	0.90	0.50	4.24	0.00	4.24	0.00	0.20	24.00	
13.03.2023	49.43	40.84	8.59	351.16	352.06	-0.26	0.90	0.50	3.04	0.00	3.04	0.00	0.20	24.00	
14.03.2023	53.38	42.76	10.62	351.81	352.84	-0.29	0.90	0.50	3.76	0.00	3.76	0.00	0.20	24.00	
15.03.2023	50.52	41.28	9.24	352.66	353.63	-0.27	0.90	0.50	3.28	0.00	3.28	0.00	0.20	24.00	
16.03.2023	49.88	40.78	9.10	352.66	353.53	-0.25	0.90	0.50	3.23	0.00	3.23	0.00	0.20	24.00	
17.03.2023	46.77	39.00	7.77	352.91	353.72	-0.23	0.90	0.50	2.76	0.00	2.76	0.00	0.20	24.00	
18.03.2023	49.99	40.62	9.37	352.72	353.66	-0.27	0.90	0.50	3.33	0.00	3.33	0.00	0.20	24.00	
19.03.2023	56.90	45.19	11.71	352.25	353.06	-0.23	0.90	0.50	4.14	0.00	4.14	0.00	0.20	24.00	
20.03.2023	51.97	42.40	9.57	352.59	353.44	-0.24	0.90	0.50	3.40	0.00	3.40	0.00	0.20	24.00	
21.03.2023	49.33	40.60	8.73	352.78	353.66	-0.25	0.90	0.50	3.10	0.00	3.10	0.00	0.20	24.00	
22.03.2023	47.67	39.53	8.14	352.81	353.75	-0.27	0.90	0.50	2.89	0.00	2.89	0.00	0.20	24.00	
23.03.2023	49.21	40.26	8.95	352.72	353.63	-0.26	0.90	0.50	3.18	0.00	3.18	0.00	0.20	24.00	
24.03.2023	46.16	38.64	7.52	352.91	353.81	-0.26	0.90	0.50	2.68	0.00	2.68	0.00	0.20	24.00	
25.03.2023	44.61	37.65	6.96	352.97	353.88	-0.26	0.90	0.50	2.48	0.00	2.48	0.00	0.20	24.00	
26.03.2023	44.87	37.80	7.07	338.31	339.09	-0.23	0.90	0.50	2.42	0.00	2.42	0.00	0.20	23.00	
27.03.2023	43.25	36.94	6.31	353.13	353.88	-0.21	0.90	0.50	2.26	0.00	2.26	0.00	0.20	24.00	
28.03.2023	44.89	37.08	7.81	258.19	258.78	-0.23	0.90	0.50	2.03	0.00	2.03	0.00	0.20	24.00	
29.03.2023	51.55	41.66	9.89	352.56	353.13	-0.16	0.90	0.50	3.51	0.00	3.51	0.00	0.20	24.00	
30.03.2023	50.46	41.32	9.14	352.63	353.25	-0.18	0.90	0.50	3.25	0.00	3.25	0.00	0.20	24.00	
31.03.2023	47.51	39.54	7.97	352.75	353.28	-0.15	0.90	0.50	2.83	0.00	2.83	0.00	0.20	24.00	
Средние:	52.24	42.33	9.90	---	---	-0.25	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	10828.97	10856.00	---	---	---	108.18	0.00	108.18	---	---	743.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
28.02.2023	271982.84	263507.66	14901.29	0.00	14901.29
31.03.2023	282811.81	274363.66	15009.46	0.00	15009.46
Итого:	10828.97	10856.00	108.18	0.00	108.18

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации