

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Виртуальный вычислитель (косьвинская 11)

Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская

Дата	t1	t2	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	txв	Rxв	BHP	Тош	NS
	С°	С°	М³	М³	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	С°	МПа	ч	ч	
01.03.2023	83.25	47.26	79.48	74.53	77.09	73.74	0.41	0.34	6.427	3.651	5.00	0.30	24.0	0.0	
02.03.2023	91.74	50.01	79.81	74.64	76.95	73.75	0.41	0.33	7.079	3.860	5.00	0.30	24.0	0.0	
03.03.2023	99.95	53.84	83.62	78.18	80.16	77.11	0.40	0.33	8.032	4.329	5.00	0.30	24.0	0.0	
04.03.2023	86.68	50.79	86.16	81.16	83.37	80.17	0.41	0.34	7.242	4.245	5.00	0.30	24.0	0.0	
05.03.2023	77.52	45.98	80.27	75.27	78.14	74.51	0.42	0.34	6.066	3.602	5.00	0.30	24.0	0.0	
06.03.2023	77.07	45.03	77.11	71.98	75.08	71.28	0.40	0.33	5.794	3.390	5.00	0.30	24.0	0.0	
07.03.2023	81.44	47.01	80.44	75.26	78.11	74.47	0.41	0.33	6.370	3.680	5.00	0.30	24.0	0.0	
08.03.2023	81.80	47.02	79.47	74.55	77.15	73.76	0.41	0.33	6.319	3.636	5.00	0.30	24.0	0.0	
09.03.2023	74.40	44.48	77.53	72.85	75.60	72.16	0.40	0.34	5.644	3.377	5.00	0.30	24.0	0.0	
10.03.2023	69.99	42.86	79.49	74.82	77.74	74.16	0.42	0.34	5.448	3.341	5.00	0.30	24.0	0.0	
11.03.2023	76.34	44.48	78.81	74.06	76.78	73.36	0.42	0.33	5.868	3.424	5.00	0.30	24.0	0.0	
12.03.2023	81.24	46.85	80.63	75.86	78.31	75.07	0.40	0.33	6.370	3.677	5.00	0.30	24.0	0.0	
13.03.2023	71.21	44.01	81.86	77.30	79.99	76.58	0.41	0.33	5.712	3.534	5.00	0.30	24.0	0.0	
14.03.2023	75.23	44.23	78.83	74.05	76.84	73.36	0.41	0.33	5.793	3.411	5.00	0.30	24.0	0.0	
15.03.2023	71.85	43.03	76.93	72.36	75.15	71.72	0.40	0.33	5.411	3.245	5.00	0.30	24.0	0.0	
16.03.2023	70.08	42.76	79.97	75.38	78.20	74.72	0.42	0.34	5.486	3.354	5.00	0.30	24.0	0.0	
17.03.2023	69.40	43.30	79.54	75.06	77.79	74.38	0.45	0.33	5.448	3.387	5.00	0.30	24.0	0.0	
18.03.2023	69.70	41.55	72.82	68.21	71.10	67.63	0.48	0.31	5.185	3.014	5.00	0.30	24.0	0.0	
19.03.2023	80.79	45.72	78.97	74.09	76.71	73.35	0.42	0.33	6.208	3.516	5.00	0.30	24.0	0.0	
20.03.2023	71.51	42.61	76.67	72.16	74.91	71.53	0.41	0.33	5.368	3.203	5.00	0.30	24.0	0.0	
21.03.2023	69.88	41.76	76.76	72.28	75.07	71.68	0.42	0.33	5.253	3.144	5.00	0.30	24.0	0.0	
22.03.2023	69.58	41.65	76.67	72.28	75.00	71.68	0.42	0.33	5.225	3.133	5.00	0.30	24.0	0.0	
23.03.2023	69.82	41.30	74.97	70.60	73.32	70.03	0.41	0.33	5.126	3.038	5.00	0.30	24.0	0.0	
24.03.2023	69.68	42.17	79.57	75.08	77.83	74.44	0.42	0.33	5.430	3.291	5.00	0.30	24.0	0.0	
25.03.2023	70.06	42.60	78.92	74.34	77.17	73.69	0.42	0.33	5.418	3.299	5.00	0.30	24.0	0.0	
26.03.2023	69.54	42.35	77.46	72.93	75.77	72.31	0.42	0.33	5.276	3.218	5.00	0.30	24.0	0.0	
27.03.2023	69.90	43.14	80.82	76.22	79.04	75.54	0.43	0.33	5.533	3.419	5.00	0.30	24.0	0.0	
28.03.2023	70.16	43.00	78.71	74.13	76.97	73.47	0.42	0.33	5.405	3.322	5.00	0.30	24.0	0.0	
29.03.2023	72.39	42.27	73.24	68.50	71.52	67.91	0.41	0.34	5.192	3.037	5.00	0.30	24.0	0.0	
30.03.2023	69.97	41.21	71.94	67.03	70.35	66.48	0.39	0.33	4.930	2.909	5.00	0.30	24.0	0.0	
31.03.2023	69.45	41.64	77.22	72.22	75.54	71.62	0.42	0.33	5.254	3.156	5.00	0.30	24.0	0.0	
Средние:	75.21	44.38	---	---	---	---	0.41	0.33	---	---	5.00	0.30	---	---	
Итого:	---	---	2434.66	2287.36	2372.75	2265.66	---	---	179.312	105.842	---	---	744.0	0.0	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Виртуальный вычислитель (косьвинская 11)

Точка измерения: УУ2; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская

Дата	t3	t4	V3	V4	M3	M4	P3	P4	Q3	Q4	tхв	Рхв	ВНР	Тош	NS
	С°	С°	М³	М³	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	С°	МПа	ч	ч	
01.03.2023	81.25	44.23	85.53	82.03	83.07	81.27	0.44	0.48	6.759	3.606	5.00	0.30	24.0	0.0	
02.03.2023	89.30	46.61	86.14	81.82	83.19	80.98	0.43	0.48	7.452	3.789	5.00	0.30	24.0	0.0	
03.03.2023	97.28	50.19	90.52	85.37	86.94	84.35	0.44	0.48	8.478	4.251	5.00	0.30	24.0	0.0	
04.03.2023	84.76	47.82	93.26	88.77	90.36	87.81	0.46	0.48	7.677	4.213	5.00	0.30	24.0	0.0	
05.03.2023	75.81	43.44	86.62	82.88	84.41	82.14	0.44	0.48	6.408	3.580	5.00	0.30	24.0	0.0	
06.03.2023	75.29	42.44	83.04	79.52	80.95	78.84	0.43	0.48	6.103	3.358	5.00	0.30	24.0	0.0	
07.03.2023	79.56	44.27	86.66	82.97	84.25	82.19	0.44	0.48	6.712	3.650	5.00	0.30	24.0	0.0	
08.03.2023	79.87	44.26	85.71	82.20	83.32	81.44	0.43	0.47	6.663	3.616	5.00	0.30	24.0	0.0	
09.03.2023	72.79	42.01	83.76	80.26	81.76	79.58	0.43	0.48	5.972	3.361	5.00	0.30	24.0	0.0	
10.03.2023	68.64	40.52	85.86	81.67	84.03	81.04	0.44	0.48	5.777	3.296	5.00	0.30	24.0	0.0	
11.03.2023	74.64	41.77	84.48	80.52	82.38	79.85	0.43	0.48	6.158	3.348	5.00	0.30	24.0	0.0	
12.03.2023	79.47	44.06	86.09	82.62	83.71	81.86	0.43	0.48	6.661	3.618	5.00	0.30	24.0	0.0	
13.03.2023	69.87	41.69	87.68	84.05	85.75	83.36	0.44	0.48	6.007	3.493	5.00	0.30	24.0	0.0	
14.03.2023	73.62	41.76	84.27	80.36	82.23	79.69	0.43	0.48	6.068	3.344	5.00	0.30	24.0	0.0	
15.03.2023	70.36	40.63	82.22	78.51	80.39	77.90	0.42	0.48	5.670	3.180	5.00	0.30	24.0	0.0	
16.03.2023	68.70	40.44	85.31	81.74	83.49	81.10	0.44	0.48	5.743	3.293	5.00	0.30	24.0	0.0	
17.03.2023	68.24	41.14	85.31	81.50	83.50	80.85	0.43	0.48	5.740	3.346	5.00	0.30	24.0	0.0	
18.03.2023	68.58	39.40	77.85	73.76	76.08	73.20	0.40	0.48	5.430	2.945	5.00	0.30	24.0	0.0	
19.03.2023	79.01	43.15	84.52	80.94	82.20	80.23	0.43	0.48	6.504	3.475	5.00	0.30	24.0	0.0	
20.03.2023	70.06	40.34	82.49	78.57	80.67	77.96	0.43	0.48	5.664	3.160	5.00	0.30	24.0	0.0	
21.03.2023	68.48	39.66	82.30	78.44	80.56	77.85	0.43	0.48	5.524	3.099	5.00	0.30	24.0	0.0	
22.03.2023	68.18	39.69	82.16	73.45	80.43	72.90	0.42	0.48	5.492	2.906	5.00	0.30	24.0	0.0	
23.03.2023	68.37	39.16	80.28	74.08	78.58	73.54	0.42	0.48	5.381	2.892	5.00	0.30	24.0	0.0	
24.03.2023	68.33	39.88	85.07	81.47	83.27	80.85	0.43	0.48	5.698	3.237	5.00	0.30	24.0	0.0	
25.03.2023	68.71	40.38	84.53	80.78	82.73	80.16	0.43	0.48	5.698	3.252	5.00	0.30	24.0	0.0	
26.03.2023	68.20	40.16	82.94	79.28	81.20	78.67	0.42	0.48	5.545	3.171	5.00	0.30	24.0	0.0	
27.03.2023	68.62	40.96	87.22	83.12	85.37	82.46	0.44	0.48	5.866	3.390	5.00	0.30	24.0	0.0	
28.03.2023	68.84	40.87	85.00	80.87	83.18	80.22	0.42	0.48	5.732	3.295	5.00	0.30	24.0	0.0	
29.03.2023	70.84	39.98	79.04	74.71	77.25	74.14	0.42	0.48	5.489	2.981	5.00	0.30	24.0	0.0	
30.03.2023	68.48	38.99	77.33	73.16	75.69	72.63	0.41	0.48	5.191	2.845	5.00	0.30	24.0	0.0	
31.03.2023	68.08	39.48	82.97	78.63	81.23	78.04	0.42	0.48	5.539	3.095	5.00	0.30	24.0	0.0	
Средние:	73.62	41.92	---	---	---	---	0.43	0.48	---	---	5.00	0.30	---	---	
Итого:	---	---	2616.16	2488.04	2552.16	2467.10	---	---	188.801	104.085	---	---	744.0	0.0	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-043 Заводской номер: 2002506

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	V1	M1	Mтс	P1	Qтс	Траб	раб.шта	T стоп	NS
	°C	м3	т	т	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.03.2023	57.02	19.11	18.80	18.80	0.66	1.008	24.0	22.7	1.4	*
02.03.2023	47.99	18.09	17.87	17.87	0.66	0.820	24.0	19.7	4.3	*
03.03.2023	51.16	17.18	16.94	16.94	0.66	0.851	24.0	20.6	3.4	*
04.03.2023	43.86	21.68	21.46	21.46	0.65	0.864	24.0	20.4	3.6	*
05.03.2023	50.31	21.20	20.90	20.90	0.65	1.049	24.0	20.1	4.0	*
06.03.2023	51.93	15.39	15.17	15.17	0.66	0.767	24.0	19.9	4.1	*
07.03.2023	51.21	17.05	16.81	16.81	0.66	0.833	24.0	19.9	4.1	*
08.03.2023	53.61	18.30	18.02	18.02	0.66	0.950	24.0	20.0	4.0	*
09.03.2023	51.41	16.84	16.61	16.61	0.66	0.816	24.0	20.1	3.9	*
10.03.2023	50.69	16.86	16.62	16.62	0.66	0.836	24.0	20.0	4.0	*
11.03.2023	53.59	17.74	17.46	17.46	0.66	0.931	24.0	20.6	3.4	*
12.03.2023	55.20	21.67	21.31	21.31	0.65	1.179	24.0	20.2	3.8	*
13.03.2023	51.16	16.00	15.78	15.78	0.65	0.780	24.0	20.5	3.6	*
14.03.2023	51.87	18.13	17.87	17.87	0.66	0.916	24.0	20.4	3.6	*
15.03.2023	49.41	17.77	17.54	17.54	0.66	0.831	24.0	19.7	4.3	*
16.03.2023	48.69	18.91	18.66	18.66	0.65	0.896	24.0	20.2	3.8	*
17.03.2023	49.42	17.47	17.24	17.24	0.66	0.841	24.0	20.0	4.0	*
18.03.2023	50.51	21.11	20.82	20.82	0.65	1.025	24.0	20.1	3.9	*
19.03.2023	52.31	19.74	19.45	19.45	0.65	0.995	24.0	19.8	4.3	*
20.03.2023	48.23	17.93	17.69	17.69	0.66	0.841	24.0	19.8	4.3	*
21.03.2023	48.20	19.87	19.62	19.62	0.65	0.906	24.0	20.1	3.9	*
22.03.2023	50.54	18.83	18.56	18.56	0.66	0.947	24.0	19.8	4.2	*
23.03.2023	50.94	17.73	17.47	17.47	0.66	0.894	24.0	20.1	3.9	*
24.03.2023	45.12	13.25	13.05	13.05	0.49	0.667	24.0	16.3	7.7	*
25.03.2023	53.20	16.11	15.87	15.87	0.66	0.829	24.0	19.9	4.1	*
26.03.2023	52.11	19.66	19.36	19.36	0.66	1.023	24.0	19.8	4.2	*
27.03.2023	53.27	18.02	17.74	17.74	0.66	0.934	24.0	20.6	3.4	*
28.03.2023	52.50	17.06	16.80	16.80	0.66	0.873	24.0	20.3	3.7	*
29.03.2023	53.40	18.97	18.67	18.67	0.66	0.995	24.0	20.3	3.7	*
30.03.2023	52.59	17.78	17.52	17.52	0.66	0.901	24.0	20.5	3.5	*
31.03.2023	44.89	14.07	13.86	13.86	0.52	0.719	24.0	14.9	9.1	*
Средние:	50.85	---	---	---	0.65	---	---	---	---	
Итого:	---	559.50	551.52	551.52	---	27.719	744.0	617.0	127.0	

Дата	V1	M1	Mtv	Qtv	Траб
	м3	т	т	ГКал	ч
28.02.2023	13375.97	13185.00	13185.00	662.856	20217.6
31.03.2023	13935.47	13736.52	13736.52	690.574	20961.6
Итого:	559.50	551.52	551.52	27.719	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1412836
Точка измерения: ТС1 (УЗЕЛ 1+2); Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 0504990 СО1
Обратка: ПРИМ SN 0504988 СО1
Подача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 2013314
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197534 со2
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197764 со1
МИДА-ДИ-13П SN 20421068

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1401136 со1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1361298 со2
ВЗЛЕТ ТПС SN 2021560

Дата	t1	t2	t3	t4	dt	V1	V2	V3	V4	M1	M2	M3	M4	Mтс	Mгв	P1	P2	P3	P4	W1	W2	W3	W4	Wтс	Wгв	ta	Vхв
	С°	С°	С°	С°	С°	М³	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	т	МПа	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°	М³
01.03.2023	83.25	47.26	81.25	44.23	35.99	79.48	74.53	85.53	82.03	77.09	73.74	83.07	81.27	3.35	1.80	0.41	0.34	0.44	0.48	6.43	3.65	6.76	3.61	2.78	3.15	0.00	0.00
02.03.2023	91.74	50.01	89.30	46.61	41.73	79.81	74.64	86.14	81.82	76.95	73.75	83.19	80.98	3.19	2.21	0.41	0.33	0.43	0.48	7.08	3.86	7.45	3.79	3.22	3.66	0.00	0.00
03.03.2023	99.95	53.84	97.28	50.19	46.11	83.62	78.18	90.52	85.37	80.16	77.11	86.94	84.35	3.04	2.58	0.40	0.33	0.44	0.48	8.03	4.33	8.48	4.25	3.70	4.23	0.00	0.00
04.03.2023	86.68	50.79	84.76	47.82	35.89	86.16	81.16	93.26	88.77	83.37	80.17	90.36	87.81	3.20	2.55	0.41	0.34	0.46	0.48	7.24	4.24	7.68	4.21	3.00	3.46	0.00	0.00
05.03.2023	77.52	45.98	75.81	43.44	31.54	80.27	75.27	86.62	82.88	78.14	74.51	84.41	82.13	3.64	2.28	0.42	0.34	0.44	0.48	6.07	3.60	6.41	3.58	2.46	2.83	0.00	0.00
06.03.2023	77.07	45.03	75.29	42.44	32.04	77.11	71.98	83.04	79.52	75.08	71.28	80.95	78.84	3.80	2.11	0.40	0.33	0.43	0.48	5.79	3.39	6.10	3.36	2.40	2.74	0.00	0.00
07.03.2023	81.44	47.01	79.56	44.27	34.43	80.44	75.26	86.66	82.97	78.11	74.47	84.25	82.19	3.64	2.06	0.41	0.33	0.44	0.48	6.37	3.68	6.71	3.65	2.69	3.06	0.00	0.00
08.03.2023	81.80	47.02	79.87	44.26	34.78	79.47	74.55	85.71	82.20	77.15	73.76	83.32	81.44	3.39	1.88	0.41	0.33	0.43	0.47	6.32	3.64	6.66	3.62	2.68	3.05	0.00	0.00
09.03.2023	74.40	44.48	72.79	42.01	29.92	77.52	72.85	83.76	80.26	75.60	72.16	81.76	79.58	3.45	2.18	0.40	0.34	0.43	0.48	5.64	3.38	5.97	3.36	2.27	2.61	0.00	0.00
10.03.2023	69.99	42.86	68.64	40.52	27.13	79.49	74.82	85.86	81.67	77.74	74.16	84.03	81.04	3.58	2.99	0.42	0.34	0.44	0.48	5.45	3.34	5.78	3.30	2.11	2.48	0.00	0.00
11.03.2023	76.34	44.48	74.64	41.77	31.86	78.81	74.06	84.48	80.52	76.78	73.36	82.38	79.85	3.42	2.53	0.42	0.33	0.43	0.48	5.87	3.42	6.16	3.35	2.44	2.81	0.00	0.00
12.03.2023	81.24	46.85	79.47	44.06	34.39	80.63	75.86	86.09	82.62	78.31	75.07	83.71	81.86	3.24	1.85	0.40	0.33	0.43	0.48	6.37	3.68	6.66	3.62	2.69	3.04	0.00	0.00
13.03.2023	71.21	44.01	69.87	41.69	27.20	81.86	77.30	87.68	84.05	79.99	76.58	85.75	83.36	3.41	2.39	0.41	0.33	0.44	0.48	5.71	3.53	6.01	3.49	2.18	2.51	0.00	0.00
14.03.2023	75.23	44.23	73.62	41.76	31.00	78.83	74.05	84.27	80.36	76.84	73.36	82.23	79.69	3.49	2.54	0.41	0.33	0.43	0.48	5.79	3.41	6.07	3.34	2.38	2.72	0.00	0.00
15.03.2023	71.85	43.03	70.36	40.63	28.82	76.93	72.36	82.22	78.51	75.15	71.72	80.39	77.90	3.42	2.49	0.40	0.33	0.42	0.48	5.41	3.24	5.67	3.18	2.17	2.49	0.00	0.00
16.03.2023	70.08	42.76	68.70	40.44	27.32	79.97	75.38	85.31	81.74	78.20	74.72	83.49	81.10	3.48	2.39	0.42	0.34	0.44	0.48	5.49	3.35	5.74	3.29	2.13	2.45	0.00	0.00
17.03.2023	69.40	43.30	68.24	41.14	26.10	79.54	75.06	85.31	81.50	77.79	74.38	83.50	80.85	3.40	2.65	0.45	0.33	0.43	0.48	5.45	3.39	5.74	3.35	2.06	2.39	0.00	0.00
18.03.2023	69.70	41.55	68.58	39.40	28.15	72.82	68.21	77.85	73.76	71.10	67.63	76.08	73.20	3.47	2.88	0.48	0.31	0.40	0.48	5.19	3.01	5.43	2.95	2.17	2.48	0.00	0.00
19.03.2023	80.79	45.72	79.01	43.15	35.07	78.97	74.09	84.52	80.94	76.71	73.35	82.20	80.23	3.36	1.97	0.42	0.33	0.43	0.48	6.21	3.52	6.50	3.47	2.69	3.03	0.00	0.00
20.03.2023	71.51	42.61	70.06	40.34	28.90	76.67	72.16	82.49	78.57	74.91	71.53	80.67	77.96	3.38	2.71	0.41	0.33	0.43	0.48	5.37	3.20	5.66	3.16	2.16	2.50	0.00	0.00
21.03.2023	69.88	41.76	68.48	39.66	28.12	76.76	72.28	82.30	78.44	75.07	71.68	80.56	77.85	3.39	2.70	0.42	0.33	0.43	0.48	5.25	3.14	5.52	3.10	2.11	2.42	0.00	0.00
22.03.2023	69.58	41.65	68.18	39.69	27.93	76.67	72.28	82.16	73.45	75.00	71.68	80.43	72.90	3.32	7.53	0.42	0.33	0.42	0.48	5.23	3.13	5.49	2.91	2.09	2.59	0.00	0.00
23.03.2023	69.82	41.30	68.37	39.16	28.52	74.97	70.60	80.28	74.08	73.32	70.03	78.58	73.54	3.29	5.04	0.41	0.33	0.42	0.48	5.13	3.04	5.38	2.89	2.09	2.49	0.00	0.00
24.03.2023	69.68	42.17	68.33	39.88	27.51	79.57	75.08	85.07	81.47	77.83	74.44	83.27	80.85	3.39	2.42	0.42	0.33	0.43	0.48	5.43	3.29	5.70	3.24	2.14	2.46	0.00	0.00
25.03.2023	70.06	42.60	68.71	40.38	27.46	78.92	74.34	84.53	80.78	77.17	73.69	82.73	80.16	3.48	2.57	0.42	0.33	0.43	0.48	5.42	3.30	5.70	3.25	2.12	2.45	0.00	0.00
26.03.2023	69.54	42.35	68.20	40.16	27.19	77.46	72.93	82.94	79.28	75.77	72.31	81.20	78.67	3.47	2.52	0.42	0.33	0.42	0.48	5.28	3.22	5.54	3.17	2.06	2.37	0.00	0.00
27.03.2023	69.90	43.14	68.62	40.96	26.76	80.82	76.22	87.22	83.12	79.04	75.54	85.37	82.46	3.50	2.91	0.43	0.33	0.44	0.48	5.53	3.42	5.87	3.39	2.11	2.48	0.00	0.00
28.03.2023	70.16	43.00	68.84	40.87	27.16	78.71	74.13	85.00	80.87	76.97	73.47	83.18	80.22	3.50	2.96	0.42	0.33	0.42	0.48	5.40	3.32	5.73	3.30	2.08	2.44	0.00	0.00
29.03.2023	72.39	42.27	70.84	39.98	30.12	73.24	68.50	79.04	74.71	71.52	67.91	77.25	74.14	3.61	3.11	0.41	0.34	0.42	0.48	5.19	3.04	5.49	2.98	2.15	2.51	0.00	0.00
30.03.2023	69.97	41.21	68.48	38.99	28.76	71.94	67.03	77.33	73.16	70.35	66.48	75.69	72.63	3.87	3.06	0.39	0.33	0.41	0.48	4.93	2.91	5.19	2.84	2.02	2.35	0.00	0.00
31.03.2023	69.45	41.64	68.08	39.48	27.81	77.22	72.22	82.97	78.63	75.54	71.62	81.23	78.04	3.92	3.18	0.42	0.33	0.42	0.48	5.25	3.16	5.54	3.10	2.10	2.44	0.00	0.00
Средние:	75.21	44.38	73.62	41.92	30.83	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.41	0.33	0.43	0.48	---	---	---	---	---	---	0.00	---
Итого:	---	---	---	---	---	2434.66	2287.36	2616.16	2488.04	2372.75	2265.65	2552.16	2467.10	107.09	85.06	---	---	---	---	179.31	105.84	188.80	104.08	73.47	84.72	---	0.00

Дата	V1	V2	V3	V4	M1	M2	M3	M4	Mтс	Mгв	W1	W2	W3	W4	Wтс	Wгв	Tнар
	М³	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2023	126581.70	114782.38	156437.46	131105.51	122730.48	113470.98	152304.50	129774.24	9201.89	22544.56	10174.91	5956.76	11385.63	5956.94	4210.75	5420.95	60990.32
31.03.2023	129016.36	117069.74	159053.61	133593.54	125103.23	115736.63	154856.67	132241.34	9308.98	22629.63	10354.22	6062.61	11574.43	6061.02	4284.22	5505.67	61734.32
Итого:	2434.66	2287.36	2616.16	2488.04	2372.75	2265.65	2552.16	2467.10	107.09	85.06	179.31	105.84	188.80	104.08	73.47	84.72	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1412836
Точка измерения: ТС1 (УЗЕЛ 1+2); Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 0504990 СО1
Обратка: ПРИМ SN 0504988 со1
Подача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 2013314
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197534 со2
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197764 со1
МИДА-ДИ-13П SN 20421068

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1401136 со1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1361298 со2
ВЗЛЕТ ТПС SN 2021560

Дата	Тнар	НС
	ч	
01.03.2023	24.00	*
02.03.2023	24.00	*
03.03.2023	24.00	*
04.03.2023	24.00	*
05.03.2023	24.00	*
06.03.2023	24.00	*
07.03.2023	24.00	*
08.03.2023	24.00	*
09.03.2023	24.00	*
10.03.2023	24.00	*
11.03.2023	24.00	*
12.03.2023	24.00	*
13.03.2023	24.00	*
14.03.2023	24.00	*
15.03.2023	24.00	*
16.03.2023	24.00	*
17.03.2023	24.00	*
18.03.2023	24.00	*
19.03.2023	24.00	*
20.03.2023	24.00	*
21.03.2023	24.00	*
22.03.2023	24.00	*
23.03.2023	24.00	*
24.03.2023	24.00	*
25.03.2023	24.00	*
26.03.2023	24.00	*
27.03.2023	24.00	*
28.03.2023	24.00	*
29.03.2023	24.00	*
30.03.2023	24.00	*
31.03.2023	24.00	*
Средние:	---	
Итого:	744.00	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
