

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 24 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400956
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2103861
Обратка:

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696233
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696234

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.05.2023	67.42	56.67	10.75	95.13	92.41	2.90	0.40	0.36	1.02	0.00	1.02	0.00	0.20	24.00	
02.05.2023	68.59	60.70	7.89	108.22	105.13	2.90	0.41	0.37	0.85	0.00	0.85	0.00	0.20	24.00	
03.05.2023	68.58	61.46	7.12	117.56	114.28	2.83	0.43	0.37	0.84	0.00	0.84	0.00	0.20	24.00	
04.05.2023	68.61	62.16	6.45	116.97	113.66	2.87	0.43	0.38	0.76	0.00	0.76	0.00	0.20	24.00	
05.05.2023	68.37	61.07	7.30	112.72	109.53	2.87	0.43	0.38	0.82	0.00	0.82	0.00	0.20	24.00	
06.05.2023	69.53	61.21	8.32	102.09	99.19	2.89	0.41	0.37	0.85	0.00	0.85	0.00	0.20	24.00	
07.05.2023	67.80	60.25	7.55	96.13	93.38	2.90	0.41	0.37	0.73	0.00	0.73	0.00	0.20	24.00	
08.05.2023	68.27	60.27	8.00	94.88	92.09	2.98	0.41	0.38	0.76	0.00	0.76	0.00	0.20	24.00	
09.05.2023	67.75	57.62	10.13	88.56	86.00	2.94	0.39	0.36	0.90	0.00	0.90	0.00	0.20	24.00	
10.05.2023	68.01	58.18	9.83	91.88	89.25	2.90	0.40	0.37	0.90	0.00	0.90	0.00	0.20	24.00	
11.05.2023	68.83	60.98	7.85	109.69	106.63	2.83	0.44	0.39	0.86	0.00	0.86	0.00	0.20	24.00	
12.05.2023	72.31	66.40	5.91	153.66	149.56	2.70	0.50	0.40	0.91	0.00	0.91	0.00	0.20	24.00	
13.05.2023	70.33	64.76	5.57	159.50	155.38	2.62	0.49	0.38	0.89	0.00	0.89	0.00	0.20	23.96	
14.05.2023	69.68	63.15	6.53	150.72	146.78	2.65	0.46	0.37	0.99	0.00	0.99	0.00	0.20	24.00	
15.05.2023	69.90	64.27	5.63	153.69	149.72	2.62	0.49	0.39	0.87	0.00	0.87	0.00	0.20	24.00	
16.05.2023	69.99	65.06	4.93	167.56	163.38	2.53	0.50	0.39	0.83	0.00	0.83	0.00	0.20	24.00	
17.05.2023	69.88	64.42	5.46	166.28	162.06	2.57	0.49	0.38	0.91	0.00	0.91	0.00	0.20	24.00	
18.05.2023	69.78	64.52	5.26	164.53	160.31	2.60	0.49	0.38	0.87	0.00	0.87	0.00	0.20	24.00	
19.05.2023	70.27	64.79	5.48	156.31	152.22	2.65	0.48	0.38	0.86	0.00	0.86	0.00	0.20	24.00	
20.05.2023	72.34	67.48	4.86	143.84	139.94	2.75	0.47	0.38	0.70	0.00	0.70	0.00	0.20	24.00	
21.05.2023	74.14	67.43	6.71	130.13	126.56	2.78	0.44	0.36	0.87	0.00	0.87	0.00	0.20	24.00	
22.05.2023	70.02	62.38	7.64	88.50	86.09	2.76	0.42	0.36	0.68	0.00	0.68	0.00	0.20	20.90	
23.05.2023	69.05	59.95	9.10	107.59	104.94	2.50	0.44	0.38	0.98	0.00	0.98	0.00	0.20	24.00	
24.05.2023	70.35	57.71	12.64	63.59	62.00	2.54	0.48	0.38	0.81	0.00	0.81	0.00	0.20	24.00	
25.05.2023	68.33	61.46	6.87	112.44	109.59	2.56	0.43	0.38	0.77	0.00	0.77	0.00	0.20	24.00	
26.05.2023	67.85	67.00	0.85	120.22	117.53	2.26	0.40	0.35	0.10	0.00	0.10	0.00	0.20	24.00	*
27.05.2023	27.15	26.54	0.61	0.00	0.00	---	0.53	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
28.05.2023	24.67	24.31	0.36	0.00	0.00	---	0.54	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
29.05.2023	23.71	23.50	0.21	0.00	0.00	---	0.28	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
30.05.2023	22.36	22.03	0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
31.05.2023	22.10	22.00	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
Средние:	62.13	56.12	6.01	---	---	2.29	0.42	0.38	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3172.38	3087.59	---	---	---	21.32	0.00	21.32	---	---	740.86	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.04.2023	494299.41	443219.28	16607.39	0.00	16607.39
31.05.2023	497471.78	446306.88	16628.71	0.00	16628.71
Итого:	3172.38	3087.59	21.32	0.00	21.32

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 24 (ООО УК "Владимирский")
 Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400956
 Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2103861
 Обратка: Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696233

Датчик температуры:
 ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/1
 ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.06.2023	22.11	22.03	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
02.06.2023	21.59	21.47	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
03.06.2023	21.51	21.42	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
04.06.2023	21.45	21.33	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
05.06.2023	19.88	19.61	0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
06.06.2023	19.64	19.52	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
07.06.2023	19.25	19.08	0.17	0.00	0.00	---	0.39	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
08.06.2023	17.90	17.46	0.44	0.00	0.00	---	0.29	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
09.06.2023	17.08	16.90	0.18	0.00	0.00	---	0.09	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
10.06.2023	16.95	16.85	0.10	0.00	0.00	---	0.07	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
11.06.2023	67.62	57.74	9.88	42.66	41.63	2.45	0.37	0.35	0.42	0.00	0.42	0.00	0.20	24.00	
12.06.2023	68.67	59.88	8.79	102.06	99.72	2.32	0.38	0.35	0.90	0.00	0.90	0.00	0.20	24.00	
13.06.2023	67.81	60.99	6.82	105.88	103.50	2.27	0.38	0.35	0.72	0.00	0.72	0.00	0.20	24.00	
14.06.2023	68.20	61.99	6.21	102.59	100.34	2.22	0.38	0.35	0.64	0.00	0.64	0.00	0.20	24.00	
15.06.2023	68.37	57.66	10.71	96.34	94.09	2.36	0.38	0.35	1.03	0.00	1.03	0.00	0.20	24.00	
16.06.2023	65.43	58.08	7.35	119.53	116.75	2.35	0.39	0.36	0.88	0.00	0.88	0.00	0.20	24.00	
17.06.2023	67.12	58.24	8.88	107.91	105.47	2.28	0.40	0.36	0.96	0.00	0.96	0.00	0.20	24.00	
18.06.2023	67.12	58.28	8.84	106.78	104.34	2.31	0.38	0.36	0.94	0.00	0.94	0.00	0.20	24.00	
19.06.2023	65.55	56.97	8.58	48.19	47.06	2.36	0.38	0.36	0.41	0.00	0.41	0.00	0.20	24.00	
20.06.2023	19.64	19.01	0.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
21.06.2023	16.81	16.47	0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
22.06.2023	16.67	16.53	0.14	0.00	0.00	---	0.26	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
23.06.2023	17.28	17.25	0.03	0.00	0.00	---	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
24.06.2023	17.72	17.64	0.08	0.00	0.00	---	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
25.06.2023	17.91	17.83	0.08	0.00	0.00	---	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	22.59	
26.06.2023	65.27	57.91	7.36	42.50	41.47	2.46	0.38	0.34	0.32	0.00	0.32	0.00	0.20	23.99	
27.06.2023	68.06	62.43	5.63	128.38	125.38	2.36	0.38	0.33	0.72	0.00	0.72	0.00	0.20	24.00	
28.06.2023	67.98	62.22	5.76	128.97	125.97	2.35	0.39	0.34	0.74	0.00	0.74	0.00	0.20	24.00	
29.06.2023	67.70	62.04	5.66	118.84	116.13	2.31	0.40	0.34	0.67	0.00	0.67	0.00	0.20	24.00	
30.06.2023	67.56	62.08	5.48	117.91	115.16	2.36	0.40	0.34	0.65	0.00	0.65	0.00	0.20	24.00	
Средние:	41.53	37.90	3.63	---	---	1.09	0.28	0.36	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	1368.53	1337.00	---	---	---	10.00	0.00	10.00	---	---	718.58	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.05.2023	497471.78	446306.88	16628.71	0.00	16628.71
30.06.2023	498840.31	447643.88	16638.72	0.00	16638.72
Итого:	1368.53	1337.00	10.00	0.00	10.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации