

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ЭРСВ-400Л В SN 447395
Обратка:

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765327
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765328

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.05.2023	21.63	21.55	0.08	0.00	0.89	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.05.2023	21.82	21.72	0.10	0.00	0.89	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.05.2023	22.07	21.94	0.13	0.00	0.88	-200.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.05.2023	22.12	21.94	0.18	0.00	0.88	-200.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
05.05.2023	21.93	21.74	0.19	0.00	0.88	-200.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
06.05.2023	21.65	21.46	0.19	0.00	0.86	-200.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
07.05.2023	20.78	20.57	0.21	0.00	0.86	-200.00	0.06	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.05.2023	19.38	19.04	0.34	0.00	0.86	-200.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.05.2023	18.65	18.32	0.33	0.00	0.88	-200.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.05.2023	18.76	18.45	0.31	0.00	0.86	-200.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.05.2023	19.25	19.07	0.18	0.00	0.86	-200.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.05.2023	19.27	19.03	0.24	0.00	0.86	-200.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.05.2023	19.63	19.39	0.24	0.00	0.86	-200.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.05.2023	19.58	19.32	0.26	0.00	0.84	-200.00	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.05.2023	19.30	19.04	0.26	0.00	0.86	-200.00	0.07	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.05.2023	19.43	19.19	0.24	0.00	0.84	-200.00	0.07	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.05.2023	19.83	19.60	0.23	0.00	0.83	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.05.2023	20.11	19.85	0.26	0.00	0.83	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.05.2023	20.16	19.88	0.28	0.00	0.83	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.05.2023	20.21	19.89	0.32	0.00	0.83	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.05.2023	20.34	20.02	0.32	0.00	0.80	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.05.2023	20.52	20.25	0.27	0.00	0.80	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.05.2023	20.49	20.20	0.29	0.00	0.80	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.05.2023	20.73	20.45	0.28	0.00	0.78	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.05.2023	20.94	20.65	0.29	0.00	0.77	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.05.2023	21.07	20.78	0.29	0.00	0.77	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.05.2023	20.48	20.22	0.26	0.00	0.77	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.05.2023	20.19	19.93	0.26	0.00	0.75	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.05.2023	19.96	19.70	0.26	0.00	0.75	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.05.2023	19.49	19.19	0.30	0.00	0.73	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.98	
31.05.2023	19.66	19.36	0.30	0.00	0.73	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	20.30	20.06	0.25	---	---	-200.00	0.08	0.09	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	25.59	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	743.98	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.04.2023	250512.86	240464.58	8642.73	0.00	8642.73
31.05.2023	250512.86	240490.17	8642.73	0.00	8642.73
Итого:	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.05.2023	50.29	10.40	0.73	0.47	0.00	0.47	5.00	0.20	24.00	*
02.05.2023	51.02	9.59	0.64	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
03.05.2023	51.70	11.05	0.67	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
04.05.2023	51.38	10.37	0.72	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
05.05.2023	49.68	9.61	0.72	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
06.05.2023	50.22	9.42	0.73	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
07.05.2023	50.65	10.09	0.72	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
08.05.2023	51.13	11.16	0.73	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
09.05.2023	51.18	9.70	0.73	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
10.05.2023	50.59	9.78	0.73	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
11.05.2023	50.18	9.09	0.73	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
12.05.2023	51.61	8.69	0.73	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
13.05.2023	51.92	9.79	0.73	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
14.05.2023	51.33	9.98	0.73	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
15.05.2023	50.55	9.88	0.73	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
16.05.2023	50.46	10.31	0.72	0.47	0.00	0.47	5.00	0.20	24.00	*
17.05.2023	50.34	9.68	0.73	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
18.05.2023	50.46	9.27	0.73	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
19.05.2023	50.44	8.69	0.73	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
20.05.2023	52.41	9.28	0.73	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
21.05.2023	51.92	8.63	0.73	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
22.05.2023	50.20	8.24	0.73	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
23.05.2023	50.53	9.59	0.73	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
24.05.2023	50.60	8.29	0.73	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
25.05.2023	50.63	9.05	0.72	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
26.05.2023	47.42	5.45	0.69	0.23	0.00	0.23	5.00	0.20	24.00	*
27.05.2023	20.03	0.10	0.06	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
28.05.2023	19.03	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
29.05.2023	19.42	0.09	0.06	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
30.05.2023	18.64	0.12	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.98	*
31.05.2023	19.19	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	45.65	---	0.61	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	245.54	---	11.25	0.00	11.25	---	---	743.98	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
30.04.2023	7767.67	344.54	0.00	344.54
31.05.2023	8013.21	355.78	0.00	355.78
Итого:	245.54	11.25	0.00	11.25

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
ЭРСВ-400Л В SN 447395
Обратка:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765327
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765328

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.06.2023	19.94	19.63	0.31	0.00	0.73	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.06.2023	19.70	19.44	0.26	0.00	0.73	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.06.2023	19.74	19.49	0.25	0.00	0.72	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.06.2023	19.68	19.46	0.22	0.00	0.72	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
05.06.2023	19.21	18.98	0.23	0.00	0.72	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
06.06.2023	18.76	18.48	0.28	0.00	0.72	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
07.06.2023	18.62	18.34	0.28	0.00	0.70	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.06.2023	18.40	18.08	0.32	0.00	0.72	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.06.2023	18.04	17.66	0.38	0.00	0.69	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.06.2023	18.01	17.70	0.31	0.00	0.67	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.06.2023	18.14	17.77	0.37	0.00	0.64	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.06.2023	18.01	17.62	0.39	0.00	0.61	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.06.2023	18.09	17.71	0.38	0.00	0.56	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.06.2023	18.59	18.27	0.32	0.00	0.53	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.06.2023	18.98	18.66	0.32	0.00	0.45	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.06.2023	19.19	18.85	0.34	0.00	0.39	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.06.2023	19.25	18.90	0.35	0.00	0.33	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.06.2023	18.97	18.58	0.39	0.00	0.30	-200.00	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.06.2023	16.59	18.20	-1.61	0.00	0.16	-200.00	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	14.17	*
20.06.2023	14.58	16.34	-1.76	0.00	0.47	-200.00	0.24	0.44	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	7.58	*
21.06.2023	16.97	16.69	0.28	0.00	1.72	-200.00	0.32	0.33	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.06.2023	17.00	16.73	0.27	0.00	1.58	-200.00	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.06.2023	17.05	16.81	0.24	0.00	1.36	-200.00	0.19	0.21	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.06.2023	17.12	16.90	0.22	0.00	1.00	-200.00	0.17	0.18	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.06.2023	17.41	17.19	0.22	0.00	0.64	-200.00	0.16	0.17	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.06.2023	17.86	17.67	0.19	0.00	0.00	---	0.15	0.16	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.06.2023	18.24	18.01	0.23	0.00	0.00	---	0.14	0.16	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.06.2023	18.66	18.42	0.24	0.00	0.00	---	0.14	0.15	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.06.2023	19.04	18.76	0.28	0.00	0.00	---	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.06.2023	19.38	19.09	0.29	0.00	0.00	---	0.13	0.14	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	18.31	18.15	0.16	---	---	-166.67	0.12	0.14	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	17.86	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	693.75	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.05.2023	250512.86	240490.17	8642.73	0.00	8642.73
30.06.2023	250512.86	240508.03	8642.73	0.00	8642.73
Итого:	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.06.2023	16.57	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
02.06.2023	18.55	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
03.06.2023	19.30	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
04.06.2023	19.21	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
05.06.2023	18.52	0.14	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
06.06.2023	17.75	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
07.06.2023	18.08	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
08.06.2023	17.89	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
09.06.2023	17.88	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
10.06.2023	47.78	4.27	0.69	0.18	0.00	0.18	5.00	0.20	24.00	*
11.06.2023	49.08	8.57	0.73	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
12.06.2023	47.02	7.44	0.74	0.31	0.00	0.31	5.00	0.20	24.00	*
13.06.2023	48.71	8.16	0.74	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
14.06.2023	48.93	8.09	0.74	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
15.06.2023	48.94	7.22	0.74	0.32	0.00	0.32	5.00	0.20	24.00	*
16.06.2023	48.03	7.31	0.74	0.32	0.00	0.32	5.00	0.20	24.00	*
17.06.2023	49.10	8.07	0.74	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
18.06.2023	49.55	7.60	0.73	0.34	0.00	0.34	5.00	0.20	24.00	*
19.06.2023	46.24	3.39	0.72	0.14	0.00	0.14	5.00	0.20	24.00	*
20.06.2023	17.28	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
21.06.2023	16.96	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
22.06.2023	17.03	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
23.06.2023	16.93	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
24.06.2023	20.86	1.16	0.66	0.02	0.00	0.02	5.00	0.20	24.00	*
25.06.2023	40.41	8.27	0.74	0.29	0.00	0.29	5.00	0.20	24.00	*
26.06.2023	49.28	8.17	0.74	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
27.06.2023	50.31	8.56	0.73	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
28.06.2023	49.88	7.84	0.73	0.35	0.00	0.35	5.00	0.20	24.00	*
29.06.2023	50.04	8.30	0.73	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
30.06.2023	50.37	8.59	0.73	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	34.22	---	0.43	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	121.99	---	5.25	0.00	5.25	---	---	720.00	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.05.2023	8013.21	355.78	0.00	355.78
30.06.2023	8135.20	361.03	0.00	361.03
Итого:	121.99	5.25	0.00	5.25

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
