

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 02513114

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.05.2023	54.44	37.01	16.69	52.170	22.382	51.457	22.248	6.05	6.02	2.545	0.713	1.832	24.0		Ok
02.05.2023	55.96	39.40	14.13	40.900	20.147	40.302	20.005	5.07	4.98	2.054	0.689	1.366	24.0	*	h; HC G; H
03.05.2023	56.71	41.74	15.01	48.190	23.626	47.477	23.441	6.08	6.04	2.456	0.862	1.594	24.0		Ok
04.05.2023	55.44	40.11	15.03	45.400	23.948	44.757	23.776	6.08	6.05	2.258	0.836	1.423	23.2	*	HC Vmin
05.05.2023	57.28	40.56	16.20	46.890	24.211	46.183	24.033	6.07	6.05	2.416	0.855	1.560	24.0		Ok
06.05.2023	61.50	42.64	18.43	44.730	23.713	43.957	23.518	6.08	6.06	2.485	0.886	1.599	24.0		Ok
07.05.2023	59.49	40.27	18.96	43.180	23.435	42.480	23.265	6.08	6.06	2.316	0.821	1.494	24.0		Ok
08.05.2023	60.12	40.22	19.24	44.850	22.968	44.108	22.802	6.08	6.06	2.432	0.804	1.628	24.0		Ok
09.05.2023	59.69	40.55	18.55	47.580	23.064	46.803	22.894	6.06	6.04	2.561	0.815	1.746	24.0		Ok
10.05.2023	60.69	42.17	17.86	46.030	22.641	45.254	22.459	5.97	5.93	2.521	0.836	1.685	24.0	*	HC Vmin
11.05.2023	61.17	41.61	19.08	45.900	23.104	45.115	22.924	6.08	6.06	2.535	0.840	1.695	24.0		Ok
12.05.2023	62.33	42.04	19.89	42.970	22.157	42.209	21.980	6.08	6.06	2.421	0.815	1.606	24.0		Ok
13.05.2023	61.78	41.40	19.97	43.830	21.234	43.066	21.070	6.08	6.06	2.446	0.768	1.679	24.0		Ok
14.05.2023	62.32	41.28	20.13	46.930	20.769	46.099	20.610	6.07	6.05	2.643	0.748	1.895	24.0		Ok
15.05.2023	62.17	41.84	19.95	43.560	21.177	42.792	21.010	6.07	6.05	2.447	0.775	1.673	24.0		Ok
16.05.2023	61.90	41.74	19.49	43.030	20.545	42.277	20.384	6.07	6.05	2.406	0.749	1.657	24.0		Ok
17.05.2023	61.78	42.24	19.19	44.260	20.349	43.489	20.185	6.07	6.05	2.470	0.752	1.718	24.0		Ok
18.05.2023	61.54	41.87	19.25	42.110	20.108	41.381	19.949	6.06	6.05	2.341	0.736	1.605	24.0		Ok
19.05.2023	61.62	41.76	19.48	42.130	19.936	41.399	19.779	6.07	6.05	2.345	0.728	1.617	24.0		Ok
20.05.2023	61.61	41.67	19.57	39.940	19.506	39.248	19.354	6.07	6.06	2.223	0.710	1.513	24.0		Ok
21.05.2023	61.90	41.87	19.26	41.680	19.164	40.951	19.012	6.06	6.05	2.331	0.702	1.629	24.0		Ok
22.05.2023	60.99	41.99	18.73	41.660	19.800	40.951	19.643	6.06	6.05	2.294	0.727	1.567	24.0		Ok
23.05.2023	60.86	41.79	18.67	41.120	19.013	40.423	18.863	6.06	6.05	2.259	0.695	1.564	24.0		Ok
24.05.2023	61.63	42.60	18.63	42.520	18.744	41.782	18.590	6.06	6.04	2.367	0.700	1.668	24.0		Ok
25.05.2023	59.64	42.19	16.98	44.050	18.291	43.332	18.144	6.05	6.04	2.368	0.675	1.693	24.0		Ok
26.05.2023	55.21	39.71	15.28	15.190	7.552	14.974	7.499	3.23	3.24	0.752	0.261	0.492	24.0	*	min; HC T
27.05.2023	19.69	21.17	-1.31	2.000	0.022	1.998	0.022	1.77	1.80	0.029	0.000	0.029	24.0	*	min; HC T
28.05.2023	17.33	19.99	-2.58	3.180	0.038	3.178	0.038	3.78	3.81	0.039	0.001	0.039	24.0	*	min; HC T
29.05.2023	16.88	20.12	-3.24	2.020	0.041	2.019	0.041	2.74	2.77	0.024	0.001	0.023	24.0	*	min; HC T
30.05.2023	18.08	18.67	-1.96	0.610	0.499	0.610	0.499	1.35	1.18	0.008	0.007	0.001	24.0	*	G; HC Tr
31.05.2023	18.74	19.18	-0.30	0.420	0.161	0.420	0.161	0.98	1.02	0.006	0.002	0.003	24.0	*	min; HC T
Средние:	53.24	37.79	14.98	---	---	---	---	5.31	5.29	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1129.029	542.345	1110.490	538.197	---	---	60.799	19.506	41.293	743.2		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
30.04.2023	1233.939	625.236	1213.146	620.350	67.580	22.750	44.831	609.8
31.05.2023	2362.969	1167.581	2323.636	1158.547	128.380	42.256	86.124	1353.0
Итого:	1129.030	542.345	1110.490	538.197	60.799	19.506	41.293	743.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-033(034) (СО) Заводской номер: 1203813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1132119

Подача:
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1131947

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.05.2023	15.57	15.51	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
02.05.2023	16.22	16.60	-0.38	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
03.05.2023	17.51	17.17	0.34	0.00	0.06	-200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
04.05.2023	17.61	17.24	0.37	0.00	0.02	-200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
05.05.2023	17.55	16.95	0.60	0.00	0.09	-200.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
06.05.2023	17.72	17.55	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
07.05.2023	16.30	15.36	0.94	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
08.05.2023	14.17	13.62	0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
09.05.2023	14.43	14.07	0.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
10.05.2023	14.89	14.36	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
11.05.2023	15.20	14.19	1.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
12.05.2023	13.27	13.49	-0.22	1.04	0.32	105.52	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
13.05.2023	15.15	15.54	-0.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
14.05.2023	14.47	14.77	-0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
15.05.2023	14.72	15.11	-0.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
16.05.2023	18.20	15.24	2.96	0.65	2.64	-120.78	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
17.05.2023	17.04	16.06	0.98	4.20	0.38	166.89	0.00	0.00	0.01	24.00	0.00		
18.05.2023	17.19	17.01	0.18	14.83	7.12	70.25	0.00	0.00	0.01	18.30	5.70	*	2
19.05.2023	15.52	16.17	-0.65	21.81	8.71	85.83	0.00	0.00	0.00	21.38	2.62	*	2
20.05.2023	16.98	17.40	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
21.05.2023	17.32	17.71	-0.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
22.05.2023	17.93	18.40	-0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
23.05.2023	18.29	18.75	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
24.05.2023	18.80	19.31	-0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
25.05.2023	19.50	20.05	-0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
26.05.2023	19.87	20.09	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
27.05.2023	19.66	19.70	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
28.05.2023	19.37	19.30	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
29.05.2023	19.49	19.33	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
30.05.2023	18.11	17.76	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
31.05.2023	18.20	18.14	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
Средние:	16.98	16.84	0.14	---	---	-15.88	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	42.52	19.35	---	0.00	0.00	0.02	735.69	8.31		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2023	633321.18	640486.46	0.00	0.00	4579.13	26745.04	987.46
31.05.2023	633363.70	640505.81	0.00	0.00	4579.15	27480.72	995.78
Итого:	42.52	19.35	0.00	0.00	0.02	735.69	8.31

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 02513114

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.06.2023	19.10	20.01	-1.06	0.610	0.147	0.609	0.147	1.06	1.10	0.009	0.002	0.006	24.0	*	min; HC
02.06.2023	18.30	18.74	-0.50	0.520	0.083	0.520	0.083	1.08	1.12	0.007	0.001	0.006	24.0	*); HC G; H
03.06.2023	18.58	19.46	-0.80	0.530	0.106	0.530	0.106	1.06	1.11	0.007	0.002	0.006	24.0	*); HC G; H
04.06.2023	19.10	19.35	-0.04	0.430	0.091	0.430	0.091	1.20	1.24	0.006	0.001	0.005	24.0	*); HC G; H
05.06.2023	17.31	17.60	-0.25	0.570	0.146	0.570	0.146	1.20	1.25	0.007	0.002	0.005	24.0	*); HC G; H
06.06.2023	17.24	17.22	-0.02	0.590	0.084	0.590	0.084	1.14	1.19	0.007	0.001	0.006	24.0	*	min; HC
07.06.2023	16.82	16.65	0.10	0.760	0.212	0.760	0.212	1.08	1.12	0.009	0.002	0.006	24.0	*	min; HC
08.06.2023	16.19	15.95	0.33	0.470	0.080	0.470	0.080	1.03	1.08	0.005	0.001	0.004	24.0	*	min; HC
09.06.2023	16.05	15.89	0.01	0.550	0.113	0.550	0.113	1.00	1.05	0.006	0.001	0.005	24.0	*); HC G; H
10.06.2023	55.07	42.15	13.79	9.540	3.554	9.401	3.524	2.24	2.26	0.471	0.131	0.340	24.0	*	min; HC
11.06.2023	61.09	38.49	24.56	28.840	8.952	28.348	8.893	6.07	6.07	1.591	0.298	1.292	24.0	*	HC Vmin
12.06.2023	62.51	32.68	28.95	28.530	7.012	28.022	6.981	6.08	6.09	1.612	0.194	1.419	24.0	*	HC Vmin
13.06.2023	62.29	47.83	17.64	54.270	33.861	53.309	33.502	6.04	5.97	3.055	1.436	1.619	24.0	*	HC Vmin
14.06.2023	63.19	49.61	13.28	69.560	48.863	68.296	48.309	6.06	5.95	3.976	2.156	1.820	24.0		Ok
15.06.2023	62.89	49.24	13.46	64.670	47.751	63.506	47.218	6.07	5.96	3.678	2.090	1.588	24.0		Ok
16.06.2023	59.93	47.36	12.38	65.400	47.458	64.324	46.969	6.06	5.96	3.535	1.991	1.544	24.0		Ok
17.06.2023	60.96	47.28	13.63	62.810	47.255	61.742	46.769	6.06	5.96	3.456	1.979	1.478	24.0		Ok
18.06.2023	60.01	46.51	13.27	68.640	45.636	67.508	45.183	6.04	5.94	3.715	1.877	1.838	24.0		Ok
19.06.2023	57.45	44.31	12.83	25.690	18.717	25.299	18.550	3.07	3.05	1.327	0.730	0.598	24.0	*); HC G; H
20.06.2023	14.92	14.49	0.52	0.180	0.000	0.180	0.000	0.77	0.80	0.002	0.000	0.002	24.0	*	min; HC
21.06.2023	14.16	13.49	0.34	0.130	0.005	0.130	0.005	0.72	0.76	0.001	0.000	0.001	24.0	*); HC G; H
22.06.2023	14.44	14.41	-0.03	0.160	0.000	0.160	0.000	0.76	0.80	0.002	0.000	0.002	24.0	*	min; HC
23.06.2023	15.02	14.83	0.21	0.280	0.000	0.280	0.000	0.81	0.85	0.003	0.000	0.003	24.0	*	min; HC
24.06.2023	26.89	23.93	2.91	2.990	1.909	2.981	1.905	1.47	1.45	0.065	0.036	0.029	24.0	*	min; HC
25.06.2023	57.36	47.54	9.27	36.110	20.169	35.556	19.956	6.08	5.76	1.862	0.849	1.013	24.0	*	min; HC
26.06.2023	58.25	48.11	10.04	53.610	35.635	52.774	35.255	6.07	5.84	2.811	1.520	1.291	24.0		Ok
27.06.2023	58.95	47.45	11.52	67.040	48.248	65.971	47.749	6.05	5.91	3.561	2.028	1.533	24.0		Ok
28.06.2023	60.82	48.26	12.33	70.210	52.392	69.023	51.831	6.05	5.93	3.855	2.243	1.611	24.0		Ok
29.06.2023	61.72	49.22	12.32	70.350	52.858	69.127	52.268	6.03	5.91	3.922	2.312	1.610	24.0		Ok
30.06.2023	62.27	49.44	12.73	66.330	50.963	65.157	50.389	6.04	5.92	3.733	2.240	1.493	24.0		Ok
Средние:	40.30	32.58	7.79	---	---	---	---	3.48	3.45	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	850.370	572.300	836.120	566.316	---	---	46.296	24.123	22.172	720.0		

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч
31.05.2023	2362.969	1167.581	2323.636	1158.547	128.380	42.256	86.124	1353.0
30.06.2023	3213.338	1739.881	3159.756	1724.863	174.675	66.379	108.296	2073.0
Итого:	850.369	572.300	836.120	566.316	46.296	24.123	22.172	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-033(034) (СО) Заводской номер: 1203813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:

Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1132119

Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1131947

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.06.2023	19.23	19.29	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
02.06.2023	18.37	18.05	0.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
03.06.2023	18.42	18.37	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
04.06.2023	18.52	18.34	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
05.06.2023	17.27	16.70	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
06.06.2023	16.50	16.44	0.06	0.01	0.03	-115.79	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
07.06.2023	16.20	16.16	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
08.06.2023	15.43	15.39	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
09.06.2023	14.94	14.96	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
10.06.2023	14.96	15.06	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
11.06.2023	15.17	15.54	-0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
12.06.2023	15.06	15.39	-0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
13.06.2023	15.78	16.36	-0.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
14.06.2023	17.55	18.28	-0.73	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
15.06.2023	18.40	18.86	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
16.06.2023	18.69	19.11	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.06.2023	17.89	17.95	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.06.2023	16.48	16.41	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.06.2023	15.10	14.77	0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.06.2023	13.93	13.53	0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.06.2023	13.23	12.91	0.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.06.2023	13.46	13.29	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.06.2023	13.89	13.75	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.06.2023	14.30	14.21	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.06.2023	15.35	15.67	-0.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.06.2023	16.09	16.35	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.06.2023	17.00	17.41	-0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.06.2023	17.98	18.47	-0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.06.2023	18.86	19.34	-0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
30.06.2023	19.59	20.08	-0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
Средние:	16.45	16.55	-0.09	---	---	-3.86	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.01	0.03	---	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2023	633363.70	640505.81	0.00	0.00	4579.15	27480.72	995.78
30.06.2023	633363.71	640505.84	0.00	0.00	4579.15	28200.72	995.78
Итого:	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации