

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 24 (ООО УК "Владимирский")  
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400956  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВЗлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2103861  
Обратка:

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696233  
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696234

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/1  
ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.09.2023	67.57	60.63	6.94	101.50	99.84	1.65	0.35	0.33	0.71	0.00	0.71	0.00	0.20	24.00	
02.09.2023	64.36	54.65	9.71	74.22	73.53	0.93	0.31	0.31	0.72	0.00	0.72	0.00	0.20	24.00	
03.09.2023	66.34	55.77	10.57	72.09	71.81	0.39	0.31	0.31	0.76	0.00	0.76	0.00	0.20	24.00	
04.09.2023	65.53	54.58	10.95	67.50	67.22	0.42	0.33	0.32	0.74	0.00	0.74	0.00	0.20	24.00	
05.09.2023	67.26	58.48	8.78	82.84	81.91	1.14	0.34	0.33	0.73	0.00	0.73	0.00	0.20	24.00	
06.09.2023	66.90	58.87	8.03	98.00	97.13	0.90	0.35	0.34	0.79	0.00	0.79	0.00	0.20	24.00	
07.09.2023	65.70	57.45	8.25	86.28	85.66	0.73	0.34	0.33	0.71	0.00	0.71	0.00	0.20	24.00	
08.09.2023	65.33	59.21	6.12	97.19	96.44	0.77	0.33	0.32	0.60	0.00	0.60	0.00	0.20	24.00	
09.09.2023	65.89	59.86	6.03	92.81	91.88	1.02	0.34	0.33	0.56	0.00	0.56	0.00	0.20	24.00	
10.09.2023	67.05	59.31	7.74	94.97	93.94	1.09	0.34	0.33	0.74	0.00	0.74	0.00	0.20	24.00	
11.09.2023	65.30	58.56	6.74	91.28	90.25	1.14	0.34	0.32	0.61	0.00	0.61	0.00	0.20	24.00	
12.09.2023	65.99	59.11	6.88	88.97	87.72	1.41	0.34	0.33	0.61	0.00	0.61	0.00	0.20	24.00	
13.09.2023	65.89	60.88	5.01	112.53	110.75	1.60	0.37	0.35	0.56	0.00	0.56	0.00	0.20	24.00	
14.09.2023	68.47	63.17	5.30	106.34	104.44	1.81	0.40	0.36	0.57	0.00	0.57	0.00	0.20	24.00	
15.09.2023	68.25	62.65	5.60	113.19	111.19	1.78	0.41	0.35	0.63	0.00	0.63	0.00	0.20	24.00	
16.09.2023	68.54	63.85	4.69	128.59	126.34	1.77	0.40	0.35	0.60	0.00	0.60	0.00	0.20	24.00	
17.09.2023	68.36	58.52	9.84	112.72	110.69	1.82	0.39	0.35	1.11	0.00	1.11	0.00	0.20	24.00	
18.09.2023	68.33	63.10	5.23	113.00	111.00	1.79	0.39	0.35	0.59	0.00	0.59	0.00	0.20	24.00	
19.09.2023	68.22	63.53	4.69	123.94	121.72	1.81	0.40	0.34	0.58	0.00	0.58	0.00	0.20	24.00	
20.09.2023	68.74	63.47	5.27	132.50	125.09	5.75	0.42	0.34	0.71	0.00	0.71	0.00	0.20	24.00	
21.09.2023	68.18	63.08	5.10	131.13	114.72	13.35	0.45	0.35	0.68	0.00	0.68	0.00	0.20	24.00	
22.09.2023	68.66	64.13	4.53	119.19	114.34	4.15	0.46	0.35	0.55	0.00	0.55	0.00	0.20	24.00	
23.09.2023	68.54	63.61	4.93	109.13	107.19	1.79	0.46	0.36	0.54	0.00	0.54	0.00	0.20	24.00	
24.09.2023	68.47	63.23	5.24	107.63	105.78	1.73	0.46	0.36	0.57	0.00	0.57	0.00	0.20	24.00	
25.09.2023	68.74	63.14	5.60	107.63	106.28	1.26	0.47	0.35	0.60	0.00	0.60	0.00	0.20	24.00	
26.09.2023	68.93	63.60	5.33	115.25	113.22	1.78	0.45	0.35	0.62	0.00	0.62	0.00	0.20	24.00	
27.09.2023	68.45	63.83	4.62	141.53	139.06	1.76	0.43	0.35	0.65	0.00	0.65	0.00	0.20	24.00	
28.09.2023	69.06	62.94	6.12	105.97	104.13	1.76	0.40	0.34	0.65	0.00	0.65	0.00	0.20	24.00	
29.09.2023	68.38	62.82	5.56	110.31	108.69	1.48	0.39	0.34	0.61	0.00	0.61	0.00	0.20	24.00	
30.09.2023	69.05	63.78	5.27	111.91	110.03	1.69	0.39	0.35	0.59	0.00	0.59	0.00	0.20	24.00	
Средние:	67.48	60.99	6.49	---	---	2.01	0.39	0.34	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3150.13	3081.97	---	---	---	19.69	0.00	19.69	---	---	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.08.2023	505794.16	454460.00	16671.28	0.00	16671.28
30.09.2023	508944.28	457541.97	16690.97	0.00	16690.97
Итого:	3150.13	3081.97	19.69	0.00	19.69

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации