

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 447395
Обратка:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765327
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765328

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.09.2023	19.09	18.76	0.33	0.00	0.00	---	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.09.2023	19.02	18.64	0.38	0.00	0.00	---	0.27	0.29	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.09.2023	19.09	18.75	0.34	0.00	0.00	---	0.27	0.28	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.09.2023	19.26	18.90	0.36	0.00	0.00	---	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
05.09.2023	19.19	19.19	0.00	0.00	0.02	-200.00	0.29	0.28	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
06.09.2023	19.17	18.58	0.59	0.00	0.02	-200.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
07.09.2023	19.41	19.05	0.36	0.00	0.00	---	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.09.2023	19.40	19.06	0.34	0.00	0.03	-200.00	0.28	0.23	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.09.2023	19.48	19.08	0.40	0.00	0.00	---	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.09.2023	19.28	18.84	0.44	0.00	0.00	---	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.09.2023	19.13	18.70	0.43	0.00	0.00	---	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.97	
12.09.2023	19.15	18.71	0.44	0.00	0.00	---	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.09.2023	19.21	18.79	0.42	0.00	0.00	---	0.31	0.32	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.09.2023	19.30	19.03	0.27	0.00	0.02	-200.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.09.2023	19.41	19.00	0.41	0.00	0.00	---	0.32	0.33	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.09.2023	19.52	19.10	0.42	0.00	0.00	---	0.31	0.33	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.09.2023	19.53	19.11	0.42	0.00	0.00	---	0.31	0.32	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.09.2023	19.55	19.28	0.27	0.00	0.02	-200.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.09.2023	19.31	18.86	0.45	0.00	0.00	---	0.30	0.31	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.09.2023	18.53	17.86	0.67	0.00	0.00	---	0.30	0.31	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.09.2023	18.88	18.40	0.48	0.00	0.00	---	0.32	0.33	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.09.2023	19.32	18.92	0.40	0.00	0.00	---	0.32	0.33	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.09.2023	19.16	18.68	0.48	0.00	0.00	---	0.32	0.33	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.09.2023	19.40	19.01	0.39	0.00	0.00	---	0.32	0.33	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.09.2023	68.23	45.06	23.17	52.98	52.03	1.82	0.47	0.33	1.23	0.00	1.23	5.00	0.20	24.00	
26.09.2023	69.07	47.35	21.72	109.30	107.20	1.93	0.45	0.32	2.37	0.00	2.37	5.00	0.20	24.00	
27.09.2023	68.58	46.80	21.78	96.20	94.33	1.97	0.44	0.32	2.09	0.00	2.09	5.00	0.20	22.38	
28.09.2023	69.93	45.99	23.94	72.03	70.61	1.99	0.41	0.32	1.72	0.00	1.72	5.00	0.20	19.42	
29.09.2023	68.50	43.67	24.83	77.30	75.84	1.90	0.38	0.32	1.92	0.00	1.92	5.00	0.20	24.00	
30.09.2023	69.19	44.26	24.93	79.63	78.11	1.92	0.39	0.33	1.98	0.00	1.98	5.00	0.20	24.00	
Средние:	29.18	24.18	5.00	---	---	-32.95	0.32	0.31	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	487.44	478.22	---	---	---	11.32	0.00	11.32	---	---	713.78	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.08.2023	250512.94	240508.13	8642.73	0.00	8642.73
30.09.2023	251000.38	240986.34	8654.05	0.00	8654.05
Итого:	487.44	478.22	11.32	0.00	11.32

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.09.2023	49.78	9.13	0.69	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
02.09.2023	48.35	10.07	0.69	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
03.09.2023	49.20	10.61	0.69	0.47	0.00	0.47	5.00	0.20	24.00	*
04.09.2023	48.02	9.38	0.69	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
05.09.2023	48.53	7.86	0.70	0.34	0.00	0.34	5.00	0.20	24.00	*
06.09.2023	49.68	10.21	0.70	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
07.09.2023	48.46	8.58	0.70	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
08.09.2023	48.71	8.62	0.70	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
09.09.2023	49.26	9.41	0.70	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
10.09.2023	49.54	9.04	0.69	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
11.09.2023	49.32	8.80	0.69	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	23.97	*
12.09.2023	49.26	8.88	0.69	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
13.09.2023	48.86	8.08	0.70	0.35	0.00	0.35	5.00	0.20	24.00	*
14.09.2023	50.75	9.06	0.69	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
15.09.2023	49.91	8.33	0.70	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
16.09.2023	49.77	8.68	0.69	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
17.09.2023	50.23	7.75	0.69	0.35	0.00	0.35	5.00	0.20	24.00	*
18.09.2023	51.41	10.48	0.68	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
19.09.2023	50.13	9.26	0.69	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
20.09.2023	51.02	9.04	0.68	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
21.09.2023	50.66	8.48	0.69	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
22.09.2023	50.42	6.59	0.69	0.30	0.00	0.30	5.00	0.20	24.00	*
23.09.2023	51.72	8.79	0.69	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
24.09.2023	52.24	9.77	0.69	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
25.09.2023	51.18	8.15	0.69	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
26.09.2023	51.55	8.65	0.69	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
27.09.2023	50.68	7.44	0.69	0.34	0.00	0.34	5.00	0.20	22.38	*
28.09.2023	50.22	6.27	0.69	0.28	0.00	0.28	5.00	0.20	19.42	*
29.09.2023	50.88	9.68	0.67	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
30.09.2023	51.36	10.34	0.67	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	50.04	---	0.69	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	265.43	---	11.97	0.00	11.97	---	---	713.78	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.08.2023	8625.43	383.16	0.00	383.16
30.09.2023	8890.86	395.13	0.00	395.13
Итого:	265.43	11.97	0.00	11.97

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
