

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 02513114

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Q3 | Траб | NS | gNSCode |
|------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|----|----------|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Гкал | Гкал | ч | | |
| 01.10.2023 | 60.03 | 45.56 | 14.17 | 63.720 | 40.940 | 62.668 | 40.552 | 5.97 | 5.89 | 3.450 | 1.646 | 1.804 | 24.0 | | Ok |
| 02.10.2023 | 59.25 | 45.18 | 13.93 | 59.700 | 41.615 | 58.739 | 41.227 | 5.98 | 5.89 | 3.188 | 1.658 | 1.530 | 24.0 | | Ok |
| 03.10.2023 | 60.34 | 46.07 | 14.15 | 60.630 | 41.091 | 59.619 | 40.691 | 5.97 | 5.88 | 3.301 | 1.672 | 1.629 | 24.0 | | Ok |
| 04.10.2023 | 60.56 | 45.90 | 14.59 | 61.500 | 40.858 | 60.468 | 40.464 | 5.96 | 5.88 | 3.361 | 1.656 | 1.705 | 24.0 | | Ok |
| 05.10.2023 | 59.96 | 45.15 | 14.61 | 60.940 | 40.741 | 59.937 | 40.361 | 5.97 | 5.88 | 3.295 | 1.622 | 1.673 | 24.0 | | Ok |
| 06.10.2023 | 60.15 | 45.75 | 14.30 | 58.930 | 41.005 | 57.954 | 40.612 | 5.97 | 5.89 | 3.198 | 1.656 | 1.542 | 24.0 | | Ok |
| 07.10.2023 | 59.00 | 44.69 | 14.11 | 59.560 | 40.424 | 58.610 | 40.055 | 5.96 | 5.88 | 3.166 | 1.591 | 1.575 | 24.0 | | Ok |
| 08.10.2023 | 57.44 | 43.66 | 13.73 | 65.640 | 39.027 | 64.644 | 38.689 | 5.94 | 5.86 | 3.391 | 1.497 | 1.895 | 24.0 | | Ok |
| 09.10.2023 | 55.00 | 41.61 | 13.22 | 60.490 | 40.515 | 59.644 | 40.199 | 5.96 | 5.88 | 2.983 | 1.473 | 1.510 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 10.10.2023 | 60.94 | 45.00 | 15.61 | 60.190 | 40.369 | 59.168 | 39.996 | 5.96 | 5.88 | 3.311 | 1.601 | 1.710 | 24.0 | | Ok |
| 11.10.2023 | 62.29 | 46.42 | 15.75 | 60.890 | 40.001 | 59.813 | 39.606 | 5.95 | 5.88 | 3.428 | 1.641 | 1.786 | 24.0 | | Ok |
| 12.10.2023 | 60.98 | 44.91 | 16.11 | 60.240 | 39.734 | 59.216 | 39.368 | 5.95 | 5.87 | 3.316 | 1.572 | 1.744 | 24.0 | | Ok |
| 13.10.2023 | 61.33 | 44.55 | 16.47 | 57.020 | 38.436 | 56.040 | 38.088 | 5.97 | 5.80 | 3.158 | 1.507 | 1.651 | 24.0 | * | Vmin; HC |
| 14.10.2023 | 61.69 | 45.40 | 16.04 | 60.200 | 39.782 | 59.154 | 39.407 | 5.96 | 5.89 | 3.355 | 1.593 | 1.762 | 24.0 | | Ok |
| 15.10.2023 | 62.05 | 45.68 | 16.17 | 63.600 | 38.709 | 62.483 | 38.339 | 5.95 | 5.87 | 3.566 | 1.561 | 2.005 | 24.0 | | Ok |
| 16.10.2023 | 61.16 | 45.58 | 15.39 | 60.240 | 39.857 | 59.210 | 39.478 | 5.96 | 5.88 | 3.326 | 1.603 | 1.724 | 24.0 | | Ok |
| 17.10.2023 | 61.15 | 45.68 | 15.26 | 60.430 | 39.450 | 59.397 | 39.073 | 5.96 | 5.88 | 3.336 | 1.591 | 1.746 | 24.0 | | Ok |
| 18.10.2023 | 59.54 | 43.94 | 15.44 | 60.580 | 38.746 | 59.595 | 38.406 | 5.94 | 5.87 | 3.251 | 1.496 | 1.755 | 24.0 | | Ok |
| 19.10.2023 | 60.15 | 44.02 | 15.90 | 62.210 | 38.522 | 61.179 | 38.183 | 5.95 | 5.87 | 3.375 | 1.491 | 1.884 | 24.0 | | Ok |
| 20.10.2023 | 60.78 | 44.92 | 15.66 | 59.420 | 38.403 | 58.416 | 38.049 | 5.96 | 5.88 | 3.259 | 1.520 | 1.740 | 24.0 | | Ok |
| 21.10.2023 | 60.55 | 44.31 | 16.13 | 57.810 | 38.101 | 56.840 | 37.760 | 5.95 | 5.88 | 3.158 | 1.485 | 1.673 | 24.0 | | Ok |
| 22.10.2023 | 57.15 | 42.36 | 14.75 | 63.780 | 36.382 | 62.821 | 36.087 | 5.93 | 5.85 | 3.277 | 1.349 | 1.928 | 24.0 | | Ok |
| 23.10.2023 | 57.39 | 42.24 | 15.03 | 61.530 | 37.817 | 60.599 | 37.513 | 5.94 | 5.87 | 3.176 | 1.398 | 1.778 | 24.0 | | Ok |
| 24.10.2023 | 57.85 | 42.60 | 15.05 | 60.480 | 37.918 | 59.550 | 37.608 | 5.95 | 5.87 | 3.148 | 1.415 | 1.733 | 24.0 | | Ok |
| 25.10.2023 | 54.44 | 41.83 | 13.26 | 44.820 | 26.671 | 44.186 | 26.456 | 5.68 | 5.48 | 2.186 | 0.975 | 1.210 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 26.10.2023 | 52.73 | 41.05 | 11.62 | 53.300 | 27.862 | 52.613 | 27.650 | 6.00 | 5.82 | 2.512 | 0.997 | 1.515 | 24.0 | | Ok |
| 27.10.2023 | 58.41 | 42.99 | 15.17 | 61.750 | 40.276 | 60.780 | 39.938 | 6.00 | 5.92 | 3.248 | 1.519 | 1.729 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 28.10.2023 | 62.50 | 45.50 | 16.75 | 61.390 | 39.466 | 60.297 | 39.092 | 6.00 | 5.92 | 3.468 | 1.584 | 1.884 | 24.0 | | Ok |
| 29.10.2023 | 59.88 | 43.93 | 15.61 | 62.930 | 38.467 | 61.896 | 38.130 | 5.98 | 5.90 | 3.398 | 1.485 | 1.913 | 24.0 | | Ok |
| 30.10.2023 | 61.88 | 45.13 | 16.55 | 59.370 | 38.891 | 58.332 | 38.529 | 5.99 | 5.91 | 3.319 | 1.547 | 1.772 | 24.0 | | Ok |
| 31.10.2023 | 61.62 | 45.35 | 16.05 | 59.400 | 38.555 | 58.370 | 38.193 | 5.98 | 5.91 | 3.306 | 1.542 | 1.764 | 24.0 | | Ok |
| Средние: | 59.62 | 44.42 | 15.05 | --- | --- | --- | --- | 5.95 | 5.87 | --- | --- | --- | --- | | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1862.689 | 1198.631 | 1832.238 | 1187.798 | --- | --- | 100.211 | 46.942 | 53.269 | 744.0 | | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | Q3 | Траб |
|------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | ч |
| 30.09.2023 | 8409.256 | 5565.217 | 8270.979 | 5511.393 | 453.848 | 225.353 | 228.495 | 4281.0 |
| 31.10.2023 | 10271.950 | 6763.848 | 10103.220 | 6699.191 | 554.059 | 272.295 | 281.764 | 5025.0 |
| Итого: | 1862.694 | 1198.631 | 1832.241 | 1187.798 | 100.211 | 46.942 | 53.269 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-033(034) (СО) Заводской номер: 1203813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:

Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1132119

Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1131947

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

| Дата | t1 | t2 | dt | m1 | m2 | % | W4 | W5 | W6 | Тнар | Тпр | NS | NSCodes |
|------------|-------|-------|------|----------|----------|-------|------|------|--------|--------|------|----|---------|
| | °C | °C | °C | т | т | | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч | | |
| 01.10.2023 | 36.95 | 34.73 | 2.22 | 809.85 | 819.03 | -1.13 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 24.00 | 0.00 | | |
| 02.10.2023 | 37.05 | 34.82 | 2.23 | 799.58 | 808.79 | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 24.00 | 0.00 | | |
| 03.10.2023 | 36.90 | 34.64 | 2.26 | 759.64 | 768.97 | -1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 24.00 | 0.00 | | |
| 04.10.2023 | 36.94 | 34.55 | 2.39 | 740.46 | 749.44 | -1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 24.00 | 0.00 | | |
| 05.10.2023 | 37.13 | 34.67 | 2.46 | 719.32 | 728.03 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 24.00 | 0.00 | | |
| 06.10.2023 | 37.18 | 34.65 | 2.53 | 719.94 | 728.65 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 24.00 | 0.00 | | |
| 07.10.2023 | 38.82 | 35.95 | 2.87 | 722.38 | 731.25 | -1.22 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 24.00 | 0.00 | | |
| 08.10.2023 | 41.10 | 37.66 | 3.44 | 722.86 | 732.43 | -1.32 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 24.00 | 0.00 | | |
| 09.10.2023 | 44.18 | 39.91 | 4.27 | 730.54 | 740.27 | -1.32 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 24.00 | 0.00 | | |
| 10.10.2023 | 47.80 | 42.56 | 5.24 | 763.17 | 777.05 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 24.00 | 0.00 | | |
| 11.10.2023 | 47.41 | 42.08 | 5.33 | 773.57 | 784.92 | -1.46 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 24.00 | 0.00 | | |
| 12.10.2023 | 49.96 | 43.84 | 6.12 | 769.59 | 780.81 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 24.00 | 0.00 | | |
| 13.10.2023 | 44.96 | 40.13 | 4.83 | 743.41 | 751.99 | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 24.00 | 0.00 | | |
| 14.10.2023 | 42.42 | 38.21 | 4.21 | 786.51 | 793.89 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 24.00 | 0.00 | | |
| 15.10.2023 | 42.79 | 38.49 | 4.30 | 789.51 | 795.69 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 24.00 | 0.00 | | |
| 16.10.2023 | 41.88 | 37.98 | 3.90 | 780.86 | 784.87 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 24.00 | 0.00 | | |
| 17.10.2023 | 41.61 | 37.81 | 3.80 | 765.13 | 768.73 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 24.00 | 0.00 | * | 8 |
| 18.10.2023 | 40.11 | 36.53 | 3.58 | 766.36 | 767.69 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 24.00 | 0.00 | | |
| 19.10.2023 | 39.22 | 35.65 | 3.57 | 762.71 | 767.83 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 24.00 | 0.00 | | |
| 20.10.2023 | 39.20 | 35.63 | 3.57 | 763.79 | 767.05 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 24.00 | 0.00 | | |
| 21.10.2023 | 38.96 | 35.26 | 3.70 | 762.16 | 767.30 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 24.00 | 0.00 | | |
| 22.10.2023 | 48.98 | 42.85 | 6.13 | 759.21 | 767.89 | -1.14 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 24.00 | 0.00 | | |
| 23.10.2023 | 48.58 | 42.49 | 6.09 | 758.59 | 767.06 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 24.00 | 0.00 | * | 8 |
| 24.10.2023 | 48.92 | 42.69 | 6.23 | 747.73 | 765.94 | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 23.99 | 0.01 | * | 8 |
| 25.10.2023 | 48.78 | 42.58 | 6.20 | 745.68 | 766.10 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 24.00 | 0.00 | | |
| 26.10.2023 | 45.56 | 40.08 | 5.48 | 743.69 | 765.72 | -2.92 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 24.00 | 0.00 | | |
| 27.10.2023 | 48.46 | 42.07 | 6.39 | 744.53 | 768.29 | -3.14 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 24.00 | 0.00 | | |
| 28.10.2023 | 55.99 | 47.53 | 8.46 | 746.89 | 771.31 | -3.22 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 24.00 | 0.00 | | |
| 29.10.2023 | 53.87 | 46.15 | 7.72 | 746.73 | 771.20 | -3.22 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 24.00 | 0.00 | * | 8 |
| 30.10.2023 | 53.47 | 45.84 | 7.63 | 748.78 | 772.53 | -3.12 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 24.00 | 0.00 | | |
| 31.10.2023 | 53.76 | 46.16 | 7.60 | 758.72 | 773.33 | -1.91 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 24.00 | 0.00 | * | 8 |
| Средние: | 44.16 | 39.49 | 4.67 | --- | --- | -1.49 | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| Итого: | --- | --- | --- | 23451.87 | 23804.01 | --- | 0.00 | 0.00 | 111.13 | 743.98 | 0.02 | | |

| Дата | m1 | m2 | W4 | W5 | W6 | Тнар | Тпр |
|------------|-----------|-----------|------|------|---------|----------|--------|
| | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 30.09.2023 | 636870.54 | 644045.61 | 0.00 | 0.00 | 4586.13 | 30408.67 | 995.83 |
| 31.10.2023 | 660322.41 | 667849.62 | 0.00 | 0.00 | 4697.26 | 31152.65 | 995.85 |
| Итого: | 23451.87 | 23804.01 | 0.00 | 0.00 | 111.13 | 743.98 | 0.02 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации