

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Козьмы Минина ул, д. 5 (ООО УК "Владимирский")  
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400750  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ЭРСВ-400Л В SN 447075  
Обратка:

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/1  
ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.11.2023	45.43	40.64	4.79	502.88	509.75	-1.36	0.90	0.50	2.44	0.00	2.44	0.00	0.20	24.00	
02.11.2023	46.12	41.25	4.87	502.63	509.56	-1.37	0.90	0.50	2.49	0.00	2.49	0.00	0.20	24.00	
03.11.2023	44.09	39.68	4.41	441.19	447.06	-1.32	0.90	0.50	1.98	0.00	1.98	0.00	0.20	21.05	
04.11.2023	47.26	42.09	5.17	502.75	509.63	-1.36	0.90	0.50	2.64	0.00	2.64	0.00	0.20	24.00	
05.11.2023	48.56	43.19	5.37	502.94	509.75	-1.35	0.90	0.50	2.74	0.00	2.74	0.00	0.20	24.00	
06.11.2023	45.84	41.07	4.77	502.94	509.75	-1.35	0.90	0.50	2.43	0.00	2.43	0.00	0.20	24.00	
07.11.2023	46.19	41.39	4.80	503.06	509.81	-1.33	0.90	0.50	2.45	0.00	2.45	0.00	0.20	24.00	
08.11.2023	46.85	42.01	4.84	502.56	509.06	-1.29	0.90	0.50	2.47	0.00	2.47	0.00	0.20	24.00	
09.11.2023	46.69	41.91	4.78	502.81	509.81	-1.38	0.90	0.50	2.44	0.00	2.44	0.00	0.20	24.00	
10.11.2023	45.87	41.29	4.58	503.25	510.19	-1.37	0.90	0.50	2.34	0.00	2.34	0.00	0.20	24.00	
11.11.2023	46.21	41.55	4.66	503.50	510.25	-1.33	0.90	0.50	2.39	0.00	2.39	0.00	0.20	24.00	
12.11.2023	45.99	41.36	4.63	503.31	510.13	-1.34	0.90	0.50	2.37	0.00	2.37	0.00	0.20	24.00	
13.11.2023	45.97	41.32	4.65	503.38	510.19	-1.34	0.90	0.50	2.38	0.00	2.38	0.00	0.20	24.00	
14.11.2023	45.97	41.35	4.62	503.38	510.13	-1.33	0.90	0.50	2.36	0.00	2.36	0.00	0.20	24.00	
15.11.2023	45.63	41.12	4.51	503.50	510.13	-1.31	0.90	0.50	2.30	0.00	2.30	0.00	0.20	24.00	
16.11.2023	44.10	39.83	4.27	503.63	510.19	-1.29	0.90	0.50	2.18	0.00	2.18	0.00	0.20	24.00	
17.11.2023	45.90	41.13	4.77	503.44	510.13	-1.32	0.90	0.50	2.44	0.00	2.44	0.00	0.20	24.00	
18.11.2023	52.86	46.43	6.43	502.94	509.63	-1.32	0.90	0.50	3.27	0.00	3.27	0.00	0.20	24.00	
19.11.2023	54.97	48.02	6.95	502.56	509.31	-1.33	0.90	0.50	3.53	0.00	3.53	0.00	0.20	24.00	
20.11.2023	55.79	48.70	7.09	502.25	509.19	-1.37	0.90	0.50	3.59	0.00	3.59	0.00	0.20	24.00	
21.11.2023	51.85	45.57	6.28	502.56	509.50	-1.37	0.90	0.50	3.19	0.00	3.19	0.00	0.20	24.00	
22.11.2023	52.88	46.35	6.53	502.69	509.63	-1.37	0.90	0.50	3.32	0.00	3.32	0.00	0.20	24.00	
23.11.2023	53.51	46.65	6.86	485.63	492.25	-1.35	0.90	0.50	3.37	0.00	3.37	0.00	0.20	23.20	
24.11.2023	59.72	51.44	8.28	501.56	508.63	-1.40	0.90	0.50	4.19	0.00	4.19	0.00	0.20	24.00	
25.11.2023	58.94	50.97	7.97	501.50	508.56	-1.40	0.90	0.50	4.03	0.00	4.03	0.00	0.20	24.00	
26.11.2023	51.73	45.60	6.13	501.88	508.94	-1.40	0.90	0.50	3.11	0.00	3.11	0.00	0.20	24.00	
27.11.2023	44.97	40.22	4.75	502.38	509.31	-1.37	0.90	0.50	2.42	0.00	2.42	0.00	0.20	24.00	
28.11.2023	46.82	41.64	5.18	502.13	509.06	-1.37	0.90	0.50	2.64	0.00	2.64	0.00	0.20	24.00	
29.11.2023	49.38	43.73	5.65	502.38	509.19	-1.35	0.90	0.50	2.87	0.00	2.87	0.00	0.20	24.00	
30.11.2023	51.05	45.02	6.03	502.19	509.00	-1.35	0.90	0.50	3.06	0.00	3.06	0.00	0.20	24.00	
Средние:	48.90	43.42	5.49	---	---	-1.35	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	15003.75	15207.69	---	---	---	83.42	0.00	83.42	---	---	716.25	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.10.2023	686087.00	698224.31	12274.89	0.02	12274.87
30.11.2023	701090.75	713432.00	12358.31	0.02	12358.29
Итого:	15003.75	15207.69	83.42	0.00	83.42

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации