

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 447395
Обратка:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765327
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765328

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.02.2024	79.06	49.69	29.37	105.75	103.45	2.20	0.45	0.33	3.11	0.00	3.11	5.00	0.20	24.00	
02.02.2024	82.06	50.66	31.40	104.50	102.23	2.19	0.45	0.33	3.29	0.00	3.29	5.00	0.20	24.00	
03.02.2024	85.48	51.86	33.62	102.56	100.31	2.22	0.45	0.33	3.45	0.00	3.45	5.00	0.20	24.00	
04.02.2024	87.52	53.17	34.35	104.47	102.13	2.27	0.45	0.33	3.59	0.00	3.59	5.00	0.20	24.00	
05.02.2024	84.83	50.39	34.44	96.72	94.59	2.22	0.43	0.33	3.33	0.00	3.33	5.00	0.20	24.00	
06.02.2024	81.00	49.69	31.31	99.91	97.67	2.26	0.44	0.33	3.13	0.00	3.13	5.00	0.20	24.00	
07.02.2024	78.15	47.41	30.74	93.72	91.72	2.16	0.43	0.33	2.88	0.00	2.88	5.00	0.20	24.00	
08.02.2024	85.42	51.51	33.91	102.44	100.22	2.19	0.45	0.33	3.48	0.00	3.48	5.00	0.20	24.00	
09.02.2024	96.60	57.52	39.08	110.50	108.13	2.17	0.47	0.33	4.33	0.00	4.33	5.00	0.20	24.00	
10.02.2024	104.23	59.85	44.38	106.25	103.97	2.17	0.46	0.34	4.73	0.00	4.73	5.00	0.20	24.00	
11.02.2024	105.54	61.12	44.42	109.72	107.36	2.17	0.47	0.34	4.89	0.00	4.89	5.00	0.20	24.00	
12.02.2024	103.26	59.93	43.33	108.53	106.20	2.17	0.47	0.34	4.72	0.00	4.72	5.00	0.20	24.00	
13.02.2024	101.53	58.71	42.82	104.47	102.22	2.18	0.45	0.33	4.49	0.00	4.49	5.00	0.20	24.00	
14.02.2024	106.55	58.31	48.24	96.84	94.77	2.17	0.43	0.33	4.69	0.00	4.69	5.00	0.20	24.00	
15.02.2024	112.27	59.51	52.76	94.50	92.48	2.16	0.42	0.33	5.01	0.00	5.01	5.00	0.20	24.00	
16.02.2024	112.52	59.58	52.94	95.94	93.91	2.14	0.43	0.33	5.10	0.00	5.10	5.00	0.20	24.00	
17.02.2024	112.36	61.47	50.89	101.81	99.64	2.16	0.44	0.33	5.20	0.00	5.20	5.00	0.20	24.00	
18.02.2024	102.42	57.97	44.45	101.59	99.38	2.21	0.44	0.33	4.53	0.00	4.53	5.00	0.20	24.00	
19.02.2024	91.80	53.87	37.93	101.56	99.39	2.16	0.44	0.33	3.86	0.00	3.86	5.00	0.20	24.00	
20.02.2024	91.95	53.14	38.81	98.47	96.38	2.15	0.43	0.32	3.83	0.00	3.83	5.00	0.20	24.00	
21.02.2024	95.11	54.72	40.39	100.44	98.27	2.19	0.44	0.33	4.06	0.00	4.06	5.00	0.20	24.00	
22.02.2024	97.10	55.92	41.18	101.22	99.00	2.22	0.44	0.33	4.18	0.00	4.18	5.00	0.20	24.00	
23.02.2024	97.37	55.36	42.01	98.91	96.67	2.28	0.43	0.32	4.16	0.00	4.16	5.00	0.20	24.00	
24.02.2024	96.96	56.11	40.85	102.63	100.31	2.28	0.44	0.33	4.20	0.00	4.20	5.00	0.20	24.00	
25.02.2024	91.29	54.95	36.34	105.72	103.31	2.30	0.45	0.32	3.85	0.00	3.85	5.00	0.20	24.00	
26.02.2024	84.51	50.27	34.24	95.91	93.77	2.26	0.43	0.32	3.29	0.00	3.29	5.00	0.20	24.00	
27.02.2024	84.15	50.36	33.79	97.22	95.08	2.23	0.43	0.32	3.29	0.00	3.29	5.00	0.20	24.00	
28.02.2024	81.71	48.29	33.42	91.75	89.73	2.22	0.42	0.33	3.07	0.00	3.07	5.00	0.20	24.00	
29.02.2024	80.01	47.69	32.32	92.19	90.16	2.23	0.41	0.32	2.98	0.00	2.98	5.00	0.20	24.00	
Средние:	93.54	54.45	39.09	---	---	2.20	0.44	0.33	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	2926.22	2862.44	---	---	---	114.71	0.00	114.71	---	---	696.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.01.2024	262594.88	252340.66	9056.81	0.00	9056.81
29.02.2024	265521.09	255203.09	9171.51	0.00	9171.51
Итого:	2926.22	2862.44	114.71	0.00	114.71

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.02.2024	50.60	10.38	0.46	0.47	0.00	0.47	5.00	0.20	24.00	*
02.02.2024	48.97	10.31	0.47	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
03.02.2024	48.25	9.28	0.49	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
04.02.2024	52.89	11.87	0.47	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
05.02.2024	48.99	10.14	0.47	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
06.02.2024	46.95	9.79	0.47	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
07.02.2024	46.23	10.47	0.47	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
08.02.2024	46.78	10.36	0.49	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
09.02.2024	49.40	10.31	0.51	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
10.02.2024	47.91	10.10	0.47	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
11.02.2024	49.54	10.85	0.47	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
12.02.2024	49.29	9.50	0.49	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
13.02.2024	50.10	10.06	0.49	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
14.02.2024	47.25	9.31	0.48	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
15.02.2024	45.58	8.47	0.49	0.34	0.00	0.34	5.00	0.20	24.00	*
16.02.2024	46.55	10.39	0.50	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
17.02.2024	48.56	11.15	0.51	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
18.02.2024	53.84	11.89	0.48	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	24.00	*
19.02.2024	50.81	9.66	0.48	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
20.02.2024	50.04	10.04	0.50	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
21.02.2024	49.82	10.45	0.48	0.47	0.00	0.47	5.00	0.20	24.00	*
22.02.2024	49.27	9.83	0.50	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
23.02.2024	48.36	9.26	0.48	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
24.02.2024	49.59	10.28	0.49	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
25.02.2024	51.06	11.83	0.48	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
26.02.2024	49.15	10.24	0.48	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
27.02.2024	49.49	8.64	0.47	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
28.02.2024	50.20	9.74	0.51	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
29.02.2024	48.86	10.41	0.52	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	49.11	---	0.49	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	295.01	---	13.05	0.00	13.05	---	---	696.00	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.01.2024	10148.55	450.78	0.00	450.78
29.02.2024	10443.56	463.83	0.00	463.83
Итого:	295.01	13.05	0.00	13.05

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
