

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400583
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 446964
Обратка: Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/1

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2024	56.54	48.85	7.69	373.41	374.38	-0.26	0.90	0.50	2.89	0.00	2.89	5.00	0.20	24.00	*
02.03.2024	56.16	48.59	7.57	373.50	374.34	-0.23	0.90	0.50	2.85	0.00	2.85	5.00	0.20	24.00	*
03.03.2024	55.18	47.88	7.30	373.47	374.44	-0.26	0.90	0.50	2.75	0.00	2.75	5.00	0.20	24.00	*
04.03.2024	55.02	47.80	7.22	373.59	374.25	-0.18	0.90	0.50	2.72	0.00	2.72	5.00	0.20	24.00	*
05.03.2024	54.92	47.71	7.21	373.69	373.31	0.10	0.90	0.50	2.72	0.00	2.72	5.00	0.20	24.00	*
06.03.2024	63.79	54.03	9.76	373.06	373.84	-0.21	0.90	0.50	3.67	0.00	3.67	5.00	0.20	24.00	*
07.03.2024	64.39	54.65	9.74	373.25	373.84	-0.16	0.90	0.50	3.66	0.00	3.66	5.00	0.20	24.00	*
08.03.2024	59.44	51.09	8.35	373.53	372.91	0.17	0.90	0.50	3.15	0.00	3.15	5.00	0.20	24.00	*
09.03.2024	58.24	50.13	8.11	373.34	363.19	2.76	0.90	0.50	3.05	0.00	3.05	5.00	0.20	24.00	*
10.03.2024	65.21	55.14	10.07	372.91	367.75	1.39	0.90	0.50	3.79	0.00	3.79	5.00	0.20	24.00	*
11.03.2024	67.79	57.08	10.71	372.94	372.84	0.03	0.90	0.50	4.02	0.00	4.02	5.00	0.20	24.00	*
12.03.2024	66.50	56.24	10.26	372.94	373.25	-0.08	0.90	0.50	3.85	0.00	3.85	5.00	0.20	24.00	*
13.03.2024	62.57	53.34	9.23	373.25	373.88	-0.17	0.90	0.50	3.47	0.00	3.47	5.00	0.20	24.00	*
14.03.2024	55.61	48.31	7.30	373.66	374.22	-0.15	0.90	0.50	2.75	0.00	2.75	5.00	0.20	24.00	*
15.03.2024	53.82	46.94	6.88	373.78	374.34	-0.15	0.90	0.50	2.60	0.00	2.60	5.00	0.20	24.00	*
16.03.2024	52.82	46.17	6.65	373.81	374.50	-0.18	0.90	0.50	2.51	0.00	2.51	5.00	0.20	24.00	*
17.03.2024	51.57	45.24	6.33	373.81	374.50	-0.18	0.90	0.50	2.39	0.00	2.39	5.00	0.20	24.00	*
18.03.2024	50.78	44.70	6.08	373.69	374.34	-0.18	0.90	0.50	2.30	0.00	2.30	5.00	0.20	24.00	*
19.03.2024	53.57	46.72	6.85	373.75	374.41	-0.18	0.90	0.50	2.58	0.00	2.58	5.00	0.20	24.00	*
20.03.2024	52.54	46.09	6.45	373.94	374.22	-0.08	0.90	0.50	2.44	0.00	2.44	5.00	0.20	24.00	*
21.03.2024	51.83	45.58	6.25	373.81	374.22	-0.11	0.90	0.50	2.36	0.00	2.36	5.00	0.20	24.00	*
22.03.2024	48.79	43.28	5.51	373.56	374.06	-0.13	0.90	0.50	2.09	0.00	2.09	5.00	0.20	24.00	*
23.03.2024	47.90	42.54	5.36	373.69	374.19	-0.13	0.90	0.50	2.03	0.00	2.03	5.00	0.20	24.00	*
24.03.2024	48.66	42.99	5.67	373.88	374.16	-0.08	0.90	0.50	2.14	0.00	2.14	5.00	0.20	24.00	*
25.03.2024	47.94	42.49	5.45	373.81	374.28	-0.13	0.90	0.50	2.07	0.00	2.07	5.00	0.20	24.00	*
26.03.2024	47.95	42.51	5.44	373.81	374.09	-0.08	0.90	0.50	2.06	0.00	2.06	5.00	0.20	24.00	*
27.03.2024	48.20	42.60	5.60	373.78	374.19	-0.11	0.90	0.50	2.12	0.00	2.12	5.00	0.20	24.00	*
28.03.2024	53.72	46.72	7.00	373.59	373.88	-0.08	0.90	0.50	2.64	0.00	2.64	5.00	0.20	24.00	*
29.03.2024	54.83	47.52	7.31	373.50	374.09	-0.16	0.90	0.50	2.76	0.00	2.76	5.00	0.20	24.00	*
30.03.2024	51.98	45.52	6.46	373.53	374.03	-0.13	0.90	0.50	2.44	0.00	2.44	5.00	0.20	24.00	*
31.03.2024	50.77	44.64	6.13	358.16	358.69	-0.15	0.90	0.50	2.22	0.00	2.22	5.00	0.20	23.00	*
Средние:	55.13	47.84	7.29	---	---	0.02	0.90	0.50	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11564.44	11562.63	---	---	---	85.10	0.00	85.10	---	---	743.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
29.02.2024	350254.25	374297.19	10508.86	0.00	10508.86
31.03.2024	361818.69	385859.81	10593.95	0.00	10593.95
Итого:	11564.44	11562.63	85.10	0.00	85.10

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00931114

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.03.2024	61.06	57.42	3.70	119.554	113.910	117.518	112.180	6.45	5.20	6.591	5.881	0.710	24.0	*	HC Tmin
02.03.2024	61.35	57.68	3.73	120.591	114.267	118.519	112.515	6.45	5.19	6.682	5.928	0.754	24.0	*	HC Tmin
03.03.2024	61.12	57.44	3.74	122.735	113.953	120.640	112.220	6.41	5.16	6.774	5.885	0.888	24.0	*	HC Tmin
04.03.2024	60.87	57.21	3.72	119.066	112.910	117.050	111.206	6.46	5.24	6.543	5.807	0.737	24.0	*	HC Tmin
05.03.2024	60.85	57.19	3.76	118.948	112.953	116.935	111.251	6.47	5.25	6.535	5.806	0.729	24.0	*	HC Tmin
06.03.2024	62.44	58.60	3.92	120.026	113.067	117.896	111.280	6.46	5.23	6.775	5.965	0.811	24.0	*	HC Tmin
07.03.2024	63.25	59.35	3.93	117.997	112.472	115.850	110.651	6.49	5.27	6.752	6.014	0.738	24.0	*	HC Tmin
08.03.2024	62.83	59.00	3.94	119.526	113.886	117.378	112.061	6.47	5.22	6.792	6.052	0.740	24.0	*	HC Tmin
09.03.2024	62.81	58.95	3.97	117.053	112.865	114.952	111.060	6.49	5.26	6.649	5.992	0.657	24.0	*	HC Tmin
10.03.2024	63.38	59.49	3.96	121.743	114.494	119.519	112.630	6.32	5.05	6.981	6.137	0.844	24.0	*	HC Tmin
11.03.2024	64.53	60.53	4.04	120.146	113.952	117.876	112.036	6.47	5.22	7.021	6.222	0.799	24.0	*	HC Tmin
12.03.2024	63.29	59.40	3.94	117.998	112.417	115.849	110.593	6.49	5.26	6.756	6.017	0.740	24.0	*	HC Tmin
13.03.2024	63.03	59.11	4.03	118.295	112.349	116.157	110.541	6.48	5.26	6.745	5.982	0.762	24.0	*	HC Tmin
14.03.2024	62.81	58.94	3.91	118.861	112.518	116.728	110.718	6.47	5.25	6.752	5.972	0.779	24.0	*	HC Tmin
15.03.2024	62.92	59.05	3.92	118.730	112.859	116.593	111.047	6.48	5.24	6.757	6.002	0.754	24.0	*	HC Tmin
16.03.2024	63.18	59.31	3.90	121.638	113.903	119.431	112.059	6.45	5.18	6.953	6.087	0.866	24.0	*	HC Tmin
17.03.2024	63.10	59.24	3.89	121.557	113.451	119.357	111.618	6.43	5.17	6.939	6.055	0.884	24.0	*	HC Tmin
18.03.2024	61.82	58.12	3.68	118.561	111.704	116.494	109.967	6.48	5.25	6.623	5.842	0.781	24.0	*	HC Tmin
19.03.2024	62.93	59.04	3.92	118.509	112.196	116.375	110.396	6.47	5.24	6.745	5.967	0.779	24.0	*	HC Tmin
20.03.2024	62.23	58.48	3.74	118.575	112.066	116.484	110.302	6.49	5.25	6.670	5.899	0.771	24.0	*	HC Tmin
21.03.2024	62.46	58.69	3.76	119.006	111.757	116.893	109.985	6.46	5.23	6.720	5.906	0.814	24.0	*	HC Tmin
22.03.2024	62.93	59.08	3.87	118.316	112.095	116.185	110.295	6.48	5.24	6.734	5.966	0.769	24.0	*	HC Tmin
23.03.2024	62.82	59.00	3.89	118.527	112.117	116.400	110.320	6.47	5.23	6.734	5.958	0.776	24.0	*	HC Tmin
24.03.2024	61.73	58.08	3.64	120.475	112.270	118.381	110.526	6.45	5.21	6.719	5.868	0.852	24.0	*	HC Tmin
25.03.2024	62.12	58.37	3.74	117.824	111.513	115.752	109.765	6.48	5.25	6.615	5.858	0.757	24.0	*	HC Tmin
26.03.2024	60.97	57.37	3.63	118.529	112.067	116.516	110.368	6.46	5.22	6.525	5.780	0.745	24.0	*	HC Tmin
27.03.2024	61.36	57.65	3.73	116.986	110.807	114.976	109.110	6.47	5.25	6.484	5.745	0.739	24.0	*	HC Tmin
28.03.2024	60.87	57.15	3.76	116.724	110.268	114.748	108.609	6.48	5.28	6.414	5.665	0.749	24.0	*	HC Tmin
29.03.2024	60.48	56.78	3.76	117.680	111.323	115.712	109.669	6.47	5.24	6.423	5.679	0.744	24.0	*	HC Tmin
30.03.2024	60.38	56.70	3.74	118.610	111.222	116.632	109.573	6.46	5.24	6.463	5.666	0.797	24.0	*	HC Tmin
31.03.2024	60.91	57.32	3.57	120.768	111.909	118.722	110.215	6.46	5.22	6.642	5.767	0.875	24.0	*	HC Tmin
Средние:	62.16	58.38	3.82	---	---	---	---	6.46	5.23	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	3693.554	3489.540	3628.518	3434.766	---	---	207.508	183.369	24.139	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
29.02.2024	35480.460	33907.950	34862.650	33374.820	1979.532	1782.732	196.799	7738.8
31.03.2024	39174.010	37397.490	38491.170	36809.590	2187.040	1966.101	220.938	8482.8
Итого:	3693.550	3489.540	3628.520	3434.770	207.508	183.369	24.139	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации