

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 17 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400416
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ЭРСВ-400Л В SN 2103553
Обратка:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696105
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696104

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410599/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410599/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2024	57.81	48.80	9.01	277.94	282.09	-1.48	0.44	0.40	2.50	0.00	2.50	5.00	0.50	24.00	
02.03.2024	57.42	48.55	8.87	277.94	282.16	-1.51	0.44	0.40	2.46	0.00	2.46	5.00	0.50	24.00	
03.03.2024	56.45	47.82	8.63	277.94	282.03	-1.46	0.44	0.41	2.40	0.00	2.40	5.00	0.50	24.00	
04.03.2024	56.28	47.74	8.54	278.06	282.16	-1.46	0.44	0.40	2.37	0.00	2.37	5.00	0.50	24.00	
05.03.2024	56.16	47.62	8.54	278.00	282.13	-1.47	0.45	0.41	2.37	0.00	2.37	5.00	0.50	24.00	
06.03.2024	64.94	53.49	11.45	277.63	281.75	-1.47	0.44	0.40	3.18	0.00	3.18	5.00	0.50	24.00	
07.03.2024	65.63	54.23	11.40	277.63	281.75	-1.47	0.43	0.40	3.16	0.00	3.16	5.00	0.50	24.00	
08.03.2024	60.71	50.94	9.77	277.81	282.00	-1.50	0.44	0.40	2.71	0.00	2.71	5.00	0.50	24.00	
09.03.2024	59.49	50.06	9.43	277.81	282.03	-1.51	0.45	0.41	2.62	0.00	2.62	5.00	0.50	24.00	
10.03.2024	66.39	54.67	11.72	277.44	281.66	-1.51	0.43	0.39	3.25	0.00	3.25	5.00	0.50	24.00	
11.03.2024	69.00	56.55	12.45	277.38	281.59	-1.51	0.44	0.40	3.45	0.00	3.45	5.00	0.50	24.00	
12.03.2024	67.74	55.82	11.92	277.31	281.59	-1.53	0.44	0.40	3.31	0.00	3.31	5.00	0.50	24.00	
13.03.2024	63.83	53.07	10.76	277.69	281.91	-1.51	0.43	0.39	2.99	0.00	2.99	5.00	0.50	24.00	
14.03.2024	56.92	48.34	8.58	278.00	282.19	-1.50	0.45	0.41	2.38	0.00	2.38	5.00	0.50	24.00	
15.03.2024	55.11	47.02	8.09	278.19	282.34	-1.48	0.44	0.40	2.25	0.00	2.25	5.00	0.50	24.00	
16.03.2024	54.11	46.30	7.81	278.25	282.38	-1.47	0.43	0.39	2.17	0.00	2.17	5.00	0.50	24.00	
17.03.2024	52.87	45.45	7.42	278.31	282.47	-1.48	0.44	0.40	2.06	0.00	2.06	5.00	0.50	24.00	
18.03.2024	52.07	44.93	7.14	278.31	282.41	-1.46	0.44	0.40	1.99	0.00	1.99	5.00	0.50	24.00	
19.03.2024	54.83	46.79	8.04	278.31	282.41	-1.46	0.44	0.40	2.23	0.00	2.23	5.00	0.50	24.00	
20.03.2024	53.83	46.15	7.68	278.25	282.34	-1.46	0.44	0.40	2.14	0.00	2.14	5.00	0.50	24.00	
21.03.2024	53.12	45.71	7.41	278.25	282.38	-1.47	0.45	0.41	2.06	0.00	2.06	5.00	0.50	24.00	
22.03.2024	50.09	43.55	6.54	278.19	282.28	-1.46	0.46	0.42	1.82	0.00	1.82	5.00	0.50	24.00	
23.03.2024	49.20	42.87	6.33	278.25	282.34	-1.46	0.46	0.43	1.76	0.00	1.76	5.00	0.50	24.00	
24.03.2024	49.94	43.30	6.64	278.31	282.38	-1.45	0.47	0.43	1.85	0.00	1.85	5.00	0.50	24.00	
25.03.2024	49.24	42.83	6.41	278.31	282.44	-1.47	0.45	0.41	1.78	0.00	1.78	5.00	0.50	24.00	
26.03.2024	49.25	42.87	6.38	278.31	282.44	-1.47	0.46	0.42	1.77	0.00	1.77	5.00	0.50	24.00	
27.03.2024	49.46	42.87	6.59	278.31	282.41	-1.46	0.46	0.42	1.83	0.00	1.83	5.00	0.50	24.00	
28.03.2024	54.96	46.77	8.19	278.13	282.13	-1.43	0.45	0.42	2.28	0.00	2.28	5.00	0.50	24.00	
29.03.2024	56.08	47.47	8.61	278.19	282.16	-1.42	0.45	0.41	2.39	0.00	2.39	5.00	0.50	24.00	
30.03.2024	53.28	45.69	7.59	278.19	282.22	-1.44	0.46	0.42	2.11	0.00	2.11	5.00	0.50	24.00	
31.03.2024	52.07	44.90	7.17	266.75	270.63	-1.44	0.46	0.42	1.91	0.00	1.91	5.00	0.50	23.00	
Средние:	56.40	47.84	8.55	---	---	-1.47	0.45	0.41	---	---	---	5.00	0.50	---	
Итого:	---	---	---	8607.38	8735.16	---	---	---	73.57	0.00	73.57	---	---	743.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
29.02.2024	532194.06	473259.72	4573.65	0.00	4573.65
31.03.2024	540801.44	481994.88	4647.22	0.00	4647.22
Итого:	8607.38	8735.16	73.57	0.00	73.57

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 17 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400416
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система теплоснабжения

Дата	t3 °C	t4 °C	M3 т	M4 т	P3 МПа	P4 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.03.2024	61.08	57.51	124.28	115.94	0.50	0.50	6.96	6.08	0.88	5.00	0.50	24.00	
02.03.2024	61.36	57.82	126.38	116.34	0.50	0.50	7.11	6.14	0.98	5.00	0.50	24.00	
03.03.2024	61.12	57.56	128.00	116.28	0.50	0.50	7.17	6.11	1.07	5.00	0.50	24.00	
04.03.2024	60.86	57.31	124.25	115.09	0.50	0.50	6.93	6.01	0.92	5.00	0.50	24.00	
05.03.2024	60.80	57.24	124.41	115.38	0.50	0.50	6.93	6.02	0.91	5.00	0.50	24.00	
06.03.2024	62.35	58.63	124.00	115.59	0.50	0.50	7.10	6.19	0.91	5.00	0.50	24.00	
07.03.2024	63.20	59.44	122.72	114.94	0.50	0.50	7.13	6.25	0.88	5.00	0.50	24.00	
08.03.2024	62.79	59.11	123.94	116.78	0.50	0.50	7.15	6.31	0.84	5.00	0.50	24.00	
09.03.2024	62.79	59.08	122.97	115.59	0.50	0.50	7.10	6.25	0.85	5.00	0.50	24.00	
10.03.2024	63.35	59.60	127.59	117.00	0.50	0.50	7.44	6.38	1.06	5.00	0.50	24.00	
11.03.2024	64.48	60.62	124.66	116.75	0.50	0.50	7.41	6.49	0.92	5.00	0.50	24.00	
12.03.2024	63.30	59.52	123.06	114.88	0.50	0.50	7.17	6.26	0.91	5.00	0.50	24.00	
13.03.2024	63.00	59.22	122.69	114.97	0.50	0.50	7.11	6.23	0.88	5.00	0.50	24.00	
14.03.2024	62.77	59.06	125.03	114.72	0.50	0.50	7.22	6.20	1.02	5.00	0.50	24.00	
15.03.2024	62.91	59.17	123.69	115.22	0.50	0.50	7.15	6.23	0.92	5.00	0.50	24.00	
16.03.2024	63.16	59.44	125.19	116.47	0.50	0.50	7.27	6.33	0.94	5.00	0.50	24.00	
17.03.2024	63.08	59.37	125.78	115.84	0.50	0.50	7.30	6.29	1.01	5.00	0.50	24.00	
18.03.2024	61.80	58.27	123.06	114.19	0.50	0.50	6.98	6.08	0.90	5.00	0.50	24.00	
19.03.2024	62.85	59.09	122.41	114.78	0.50	0.50	7.08	6.20	0.87	5.00	0.50	24.00	
20.03.2024	62.20	58.57	123.00	114.59	0.50	0.50	7.03	6.13	0.90	5.00	0.50	24.00	
21.03.2024	62.42	58.77	122.94	114.22	0.50	0.50	7.05	6.14	0.92	5.00	0.50	24.00	
22.03.2024	62.88	59.16	121.88	114.59	0.50	0.50	7.05	6.20	0.85	5.00	0.50	24.00	
23.03.2024	62.80	59.10	123.47	114.56	0.50	0.50	7.13	6.19	0.94	5.00	0.50	24.00	
24.03.2024	61.75	58.21	124.53	114.88	0.50	0.50	7.06	6.11	0.96	5.00	0.50	24.00	
25.03.2024	62.10	58.45	122.84	113.91	0.50	0.50	7.00	6.08	0.92	5.00	0.50	24.00	
26.03.2024	60.97	57.48	123.50	114.56	0.50	0.50	6.91	6.01	0.90	5.00	0.50	24.00	
27.03.2024	61.28	57.64	121.72	113.13	0.50	0.50	6.84	5.95	0.89	5.00	0.50	24.00	
28.03.2024	60.84	57.25	122.34	112.56	0.50	0.50	6.82	5.87	0.95	5.00	0.50	24.00	
29.03.2024	60.44	56.90	124.25	113.50	0.50	0.50	6.88	5.89	1.00	5.00	0.50	24.00	
30.03.2024	60.34	56.83	122.34	113.97	0.50	0.50	6.76	5.90	0.86	5.00	0.50	24.00	
31.03.2024	61.00	57.57	121.06	109.91	0.50	0.50	6.77	5.77	1.00	5.00	0.50	23.00	
Средние:	62.13	58.48	---	---	0.50	0.50	---	---	---	5.00	0.50	---	
Итого:	---	---	3837.97	3561.13	---	---	219.04	190.28	28.77	---	---	743.00	

Дата	M3 т	M4 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
29.02.2024	326691.66	368214.13	17769.07	19219.29	-1450.46
31.03.2024	330529.63	371775.25	17988.12	19409.56	-1421.69
Итого:	3837.97	3561.13	219.04	190.28	28.77

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации