

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")  
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021  
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	V1	M1	P1	Q1	Траб	NS	gNSCode
	°C	м3	т	кгс/см2	Гкал	ч		
01.03.2024	59.24	11.509	11.324	6.55	0.615	24.0		Ok
02.03.2024	59.52	11.944	11.751	6.58	0.641	24.0		Ok
03.03.2024	59.40	13.543	13.324	6.50	0.725	24.0		Ok
04.03.2024	59.00	12.259	12.064	6.59	0.652	24.0		Ok
05.03.2024	59.04	10.885	10.711	6.60	0.579	24.0		Ok
06.03.2024	60.22	3.257	3.203	3.34	0.177	24.0	*	HC P
07.03.2024	20.44	0.000	0.000	0.02	0.000	24.0		Ok
08.03.2024	20.32	0.000	0.000	0.02	0.000	24.0		Ok
09.03.2024	20.48	2.109	2.106	0.02	0.032	24.0		Ok
10.03.2024	20.66	4.721	4.715	0.02	0.074	24.0		Ok
11.03.2024	20.31	4.334	4.329	0.02	0.066	24.0		Ok
12.03.2024	20.30	4.254	4.249	0.02	0.065	24.0		Ok
13.03.2024	20.04	4.219	4.214	0.02	0.063	24.0		Ok
14.03.2024	20.19	4.188	4.183	0.02	0.063	24.0		Ok
15.03.2024	19.94	4.096	4.091	0.02	0.061	24.0		Ok
16.03.2024	20.09	4.074	4.069	0.02	0.061	24.0		Ok
17.03.2024	19.84	4.019	4.014	0.02	0.059	24.0		Ok
18.03.2024	19.93	1.641	1.639	3.56	0.024	24.0	*	HC V; HC I
19.03.2024	20.17	0.000	0.000	6.00	0.000	24.0	*	HC V; HC I
20.03.2024	19.90	0.000	0.000	6.00	0.000	24.0	*	HC V; HC I
21.03.2024	19.96	0.000	0.000	6.00	0.000	24.0	*	HC V; HC I
22.03.2024	42.41	0.000	0.000	6.00	0.000	24.0	*	HC V; HC I
23.03.2024	57.76	0.000	0.000	6.00	0.000	24.0	*	HC V; HC I
24.03.2024	57.49	0.000	0.000	6.00	0.000	24.0	*	HC V; HC I
25.03.2024	58.22	0.000	0.000	6.00	0.000	24.0	*	HC V; HC I
26.03.2024	59.26	7.653	7.529	5.44	0.409	24.0	*	HC V; HC I
27.03.2024	59.89	13.540	13.318	6.70	0.731	24.0		Ok
28.03.2024	59.43	11.408	11.224	6.70	0.611	24.0		Ok
29.03.2024	59.17	12.732	12.528	6.69	0.679	24.0		Ok
30.03.2024	59.19	12.530	12.329	6.69	0.668	24.0		Ok
31.03.2024	58.97	13.833	13.613	6.66	0.735	24.0		Ok
Средние:	39.70	---	---	3.90	---	---		
Итого:	---	172.748	170.527	---	7.792	744.0		

Дата	V1	M1	Q1	Траб
	м3	т	Гкал	ч
29.02.2024	8630.067	8489.001	452.627	17771.0
31.03.2024	8802.815	8659.528	460.419	18515.0
Итого:	172.748	170.527	7.791	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:

Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1

Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2024	56.51	45.88	10.63	371.28	377.44	-1.64	0.90	0.50	3.97	0.00	3.97	0.00	0.20	24.00	
02.03.2024	56.20	45.71	10.49	371.41	377.47	-1.62	0.90	0.50	3.92	0.00	3.92	0.00	0.20	24.00	
03.03.2024	55.19	45.13	10.06	371.50	377.53	-1.61	0.90	0.50	3.76	0.00	3.76	0.00	0.20	24.00	
04.03.2024	55.05	45.03	10.02	371.63	377.63	-1.60	0.90	0.50	3.75	0.00	3.75	0.00	0.20	24.00	
05.03.2024	55.00	44.98	10.02	371.69	377.63	-1.58	0.90	0.50	3.75	0.00	3.75	0.00	0.20	24.00	
06.03.2024	64.00	50.36	13.64	370.75	376.78	-1.61	0.90	0.50	5.08	0.00	5.08	0.00	0.20	24.00	
07.03.2024	64.26	50.97	13.29	370.69	376.69	-1.61	0.90	0.50	4.95	0.00	4.95	0.00	0.20	24.00	
08.03.2024	59.35	47.93	11.42	371.22	377.19	-1.60	0.90	0.50	4.26	0.00	4.26	0.00	0.20	24.00	
09.03.2024	58.29	47.05	11.24	371.22	377.19	-1.60	0.90	0.50	4.19	0.00	4.19	0.00	0.20	24.00	
10.03.2024	65.38	51.37	14.01	370.31	376.53	-1.67	0.90	0.50	5.21	0.00	5.21	0.00	0.20	24.00	
11.03.2024	67.78	53.11	14.67	369.97	376.31	-1.70	0.90	0.50	5.45	0.00	5.45	0.00	0.20	24.00	
12.03.2024	66.41	52.44	13.97	369.91	376.31	-1.72	0.90	0.50	5.19	0.00	5.19	0.00	0.20	24.00	
13.03.2024	62.52	49.86	12.66	370.53	376.97	-1.72	0.90	0.50	4.71	0.00	4.71	0.00	0.20	24.00	
14.03.2024	55.46	45.48	9.98	371.16	377.53	-1.70	0.90	0.50	3.73	0.00	3.73	0.00	0.20	24.00	
15.03.2024	53.82	44.20	9.62	371.41	377.84	-1.72	0.90	0.50	3.60	0.00	3.60	0.00	0.20	24.00	
16.03.2024	52.81	43.54	9.27	371.47	377.88	-1.71	0.90	0.50	3.47	0.00	3.47	0.00	0.20	24.00	
17.03.2024	51.58	42.73	8.85	371.59	378.00	-1.71	0.90	0.50	3.31	0.00	3.31	0.00	0.20	24.00	
18.03.2024	50.78	42.21	8.57	371.53	377.94	-1.71	0.90	0.50	3.21	0.00	3.21	0.00	0.20	24.00	
19.03.2024	53.69	43.99	9.70	371.38	377.88	-1.74	0.90	0.50	3.63	0.00	3.63	0.00	0.20	24.00	
20.03.2024	52.50	43.49	9.01	371.38	377.84	-1.73	0.90	0.50	3.37	0.00	3.37	0.00	0.20	24.00	
21.03.2024	51.80	43.09	8.71	371.34	377.81	-1.73	0.90	0.50	3.26	0.00	3.26	0.00	0.20	24.00	
22.03.2024	48.76	41.12	7.64	371.34	377.84	-1.74	0.90	0.50	2.86	0.00	2.86	0.00	0.20	24.00	
23.03.2024	47.93	40.40	7.53	371.50	378.00	-1.73	0.90	0.50	2.82	0.00	2.82	0.00	0.20	24.00	
24.03.2024	48.74	40.75	7.99	371.50	378.00	-1.73	0.90	0.50	2.99	0.00	2.99	0.00	0.20	24.00	
25.03.2024	47.95	40.33	7.62	371.56	378.06	-1.73	0.90	0.50	2.85	0.00	2.85	0.00	0.20	24.00	
26.03.2024	47.99	40.34	7.65	371.53	377.97	-1.72	0.90	0.50	2.87	0.00	2.87	0.00	0.20	24.00	
27.03.2024	48.29	40.38	7.91	371.50	378.03	-1.74	0.90	0.50	2.96	0.00	2.96	0.00	0.20	24.00	
28.03.2024	53.83	43.89	9.94	371.06	377.59	-1.74	0.90	0.50	3.71	0.00	3.71	0.00	0.20	24.00	
29.03.2024	54.86	44.66	10.20	371.00	377.56	-1.75	0.90	0.50	3.80	0.00	3.80	0.00	0.20	24.00	
30.03.2024	51.91	43.03	8.88	371.16	377.66	-1.74	0.90	0.50	3.32	0.00	3.32	0.00	0.20	24.00	
31.03.2024	50.74	42.26	8.48	355.97	362.13	-1.71	0.90	0.50	3.04	0.00	3.04	0.00	0.20	23.00	
Средние:	55.14	45.02	10.12	---	---	-1.69	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11491.47	11687.22	---	---	---	117.00	0.00	117.00	---	---	743.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
29.02.2024	348562.34	340539.13	15742.41	0.00	15742.41
31.03.2024	360053.81	352226.34	15859.41	0.00	15859.41
Итого:	11491.47	11687.22	117.00	0.00	117.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации