

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 32 (ООО УК "Владимирский")
 Прибор: ТСРВ-026М (СО) Заводской номер: 1402951
 Точка измерения: ТС1 (УЗЕЛ 1+2); Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 504976, СО1
 Обратка: ПРИМ SN 504984, СО2
 Поддача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 1407427
 Обратка, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 1425959
 Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
 "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197769, СО2
 "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197768, СО2
 "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 183455
 "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 183454

Датчик температуры:
 ВЗЛЕТ ТПС SN 1373311, СО1
 ВЗЛЕТ ТПС SN 1374770, СО1
 ВЗЛЕТ ТПС SN 1608714
 ВЗЛЕТ ТПС SN 1608795

Дата	t1	t2	t3	t4	dt	V1	V2	V3	V4	M1	M2	M3	M4	%	Mтс	Mгв	P1	P2	P3	P4	W1	W2	W3	W4	Wтс	Wгв	ta
	С°	С°	С°	С°	С°	М³	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	т	т	МПа	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°
01.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.50	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.50	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.03.2024	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.89	0.50	0.89	0.50	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.50	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.90	0.50	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.03.2024	27.09	23.05	27.18	23.01	4.04	136.67	127.44	117.85	128.39	134.00	125.59	115.55	126.54	6.48	2.04	-5.19	0.75	0.47	0.75	0.48	8.79	7.50	7.60	7.05	1.22	0.86	0.00
07.03.2024	64.37	55.14	64.55	54.87	9.23	343.63	336.85	310.72	323.11	337.13	332.07	304.82	318.57	1.51	5.07	-13.74	0.53	0.43	0.53	0.44	21.74	18.62	19.71	17.51	3.12	2.20	0.00
08.03.2024	58.84	51.04	59.01	50.82	7.80	342.69	336.68	309.96	322.81	337.21	332.55	304.97	318.88	1.39	4.66	-13.91	0.53	0.43	0.53	0.44	19.88	17.25	18.03	16.24	2.63	1.79	0.00
09.03.2024	58.10	50.46	58.25	50.25	7.64	341.18	335.34	309.05	321.82	335.86	331.32	304.20	317.99	1.36	4.54	-13.79	0.53	0.43	0.53	0.44	19.55	16.98	17.76	16.01	2.57	1.74	0.00
10.03.2024	65.14	55.66	65.30	55.28	9.48	341.81	335.87	309.71	322.06	335.21	331.02	303.71	317.47	1.26	4.19	-13.76	0.53	0.43	0.53	0.44	21.87	18.69	19.86	17.58	3.18	2.29	0.00
11.03.2024	67.84	57.77	68.02	57.41	10.07	341.68	335.70	309.87	322.02	334.58	330.50	303.40	317.09	1.23	4.08	-13.70	0.53	0.43	0.53	0.44	22.73	19.36	20.67	18.24	3.37	2.43	0.00
12.03.2024	65.68	56.21	65.86	55.89	9.47	341.04	335.37	309.70	321.98	334.36	330.43	303.60	317.29	1.18	3.93	-13.69	0.53	0.43	0.53	0.44	22.00	18.83	20.03	17.76	3.17	2.26	0.00
13.03.2024	60.98	52.57	61.16	52.30	8.41	339.88	334.65	314.38	317.31	334.07	330.31	308.99	313.23	1.13	3.77	-4.25	0.53	0.43	0.53	0.44	20.41	17.60	18.93	16.42	2.81	2.51	0.00
14.03.2024	55.39	48.48	55.55	48.28	6.91	339.55	334.76	321.67	308.74	334.70	331.04	317.04	305.34	1.10	3.66	11.71	0.53	0.43	0.53	0.44	18.58	16.26	17.65	14.78	2.32	2.87	0.00
15.03.2024	53.79	47.19	53.96	47.05	6.60	339.62	335.00	322.13	308.58	335.03	331.47	317.76	305.35	1.07	3.57	12.41	0.53	0.43	0.53	0.44	18.06	15.85	17.18	14.40	2.21	2.78	0.00
16.03.2024	53.24	46.82	53.40	46.67	6.42	339.72	335.14	321.73	308.37	335.22	331.66	317.45	305.18	1.07	3.56	12.30	0.53	0.43	0.53	0.44	17.89	15.73	16.99	14.28	2.15	2.71	0.00
17.03.2024	52.55	46.25	52.71	46.17	6.30	339.65	335.14	322.11	308.47	335.26	331.75	317.92	305.35	1.05	3.52	12.57	0.53	0.43	0.53	0.44	17.66	15.55	16.80	14.13	2.12	2.66	0.00
18.03.2024	51.60	45.69	51.74	45.54	5.91	339.32	334.89	321.12	308.15	335.09	331.57	317.09	305.12	1.06	3.52	11.97	0.53	0.43	0.53	0.44	17.33	15.35	16.45	13.93	1.98	2.51	0.00
19.03.2024	52.97	46.57	53.11	46.41	6.40	339.51	334.95	321.47	308.19	335.05	331.50	317.23	305.04	1.07	3.55	12.19	0.53	0.43	0.53	0.44	17.79	15.64	16.89	14.19	2.14	2.69	0.00
20.03.2024	51.83	45.80	51.97	45.72	6.03	337.61	333.20	319.57	306.58	333.36	329.89	315.53	303.54	1.05	3.48	11.99	0.53	0.43	0.53	0.44	17.32	15.30	16.43	13.91	2.01	2.52	0.00
21.03.2024	52.15	46.16	52.28	46.02	5.99	343.57	339.05	325.68	312.54	339.20	335.62	321.52	309.40	1.06	3.57	12.12	0.54	0.44	0.53	0.44	17.73	15.70	16.85	14.28	2.04	2.58	0.00
22.03.2024	52.12	46.18	52.25	46.06	5.94	344.23	339.72	326.20	313.13	339.85	336.29	322.03	309.98	1.06	3.57	12.05	0.54	0.44	0.54	0.45	17.76	15.73	16.87	14.31	2.02	2.55	0.00
23.03.2024	51.56	45.69	51.70	45.54	5.87	341.54	337.12	323.56	310.35	337.29	333.79	319.51	307.30	1.04	3.50	12.21	0.54	0.44	0.53	0.44	17.43	15.45	16.56	14.03	1.98	2.53	0.00
24.03.2024	50.80	45.04	50.94	44.90	5.76	343.19	338.75	325.47	311.61	339.04	335.49	321.51	308.63	1.05	3.54	12.88	0.54	0.44	0.54	0.44	17.27	15.31	16.42	13.89	1.95	2.52	0.00
25.03.2024	51.67	45.76	51.80	45.59	5.91	343.27	338.82	324.97	311.69	338.98	335.45	320.89	308.62	1.05	3.53	12.26	0.54	0.44	0.53	0.44	17.56	15.55	16.66	14.11	2.01	2.56	0.00
26.03.2024	51.87	46.00	52.00	45.80	5.87	343.29	338.73	324.79	311.70	338.96	335.33	320.68	308.61	1.08	3.63	12.07	0.54	0.44	0.54	0.44	17.63	15.63	16.72	14.17	2.00	2.55	0.00
27.03.2024	50.96	45.23	51.07	45.00	5.73	343.26	338.80	326.47	312.03	339.09	335.52	322.48	309.03	1.06	3.57	13.45	0.54	0.44	0.54	0.45	17.32	15.38	16.51	13.94	1.94	2.57	0.00
28.03.2024	53.06	46.70	53.18	46.38	6.36	343.55	338.92	326.72	312.50	339.03	335.42	322.41	309.32	1.07	3.61	13.09	0.54	0.44	0.53	0.44	18.03	15.87	17.18	14.38	2.16	2.80	0.00
29.03.2024	54.27	47.62	54.39	47.32	6.65	343.30	338.59	326.28	312.77	338.59	334.95	321.78	309.45	1.08	3.63	12.32	0.54	0.44	0.53	0.44	18.42	16.16	17.54	14.68	2.25	2.86	0.00
30.03.2024	51.57	45.63	51.70	45.41	5.94	343.25	338.71	325.54	312.13	338.97	335.37	321.47	309.08	1.07	3.61	12.39	0.54	0.44	0.53	0.44	17.52	15.51	16.66	14.07	2.02	2.59	0.00
31.03.2024	50.80	45.06	50.93	44.83	5.74	343.21	338.71	325.21	311.83	339.06	335.45	321.25	308.86	1.07	3.61	12.39	0.54	0.44	0.54	0.45	17.27	15.32	16.40	13.88	1.95	2.52	0.00
Средние:	45.49	39.80	45.61	39.63	5.69	---	---	---	---	---	---	---	---	7.57	---	---	0.60	0.45	0.60	0.45	---	---	---	---	---	---	0.00
Итого:	---	---	---	---	---	8681.16	8546.90	8121.95	7968.87	8556.13	8451.33	8004.78	7880.28	---	96.49	130.34	---	---	---	---	475.54	416.14	445.33	382.19	59.32	63.45	---

Дата	V1	V2	V3	V4	M1	M2	M3	M4	Mтс	Mгв	W1	W2	W3	W4	Wтс	Wгв	Tнар
	М³	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
29.02.2024	540612.44	497763.11	529294.56	532154.14	532732.58	493372.78	521528.23	526379.00	163825.82	-2164.02	29657.87	25464.06	29141.17	25140.82	3950.48	3873.37	57808.48
31.03.2024	549293.60	506310.01	537416.51	540123.01	541288.71	501824.10	529533.01	534259.28	163922.31	-2033.68	30133.40	25880.20	29586.50	25523.02	4009.80	3936.83	58551.72
Итого:	8681.16	8546.90	8121.95	7968.87	8556.13	8451.33	8004.78	7880.28	96.49	130.34	475.54	416.14	445.33	382.19	59.32	63.45	743.23

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 32 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М (СО) Заводской номер: 1402951
Точка измерения: ТС1 (УЗЕЛ 1+2); Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 504976, СО1
Обратка: ПРИМ SN 504984, СО2
Подача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 1407427
Обратка, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 1425959
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197769, СО2
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197768, СО2
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 183455
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 183454

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1373311, СО1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1374770, СО1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1608714
ВЗЛЕТ ТПС SN 1608795

Дата	Вхв	Тнар	НС
	Мз	ч	
01.03.2024	0.00	24.00	*
02.03.2024	0.00	24.00	*
03.03.2024	0.00	24.00	*
04.03.2024	0.00	24.00	*
05.03.2024	0.00	24.00	*
06.03.2024	0.00	23.45	*
07.03.2024	0.00	24.00	
08.03.2024	0.00	24.00	
09.03.2024	0.00	24.00	
10.03.2024	0.00	24.00	
11.03.2024	0.00	24.00	
12.03.2024	0.00	24.00	
13.03.2024	0.00	23.97	
14.03.2024	0.00	24.00	
15.03.2024	0.00	24.00	
16.03.2024	0.00	23.97	*
17.03.2024	0.00	24.00	
18.03.2024	0.00	24.00	
19.03.2024	0.00	24.00	
20.03.2024	0.00	23.85	
21.03.2024	0.00	24.00	
22.03.2024	0.00	24.00	
23.03.2024	0.00	24.00	
24.03.2024	0.00	24.00	
25.03.2024	0.00	24.00	
26.03.2024	0.00	24.00	
27.03.2024	0.00	24.00	
28.03.2024	0.00	24.00	
29.03.2024	0.00	24.00	
30.03.2024	0.00	24.00	
31.03.2024	0.00	24.00	
Средние:	---	---	
Итого:	0.00	743.23	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 32 (ООО УК "Владимирский")
 Прибор: ТСРВ-026М (ГВС) Заводской номер: 1415525
 Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
 Подача: ПРИМ SN 504976, СО1
 Обратка: ПРИМ SN 504984, СО2
 Подача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 1407427
 Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
 "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197769, СО2
 "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197768, СО2
 "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 183455

Датчик температуры:
 ВЗЛЕТ ТПС SN 1373311, СО1
 ВЗЛЕТ ТПС SN 1374770, СО1
 ВЗЛЕТ ТПС SN 1608714

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Mтс	Mгв	P1	P2	P3	W1	W2	W3	Wтс	Wгв	ta	Vхв	Tнар	НС	
	С°	С°	С°	С°	М³	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Т	Т	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°	М³	ч		
01.03.2024	60.87	53.88	0.00	6.99	142.47	127.80	0.00	140.06	126.07	0.00	10.51	13.99	0.00	0.67	0.57	0.00	7.83	6.17	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	24.00		
02.03.2024	61.77	54.59	0.00	7.18	142.74	127.88	0.00	140.25	126.11	0.00	10.62	14.15	0.00	0.67	0.58	0.00	7.98	6.26	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	24.00		
03.03.2024	59.83	53.20	0.00	6.63	152.37	128.91	0.00	149.87	127.20	0.00	16.36	22.66	0.00	0.67	0.53	0.00	8.22	6.14	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	24.00		
04.03.2024	60.97	54.52	0.00	6.45	160.70	144.91	0.00	157.97	142.90	0.00	10.02	15.08	0.00	0.67	0.53	0.00	8.84	7.10	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	24.00		
05.03.2024	60.69	53.68	0.00	7.01	142.14	125.61	0.00	139.75	123.92	0.00	12.01	15.83	0.00	0.68	0.56	0.00	7.79	6.04	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	24.00		
06.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
07.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
08.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
09.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
10.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.03.2024	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	60.83	53.97	0.00	6.85	---	---	---	---	---	---	11.90	---	---	0.67	0.55	0.00	---	---	---	---	---	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	740.42	655.10	0.00	727.90	646.19	0.00	---	81.71	0.00	---	---	---	40.66	31.71	0.00	8.94	0.00	---	0.00	120.00		

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Mтс	Mгв	W1	W2	W3	Wтс	Wгв	Tнар
	М³	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
29.02.2024	197484.03	174070.46	37014.24	194198.33	171710.59	37008.47	22486.78	32322.46	10722.40	8381.30	294967274.37	2341.20	0.67	60870.50
05.03.2024	198224.45	174725.56	37014.24	194926.23	172356.78	37008.47	22568.49	32322.46	10763.06	8413.01	294967274.37	2350.14	0.67	60990.50
Итого:	740.42	655.10	0.00	727.90	646.19	0.00	81.71	0.00	40.66	31.71	0.00	8.94	0.00	120.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 32 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Виртуальный вычислитель

Точка измерения: УУ1 (Узел 1); Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская

Дата	t1	t2	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	ВНР
	С°	С°	М³	М³	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	ч
01.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	0.000	0.000	24.0
02.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	0.000	0.000	24.0
03.03.2024	0.04	0.04	1.94	0.00	1.94	0.00	0.89	0.50	0.011	0.010	24.0
04.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	0.000	0.000	24.0
05.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	0.000	0.000	24.0
06.03.2024	27.09	23.05	136.67	127.45	134.00	125.59	0.75	0.47	8.790	7.497	23.5
07.03.2024	64.37	55.14	343.63	336.85	337.14	332.07	0.53	0.43	21.739	18.623	24.0
08.03.2024	58.84	51.04	342.69	336.68	337.21	332.55	0.53	0.43	19.880	17.249	24.0
09.03.2024	58.10	50.46	341.18	335.34	335.86	331.32	0.53	0.43	19.551	16.984	24.0
10.03.2024	65.14	55.66	341.81	335.87	335.21	331.02	0.53	0.43	21.870	18.688	24.0
11.03.2024	67.84	57.77	341.68	335.70	334.58	330.50	0.53	0.43	22.733	19.359	24.0
12.03.2024	65.68	56.21	341.04	335.37	334.36	330.43	0.53	0.43	21.996	18.829	24.0
13.03.2024	60.98	52.57	339.88	334.65	334.07	330.31	0.53	0.43	20.409	17.599	24.0
14.03.2024	55.39	48.48	339.55	334.76	334.70	331.04	0.53	0.43	18.579	16.263	24.0
15.03.2024	53.79	47.19	339.62	335.00	335.03	331.47	0.53	0.43	18.063	15.849	24.0
16.03.2024	53.24	46.82	339.72	335.14	335.23	331.66	0.53	0.43	17.888	15.733	24.0
17.03.2024	52.55	46.25	339.65	335.14	335.26	331.75	0.53	0.43	17.660	15.545	24.0
18.03.2024	51.60	45.69	339.33	334.89	335.09	331.57	0.53	0.43	17.334	15.350	24.0
19.03.2024	52.97	46.57	339.51	334.95	335.05	331.50	0.53	0.43	17.789	15.644	24.0
20.03.2024	51.83	45.80	337.61	333.20	333.36	329.89	0.53	0.43	17.317	15.302	23.9
21.03.2024	52.15	46.16	343.57	339.05	339.20	335.63	0.54	0.44	17.733	15.696	24.0
22.03.2024	52.12	46.18	344.23	339.72	339.85	336.29	0.54	0.44	17.755	15.734	24.0
23.03.2024	51.56	45.69	341.54	337.12	337.29	333.79	0.54	0.44	17.434	15.449	24.0
24.03.2024	50.80	45.04	343.19	338.75	339.04	335.49	0.54	0.44	17.266	15.311	24.0
25.03.2024	51.67	45.76	343.27	338.82	338.98	335.45	0.54	0.44	17.558	15.553	24.0
26.03.2024	51.87	46.00	343.29	338.73	338.96	335.33	0.54	0.44	17.626	15.631	24.0
27.03.2024	50.96	45.23	343.27	338.80	339.09	335.52	0.54	0.44	17.322	15.378	24.0
28.03.2024	53.06	46.70	343.55	338.92	339.03	335.42	0.54	0.44	18.030	15.873	24.0
29.03.2024	54.27	47.62	343.30	338.59	338.59	334.96	0.54	0.44	18.415	16.163	24.0
30.03.2024	51.57	45.63	343.25	338.71	338.98	335.37	0.54	0.44	17.524	15.508	24.0
31.03.2024	50.80	45.06	343.22	338.71	339.06	335.45	0.54	0.44	17.267	15.318	24.0
Средние:	45.49	39.80	---	---	---	---	0.60	0.45	---	---	---
Итого:	---	---	8681.16	8546.90	8556.13	8451.33	---	---	475.539	416.138	743.2

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	ВНР
	М³	М³	т	т	Гкал	Гкал	ч
29.02.2024	540612.44	497763.11	532732.58	493372.78	29657.867	25464.063	57808.5
31.03.2024	549293.60	506310.01	541288.71	501824.10	30133.404	25880.204	58551.7
Итого:	8681.16	8546.90	8556.13	8451.33	475.537	416.141	743.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 32 (ООО УК "Владимирский")

Прибор: Виртуальный вычислитель

Точка измерения: УУ2 (Узел 2); Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская

Дата	t1	t2	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	ВНР
	С°	С°	М³	М³	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	ч
01.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	0.000	0.000	24.0
02.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	0.000	0.000	24.0
03.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.50	0.000	0.000	24.0
04.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	0.000	0.000	24.0
05.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	0.000	0.000	24.0
06.03.2024	27.18	23.01	117.85	128.39	115.55	126.54	0.75	0.48	7.597	7.050	23.5
07.03.2024	64.55	54.87	310.72	323.11	304.82	318.57	0.53	0.44	19.710	17.512	24.0
08.03.2024	59.01	50.82	309.96	322.81	304.97	318.88	0.53	0.44	18.031	16.241	24.0
09.03.2024	58.25	50.25	309.05	321.82	304.20	317.99	0.53	0.44	17.755	16.013	24.0
10.03.2024	65.30	55.28	309.71	322.06	303.71	317.47	0.53	0.44	19.865	17.580	24.0
11.03.2024	68.02	57.41	309.87	322.02	303.40	317.09	0.53	0.44	20.669	18.236	24.0
12.03.2024	65.86	55.89	309.70	321.98	303.60	317.29	0.53	0.44	20.027	17.764	24.0
13.03.2024	61.16	52.30	314.39	317.31	308.99	313.23	0.53	0.44	18.928	16.417	24.0
14.03.2024	55.55	48.28	321.67	308.74	317.04	305.34	0.53	0.44	17.648	14.776	24.0
15.03.2024	53.96	47.05	322.13	308.58	317.76	305.35	0.53	0.44	17.184	14.402	24.0
16.03.2024	53.40	46.67	321.73	308.37	317.45	305.18	0.53	0.44	16.990	14.280	24.0
17.03.2024	52.71	46.17	322.11	308.47	317.92	305.35	0.53	0.44	16.797	14.134	24.0
18.03.2024	51.74	45.54	321.12	308.15	317.09	305.12	0.53	0.44	16.446	13.931	24.0
19.03.2024	53.11	46.41	321.47	308.19	317.23	305.05	0.53	0.44	16.885	14.193	24.0
20.03.2024	51.97	45.72	319.58	306.58	315.53	303.54	0.53	0.44	16.434	13.912	23.9
21.03.2024	52.28	46.02	325.69	312.54	321.52	309.40	0.53	0.44	16.850	14.275	24.0
22.03.2024	52.25	46.06	326.20	313.13	322.03	309.98	0.54	0.45	16.866	14.314	24.0
23.03.2024	51.70	45.54	323.56	310.35	319.51	307.30	0.53	0.44	16.558	14.033	24.0
24.03.2024	50.94	44.90	325.47	311.61	321.51	308.63	0.54	0.44	16.418	13.895	24.0
25.03.2024	51.80	45.59	324.97	311.69	320.89	308.62	0.53	0.44	16.662	14.107	24.0
26.03.2024	52.00	45.80	324.79	311.71	320.68	308.61	0.54	0.44	16.716	14.171	24.0
27.03.2024	51.07	45.00	326.47	312.03	322.48	309.03	0.54	0.45	16.509	13.943	24.0
28.03.2024	53.18	46.38	326.73	312.50	322.41	309.32	0.53	0.44	17.184	14.382	24.0
29.03.2024	54.39	47.32	326.28	312.77	321.78	309.46	0.53	0.44	17.541	14.678	24.0
30.03.2024	51.70	45.41	325.54	312.13	321.47	309.08	0.53	0.44	16.660	14.072	24.0
31.03.2024	50.93	44.83	325.21	311.84	321.25	308.86	0.54	0.45	16.401	13.883	24.0
Средние:	45.61	39.63	---	---	---	---	0.60	0.45	---	---	---
Итого:	---	---	8121.95	7968.87	8004.78	7880.28	---	---	445.331	382.194	743.2

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	ВНР
	М³	М³	т	т	Гкал	Гкал	ч
29.02.2024	529294.56	0.00	521528.23	526379.00	29141.167	25140.824	57808.5
31.03.2024	537416.51	311.84	529533.01	534259.28	29586.499	25523.017	58551.7
Итого:	8121.95	311.84	8004.78	7880.28	445.332	382.193	743.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации