

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400583
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 446964
Обратка: Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.01.2025	58.11	49.89	8.22	362.38	367.68	-1.45	0.90	0.50	3.00	0.00	3.00	5.00	0.20	24.00	*
02.01.2025	58.96	50.44	8.52	362.53	366.85	-1.18	0.90	0.50	3.11	0.00	3.11	5.00	0.20	24.00	*
03.01.2025	53.25	46.33	6.92	362.97	367.47	-1.23	0.90	0.50	2.53	0.00	2.53	5.00	0.20	24.00	*
04.01.2025	58.62	50.14	8.48	361.81	368.62	-1.86	0.90	0.50	3.09	0.00	3.09	5.00	0.20	24.00	*
05.01.2025	55.18	47.76	7.42	362.69	367.44	-1.30	0.90	0.50	2.71	0.00	2.71	5.00	0.20	24.00	*
06.01.2025	61.01	51.81	9.20	362.34	367.19	-1.33	0.90	0.50	3.36	0.00	3.36	5.00	0.20	24.00	*
07.01.2025	65.84	55.23	10.61	362.09	368.50	-1.75	0.90	0.50	3.87	0.00	3.87	5.00	0.20	24.00	*
08.01.2025	62.63	53.00	9.63	362.82	367.28	-1.22	0.90	0.50	3.52	0.00	3.52	5.00	0.20	24.00	*
09.01.2025	53.15	46.20	6.95	363.56	368.37	-1.31	0.90	0.50	2.55	0.00	2.55	5.00	0.20	24.00	*
10.01.2025	52.23	45.37	6.86	363.50	368.44	-1.35	0.90	0.50	2.52	0.00	2.52	5.00	0.20	24.00	*
11.01.2025	52.39	45.52	6.87	363.59	368.63	-1.38	0.90	0.50	2.52	0.00	2.52	5.00	0.20	24.00	*
12.01.2025	51.94	45.26	6.68	362.82	369.28	-1.76	0.90	0.50	2.45	0.00	2.45	5.00	0.20	24.00	*
13.01.2025	58.58	50.02	8.56	364.15	370.34	-1.69	0.90	0.50	3.15	0.00	3.15	5.00	0.20	24.00	*
14.01.2025	57.75	49.64	8.11	364.00	369.03	-1.37	0.90	0.50	2.98	0.00	2.98	5.00	0.20	24.00	*
15.01.2025	57.03	49.04	7.99	364.50	368.16	-1.00	0.90	0.50	2.94	0.00	2.94	5.00	0.20	24.00	*
16.01.2025	62.12	52.64	9.48	363.41	367.94	-1.24	0.90	0.50	3.47	0.00	3.47	5.00	0.20	24.00	*
17.01.2025	66.69	55.89	10.80	362.75	367.62	-1.33	0.90	0.50	3.94	0.00	3.94	5.00	0.20	24.00	*
18.01.2025	63.60	53.78	9.82	362.31	368.53	-1.70	0.90	0.50	3.58	0.00	3.58	5.00	0.20	24.00	*
19.01.2025	56.78	48.81	7.97	364.25	368.88	-1.26	0.90	0.50	2.93	0.00	2.93	5.00	0.20	24.00	*
20.01.2025	54.77	47.25	7.52	359.72	363.06	-0.92	0.90	0.50	2.73	0.00	2.73	5.00	0.20	24.00	*
21.01.2025	66.13	55.38	10.75	370.06	372.50	-0.66	0.90	0.50	4.01	0.00	4.01	5.00	0.20	24.00	*
22.01.2025	74.50	61.19	13.31	369.00	372.28	-0.88	0.90	0.50	4.94	0.00	4.94	5.00	0.20	24.00	*
23.01.2025	72.65	60.01	12.64	370.00	372.59	-0.70	0.90	0.50	4.71	0.00	4.71	5.00	0.20	24.00	*
24.01.2025	66.20	55.50	10.70	370.35	373.44	-0.83	0.90	0.50	3.99	0.00	3.99	5.00	0.20	24.00	*
25.01.2025	67.87	56.74	11.13	369.90	373.97	-1.09	0.90	0.50	4.14	0.00	4.14	5.00	0.20	24.00	*
26.01.2025	69.30	57.88	11.42	369.91	373.25	-0.90	0.90	0.50	4.25	0.00	4.25	5.00	0.20	24.00	*
27.01.2025	60.50	51.62	8.88	371.40	372.06	-0.18	0.90	0.50	3.33	0.00	3.33	5.00	0.20	24.00	*
28.01.2025	54.17	46.91	7.26	371.44	372.88	-0.39	0.90	0.50	2.72	0.00	2.72	5.00	0.20	24.00	*
29.01.2025	54.45	47.13	7.32	371.00	372.37	-0.37	0.90	0.50	2.74	0.00	2.74	5.00	0.20	24.00	*
30.01.2025	56.17	48.44	7.73	370.16	372.75	-0.70	0.90	0.50	2.89	0.00	2.89	5.00	0.20	24.00	*
31.01.2025	50.52	44.27	6.25	369.69	374.41	-1.27	0.90	0.50	2.34	0.00	2.34	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	59.78	50.94	8.84	---	---	-1.15	0.90	0.50	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11331.10	11461.81	---	---	---	101.00	0.00	101.00	---	---	744.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.12.2024	408157.28	432564.16	10903.31	0.00	10903.31
31.01.2025	419488.38	444025.97	11004.31	0.00	11004.31
Итого:	11331.10	11461.81	101.00	0.00	101.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00931114
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.01.2025	65.76	60.81	5.02	107.853	95.840	105.738	94.211	5.48	4.76	6.426	5.258	1.169	24.0		Ok
02.01.2025	65.75	60.86	4.91	108.526	96.298	106.400	94.660	5.46	4.73	6.465	5.288	1.178	24.0		Ok
03.01.2025	65.77	60.98	4.92	103.673	98.267	101.640	96.590	5.48	4.74	6.178	5.406	0.771	24.0		Ok
04.01.2025	65.82	61.01	4.93	103.616	97.990	101.581	96.316	5.48	4.75	6.180	5.394	0.785	24.0		Ok
05.01.2025	65.84	60.93	5.04	101.134	96.597	99.146	94.950	5.48	4.76	6.033	5.311	0.723	24.0		Ok
06.01.2025	65.87	60.94	5.06	101.591	96.689	99.592	95.040	5.48	4.76	6.064	5.316	0.747	24.0		Ok
07.01.2025	65.79	60.86	5.06	103.029	97.376	101.008	95.720	5.48	4.74	6.141	5.346	0.795	24.0		Ok
08.01.2025	65.68	60.75	5.09	103.666	97.099	101.638	95.453	5.47	4.74	6.169	5.321	0.848	24.0		Ok
09.01.2025	64.99	60.14	4.90	101.023	95.241	99.085	93.656	5.47	4.76	5.945	5.164	0.781	24.0		Ok
10.01.2025	65.66	60.59	5.15	99.667	94.591	97.719	92.995	5.48	4.77	5.929	5.170	0.759	24.0		Ok
11.01.2025	65.56	61.06	4.75	109.748	104.744	107.608	102.950	5.45	4.57	6.518	5.771	0.747	24.0		Ok
12.01.2025	64.88	60.18	4.81	104.992	96.474	102.984	94.867	5.46	4.73	6.168	5.235	0.933	24.0	*	HC Tmin
13.01.2025	65.78	60.83	5.03	100.828	95.168	98.850	93.550	5.49	4.78	6.009	5.223	0.786	24.0		Ok
14.01.2025	65.73	60.79	5.04	100.437	94.993	98.470	93.380	5.48	4.77	5.981	5.209	0.772	24.0		Ok
15.01.2025	65.79	60.81	5.09	100.841	95.198	98.862	93.580	5.48	4.76	6.011	5.223	0.788	24.0		Ok
16.01.2025	65.95	60.96	5.08	101.973	96.014	99.963	94.376	5.49	4.76	6.094	5.281	0.813	24.0	*	HC Tmin
17.01.2025	65.82	60.84	5.13	101.093	95.702	99.108	94.075	5.50	4.77	6.029	5.253	0.776	24.0		Ok
18.01.2025	65.73	60.78	5.05	102.710	96.017	100.698	94.387	5.48	4.75	6.117	5.264	0.852	24.0		Ok
19.01.2025	65.70	60.69	5.13	103.209	94.253	101.189	92.658	5.47	4.76	6.144	5.160	0.984	24.0		Ok
20.01.2025	65.81	60.73	5.21	100.166	93.797	98.200	92.207	5.48	4.78	5.972	5.138	0.834	24.0		Ok
21.01.2025	65.80	60.64	5.30	100.425	94.343	98.454	92.749	5.47	4.76	5.988	5.160	0.828	24.0		Ok
22.01.2025	65.73	60.40	5.40	98.266	92.514	96.341	90.962	5.38	4.69	5.852	5.039	0.813	24.0	*	min; HC
23.01.2025	65.63	60.47	5.27	100.593	95.317	98.627	93.714	5.48	4.80	5.981	5.198	0.783	24.0		Ok
24.01.2025	65.67	60.47	5.35	99.217	94.362	97.277	92.777	5.48	4.81	5.903	5.146	0.757	24.0		Ok
25.01.2025	65.68	60.65	5.15	102.930	96.199	100.917	94.573	5.48	4.77	6.125	5.263	0.863	24.0		Ok
26.01.2025	65.65	60.69	5.04	106.592	96.765	104.509	95.127	5.46	4.74	6.340	5.297	1.043	24.0		Ok
27.01.2025	65.69	60.67	5.10	100.924	95.349	98.950	93.736	5.48	4.78	6.007	5.218	0.789	24.0		Ok
28.01.2025	65.47	60.45	5.16	99.906	94.632	97.963	93.043	5.47	4.78	5.925	5.159	0.767	24.0		Ok
29.01.2025	65.78	60.74	5.17	99.725	94.174	97.769	92.578	5.48	4.79	5.944	5.160	0.784	24.0		Ok
30.01.2025	65.59	60.66	5.00	101.241	95.152	99.265	93.543	5.47	4.76	6.016	5.206	0.810	24.0		Ok
31.01.2025	64.25	59.48	4.84	99.547	94.307	97.677	92.770	5.47	4.77	5.789	5.054	0.734	24.0	*	HC Tmin
Средние:	65.63	60.67	5.07	---	---	---	---	5.47	4.75	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	3169.141	2971.462	3107.227	2921.192	---	---	188.441	162.630	25.811	744.0		

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч
31.12.2024	68695.980	65673.690	67486.720	64634.150	3856.335	3466.066	390.269	15082.8
31.01.2025	71865.120	68645.150	70593.950	67555.340	4044.776	3628.696	416.080	15826.8
Итого:	3169.140	2971.460	3107.230	2921.190	188.441	162.630	25.811	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации