

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400494
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 409302/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 409302/2
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.01.2025	58.26	47.24	11.02	375.00	375.31	-0.08	0.90	0.50	4.15	0.00	4.15	0.00	0.20	24.00	
02.01.2025	59.11	47.71	11.40	374.81	375.22	-0.11	0.90	0.50	4.30	0.00	4.30	0.00	0.20	24.00	
03.01.2025	53.22	44.04	9.18	375.19	375.50	-0.08	0.90	0.50	3.47	0.00	3.47	0.00	0.20	24.00	
04.01.2025	58.94	47.64	11.30	374.87	375.19	-0.09	0.90	0.50	4.26	0.00	4.26	0.00	0.20	24.00	
05.01.2025	55.22	45.41	9.81	375.06	375.37	-0.08	0.90	0.50	3.70	0.00	3.70	0.00	0.20	24.00	
06.01.2025	61.40	49.06	12.34	374.88	375.28	-0.11	0.90	0.50	4.65	0.00	4.65	0.00	0.20	24.00	
07.01.2025	66.21	52.23	13.98	374.56	374.97	-0.11	0.90	0.50	5.26	0.00	5.26	0.00	0.20	24.00	
08.01.2025	62.51	50.16	12.35	374.72	375.09	-0.10	0.90	0.50	4.65	0.00	4.65	0.00	0.20	24.00	
09.01.2025	53.00	44.05	8.95	375.25	375.57	-0.09	0.90	0.50	3.39	0.00	3.39	0.00	0.20	24.00	
10.01.2025	52.46	43.28	9.18	375.19	375.56	-0.10	0.90	0.50	3.47	0.00	3.47	0.00	0.20	24.00	
11.01.2025	52.48	43.44	9.04	375.22	375.50	-0.07	0.90	0.50	3.41	0.00	3.41	0.00	0.20	24.00	
12.01.2025	52.06	43.21	8.85	375.18	375.37	-0.05	0.90	0.50	3.34	0.00	3.34	0.00	0.20	24.00	
13.01.2025	59.10	47.53	11.57	375.22	375.47	-0.07	0.90	0.50	4.36	0.00	4.36	0.00	0.20	24.00	
14.01.2025	57.77	47.02	10.75	375.03	375.28	-0.07	0.90	0.50	4.06	0.00	4.06	0.00	0.20	24.00	
15.01.2025	57.18	46.45	10.73	375.13	375.44	-0.08	0.90	0.50	4.05	0.00	4.05	0.00	0.20	24.00	
16.01.2025	62.49	49.81	12.68	374.81	375.25	-0.12	0.90	0.50	4.78	0.00	4.78	0.00	0.20	24.00	
17.01.2025	66.99	52.81	14.18	374.53	374.88	-0.09	0.90	0.50	5.33	0.00	5.33	0.00	0.20	24.00	
18.01.2025	63.52	50.81	12.71	374.69	374.90	-0.06	0.90	0.50	4.78	0.00	4.78	0.00	0.20	24.00	
19.01.2025	56.81	46.31	10.50	375.03	375.32	-0.08	0.90	0.50	3.96	0.00	3.96	0.00	0.20	24.00	
20.01.2025	54.90	43.36	11.54	299.50	299.56	-0.02	0.90	0.50	3.47	0.00	3.47	0.00	0.20	24.00	
21.01.2025	66.56	47.79	18.77	263.78	263.84	-0.02	0.90	0.50	4.97	0.00	4.97	0.00	0.20	24.00	
22.01.2025	74.64	52.14	22.50	263.57	263.66	-0.03	0.90	0.50	5.95	0.00	5.95	0.00	0.20	24.00	
23.01.2025	72.44	51.48	20.96	263.81	263.75	0.02	0.90	0.50	5.55	0.00	5.55	0.00	0.20	24.00	
24.01.2025	66.01	47.98	18.03	264.12	264.12	0.00	0.90	0.50	4.78	0.00	4.78	0.00	0.20	24.00	
25.01.2025	67.96	49.04	18.92	264.16	264.00	0.06	0.90	0.50	5.01	0.00	5.01	0.00	0.20	24.00	
26.01.2025	69.31	50.05	19.26	264.12	263.97	0.06	0.90	0.50	5.10	0.00	5.10	0.00	0.20	24.00	
27.01.2025	60.21	45.20	15.01	264.50	264.38	0.05	0.90	0.50	3.98	0.00	3.98	0.00	0.20	24.00	
28.01.2025	54.00	41.55	12.45	264.75	264.72	0.01	0.90	0.50	3.31	0.00	3.31	0.00	0.20	24.00	
29.01.2025	54.53	41.75	12.78	264.69	264.59	0.04	0.90	0.50	3.40	0.00	3.40	0.00	0.20	24.00	
30.01.2025	56.08	42.77	13.31	264.56	264.47	0.03	0.90	0.50	3.53	0.00	3.53	0.00	0.20	24.00	
31.01.2025	50.45	39.58	10.87	264.79	264.65	0.05	0.90	0.50	2.89	0.00	2.89	0.00	0.20	24.00	
Средние:	59.87	46.80	13.06	---	---	-0.04	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	10330.72	10336.18	---	---	---	131.32	0.00	131.32	---	---	744.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.12.2024	486997.16	479082.91	15362.56	0.00	15362.56
31.01.2025	497327.88	489419.09	15493.88	0.00	15493.88
Итого:	10330.72	10336.18	131.32	0.00	131.32

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2025 0:00:00 - 31.01.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 020671
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 2.1

Дата	tsv1 °C	tsv2 °C	dt °C	t1 °C	t2 °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	% т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qtv Гкал	tsw °C	Pcw кгс/см2	Траб ч	Тнар ч	NS
01.01.2025	65.03	53.42	11.61	65.03	53.40	51.69	43.83	50.70	43.25	15.86	5.43	5.11	0.950	5.00	5.00	24.0	24.0	
02.01.2025	65.09	53.48	11.61	65.09	53.47	53.07	43.90	52.05	43.32	18.31	5.42	5.08	1.028	5.00	5.00	24.0	24.0	
03.01.2025	64.99	53.53	11.46	65.00	53.53	54.17	44.14	53.14	43.55	19.82	5.40	5.06	1.074	5.00	5.00	24.0	24.0	
04.01.2025	65.13	53.71	11.42	65.14	53.72	53.88	43.99	52.84	43.40	19.62	5.42	5.08	1.064	5.00	5.00	24.0	24.0	
05.01.2025	65.12	53.53	11.59	65.12	53.52	52.82	43.37	51.80	42.80	19.03	5.43	5.08	1.038	5.00	5.00	24.0	24.0	
06.01.2025	65.12	53.40	11.72	65.13	53.39	54.50	43.21	53.45	42.64	22.50	5.42	5.07	1.150	5.00	5.00	24.0	24.0	
07.01.2025	65.01	53.33	11.68	65.01	53.33	55.44	43.29	54.37	42.72	24.01	5.42	5.07	1.198	5.00	5.00	24.0	24.0	
08.01.2025	65.03	53.40	11.63	65.03	53.39	55.55	43.39	54.48	42.82	23.97	5.40	5.04	1.198	5.00	5.00	24.0	24.0	
09.01.2025	64.27	52.85	11.42	64.31	52.83	54.25	42.46	53.23	41.91	23.79	5.31	5.08	1.149	5.00	5.00	24.0	24.0	
10.01.2025	64.88	52.96	11.92	64.88	52.96	52.35	42.40	51.35	41.85	20.39	5.54	5.10	1.068	5.00	5.00	24.0	24.0	
11.01.2025	64.83	54.07	10.76	64.84	53.95	57.71	46.93	56.61	46.29	20.04	5.42	4.96	1.116	5.00	5.00	24.0	24.0	
12.01.2025	64.12	53.09	11.03	64.23	53.04	57.58	43.04	56.50	42.48	28.33	5.29	5.01	1.298	5.00	5.00	24.0	24.0	
13.01.2025	65.07	53.39	11.68	65.08	53.39	53.94	42.67	52.90	42.11	22.71	5.51	5.09	1.140	5.00	5.00	24.0	24.0	
14.01.2025	65.01	53.32	11.69	65.01	53.31	53.54	42.67	52.51	42.10	22.00	5.44	5.09	1.117	5.00	5.00	24.0	24.0	
15.01.2025	65.04	53.23	11.81	65.04	53.22	53.89	42.83	52.86	42.27	22.26	5.46	5.08	1.135	5.00	5.00	24.0	24.0	
16.01.2025	65.13	53.33	11.80	65.14	53.31	53.98	43.07	52.94	42.51	21.86	5.31	5.08	1.129	5.00	5.00	24.0	24.0	
17.01.2025	65.07	53.33	11.74	65.08	53.31	55.47	42.48	54.40	41.92	25.93	5.56	5.09	1.242	5.00	5.00	24.0	24.0	
18.01.2025	64.96	53.43	11.53	64.97	53.43	54.08	43.59	53.05	43.01	20.89	5.48	5.08	1.098	5.00	5.00	24.0	24.0	
19.01.2025	65.00	53.24	11.76	64.99	53.25	56.16	42.57	55.08	42.01	26.92	5.42	5.05	1.278	5.00	5.00	24.0	24.0	
20.01.2025	65.04	53.12	11.92	65.04	53.10	54.03	42.31	52.99	41.76	23.71	5.34	5.09	1.172	5.00	5.00	24.0	24.0	
21.01.2025	64.88	52.76	12.12	64.89	52.75	54.96	42.83	53.91	42.27	24.20	5.21	5.07	1.209	5.00	5.00	24.0	24.0	
22.01.2025	64.77	52.36	12.41	64.77	52.35	53.85	42.96	52.82	42.41	21.85	5.52	5.09	1.149	5.00	5.00	24.0	24.0	
23.01.2025	64.76	52.42	12.34	64.76	52.41	54.79	42.29	53.75	41.75	25.12	5.59	5.09	1.232	5.00	5.00	24.0	24.0	
24.01.2025	64.77	52.37	12.40	64.77	52.36	52.30	42.26	51.30	41.72	20.60	5.52	5.12	1.090	5.00	5.00	24.0	24.0	
25.01.2025	64.85	52.83	12.02	64.86	52.83	53.85	43.13	52.82	42.58	21.49	5.54	5.08	1.126	5.00	5.00	24.0	24.0	
26.01.2025	64.87	53.06	11.81	64.86	53.07	56.61	43.24	55.52	42.68	26.16	5.40	5.03	1.273	5.00	5.00	24.0	24.0	
27.01.2025	64.89	52.87	12.02	64.89	52.87	54.25	42.49	53.21	41.94	23.70	5.45	5.09	1.179	5.00	5.00	24.0	24.0	
28.01.2025	64.72	52.77	11.95	64.72	52.75	54.10	42.18	53.07	41.64	24.15	5.46	5.09	1.181	5.00	5.00	24.0	24.0	
29.01.2025	64.96	51.05	13.91	64.96	50.98	51.25	42.42	50.27	41.91	18.14	5.52	5.12	1.084	5.00	5.00	24.0	24.0	
30.01.2025	64.86	53.07	11.79	64.88	53.06	54.14	42.68	53.11	42.12	23.07	5.45	5.08	1.155	5.00	5.00	24.0	24.0	
31.01.2025	63.45	52.08	11.37	63.52	52.06	52.90	42.53	51.93	42.00	21.14	5.29	5.10	1.058	5.00	5.00	24.0	24.0	
Средние:	64.86	53.06	11.80	64.87	53.04	---	---	---	---	22.31	5.43	5.08	---	5.00	5.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	---	1681.10	1335.14	1648.98	1317.75	---	---	---	35.381	---	---	744.0	744.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Qtv Гкал	Траб ч	Тнар ч
31.12.2024	24724.88	20319.14	24289.28	20050.39	414.795	9558.0	9030.1
31.01.2025	26405.98	21654.28	25938.26	21368.14	450.176	10302.0	9774.1
Итого:	1681.10	1335.14	1648.98	1317.75	35.381	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации