

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 13 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400497
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 446955

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409792/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409792/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГДж	ГДж	ГДж	°C	МПа	ч	
01.03.2025	57.88	50.34	7.54	383.28	395.87	-3.23	0.90	0.50	12.21	0.00	12.21	0.00	0.20	24.00	*
02.03.2025	56.98	49.64	7.34	383.13	395.75	-3.24	0.90	0.50	11.89	0.00	11.89	0.00	0.20	24.00	*
03.03.2025	58.17	50.58	7.59	383.28	395.97	-3.26	0.90	0.50	12.28	0.00	12.28	0.00	0.20	24.00	*
04.03.2025	59.37	51.46	7.91	383.31	395.88	-3.23	0.90	0.50	12.80	0.00	12.80	0.00	0.20	24.00	*
05.03.2025	61.25	52.84	8.41	383.31	395.84	-3.22	0.90	0.50	13.61	0.00	13.61	0.00	0.20	24.00	*
06.03.2025	59.23	51.42	7.81	383.19	395.78	-3.23	0.90	0.50	12.63	0.00	12.64	0.00	0.20	24.00	*
07.03.2025	59.31	51.49	7.82	383.16	395.78	-3.24	0.90	0.50	12.65	0.00	12.65	0.00	0.20	24.00	*
08.03.2025	60.67	52.47	8.20	383.15	395.78	-3.24	0.90	0.50	13.27	0.00	13.27	0.00	0.20	24.00	*
09.03.2025	61.18	52.77	8.41	383.10	395.60	-3.21	0.90	0.50	13.60	0.00	13.60	0.00	0.20	24.00	*
10.03.2025	57.15	49.87	7.28	382.50	395.15	-3.25	0.90	0.50	11.77	0.00	11.77	0.00	0.20	24.00	*
11.03.2025	54.50	47.85	6.65	382.28	395.07	-3.29	0.90	0.50	10.76	0.00	10.76	0.00	0.20	24.00	*
12.03.2025	49.73	44.11	5.62	382.09	394.93	-3.30	0.90	0.50	9.10	0.00	9.10	0.00	0.20	24.00	*
13.03.2025	49.85	44.24	5.61	381.88	394.72	-3.31	0.90	0.50	9.08	0.00	9.08	0.00	0.20	24.00	*
14.03.2025	48.23	42.91	5.32	376.40	389.35	-3.38	0.90	0.50	8.49	0.00	8.49	0.00	0.20	23.95	*
15.03.2025	47.01	42.12	4.89	380.53	393.65	-3.39	0.90	0.50	7.91	0.00	7.91	0.00	0.20	24.00	*
16.03.2025	49.85	44.24	5.61	380.69	393.75	-3.37	0.90	0.50	9.06	0.00	9.06	0.00	0.20	24.00	*
17.03.2025	48.78	43.51	5.27	380.50	393.44	-3.34	0.90	0.50	8.51	0.00	8.51	0.00	0.20	24.00	*
18.03.2025	53.77	47.14	6.63	380.78	393.66	-3.33	0.90	0.50	10.67	0.00	10.67	0.00	0.20	24.00	*
19.03.2025	57.16	49.91	7.25	380.85	393.72	-3.32	0.90	0.50	11.66	0.00	11.66	0.00	0.20	24.00	*
20.03.2025	52.49	46.22	6.27	375.81	388.50	-3.32	0.90	0.50	9.98	0.00	9.98	0.00	0.20	24.00	*
21.03.2025	53.38	46.84	6.54	380.12	392.87	-3.30	0.90	0.50	10.53	0.00	10.53	0.00	0.20	24.00	*
22.03.2025	52.55	46.25	6.30	379.97	392.72	-3.30	0.90	0.50	10.12	0.00	10.12	0.00	0.20	24.00	*
23.03.2025	50.73	44.81	5.92	379.85	392.59	-3.30	0.90	0.50	9.53	0.00	9.53	0.00	0.20	24.00	*
24.03.2025	48.04	42.78	5.26	379.72	392.53	-3.32	0.90	0.50	8.47	0.00	8.47	0.00	0.20	24.00	*
25.03.2025	47.70	42.64	5.06	379.71	392.63	-3.35	0.90	0.50	8.17	0.00	8.17	0.00	0.20	24.00	*
26.03.2025	47.24	42.30	4.94	379.91	392.81	-3.34	0.90	0.50	7.97	0.00	7.97	0.00	0.20	24.00	*
27.03.2025	47.04	42.19	4.85	379.75	392.72	-3.36	0.90	0.50	7.83	0.00	7.83	0.00	0.20	24.00	*
28.03.2025	45.96	41.42	4.54	379.50	392.50	-3.37	0.90	0.50	7.33	0.00	7.33	0.00	0.20	24.00	*
29.03.2025	46.73	42.00	4.73	379.53	392.47	-3.35	0.90	0.50	7.62	0.00	7.62	0.00	0.20	24.00	*
30.03.2025	46.50	41.88	4.62	379.56	392.47	-3.34	0.90	0.50	7.46	0.00	7.46	0.00	0.20	24.00	*
31.03.2025	44.07	40.08	3.99	379.38	392.28	-3.34	0.90	0.50	6.46	0.00	6.46	0.00	0.20	24.00	*
Средние:	52.66	46.40	6.26	---	---	-3.30	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11810.22	12206.78	---	---	---	313.41	0.00	313.41	---	---	743.95	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГДж	ГДж	ГДж
28.02.2025	336472.75	359651.44	11392.97	588.11	10804.86
31.03.2025	348282.97	371858.22	11706.38	588.11	11118.27
Итого:	11810.22	12206.78	313.41	0.00	313.41

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации