

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400583
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 446964
Обратка:

Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2025	57.62	49.60	8.02	369.88	371.32	-0.39	0.90	0.50	2.99	0.00	2.99	5.00	0.20	24.00	*
02.03.2025	56.58	48.79	7.79	369.41	372.03	-0.71	0.90	0.50	2.90	0.00	2.90	5.00	0.20	24.00	*
03.03.2025	57.81	49.72	8.09	369.84	371.84	-0.54	0.90	0.50	3.02	0.00	3.02	5.00	0.20	24.00	*
04.03.2025	58.98	50.57	8.41	369.31	372.91	-0.97	0.90	0.50	3.13	0.00	3.13	5.00	0.20	24.00	*
05.03.2025	60.88	51.94	8.94	370.03	371.09	-0.29	0.90	0.50	3.33	0.00	3.33	5.00	0.20	24.00	*
06.03.2025	58.91	50.60	8.31	370.25	370.53	-0.08	0.90	0.50	3.10	0.00	3.10	5.00	0.20	24.00	*
07.03.2025	59.00	50.65	8.35	370.32	371.32	-0.27	0.90	0.50	3.12	0.00	3.12	5.00	0.20	24.00	*
08.03.2025	60.26	51.54	8.72	370.34	372.34	-0.54	0.90	0.50	3.26	0.00	3.26	5.00	0.20	24.00	*
09.03.2025	60.85	51.92	8.93	369.28	371.19	-0.52	0.90	0.50	3.32	0.00	3.32	5.00	0.20	24.00	*
10.03.2025	56.89	49.17	7.72	368.97	369.75	-0.21	0.90	0.50	2.88	0.00	2.88	5.00	0.20	24.00	*
11.03.2025	54.30	47.19	7.11	369.22	369.75	-0.14	0.90	0.50	2.65	0.00	2.65	5.00	0.20	24.00	*
12.03.2025	49.46	43.52	5.94	369.47	369.81	-0.09	0.90	0.50	2.22	0.00	2.22	5.00	0.20	24.00	*
13.03.2025	49.57	43.62	5.95	369.75	371.06	-0.35	0.90	0.50	2.23	0.00	2.23	5.00	0.20	24.00	*
14.03.2025	47.93	42.29	5.64	364.43	365.94	-0.41	0.90	0.50	2.08	0.00	2.08	5.00	0.20	23.94	*
15.03.2025	46.79	41.57	5.22	368.91	371.31	-0.65	0.90	0.50	1.95	0.00	1.95	5.00	0.20	24.00	*
16.03.2025	49.53	43.62	5.91	368.66	370.35	-0.46	0.90	0.50	2.20	0.00	2.20	5.00	0.20	24.00	*
17.03.2025	48.50	42.94	5.56	368.65	369.59	-0.25	0.90	0.50	2.08	0.00	2.08	5.00	0.20	24.00	*
18.03.2025	53.26	46.32	6.94	367.82	368.87	-0.29	0.90	0.50	2.58	0.00	2.58	5.00	0.20	24.00	*
19.03.2025	56.84	49.17	7.67	367.90	368.19	-0.08	0.90	0.50	2.85	0.00	2.85	5.00	0.20	24.00	*
20.03.2025	52.17	45.54	6.63	363.66	363.63	0.01	0.90	0.50	2.44	0.00	2.44	5.00	0.20	24.00	*
21.03.2025	53.00	46.12	6.88	367.56	369.06	-0.41	0.90	0.50	2.55	0.00	2.55	5.00	0.20	24.00	*
22.03.2025	52.25	45.63	6.62	367.09	369.66	-0.70	0.90	0.50	2.45	0.00	2.45	5.00	0.20	24.00	*
23.03.2025	50.47	44.25	6.22	367.19	369.37	-0.59	0.90	0.50	2.31	0.00	2.31	5.00	0.20	24.00	*
24.03.2025	47.74	42.20	5.54	367.47	368.63	-0.32	0.90	0.50	2.06	0.00	2.06	5.00	0.20	24.00	*
25.03.2025	47.40	42.04	5.36	367.44	369.37	-0.52	0.90	0.50	2.00	0.00	2.00	5.00	0.20	24.00	*
26.03.2025	46.93	41.70	5.23	368.25	368.03	0.06	0.90	0.50	1.95	0.00	1.95	5.00	0.20	24.00	*
27.03.2025	46.75	41.63	5.12	367.47	369.28	-0.49	0.90	0.50	1.91	0.00	1.91	5.00	0.20	24.00	*
28.03.2025	45.69	40.87	4.82	367.28	369.22	-0.53	0.90	0.50	1.80	0.00	1.80	5.00	0.20	24.00	*
29.03.2025	46.39	41.37	5.02	367.00	370.60	-0.98	0.90	0.50	1.87	0.00	1.87	5.00	0.20	24.00	*
30.03.2025	46.24	41.32	4.92	352.78	354.93	-0.61	0.90	0.50	1.76	0.00	1.76	5.00	0.20	23.00	*
31.03.2025	44.02	39.74	4.28	367.03	368.78	-0.48	0.90	0.50	1.60	0.00	1.60	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	52.36	45.71	6.64	---	---	-0.41	0.90	0.50	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11402.66	11449.75	---	---	---	76.57	0.00	76.57	---	---	742.94	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
28.02.2025	429833.59	454444.09	11104.57	0.00	11104.57
31.03.2025	441236.25	465893.84	11181.14	0.00	11181.14
Итого:	11402.66	11449.75	76.57	0.00	76.57

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00931114
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.03.2025	65.67	61.15	4.68	96.799	91.482	94.905	89.912	5.49	4.65	5.760	5.048	0.712	24.0		Ok
02.03.2025	65.77	61.23	4.64	98.334	91.024	96.406	89.458	5.48	4.65	5.859	5.030	0.829	24.0		Ok
03.03.2025	65.70	61.14	4.66	95.656	90.163	93.784	88.616	5.49	4.68	5.694	4.975	0.719	24.0		Ok
04.03.2025	65.70	61.11	4.68	94.504	89.650	92.654	88.113	5.49	4.69	5.625	4.944	0.681	24.0		Ok
05.03.2025	65.68	61.11	4.67	95.450	89.949	93.583	88.407	5.50	4.69	5.680	4.960	0.720	24.0		Ok
06.03.2025	65.69	60.89	5.04	96.513	90.702	94.624	89.158	5.50	4.74	5.744	4.982	0.761	24.0		Ok
07.03.2025	65.70	60.68	5.14	99.008	93.661	97.070	92.076	5.50	4.79	5.894	5.126	0.767	24.0		Ok
08.03.2025	65.77	60.76	5.15	99.198	94.188	97.253	92.591	5.50	4.78	5.911	5.163	0.749	24.0		Ok
09.03.2025	65.68	60.64	5.19	101.359	93.307	99.376	91.730	5.48	4.77	6.032	5.104	0.928	24.0		Ok
10.03.2025	65.71	60.71	5.12	99.587	93.700	97.637	92.114	5.50	4.78	5.929	5.131	0.798	24.0		Ok
11.03.2025	65.11	60.15	4.95	98.381	92.190	96.487	90.656	5.49	4.79	5.801	4.999	0.801	24.0		Ok
12.03.2025	64.02	59.24	4.76	98.302	91.986	96.468	90.499	5.48	4.78	5.694	4.909	0.786	24.0	*	HC Tmin
13.03.2025	64.47	59.67	4.80	99.030	92.949	97.157	91.426	5.49	4.78	5.779	4.998	0.782	24.0	*	HC Tmin
14.03.2025	64.60	59.81	4.87	100.340	95.038	98.436	93.474	5.48	4.73	5.868	5.123	0.746	24.0	*	HC Tmin
15.03.2025	64.49	59.73	4.80	100.779	95.026	98.872	93.465	5.47	4.74	5.883	5.115	0.768	24.0		Ok
16.03.2025	63.78	59.25	4.49	104.568	94.765	102.629	93.232	5.47	4.73	6.034	5.058	0.976	24.0	*	HC Tmin
17.03.2025	64.21	59.47	4.73	100.149	93.913	98.269	92.385	5.49	4.76	5.820	5.032	0.788	24.0		Ok
18.03.2025	65.53	60.52	5.12	99.695	93.439	97.753	91.866	5.50	4.79	5.918	5.100	0.818	24.0		Ok
19.03.2025	65.46	60.59	4.95	100.845	94.949	98.885	93.347	5.50	4.76	5.980	5.188	0.792	24.0		Ok
20.03.2025	65.20	60.25	5.03	100.096	93.370	98.164	91.812	5.49	4.78	5.911	5.073	0.838	24.0		Ok
21.03.2025	65.66	60.55	5.17	98.918	93.090	96.985	91.521	5.49	4.79	5.884	5.084	0.800	24.0		Ok
22.03.2025	65.58	60.77	4.87	97.474	92.379	95.573	90.812	5.50	4.72	5.791	5.064	0.727	24.0		Ok
23.03.2025	63.02	58.81	4.18	98.304	90.420	96.521	88.976	5.47	4.65	5.601	4.787	0.814	24.0	*	HC Tmin
24.03.2025	62.29	58.02	4.32	99.691	93.550	97.924	92.097	5.47	4.66	5.611	4.883	0.728	24.0	*	min; HC Tmin
25.03.2025	61.87	57.41	4.40	99.867	93.654	98.119	92.229	5.48	4.79	5.581	4.833	0.748	24.0	*	HC Tmin
26.03.2025	61.57	57.16	4.38	99.923	93.871	98.189	92.455	5.48	4.79	5.556	4.822	0.734	24.0	*	HC Tmin
27.03.2025	61.61	57.19	4.40	100.494	93.381	98.749	91.971	5.47	4.77	5.591	4.800	0.791	24.0	*	HC Tmin
28.03.2025	62.24	57.78	4.49	99.913	94.062	98.144	92.613	5.49	4.78	5.619	4.887	0.731	24.0		Ok
29.03.2025	61.57	57.26	4.37	101.251	95.345	99.496	93.901	5.48	4.74	5.630	4.907	0.723	24.0		Ok
30.03.2025	60.62	56.46	4.14	101.814	93.233	100.099	91.859	5.47	4.77	5.568	4.727	0.842	24.0	*	HC Tmin
31.03.2025	62.00	57.62	4.36	100.488	93.762	98.722	92.325	5.49	4.78	5.628	4.857	0.771	24.0		Ok
Средние:	64.26	59.58	4.73	---	---	---	---	5.49	4.75	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	3076.730	2882.198	3018.933	2835.096	---	---	178.875	154.708	24.167	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	74638.660	71243.500	73313.560	70109.940	4209.234	3770.524	438.710	16498.8
31.03.2025	77715.390	74125.700	76332.490	72945.030	4388.109	3925.232	462.877	17242.8
Итого:	3076.730	2882.200	3018.930	2835.090	178.875	154.708	24.168	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации