

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400494
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 409302/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 409302/2
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2025	57.47	43.70	13.77	264.22	263.97	0.09	0.90	0.50	3.65	0.00	3.65	0.00	0.20	24.00	
02.03.2025	56.70	43.10	13.60	264.15	263.97	0.07	0.90	0.50	3.61	0.00	3.61	0.00	0.20	24.00	
03.03.2025	57.86	43.86	14.00	264.22	264.00	0.08	0.90	0.50	3.71	0.00	3.71	0.00	0.20	24.00	
04.03.2025	59.07	44.53	14.54	264.16	263.97	0.07	0.90	0.50	3.85	0.00	3.85	0.00	0.20	24.00	
05.03.2025	60.91	45.60	15.31	264.06	263.87	0.07	0.90	0.50	4.06	0.00	4.06	0.00	0.20	24.00	
06.03.2025	58.88	44.67	14.21	264.13	263.91	0.08	0.90	0.50	3.77	0.00	3.77	0.00	0.20	24.00	
07.03.2025	58.94	44.70	14.24	264.09	263.90	0.07	0.90	0.50	3.78	0.00	3.78	0.00	0.20	24.00	
08.03.2025	60.35	45.36	14.99	264.06	263.82	0.09	0.90	0.50	3.98	0.00	3.98	0.00	0.20	24.00	
09.03.2025	60.80	45.59	15.21	264.00	263.78	0.08	0.90	0.50	4.03	0.00	4.03	0.00	0.20	24.00	
10.03.2025	56.77	43.53	13.24	263.82	263.59	0.09	0.90	0.50	3.51	0.00	3.51	0.00	0.20	24.00	
11.03.2025	54.12	41.99	12.13	263.53	263.31	0.08	0.90	0.50	3.21	0.00	3.21	0.00	0.20	24.00	
12.03.2025	49.44	39.07	10.37	263.37	263.22	0.06	0.90	0.50	2.74	0.00	2.74	0.00	0.20	24.00	
13.03.2025	49.56	39.17	10.39	263.35	263.19	0.06	0.90	0.50	2.75	0.00	2.75	0.00	0.20	24.00	
14.03.2025	47.96	38.15	9.81	262.75	262.62	0.05	0.90	0.50	2.59	0.00	2.59	0.00	0.20	24.00	
15.03.2025	46.71	37.64	9.07	268.50	268.41	0.03	0.90	0.50	2.45	0.00	2.45	0.00	0.20	24.00	
16.03.2025	49.60	39.18	10.42	268.40	268.28	0.04	0.90	0.50	2.81	0.00	2.81	0.00	0.20	24.00	
17.03.2025	48.51	38.74	9.77	268.28	268.16	0.04	0.90	0.50	2.64	0.00	2.64	0.00	0.20	24.00	
18.03.2025	53.60	41.37	12.23	268.25	268.12	0.05	0.90	0.50	3.29	0.00	3.29	0.00	0.20	24.00	
19.03.2025	56.79	43.65	13.14	268.13	267.91	0.08	0.90	0.50	3.54	0.00	3.54	0.00	0.20	24.00	
20.03.2025	52.15	40.80	11.35	267.59	267.44	0.06	0.90	0.50	3.05	0.00	3.05	0.00	0.20	24.00	
21.03.2025	53.09	41.28	11.81	274.03	273.90	0.05	0.90	0.50	3.25	0.00	3.25	0.00	0.20	24.00	
22.03.2025	52.22	40.90	11.32	274.28	274.22	0.02	0.90	0.50	3.12	0.00	3.12	0.00	0.20	24.00	
23.03.2025	50.41	39.76	10.65	274.82	274.78	0.01	0.90	0.50	2.94	0.00	2.94	0.00	0.20	24.00	
24.03.2025	47.78	38.35	9.43	274.81	274.25	0.20	0.90	0.50	2.61	0.00	2.61	0.00	0.20	24.00	
25.03.2025	47.45	38.39	9.06	274.47	273.78	0.25	0.90	0.50	2.51	0.00	2.51	0.00	0.20	24.00	
26.03.2025	46.99	38.00	8.99	275.15	275.07	0.03	0.90	0.50	2.49	0.00	2.49	0.00	0.20	24.00	
27.03.2025	46.79	37.94	8.85	275.13	274.97	0.06	0.90	0.50	2.45	0.00	2.45	0.00	0.20	24.00	
28.03.2025	45.70	37.45	8.25	275.06	274.87	0.07	0.90	0.50	2.29	0.00	2.29	0.00	0.20	24.00	
29.03.2025	46.51	37.87	8.64	275.06	274.91	0.05	0.90	0.50	2.39	0.00	2.39	0.00	0.20	24.00	
30.03.2025	46.28	37.86	8.42	263.63	263.43	0.08	0.90	0.50	2.24	0.00	2.24	0.00	0.20	23.00	
31.03.2025	43.95	36.62	7.33	275.12	274.97	0.05	0.90	0.50	2.03	0.00	2.03	0.00	0.20	24.00	
Средние:	52.37	40.93	11.44	---	---	0.07	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	8314.62	8308.59	---	---	---	95.35	0.00	95.35	---	---	743.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
28.02.2025	504725.72	496812.47	15615.81	0.00	15615.81
31.03.2025	513040.34	505121.06	15711.16	0.00	15711.16
Итого:	8314.62	8308.59	95.35	0.00	95.35

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 020671
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 2.1

Дата	тсв1	тсв2	dt	t1	t2	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	tsw	Pcw	Траб	Тнар	NS	NSCodes3
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч		
01.03.2025	64.94	53.18	11.76	64.94	53.18	54.21	43.19	53.17	42.63	22.02	5.50	5.06	1.134	5.00	5.00	24.0	24.0		
02.03.2025	65.07	53.19	11.88	65.06	53.19	57.31	42.50	56.21	41.94	29.06	5.41	5.03	1.355	5.00	5.00	24.0	24.0		
03.03.2025	65.00	53.12	11.88	65.00	53.11	54.43	42.38	53.39	41.83	24.28	5.46	5.09	1.191	5.00	5.00	24.0	24.0		
04.03.2025	64.99	53.10	11.89	65.00	53.09	52.96	42.24	51.95	41.69	21.90	5.50	5.10	1.111	5.00	5.00	24.0	24.0		
05.03.2025	64.98	53.10	11.88	64.98	53.09	54.49	42.04	53.45	41.49	25.19	5.50	5.10	1.211	5.00	5.00	24.0	24.0		
06.03.2025	64.97	53.14	11.83	64.97	53.13	53.54	42.01	52.51	41.47	23.51	5.51	5.10	1.153	5.00	5.00	24.0	24.0		
07.03.2025	64.99	53.21	11.78	65.00	53.20	53.44	42.20	52.41	41.65	22.89	5.50	5.11	1.137	5.00	5.00	24.0	24.0		
08.03.2025	64.97	53.22	11.75	64.98	53.21	53.53	42.49	52.50	41.94	22.37	5.41	5.10	1.127	5.00	5.00	24.0	24.0		
09.03.2025	65.00	53.09	11.91	64.99	53.09	54.15	42.18	53.11	41.63	24.22	5.51	5.08	1.184	5.00	5.00	24.0	24.0		
10.03.2025	64.93	53.15	11.78	64.93	53.15	54.84	42.16	53.79	41.61	25.53	5.40	5.09	1.220	5.00	5.00	24.0	24.0		
11.03.2025	64.36	52.66	11.70	64.42	52.64	53.65	41.28	52.64	40.76	25.45	5.42	5.11	1.183	5.00	5.00	24.0	24.0		
12.03.2025	63.24	51.89	11.35	63.35	51.85	52.73	41.46	51.77	40.94	23.37	5.40	5.10	1.096	5.00	5.00	24.0	24.0		
13.03.2025	63.70	52.31	11.39	63.77	52.28	54.08	41.63	53.08	41.11	25.43	5.48	5.10	1.171	5.00	5.00	24.0	24.0		
14.03.2025	63.92	52.55	11.37	63.94	52.51	53.97	42.78	52.96	42.23	22.55	5.46	5.07	1.113	5.00	5.00	24.0	24.0		
15.03.2025	63.76	52.42	11.34	63.80	52.40	53.81	42.92	52.81	42.37	21.95	5.52	5.06	1.094	5.00	5.00	24.0	24.0		
16.03.2025	62.89	52.06	10.83	63.15	52.00	56.86	42.66	55.84	42.13	27.99	5.28	5.02	1.250	5.00	5.00	24.0	24.0		
17.03.2025	63.40	52.17	11.23	63.47	52.14	54.41	42.32	53.42	41.79	24.42	5.54	5.08	1.148	5.00	5.00	24.0	24.0		
18.03.2025	64.79	52.91	11.88	64.78	52.92	54.04	42.19	53.01	41.65	24.00	5.69	5.10	1.175	5.00	5.00	24.0	24.0		
19.03.2025	64.80	53.23	11.57	64.83	53.21	54.79	42.89	53.75	42.33	23.76	5.60	5.08	1.173	5.00	5.00	24.0	24.0		
20.03.2025	64.55	52.30	12.25	64.59	52.33	54.17	42.25	53.14	41.71	24.10	5.44	5.09	1.192	5.00	5.00	24.0	24.0	*	5
21.03.2025	65.00	52.98	12.02	65.01	52.99	53.88	42.08	52.85	41.54	23.97	5.65	5.10	1.178	5.00	5.00	24.0	24.0		
22.03.2025	64.76	52.33	12.43	64.75	51.99	49.63	39.40	48.69	38.90	22.34	5.14	4.92	1.068	5.00	5.00	24.0	24.0		
23.03.2025	62.00	51.46	10.54	62.48	51.34	58.30	42.25	57.27	41.73	31.39	5.29	5.00	1.326	5.00	5.00	24.0	24.0		
24.03.2025	61.61	51.06	10.55	61.65	50.99	55.49	43.37	54.53	42.85	23.98	5.52	5.03	1.113	5.00	5.00	24.0	24.0		
25.03.2025	61.16	50.63	10.53	61.25	50.57	53.51	42.40	52.60	41.90	22.63	5.48	5.09	1.042	5.00	5.00	24.0	24.0		
26.03.2025	60.83	50.49	10.34	60.99	50.44	55.62	42.18	54.68	41.68	26.98	5.51	5.07	1.157	5.00	5.00	24.0	24.0		
27.03.2025	60.94	50.54	10.40	61.03	50.50	54.14	42.32	53.22	41.82	24.00	5.51	5.07	1.073	5.00	5.00	24.0	24.0		
28.03.2025	61.60	51.08	10.52	61.65	51.05	54.18	42.63	53.24	42.12	23.33	5.52	5.08	1.073	5.00	5.00	24.0	24.0		
29.03.2025	60.97	50.76	10.21	60.99	50.74	55.52	43.14	54.57	42.63	24.58	5.54	5.05	1.104	5.00	5.00	24.0	24.0		
30.03.2025	59.94	50.09	9.85	60.12	50.03	56.77	42.13	55.84	41.65	29.12	5.35	5.02	1.190	5.00	5.00	24.0	24.0		
31.03.2025	61.33	50.97	10.36	61.41	50.93	55.30	42.54	54.35	42.03	25.58	5.63	5.08	1.130	5.00	5.00	24.0	24.0		
Средние:	63.53	52.21	11.32	63.59	52.17	---	---	---	---	24.58	5.47	5.07	---	5.00	5.00	---	---		
Итого:	---	---	---	---	---	1687.76	1310.25	1656.75	1293.75	---	---	---	35.870	---	---	744.0	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Qtv	Траб	Тнар
	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	27939.46	22857.37	27442.59	22555.66	483.082	10974.0	10446.1
31.03.2025	29627.21	24167.62	29099.34	23849.40	518.953	11718.0	11190.1
Итого:	1687.75	1310.25	1656.75	1293.74	35.870	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации