

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Q1 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.03.2025	63.53	12.603	12.371	5.69	0.724	24.0		Ok
02.03.2025	63.77	14.447	14.179	5.64	0.834	24.0		Ok
03.03.2025	63.51	12.170	11.946	5.70	0.699	24.0		Ok
04.03.2025	63.46	11.132	10.928	5.70	0.639	24.0		Ok
05.03.2025	63.57	11.148	10.943	5.70	0.641	24.0		Ok
06.03.2025	63.54	11.886	11.668	5.70	0.683	24.0		Ok
07.03.2025	63.54	11.841	11.623	5.72	0.681	24.0		Ok
08.03.2025	63.48	10.837	10.638	5.72	0.622	24.0		Ok
09.03.2025	63.71	13.109	12.867	5.66	0.756	24.0		Ok
10.03.2025	63.49	11.683	11.469	5.71	0.671	24.0		Ok
11.03.2025	62.62	11.521	11.315	5.70	0.652	24.0		Ok
12.03.2025	61.41	11.652	11.451	5.69	0.646	24.0		Ok
13.03.2025	61.92	11.251	11.054	5.70	0.629	24.0		Ok
14.03.2025	62.24	11.331	11.131	5.71	0.637	24.0		Ok
15.03.2025	62.13	12.991	12.762	5.68	0.729	24.0		Ok
16.03.2025	60.94	14.615	14.366	5.64	0.804	24.0		Ok
17.03.2025	61.71	11.485	11.285	5.69	0.640	24.0		Ok
18.03.2025	63.51	11.597	11.384	5.70	0.666	24.0		Ok
19.03.2025	63.35	11.872	11.655	5.71	0.680	24.0		Ok
20.03.2025	62.86	11.979	11.763	5.70	0.681	24.0		Ok
21.03.2025	63.59	12.592	12.360	5.71	0.724	24.0		Ok
22.03.2025	63.33	12.116	11.895	5.47	0.694	24.0		Ok
23.03.2025	60.13	15.767	15.505	5.62	0.855	24.0		Ok
24.03.2025	59.70	12.477	12.273	5.67	0.671	24.0		Ok
25.03.2025	59.41	13.398	13.181	5.68	0.717	24.0		Ok
26.03.2025	58.96	12.171	11.977	5.69	0.646	24.0		Ok
27.03.2025	59.20	13.087	12.876	5.68	0.698	24.0		Ok
28.03.2025	59.93	12.826	12.615	5.70	0.693	24.0		Ok
29.03.2025	59.48	13.650	13.428	5.67	0.732	24.0		Ok
30.03.2025	58.37	17.391	17.118	5.60	0.914	24.0		Ok
31.03.2025	59.70	12.354	12.152	5.69	0.665	24.0		Ok
Средние:	61.94	---	---	5.68	---	---		
Итого:	---	388.979	382.180	---	21.725	744.0		

Дата	V1 м3	M1 т	Q1 Гкал	Траб ч
28.02.2025	12288.390	12085.850	651.836	26531.0
31.03.2025	12677.370	12468.030	673.561	27275.0
Итого:	388.980	382.180	21.725	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2025	57.27	42.90	14.37	258.47	259.44	-0.37	0.90	0.50	3.73	0.00	3.73	0.00	0.20	24.00	
02.03.2025	56.42	42.25	14.17	258.46	259.44	-0.38	0.90	0.50	3.68	0.00	3.68	0.00	0.20	24.00	
03.03.2025	57.59	42.92	14.67	258.54	259.50	-0.37	0.90	0.50	3.81	0.00	3.81	0.00	0.20	24.00	
04.03.2025	58.77	43.53	15.24	258.43	259.41	-0.38	0.90	0.50	3.95	0.00	3.95	0.00	0.20	24.00	
05.03.2025	60.62	44.53	16.09	258.32	259.31	-0.38	0.90	0.50	4.17	0.00	4.17	0.00	0.20	24.00	
06.03.2025	58.63	43.67	14.96	258.37	259.34	-0.37	0.90	0.50	3.88	0.00	3.88	0.00	0.20	24.00	
07.03.2025	58.70	43.76	14.94	258.38	259.31	-0.36	0.90	0.50	3.87	0.00	3.87	0.00	0.20	24.00	
08.03.2025	60.04	44.31	15.73	258.28	259.29	-0.39	0.90	0.50	4.08	0.00	4.08	0.00	0.20	24.00	
09.03.2025	60.53	44.56	15.97	258.22	259.21	-0.38	0.90	0.50	4.14	0.00	4.14	0.00	0.20	24.00	
10.03.2025	56.56	42.64	13.92	258.15	259.13	-0.38	0.90	0.50	3.61	0.00	3.61	0.00	0.20	24.00	
11.03.2025	53.95	41.16	12.79	258.35	259.31	-0.37	0.90	0.50	3.32	0.00	3.32	0.00	0.20	24.00	
12.03.2025	49.26	38.40	10.86	258.68	259.66	-0.38	0.90	0.50	2.83	0.00	2.83	0.00	0.20	24.00	
13.03.2025	49.37	38.43	10.94	258.66	259.65	-0.38	0.90	0.50	2.85	0.00	2.85	0.00	0.20	24.00	
14.03.2025	47.77	37.50	10.27	258.06	259.04	-0.38	0.90	0.50	2.66	0.00	2.66	0.00	0.20	24.00	
15.03.2025	46.58	37.10	9.48	263.85	264.75	-0.34	0.90	0.50	2.52	0.00	2.52	0.00	0.20	24.00	
16.03.2025	49.39	38.54	10.85	263.68	264.59	-0.34	0.90	0.50	2.88	0.00	2.88	0.00	0.20	24.00	
17.03.2025	48.33	38.12	10.21	263.60	264.50	-0.34	0.90	0.50	2.71	0.00	2.71	0.00	0.20	24.00	
18.03.2025	53.27	40.50	12.77	263.50	264.44	-0.36	0.90	0.50	3.38	0.00	3.38	0.00	0.20	24.00	
19.03.2025	56.55	42.71	13.84	263.34	264.25	-0.34	0.90	0.50	3.66	0.00	3.66	0.00	0.20	24.00	
20.03.2025	51.96	40.18	11.78	262.84	263.75	-0.35	0.90	0.50	3.11	0.00	3.11	0.00	0.20	24.00	
21.03.2025	52.88	40.57	12.31	269.19	270.15	-0.36	0.90	0.50	3.33	0.00	3.33	0.00	0.20	24.00	
22.03.2025	52.04	40.25	11.79	269.44	270.41	-0.36	0.90	0.50	3.19	0.00	3.19	0.00	0.20	24.00	
23.03.2025	50.27	39.27	11.00	269.91	270.91	-0.37	0.90	0.50	2.98	0.00	2.98	0.00	0.20	24.00	
24.03.2025	47.62	37.74	9.88	270.06	271.06	-0.37	0.90	0.50	2.68	0.00	2.68	0.00	0.20	24.00	
25.03.2025	47.29	37.67	9.62	270.22	271.19	-0.36	0.90	0.50	2.62	0.00	2.62	0.00	0.20	24.00	
26.03.2025	46.83	37.42	9.41	270.22	271.12	-0.33	0.90	0.50	2.56	0.00	2.56	0.00	0.20	24.00	
27.03.2025	46.63	37.36	9.27	270.12	271.06	-0.35	0.90	0.50	2.52	0.00	2.52	0.00	0.20	24.00	
28.03.2025	45.56	36.89	8.67	270.06	270.94	-0.33	0.90	0.50	2.36	0.00	2.36	0.00	0.20	24.00	
29.03.2025	46.33	37.22	9.11	270.13	271.03	-0.33	0.90	0.50	2.48	0.00	2.48	0.00	0.20	24.00	
30.03.2025	46.13	37.27	8.86	258.84	259.72	-0.34	0.90	0.50	2.31	0.00	2.31	0.00	0.20	23.00	
31.03.2025	43.85	36.16	7.69	270.13	271.03	-0.33	0.90	0.50	2.10	0.00	2.10	0.00	0.20	24.00	
Средние:	52.16	40.18	11.98	---	---	-0.36	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	8156.50	8185.94	---	---	---	97.94	0.00	97.94	---	---	743.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
28.02.2025	429855.41	423527.34	16566.78	0.00	16566.78
31.03.2025	438011.91	431713.28	16664.72	0.00	16664.72
Итого:	8156.50	8185.94	97.94	0.00	97.94

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации