

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 55А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1411901
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик давления:
Поддача: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 177287
Обратка: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 177288
Схема измерений: Пользовательская

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1501782
ВЗЛЕТ ТПС SN 1501528

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Мтс	Мгв	P1	P2	W1	W2	Wтс	Wгв	ta	Vхв	Тнар	НС
	С°	С°	С°	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°	М³	ч	
01.03.2025	56.79	48.54	8.25	238.67	242.00	235.09	239.30	-1.78	-4.21	0.00	0.43	0.41	13.37	11.44	1.94	0.00	0.00	0.00	24.00	
02.03.2025	55.92	47.96	7.96	238.25	241.66	234.78	239.03	-1.79	-4.24	0.00	0.43	0.41	13.15	11.29	1.87	0.00	0.00	0.00	24.00	
03.03.2025	56.68	48.53	8.15	238.26	241.61	234.70	238.92	-1.78	-4.22	0.00	0.43	0.41	13.32	11.42	1.91	0.00	0.00	0.00	24.00	
04.03.2025	57.92	49.39	8.53	237.89	241.14	234.19	238.36	-1.76	-4.17	0.00	0.43	0.41	13.59	11.59	1.99	0.00	0.00	0.00	24.00	
05.03.2025	59.62	50.60	9.02	237.66	240.78	233.76	237.87	-1.74	-4.11	0.00	0.43	0.41	13.96	11.85	2.11	0.00	0.00	0.00	24.00	
06.03.2025	57.96	49.51	8.45	238.23	241.50	234.52	238.71	-1.77	-4.18	0.00	0.43	0.41	13.61	11.63	1.98	0.00	0.00	0.00	24.00	
07.03.2025	57.79	49.44	8.35	239.25	242.56	235.54	239.76	-1.78	-4.22	0.00	0.43	0.41	13.63	11.67	1.96	0.00	0.00	0.00	24.00	
08.03.2025	59.11	50.40	8.71	239.84	243.05	235.96	240.13	-1.75	-4.18	0.00	0.43	0.41	13.97	11.92	2.05	0.00	0.00	0.00	24.00	
09.03.2025	59.63	50.71	8.92	239.07	242.21	235.14	239.28	-1.74	-4.14	0.00	0.43	0.41	14.04	11.95	2.10	0.00	0.00	0.00	24.00	
10.03.2025	56.01	48.13	7.88	238.16	241.55	234.68	238.90	-1.78	-4.22	0.00	0.43	0.41	13.17	11.32	1.85	0.00	0.00	0.00	24.00	
11.03.2025	54.14	46.70	7.44	238.83	242.36	235.55	239.85	-1.81	-4.30	0.00	0.43	0.41	12.78	11.03	1.75	0.00	0.00	0.00	24.00	
12.03.2025	50.86	44.26	6.60	237.96	241.72	235.06	239.47	-1.86	-4.41	0.00	0.43	0.41	11.98	10.43	1.55	0.00	0.00	0.00	24.00	
13.03.2025	50.70	44.18	6.52	238.18	241.95	235.30	239.70	-1.85	-4.40	0.00	0.43	0.41	11.95	10.42	1.53	0.00	0.00	0.00	24.00	
14.03.2025	50.06	43.62	6.44	233.40	237.15	230.64	235.00	-1.87	-4.36	0.00	0.43	0.41	11.57	10.09	1.49	0.00	0.00	0.00	24.00	
15.03.2025	48.21	42.22	5.99	230.96	234.80	228.42	232.81	-1.90	-4.38	0.00	0.43	0.41	11.04	9.67	1.37	0.00	0.00	0.00	24.00	
16.03.2025	50.14	43.61	6.53	229.55	233.21	226.83	231.10	-1.87	-4.27	0.00	0.43	0.41	11.40	9.92	1.48	0.00	0.00	0.00	24.00	
17.03.2025	50.35	43.81	6.54	229.11	232.75	226.38	230.62	-1.86	-4.25	0.00	0.43	0.41	11.42	9.94	1.48	0.00	0.00	0.00	24.00	
18.03.2025	53.96	46.43	7.53	230.91	234.28	227.76	231.88	-1.79	-4.12	0.00	0.43	0.41	12.31	10.60	1.71	0.00	0.00	0.00	24.00	
19.03.2025	55.82	47.79	8.03	230.85	234.11	227.49	231.58	-1.78	-4.09	0.00	0.43	0.41	12.72	10.90	1.82	0.00	0.00	0.00	24.00	
20.03.2025	53.29	45.91	7.38	229.58	233.01	226.52	230.68	-1.82	-4.15	0.00	0.43	0.41	12.09	10.42	1.67	0.00	0.00	0.00	24.00	
21.03.2025	53.76	46.19	7.57	230.61	234.00	227.49	231.63	-1.80	-4.13	0.00	0.43	0.41	12.25	10.53	1.72	0.00	0.00	0.00	24.00	
22.03.2025	53.12	45.70	7.42	230.11	233.56	227.07	231.24	-1.82	-4.17	0.00	0.43	0.41	12.08	10.40	1.68	0.00	0.00	0.00	24.00	
23.03.2025	51.16	44.34	6.82	232.10	235.72	229.24	233.52	-1.85	-4.28	0.00	0.43	0.41	11.75	10.19	1.56	0.00	0.00	0.00	24.00	
24.03.2025	49.19	42.97	6.22	232.74	236.52	230.08	234.44	-1.88	-4.36	0.00	0.43	0.41	11.34	9.91	1.43	0.00	0.00	0.00	24.00	
25.03.2025	48.99	42.89	6.10	233.41	237.25	230.76	235.17	-1.89	-4.41	0.00	0.43	0.41	11.33	9.92	1.41	0.00	0.00	0.00	24.00	
26.03.2025	48.64	42.77	5.87	236.28	240.18	233.64	238.09	-1.89	-4.45	0.00	0.43	0.41	11.39	10.02	1.37	0.00	0.00	0.00	24.00	
27.03.2025	49.11	43.10	6.01	234.30	238.12	231.63	236.02	-1.88	-4.38	0.00	0.43	0.41	11.40	10.01	1.39	0.00	0.00	0.00	24.00	
28.03.2025	48.62	42.89	5.73	237.70	241.59	235.04	239.47	-1.87	-4.43	0.00	0.43	0.41	11.45	10.11	1.34	0.00	0.00	0.00	24.00	
29.03.2025	49.50	43.38	6.12	230.64	234.34	227.98	232.24	-1.85	-4.26	0.00	0.43	0.41	11.31	9.92	1.39	0.00	0.00	0.00	24.00	
30.03.2025	49.37	43.48	5.89	235.76	239.57	233.05	237.42	-1.86	-4.37	0.00	0.43	0.41	11.53	10.16	1.37	0.00	0.00	0.00	24.00	
31.03.2025	49.62	43.84	5.78	240.36	244.20	237.57	241.97	-1.84	-4.40	0.00	0.43	0.41	11.81	10.44	1.37	0.00	0.00	0.00	24.00	
Средние:	53.10	45.91	7.19	---	---	---	---	-1.82	---	---	0.43	0.41	---	---	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	7288.63	7398.43	7191.87	7324.16	---	-132.29	0.00	---	---	382.75	331.11	51.64	0.00	---	0.00	744.00	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мтс	Мгв	W1	W2	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	Т	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	229091.13	231177.40	225792.02	228616.98	-2824.96	62386.35	12451.35	10877.13	1574.22	0.02	39790.90
31.03.2025	236379.76	238575.82	232983.89	235941.13	-2957.25	62386.35	12834.10	11208.25	1625.86	0.02	40534.90
Итого:	7288.63	7398.43	7191.87	7324.16	-132.29	0.00	382.75	331.11	51.64	0.00	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации