

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Виртуальный вычислитель (косьвинская 11)
Точка измерения: УУ1 (УЗЕЛ 1); Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская

Дата	t1 С°	t2 С°	V1 М³	V2 М³	M1 т	M2 т	P1 МПа	P2 МПа	Q1 Гкал	Q2 Гкал	txв С°	Rxв МПа	BNP ч	Тош ч
01.03.2025	83.39	47.58	74.86	73.33	72.60	72.53	0.38	0.32	6.073	3.468	5.00	0.30	24.0	0.0
02.03.2025	81.91	46.21	73.25	71.65	71.10	70.92	0.41	0.32	5.836	3.294	5.00	0.30	24.0	0.0
03.03.2025	83.20	47.61	77.63	76.05	75.29	75.23	0.41	0.32	6.277	3.595	5.00	0.30	24.0	0.0
04.03.2025	86.11	50.78	88.12	86.41	85.30	85.36	0.43	0.32	7.359	4.341	5.00	0.30	24.0	0.0
05.03.2025	87.76	51.41	88.03	86.24	85.12	85.16	0.44	0.32	7.482	4.384	5.00	0.30	24.0	0.0
06.03.2025	85.16	51.09	89.40	87.72	86.61	86.64	0.45	0.33	7.386	4.432	5.00	0.30	24.0	0.0
07.03.2025	85.15	51.24	90.45	88.76	87.62	87.66	0.45	0.32	7.472	4.498	5.00	0.30	24.0	0.0
08.03.2025	88.17	52.29	90.54	88.72	87.52	87.57	0.47	0.32	7.733	4.586	5.00	0.30	24.0	0.0
09.03.2025	88.03	51.80	87.50	85.66	84.60	84.57	0.43	0.32	7.459	4.391	5.00	0.30	24.0	0.0
10.03.2025	82.04	49.80	88.02	86.45	85.43	85.43	0.46	0.32	7.027	4.268	5.00	0.30	24.0	0.0
11.03.2025	79.02	47.89	84.41	82.91	82.09	82.00	0.44	0.32	6.509	3.947	5.00	0.30	24.0	0.0
12.03.2025	73.00	44.87	81.44	79.97	79.50	79.20	0.42	0.32	5.812	3.576	5.00	0.30	24.0	0.0
13.03.2025	73.68	45.83	86.57	85.08	84.47	84.22	0.48	0.32	6.243	3.885	5.00	0.30	24.0	0.0
14.03.2025	72.61	45.76	88.69	87.24	86.60	86.37	0.48	0.33	6.298	3.972	5.00	0.30	24.0	0.0
15.03.2025	72.27	45.88	89.64	88.14	87.54	87.26	0.46	0.33	6.335	4.025	5.00	0.30	24.0	0.0
16.03.2025	73.59	45.85	85.30	83.76	83.24	82.92	0.45	0.33	6.136	3.826	5.00	0.30	24.0	0.0
17.03.2025	73.19	45.92	87.45	85.93	85.36	85.07	0.46	0.34	6.258	3.930	5.00	0.30	24.0	0.0
18.03.2025	79.54	48.78	92.00	90.36	89.45	89.34	0.50	0.33	7.135	4.378	5.00	0.30	24.0	0.0
19.03.2025	82.06	50.55	93.87	92.31	91.11	91.19	0.47	0.33	7.493	4.617	5.00	0.30	24.0	0.0
20.03.2025	77.01	47.36	86.86	85.25	84.59	84.34	0.46	0.33	6.526	4.017	5.00	0.30	24.0	0.0
21.03.2025	78.18	47.23	85.88	84.16	83.57	83.26	0.43	0.32	6.542	3.956	5.00	0.30	24.0	0.0
22.03.2025	76.81	47.08	87.48	85.82	85.20	84.91	0.43	0.33	6.553	4.019	5.00	0.30	24.0	0.0
23.03.2025	74.93	45.84	84.88	83.16	82.76	82.33	0.43	0.32	6.215	3.805	5.00	0.30	24.0	0.0
24.03.2025	71.64	44.88	85.50	83.89	83.54	83.08	0.45	0.32	5.993	3.758	5.00	0.30	24.0	0.0
25.03.2025	70.96	44.98	85.72	84.19	83.79	83.37	0.47	0.33	5.956	3.779	5.00	0.30	24.0	0.0
26.03.2025	70.88	44.59	83.42	81.87	81.54	81.09	0.43	0.32	5.788	3.644	5.00	0.30	24.0	0.0
27.03.2025	70.85	44.64	83.50	81.93	81.62	81.15	0.42	0.32	5.791	3.652	5.00	0.30	24.0	0.0
28.03.2025	70.89	45.14	85.40	83.93	83.48	83.12	0.43	0.32	5.926	3.777	5.00	0.30	24.0	0.0
29.03.2025	71.02	44.64	81.54	80.04	79.69	79.28	0.42	0.32	5.668	3.567	5.00	0.30	24.0	0.0
30.03.2025	70.67	44.62	81.66	80.18	79.83	79.42	0.42	0.32	5.650	3.571	5.00	0.30	24.0	0.0
31.03.2025	70.62	45.00	83.28	81.81	81.41	81.02	0.45	0.32	5.759	3.673	5.00	0.30	24.0	0.0
Средние:	77.56	47.33	---	---	---	---	0.44	0.32	---	---	5.00	0.30	---	---
Итого:	---	---	2652.32	2602.91	2581.58	2575.03	---	---	200.689	122.632	---	---	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Виртуальный вычислитель (косьвинская 11)
Точка измерения: УУ2 (Узел 2); Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская

Дата	t3 С°	t4 С°	V3 М³	V4 М³	M3 т	M4 т	P3 МПа	P4 МПа	Q3 Гкал	Q4 Гкал	txв С°	Rxв МПа	BNP ч	Тош ч
01.03.2025	81.47	44.29	81.91	77.51	79.53	76.79	0.41	0.48	6.501	3.419	5.00	0.30	24.0	0.0
02.03.2025	79.98	43.00	80.15	75.97	77.90	75.30	0.41	0.48	6.242	3.250	5.00	0.30	24.0	0.0
03.03.2025	81.34	44.51	84.82	80.36	82.37	79.60	0.42	0.48	6.714	3.557	5.00	0.30	24.0	0.0
04.03.2025	84.39	47.79	96.01	91.25	93.05	90.26	0.46	0.48	7.868	4.327	5.00	0.30	24.0	0.0
05.03.2025	85.98	48.30	95.92	91.04	92.87	90.04	0.46	0.47	7.996	4.361	5.00	0.30	24.0	0.0
06.03.2025	83.51	48.09	97.35	92.57	94.41	91.56	0.46	0.48	7.895	4.415	5.00	0.30	24.0	0.0
07.03.2025	83.52	48.30	98.43	93.58	95.45	92.55	0.46	0.48	7.985	4.482	5.00	0.30	24.0	0.0
08.03.2025	86.43	49.26	98.54	93.51	95.37	92.44	0.46	0.48	8.259	4.568	5.00	0.30	24.0	0.0
09.03.2025	86.24	48.61	95.30	90.26	92.25	89.25	0.45	0.48	7.969	4.351	5.00	0.30	24.0	0.0
10.03.2025	80.51	46.98	95.82	91.19	93.10	90.24	0.46	0.48	7.514	4.256	5.00	0.30	24.0	0.0
11.03.2025	77.51	45.17	91.91	87.55	89.47	86.70	0.44	0.48	6.958	3.936	5.00	0.30	24.0	0.0
12.03.2025	71.65	42.29	88.55	84.60	86.52	83.88	0.43	0.48	6.208	3.559	5.00	0.30	24.0	0.0
13.03.2025	72.39	43.33	94.07	89.92	91.86	89.12	0.45	0.48	6.670	3.879	5.00	0.30	24.0	0.0
14.03.2025	71.38	43.16	96.15	91.98	93.95	91.17	0.46	0.48	6.717	3.948	5.00	0.30	24.0	0.0
15.03.2025	71.06	43.23	97.02	92.99	94.82	92.16	0.47	0.48	6.747	3.997	5.00	0.30	24.0	0.0
16.03.2025	72.28	43.13	92.52	88.46	90.36	87.68	0.45	0.48	6.542	3.794	5.00	0.30	24.0	0.0
17.03.2025	71.92	43.28	94.76	90.74	92.56	89.94	0.47	0.48	6.668	3.906	5.00	0.30	24.0	0.0
18.03.2025	78.10	45.97	99.94	95.20	97.25	94.25	0.47	0.47	7.617	4.352	5.00	0.30	24.0	0.0
19.03.2025	80.61	47.69	102.12	97.11	99.21	96.07	0.48	0.48	8.015	4.597	5.00	0.30	24.0	0.0
20.03.2025	75.59	44.50	94.52	89.91	92.12	89.06	0.45	0.48	6.977	3.979	5.00	0.30	24.0	0.0
21.03.2025	76.69	44.28	93.42	88.78	90.99	87.96	0.45	0.48	6.988	3.907	5.00	0.30	24.0	0.0
22.03.2025	75.40	44.24	95.09	90.54	92.70	89.70	0.46	0.48	6.999	3.981	5.00	0.30	24.0	0.0
23.03.2025	73.54	43.11	92.18	87.80	89.95	87.02	0.45	0.48	6.631	3.766	5.00	0.30	24.0	0.0
24.03.2025	70.38	42.18	92.73	88.75	90.67	88.00	0.45	0.48	6.391	3.724	5.00	0.30	24.0	0.0
25.03.2025	69.73	42.29	93.01	89.15	90.97	88.39	0.45	0.48	6.355	3.753	5.00	0.30	24.0	0.0
26.03.2025	69.64	41.97	90.60	86.77	88.62	86.04	0.44	0.48	6.181	3.624	5.00	0.30	24.0	0.0
27.03.2025	69.62	42.00	90.74	86.83	88.76	86.11	0.44	0.48	6.188	3.629	5.00	0.30	24.0	0.0
28.03.2025	69.69	42.57	92.94	88.68	90.91	87.92	0.45	0.48	6.345	3.756	5.00	0.30	24.0	0.0
29.03.2025	69.75	42.01	88.85	84.76	86.90	84.05	0.44	0.48	6.071	3.544	5.00	0.30	24.0	0.0
30.03.2025	69.43	42.06	89.00	84.87	87.07	84.16	0.44	0.48	6.053	3.552	5.00	0.30	24.0	0.0
31.03.2025	69.41	42.52	90.79	86.36	88.82	85.62	0.44	0.48	6.175	3.654	5.00	0.30	24.0	0.0
Средние:	76.10	44.52	---	---	---	---	0.45	0.48	---	---	5.00	0.30	---	---
Итого:	---	---	2885.17	2749.00	2810.79	2723.03	---	---	214.439	121.822	---	---	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-043 Заводской номер: 2002506
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	V1	M1	Mтс	P1	Qтс	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	м3	т	т	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.03.2025	58.75	16.59	16.31	16.31	0.65	0.901	24.0	23.4	0.6	*
02.03.2025	57.26	19.89	19.55	19.55	0.64	1.103	24.0	20.7	3.3	*
03.03.2025	56.70	15.91	15.64	15.64	0.64	0.861	24.0	20.9	3.1	*
04.03.2025	59.26	20.40	20.05	20.05	0.66	1.117	24.0	23.9	0.1	*
05.03.2025	58.42	16.79	16.51	16.51	0.66	0.906	24.0	23.6	0.4	*
06.03.2025	57.17	17.74	17.44	17.44	0.66	0.965	24.0	20.3	3.8	*
07.03.2025	55.68	16.44	16.17	16.17	0.66	0.887	24.0	20.4	3.6	*
08.03.2025	58.26	18.20	17.90	17.90	0.66	0.985	24.0	23.2	0.8	*
09.03.2025	56.63	20.63	20.28	20.28	0.65	1.129	24.0	20.4	3.6	*
10.03.2025	56.23	16.81	16.53	16.53	0.66	0.910	24.0	20.7	3.3	*
11.03.2025	57.04	19.01	18.69	18.69	0.66	1.034	24.0	20.9	3.2	*
12.03.2025	56.34	15.85	15.59	15.59	0.66	0.847	24.0	20.3	3.8	*
13.03.2025	55.92	15.46	15.21	15.21	0.66	0.825	24.0	20.3	3.7	*
14.03.2025	56.11	15.51	15.25	15.25	0.66	0.831	24.0	20.6	3.4	*
15.03.2025	56.23	18.06	17.76	17.76	0.66	0.985	24.0	20.5	3.5	*
16.03.2025	56.19	21.27	20.92	20.92	0.65	1.144	24.0	20.3	3.7	*
17.03.2025	55.36	16.65	16.37	16.37	0.66	0.904	24.0	20.1	4.0	*
18.03.2025	56.95	17.34	17.05	17.05	0.66	0.939	24.0	21.1	2.9	*
19.03.2025	56.27	15.96	15.69	15.69	0.66	0.860	24.0	20.6	3.5	*
20.03.2025	56.02	17.29	17.01	17.01	0.66	0.936	24.0	20.8	3.2	*
21.03.2025	55.25	15.58	15.33	15.33	0.66	0.838	24.0	20.4	3.6	*
22.03.2025	56.82	15.76	15.51	15.51	0.66	0.844	24.0	20.9	3.1	*
23.03.2025	55.71	21.22	20.87	20.87	0.65	1.147	24.0	20.3	3.7	*
24.03.2025	56.17	17.00	16.72	16.72	0.66	0.914	24.0	20.2	3.8	*
25.03.2025	57.10	16.61	16.34	16.34	0.66	0.885	24.0	21.6	2.5	*
26.03.2025	55.49	17.63	17.34	17.34	0.66	0.946	24.0	20.7	3.4	*
27.03.2025	56.47	17.65	17.36	17.36	0.66	0.945	24.0	21.3	2.8	*
28.03.2025	56.45	17.08	16.80	16.80	0.66	0.920	24.0	20.8	3.2	*
29.03.2025	54.97	14.83	14.59	14.59	0.60	0.796	24.0	19.2	4.8	*
30.03.2025	58.09	21.91	21.53	21.53	0.65	1.217	24.0	20.7	3.4	*
31.03.2025	57.25	16.77	16.49	16.49	0.66	0.917	24.0	20.6	3.4	*
Средние:	56.66	---	---	---	0.66	---	---	---	---	
Итого:	---	543.83	534.80	534.80	---	29.438	744.0	649.2	94.8	

Дата	V1	M1	Mtv	Qtv	Траб
	м3	т	т	ГКал	ч
28.02.2025	24396.84	24040.80	24040.80	1224.044	37759.7
31.03.2025	24940.67	24575.60	24575.60	1253.483	38503.7
Итого:	543.83	534.80	534.80	29.438	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1412836
Точка измерения: ТС1 (УЗЕЛ 1+2); Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 0504990 СО1
Обратка: ПРИМ SN 0504988 со1
Поддача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 2013314
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197534 со2
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197764 со1
МИДА-ДИ-13П SN 20421068

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1401136 со1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1361298 со2
ВЗЛЕТ ТПС SN 2021560

Дата	t1 С°	t2 С°	t3 С°	t4 С°	dt С°	V1 М³	V2 М³	V3 М³	V4 М³	M1 т	M2 т	M3 т	M4 т	Мтс т	Мгв т	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	P4 МПа	W1 Гкал	W2 Гкал	W3 Гкал	W4 Гкал	Wтс Гкал	Wгв Гкал	ta С°	Vхв М³
01.03.2025	83.39	47.58	81.47	44.29	35.81	74.86	73.33	81.91	77.51	72.60	72.53	79.53	76.79	0.06	2.75	0.38	0.32	0.41	0.48	6.07	3.47	6.50	3.42	2.60	3.08	0.00	0.00
02.03.2025	81.91	46.21	79.98	43.00	35.70	73.25	71.65	80.15	75.97	71.10	70.92	77.90	75.30	0.18	2.60	0.41	0.32	0.41	0.48	5.84	3.29	6.24	3.25	2.54	2.99	0.00	0.00
03.03.2025	83.20	47.61	81.34	44.51	35.59	77.63	76.05	84.82	80.36	75.29	75.23	82.37	79.60	0.07	2.77	0.41	0.32	0.42	0.48	6.28	3.60	6.71	3.56	2.68	3.16	0.00	0.00
04.03.2025	86.11	50.78	84.39	47.79	35.33	88.12	86.41	96.01	91.25	85.30	85.36	93.05	90.26	-0.05	2.79	0.43	0.32	0.46	0.48	7.36	4.34	7.87	4.33	3.02	3.54	0.00	0.00
05.03.2025	87.76	51.41	85.98	48.30	36.35	88.03	86.24	95.92	91.04	85.12	85.16	92.87	90.04	-0.03	2.83	0.44	0.32	0.46	0.47	7.48	4.38	8.00	4.36	3.10	3.64	0.00	0.00
06.03.2025	85.16	51.09	83.51	48.09	34.07	89.40	87.72	97.35	92.57	86.61	86.64	94.41	91.56	-0.03	2.85	0.45	0.33	0.46	0.48	7.39	4.43	7.90	4.42	2.95	3.48	0.00	0.00
07.03.2025	85.15	51.24	83.52	48.30	33.91	90.45	88.76	98.43	93.58	87.62	87.66	95.45	92.55	-0.04	2.90	0.45	0.32	0.46	0.48	7.47	4.50	7.98	4.48	2.97	3.50	0.00	0.00
08.03.2025	88.17	52.29	86.43	49.26	35.88	90.54	88.72	98.54	93.51	87.52	87.57	95.37	92.44	-0.05	2.94	0.47	0.32	0.46	0.48	7.73	4.59	8.26	4.57	3.15	3.69	0.00	0.00
09.03.2025	88.03	51.80	86.24	48.61	36.23	87.50	85.66	95.30	90.26	84.60	84.57	92.25	89.25	0.02	3.00	0.43	0.32	0.45	0.48	7.46	4.39	7.97	4.35	3.07	3.62	0.00	0.00
10.03.2025	82.04	49.80	80.51	46.98	32.24	88.02	86.45	95.82	91.19	85.43	85.43	93.10	90.24	0.01	2.86	0.46	0.32	0.46	0.48	7.03	4.27	7.51	4.26	2.76	3.26	0.00	0.00
11.03.2025	79.02	47.89	77.51	45.17	31.13	84.41	82.91	91.91	87.55	82.09	82.00	89.47	86.70	0.09	2.77	0.44	0.32	0.44	0.48	6.51	3.95	6.96	3.94	2.56	3.02	0.00	0.00
12.03.2025	73.00	44.87	71.65	42.29	28.13	81.44	79.97	88.55	84.60	79.50	79.20	86.52	83.88	0.30	2.63	0.42	0.32	0.43	0.48	5.81	3.58	6.21	3.56	2.24	2.65	0.00	0.00
13.03.2025	73.68	45.83	72.39	43.33	27.85	86.57	85.08	94.07	89.92	84.47	84.22	91.86	89.12	0.24	2.74	0.48	0.32	0.45	0.48	6.24	3.88	6.67	3.88	2.36	2.79	0.00	0.00
14.03.2025	72.61	45.76	71.38	43.16	26.85	88.69	87.24	96.15	91.98	86.60	86.37	93.95	91.17	0.23	2.78	0.48	0.33	0.46	0.48	6.30	3.97	6.72	3.95	2.33	2.77	0.00	0.00
15.03.2025	72.27	45.88	71.06	43.23	26.39	89.64	88.14	97.02	92.99	87.54	87.26	94.82	92.16	0.28	2.66	0.46	0.33	0.47	0.48	6.34	4.03	6.75	4.00	2.31	2.75	0.00	0.00
16.03.2025	73.59	45.85	72.28	43.13	27.74	85.30	83.76	92.52	88.46	83.24	82.92	90.36	87.68	0.32	2.68	0.45	0.33	0.45	0.48	6.14	3.83	6.54	3.79	2.31	2.75	0.00	0.00
17.03.2025	73.19	45.92	71.92	43.28	27.27	87.45	85.93	94.76	90.74	85.36	85.07	92.56	89.94	0.29	2.63	0.46	0.34	0.47	0.48	6.26	3.93	6.67	3.91	2.33	2.76	0.00	0.00
18.03.2025	79.54	48.78	78.10	45.97	30.76	92.00	90.36	99.94	95.20	89.45	89.34	97.25	94.25	0.11	3.00	0.50	0.33	0.47	0.47	7.13	4.38	7.62	4.35	2.76	3.26	0.00	0.00
19.03.2025	82.06	50.55	80.61	47.69	31.51	93.87	92.31	102.12	97.11	91.11	91.19	99.21	96.07	-0.07	3.15	0.47	0.33	0.48	0.48	7.49	4.62	8.01	4.60	2.88	3.42	0.00	0.00
20.03.2025	77.01	47.36	75.59	44.50	29.65	86.86	85.25	94.52	89.91	84.59	84.34	92.12	89.06	0.24	3.06	0.46	0.33	0.45	0.48	6.53	4.02	6.98	3.98	2.51	3.00	0.00	0.00
21.03.2025	78.18	47.23	76.69	44.28	30.95	85.88	84.16	93.42	88.78	83.57	83.26	90.99	87.96	0.31	3.03	0.43	0.32	0.45	0.48	6.54	3.96	6.99	3.91	2.59	3.08	0.00	0.00
22.03.2025	76.81	47.08	75.40	44.24	29.73	87.48	85.82	95.09	90.54	85.20	84.91	92.70	89.70	0.29	2.99	0.43	0.33	0.46	0.48	6.55	4.02	7.00	3.98	2.53	3.02	0.00	0.00
23.03.2025	74.93	45.84	73.54	43.11	29.09	84.88	83.16	92.18	87.80	82.76	82.33	89.95	87.02	0.43	2.93	0.43	0.32	0.45	0.48	6.22	3.80	6.63	3.77	2.41	2.86	0.00	0.00
24.03.2025	71.64	44.88	70.38	42.18	26.76	85.50	83.89	92.73	88.75	83.54	83.08	90.67	88.00	0.46	2.67	0.45	0.32	0.45	0.48	5.99	3.76	6.39	3.72	2.24	2.67	0.00	0.00
25.03.2025	70.96	44.98	69.73	42.29	25.98	85.72	84.19	93.01	89.15	83.79	83.37	90.97	88.39	0.41	2.58	0.47	0.33	0.45	0.48	5.96	3.78	6.35	3.75	2.18	2.60	0.00	0.00
26.03.2025	70.88	44.59	69.64	41.97	26.29	83.42	81.87	90.60	86.77	81.54	81.09	88.62	86.04	0.44	2.58	0.43	0.32	0.44	0.48	5.79	3.64	6.18	3.62	2.14	2.56	0.00	0.00
27.03.2025	70.85	44.64	69.62	42.00	26.21	83.50	81.93	90.74	86.83	81.62	81.15	88.76	86.11	0.47	2.65	0.42	0.32	0.44	0.48	5.79	3.65	6.19	3.63	2.14	2.56	0.00	0.00
28.03.2025	70.89	45.14	69.69	42.57	25.75	85.40	83.93	92.94	88.68	83.48	83.12	90.91	87.92	0.36	3.00	0.43	0.32	0.45	0.48	5.93	3.78	6.35	3.76	2.15	2.59	0.00	0.00
29.03.2025	71.02	44.64	69.75	42.01	26.38	81.54	80.04	88.85	84.76	79.69	79.28	86.90	84.05	0.41	2.85	0.42	0.32	0.44	0.48	5.67	3.57	6.07	3.54	2.10	2.53	0.00	0.00
30.03.2025	70.67	44.62	69.43	42.06	26.05	81.66	80.18	89.00	84.87	79.83	79.42	87.07	84.16	0.42	2.91	0.42	0.32	0.44	0.48	5.65	3.57	6.05	3.55	2.08	2.50	0.00	0.00
31.03.2025	70.62	45.00	69.41	42.52	25.62	83.28	81.81	90.79	86.36	81.41	81.02	88.82	85.62	0.39	3.20	0.45	0.32	0.44	0.48	5.76	3.67	6.18	3.65	2.09	2.52	0.00	0.00
Средние:	77.56	47.33	76.10	44.52	30.23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.44	0.32	0.45	0.48	---	---	---	---	---	---	0.00	---
Итого:	---	---	---	---	---	2652.32	2602.91	2885.17	2749.00	2581.58	2575.03	2810.79	2723.03	6.56	87.77	---	---	---	---	200.69	122.63	214.44	121.82	78.06	92.62	---	0.00

Дата	V1 М³	V2 М³	V3 М³	V4 М³	M1 т	M2 т	M3 т	M4 т	Мтс т	Мгв т	W1 Гкал	W2 Гкал	W3 Гкал	W4 Гкал	Wтс Гкал	Wгв Гкал	Тнар ч
28.02.2025	161495.48	147733.69	194410.96	166709.43	156623.66	146062.96	189217.08	165039.84	10482.55	24157.42	12923.48	7568.31	14302.58	7533.45	5348.29	6760.69	77636.20
31.03.2025	164147.80	150336.60	197296.13	169458.43	159205.24	148637.98	192027.87	167762.87	10489.10	24245.18	13124.17	7690.94	14517.02	7655.27	5426.35	6853.30	78380.20
Итого:	2652.32	2602.91	2885.17	2749.00	2581.58	2575.03	2810.79	2723.03	6.56	87.77	200.69	122.63	214.44	121.82	78.06	92.62	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 11 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1412836
Точка измерения: ТС1 (УЗЕЛ 1+2); Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 0504990 со1
Обратка: ПРИМ SN 0504988 со1
Подача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 2013314
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197534 со2
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 197764 со1
МИДА-ДИ-13П SN 20421068

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1401136 со1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1361298 со2
ВЗЛЕТ ТПС SN 2021560

Дата	Тнар	НС
	ч	
01.03.2025	24.00	*
02.03.2025	24.00	*
03.03.2025	24.00	*
04.03.2025	24.00	*
05.03.2025	24.00	*
06.03.2025	24.00	*
07.03.2025	24.00	*
08.03.2025	24.00	*
09.03.2025	24.00	*
10.03.2025	24.00	*
11.03.2025	24.00	*
12.03.2025	24.00	*
13.03.2025	24.00	*
14.03.2025	24.00	*
15.03.2025	24.00	*
16.03.2025	24.00	*
17.03.2025	24.00	*
18.03.2025	24.00	*
19.03.2025	24.00	*
20.03.2025	24.00	*
21.03.2025	24.00	*
22.03.2025	24.00	*
23.03.2025	24.00	*
24.03.2025	24.00	*
25.03.2025	24.00	*
26.03.2025	24.00	*
27.03.2025	24.00	*
28.03.2025	24.00	*
29.03.2025	24.00	*
30.03.2025	24.00	*
31.03.2025	24.00	*
Средние:	---	
Итого:	744.00	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации