

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400566
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 2011516

Датчик давления:
ДДИ SN 20209683
ДДИ SN 20209690

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2025	83.38	49.31	34.07	132.69	134.03	-1.00	0.46	0.39	4.52	0.00	4.52	0.00	0.20	24.00	
02.03.2025	80.65	47.05	33.60	126.84	127.94	-0.86	0.45	0.39	4.26	0.00	4.26	0.00	0.20	24.00	
03.03.2025	82.20	48.57	33.63	132.22	133.50	-0.96	0.46	0.39	4.45	0.00	4.45	0.00	0.20	24.00	
04.03.2025	85.10	49.89	35.21	133.81	135.50	-1.26	0.46	0.39	4.71	0.00	4.71	0.00	0.20	24.00	
05.03.2025	86.51	50.00	36.51	132.03	134.00	-1.48	0.46	0.40	4.82	0.00	4.82	0.00	0.20	24.00	
06.03.2025	84.44	50.07	34.37	135.32	137.00	-1.23	0.47	0.39	4.65	0.00	4.65	0.00	0.20	24.00	
07.03.2025	84.21	50.07	34.14	136.56	138.25	-1.23	0.47	0.39	4.66	0.00	4.66	0.00	0.20	24.00	
08.03.2025	86.71	50.95	35.76	137.19	139.22	-1.47	0.46	0.39	4.91	0.00	4.91	0.00	0.20	24.00	
09.03.2025	87.21	50.63	36.58	132.09	134.25	-1.62	0.45	0.39	4.84	0.00	4.84	0.00	0.20	24.00	
10.03.2025	81.79	48.92	32.87	133.38	134.68	-0.97	0.46	0.39	4.38	0.00	4.38	0.00	0.20	24.00	
11.03.2025	78.67	46.85	31.82	126.90	127.91	-0.79	0.45	0.39	4.04	0.00	4.04	0.00	0.20	24.00	
12.03.2025	72.26	42.73	29.53	116.44	116.81	-0.32	0.43	0.38	3.44	0.00	3.44	0.00	0.20	24.00	
13.03.2025	73.13	44.16	28.97	125.62	126.10	-0.38	0.45	0.39	3.64	0.00	3.64	0.00	0.20	24.00	
14.03.2025	71.59	44.07	27.52	127.88	128.15	-0.21	0.46	0.40	3.52	0.00	3.52	0.00	0.20	24.00	
15.03.2025	71.33	44.19	27.14	129.41	129.63	-0.17	0.47	0.40	3.51	0.00	3.51	0.00	0.20	24.00	
16.03.2025	72.85	44.32	28.53	125.43	125.93	-0.40	0.46	0.40	3.58	0.00	3.58	0.00	0.20	24.00	
17.03.2025	72.17	44.27	27.90	127.60	128.04	-0.34	0.47	0.41	3.56	0.00	3.56	0.00	0.20	24.00	
18.03.2025	77.97	47.37	30.60	137.40	138.59	-0.86	0.47	0.40	4.21	0.00	4.21	0.00	0.20	24.00	
19.03.2025	81.50	50.01	31.49	143.32	144.87	-1.08	0.48	0.40	4.51	0.00	4.51	0.00	0.20	24.00	
20.03.2025	76.12	46.26	29.86	130.71	131.69	-0.75	0.46	0.40	3.90	0.00	3.90	0.00	0.20	24.00	
21.03.2025	77.13	45.68	31.45	126.82	127.94	-0.88	0.45	0.39	3.99	0.00	3.99	0.00	0.20	24.00	
22.03.2025	75.96	45.75	30.21	129.75	130.75	-0.77	0.46	0.40	3.92	0.00	3.92	0.00	0.20	24.00	
23.03.2025	74.54	44.86	29.68	126.81	127.66	-0.67	0.45	0.39	3.76	0.00	3.76	0.00	0.20	24.00	
24.03.2025	70.78	43.30	27.48	125.66	126.03	-0.29	0.45	0.39	3.45	0.00	3.45	0.00	0.20	24.00	
25.03.2025	70.14	43.40	26.74	126.90	127.22	-0.25	0.46	0.40	3.39	0.00	3.39	0.00	0.20	24.00	
26.03.2025	69.96	42.82	27.14	122.13	122.40	-0.22	0.45	0.39	3.31	0.00	3.31	0.00	0.20	24.00	
27.03.2025	69.95	42.83	27.12	122.03	122.35	-0.26	0.45	0.39	3.31	0.00	3.31	0.00	0.20	24.00	
28.03.2025	70.10	43.48	26.62	125.56	125.84	-0.22	0.45	0.39	3.34	0.00	3.34	0.00	0.20	24.00	
29.03.2025	70.13	42.88	27.25	120.06	120.37	-0.26	0.44	0.39	3.27	0.00	3.27	0.00	0.20	24.00	
30.03.2025	69.87	42.93	26.94	115.47	115.75	-0.24	0.45	0.39	3.11	0.00	3.11	0.00	0.20	23.00	
31.03.2025	69.93	43.64	26.29	123.85	124.10	-0.20	0.45	0.39	3.25	0.00	3.25	0.00	0.20	24.00	
Средние:	76.72	46.17	30.55	---	---	-0.70	0.46	0.39	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3987.88	4016.50	---	---	---	122.22	0.00	122.22	---	---	743.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
28.02.2025	349713.00	301953.69	10912.36	0.00	10912.36
31.03.2025	353700.88	305970.19	11034.58	0.00	11034.58
Итого:	3987.88	4016.50	122.22	0.00	122.22

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.03.2025	60.49	47.19	13.31	40.289	24.962	39.613	24.706	5.32	5.18	2.199	1.043	1.156	24.0		Ok
02.03.2025	60.60	47.00	13.60	40.705	24.388	40.020	24.140	5.28	5.15	2.225	1.014	1.211	24.0		Ok
03.03.2025	60.41	47.00	13.40	38.864	24.573	38.213	24.323	5.34	5.21	2.118	1.022	1.096	24.0		Ok
04.03.2025	60.32	46.98	13.34	38.262	24.638	37.623	24.387	5.35	5.22	2.082	1.024	1.057	24.0		Ok
05.03.2025	60.33	46.98	13.34	38.124	24.567	37.487	24.317	5.35	5.22	2.074	1.021	1.053	24.0		Ok
06.03.2025	60.33	47.10	13.23	37.971	24.445	37.337	24.195	5.36	5.23	2.066	1.019	1.047	24.0		Ok
07.03.2025	60.42	47.20	13.21	38.477	24.442	37.833	24.191	5.36	5.23	2.097	1.021	1.076	24.0		Ok
08.03.2025	60.37	47.09	13.30	38.495	24.648	37.851	24.396	5.36	5.23	2.096	1.027	1.069	24.0		Ok
09.03.2025	60.41	47.01	13.42	38.944	24.303	38.292	24.055	5.33	5.20	2.122	1.011	1.111	24.0		Ok
10.03.2025	60.38	47.18	13.21	38.629	24.339	37.983	24.089	5.34	5.21	2.104	1.016	1.088	24.0		Ok
11.03.2025	59.67	46.70	13.02	37.077	24.235	36.471	23.992	5.35	5.23	1.994	1.001	0.993	24.0		Ok
12.03.2025	58.73	45.70	13.15	38.521	23.664	37.910	23.437	5.33	5.21	2.037	0.954	1.083	24.0		Ok
13.03.2025	59.06	46.21	12.89	38.300	24.108	37.686	23.871	5.35	5.22	2.037	0.984	1.053	24.0		Ok
14.03.2025	58.99	46.28	12.76	38.612	24.673	37.994	24.430	5.33	5.20	2.052	1.009	1.043	24.0		Ok
15.03.2025	58.54	45.89	12.67	39.369	24.581	38.748	24.343	5.32	5.18	2.075	0.996	1.079	24.0		Ok
16.03.2025	58.63	46.18	12.66	40.593	24.292	39.951	24.053	5.27	5.15	2.143	0.991	1.152	24.0		Ok
17.03.2025	58.81	46.14	12.78	39.304	24.197	38.679	23.960	5.33	5.20	2.081	0.986	1.096	24.0		Ok
18.03.2025	59.88	46.59	13.24	38.174	24.458	37.546	24.213	5.36	5.22	2.061	1.007	1.054	24.0		Ok
19.03.2025	60.25	47.22	13.04	39.071	24.718	38.420	24.464	5.35	5.21	2.123	1.033	1.090	24.0		Ok
20.03.2025	59.87	46.72	13.25	38.664	24.316	38.028	24.072	5.33	5.21	2.087	1.004	1.082	24.0		Ok
21.03.2025	60.12	46.59	13.51	37.538	24.453	36.915	24.209	5.36	5.23	2.035	1.007	1.028	24.0		Ok
22.03.2025	59.80	46.08	14.00	35.810	22.659	35.222	22.438	5.15	5.04	1.930	0.922	1.009	24.0		Ok
23.03.2025	58.13	45.56	12.85	40.540	24.117	39.908	23.887	5.25	5.13	2.120	0.969	1.151	24.0		Ok
24.03.2025	57.47	45.43	12.10	40.066	24.866	39.456	24.630	5.30	5.16	2.071	0.996	1.075	24.0	*	HC Vmin
25.03.2025	56.75	45.07	11.76	38.210	24.599	37.642	24.370	5.34	5.21	1.948	0.977	0.971	24.0		Ok
26.03.2025	56.55	44.87	11.77	38.510	24.464	37.942	24.238	5.33	5.20	1.956	0.967	0.990	24.0		Ok
27.03.2025	56.60	44.97	11.73	38.696	24.453	38.124	24.226	5.33	5.20	1.967	0.968	0.999	24.0	*	HC Vmin
28.03.2025	57.28	45.46	11.85	38.185	24.731	37.608	24.496	5.34	5.21	1.966	0.991	0.975	24.0		Ok
29.03.2025	56.78	45.39	11.46	38.674	25.081	38.099	24.844	5.32	5.19	1.973	1.004	0.969	24.0		Ok
30.03.2025	56.26	44.98	11.42	40.474	23.810	39.883	23.589	5.26	5.15	2.045	0.943	1.101	24.0		Ok
31.03.2025	57.09	45.56	11.62	38.775	24.529	38.192	24.295	5.33	5.20	1.990	0.986	1.004	24.0		Ok
Средние:	59.01	46.27	12.80	---	---	---	---	5.32	5.19	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1201.923	756.309	1182.678	748.857	---	---	63.874	30.912	32.962	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	43092.890	27097.560	42445.240	26855.380	2211.765	1053.619	1158.147	30804.0
31.03.2025	44294.810	27853.870	43627.920	27604.230	2275.640	1084.531	1191.109	31548.0
Итого:	1201.920	756.310	1182.680	748.850	63.875	30.912	32.962	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации