

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 40А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М (УЗЕЛ 2) Заводской номер: 1412813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1731966
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1301666
Подача, горячая вода:
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 8030446
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 7121368

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1721585
ВЗЛЕТ ТПС SN 1720904

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Мтс	Мгв	P1	P2	P3	W1	W2	W3	Wтс	Wгв	ta	Vхв	Тнар	НС
	С°	С°	С°	С°	М³	М³	М³	т	т	т		т	т	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°	М³	ч	
01.03.2025	77.27	47.29	56.88	29.98	51.60	51.25	19.09	50.24	50.71	18.79	-0.94	-0.47	18.79	0.40	0.45	0.56	3.89	2.39	1.00	1.51	1.00	0.00	0.00	24.00	
02.03.2025	75.92	46.12	52.95	29.80	49.91	49.54	21.19	48.63	49.04	20.84	-0.83	-0.40	20.84	0.41	0.45	0.55	3.70	2.25	1.13	1.45	1.13	0.00	0.00	24.00	*
03.03.2025	77.23	47.35	54.42	29.88	52.20	51.91	17.76	50.83	51.36	17.48	-1.04	-0.53	17.48	0.41	0.46	0.56	3.93	2.41	0.92	1.52	0.92	0.00	0.00	24.00	
04.03.2025	79.66	48.42	52.82	31.24	52.33	52.03	16.98	50.87	51.45	16.72	-1.14	-0.59	16.72	0.41	0.46	0.56	4.06	2.47	0.88	1.59	0.88	0.00	0.00	24.00	
05.03.2025	81.26	48.92	56.20	32.34	52.06	51.79	20.55	50.56	51.21	20.23	-1.26	-0.64	20.23	0.41	0.46	0.56	4.11	2.48	1.08	1.63	1.08	0.00	0.00	24.00	
06.03.2025	79.06	48.45	53.69	30.61	52.69	52.44	18.23	51.24	51.86	17.94	-1.20	-0.62	17.94	0.41	0.47	0.56	4.06	2.49	0.96	1.57	0.96	0.00	0.00	24.00	
07.03.2025	79.12	48.77	52.74	30.35	53.33	53.12	16.11	51.87	52.52	15.86	-1.26	-0.66	15.86	0.41	0.47	0.56	4.11	2.54	0.83	1.57	0.83	0.00	0.00	24.00	
08.03.2025	81.86	49.84	54.47	32.02	53.51	53.32	16.68	51.94	52.69	16.43	-1.43	-0.75	16.43	0.40	0.46	0.56	4.26	2.60	0.87	1.66	0.87	0.00	0.00	24.00	
09.03.2025	81.12	48.59	56.16	32.53	50.83	50.57	21.66	49.36	50.01	21.31	-1.30	-0.64	21.31	0.40	0.45	0.55	4.01	2.41	1.15	1.61	1.15	0.00	0.00	24.00	
10.03.2025	75.89	46.80	55.85	29.09	50.53	50.32	17.30	49.23	49.79	17.03	-1.13	-0.56	17.03	0.41	0.46	0.56	3.75	2.32	0.90	1.43	0.90	0.00	0.00	24.00	
11.03.2025	72.89	44.59	54.32	28.30	47.76	47.42	18.33	46.62	46.97	18.05	-0.75	-0.35	18.05	0.40	0.44	0.56	3.41	2.09	0.94	1.32	0.94	0.00	0.00	24.00	
12.03.2025	66.75	40.98	52.67	25.77	44.11	43.74	17.16	43.22	43.39	16.91	-0.39	-0.17	16.91	0.40	0.44	0.56	2.89	1.78	0.86	1.11	0.86	0.00	0.00	24.00	
13.03.2025	67.79	42.49	52.20	25.30	47.59	47.31	17.02	46.59	46.90	16.77	-0.65	-0.30	16.77	0.40	0.45	0.56	3.17	1.99	0.86	1.18	0.86	0.00	0.00	24.00	
14.03.2025	67.09	42.42	53.30	24.67	48.33	48.02	15.28	47.35	47.61	15.06	-0.55	-0.26	15.06	0.41	0.46	0.56	3.18	2.02	0.77	1.17	0.77	0.00	0.00	24.00	
15.03.2025	66.76	42.72	56.30	24.04	48.97	48.66	18.90	47.98	48.24	18.62	-0.53	-0.26	18.62	0.42	0.47	0.56	3.21	2.06	0.97	1.15	0.97	0.00	0.00	24.00	
16.03.2025	68.09	42.62	53.38	25.47	46.80	46.42	20.45	45.81	46.02	20.15	-0.45	-0.21	20.15	0.41	0.46	0.55	3.13	1.96	1.03	1.17	1.03	0.00	0.00	24.00	
17.03.2025	67.90	43.10	55.83	24.80	48.34	48.02	19.97	47.33	47.60	19.67	-0.56	-0.27	19.67	0.42	0.47	0.56	3.22	2.05	1.02	1.17	1.02	0.00	0.00	24.00	
18.03.2025	73.91	46.63	54.93	27.28	52.64	52.42	17.97	51.35	51.87	17.69	-1.01	-0.52	17.69	0.41	0.47	0.56	3.81	2.41	0.94	1.40	0.94	0.00	0.00	24.00	
19.03.2025	76.36	48.38	54.27	27.98	53.95	53.79	17.18	52.55	53.20	16.91	-1.22	-0.65	16.91	0.41	0.48	0.56	4.02	2.55	0.89	1.47	0.89	0.00	0.00	24.00	
20.03.2025	70.86	44.48	55.22	26.38	48.84	48.50	17.34	47.74	48.04	17.08	-0.63	-0.30	17.08	0.41	0.46	0.56	3.39	2.13	0.89	1.26	0.89	0.00	0.00	24.00	
21.03.2025	71.94	44.39	55.47	27.55	48.32	47.93	17.04	47.20	47.48	16.78	-0.59	-0.28	16.78	0.41	0.45	0.56	3.40	2.10	0.88	1.30	0.88	0.00	0.00	24.00	
22.03.2025	70.71	44.18	54.23	26.53	48.96	48.53	16.09	47.86	48.08	15.84	-0.47	-0.23	15.84	0.41	0.46	0.54	3.39	2.12	0.83	1.27	0.83	0.00	0.00	24.00	
23.03.2025	68.72	43.01	51.30	25.71	47.63	47.20	20.18	46.61	46.78	19.90	-0.35	-0.17	19.90	0.41	0.45	0.55	3.21	2.01	1.00	1.20	1.00	0.00	0.00	24.00	
24.03.2025	66.45	42.03	51.52	24.42	47.29	46.93	17.72	46.34	46.54	17.47	-0.42	-0.20	17.47	0.41	0.45	0.56	3.08	1.95	0.87	1.13	0.87	0.00	0.00	24.00	
25.03.2025	65.78	41.97	51.94	23.81	47.40	47.03	17.64	46.47	46.64	17.40	-0.37	-0.17	17.40	0.41	0.46	0.56	3.06	1.96	0.86	1.10	0.86	0.00	0.00	24.00	
26.03.2025	65.43	41.51	50.05	23.92	45.91	45.44	17.38	45.02	45.07	17.15	-0.11	-0.05	17.15	0.41	0.45	0.56	2.95	1.87	0.84	1.08	0.84	0.00	0.00	24.00	
27.03.2025	65.49	41.62	52.09	23.87	45.83	45.33	17.33	44.93	44.96	17.10	-0.06	-0.03	17.10	0.40	0.45	0.56	2.95	1.88	0.84	1.07	0.84	0.00	0.00	24.00	
28.03.2025	65.88	42.31	51.82	23.57	47.06	46.59	16.78	46.12	46.19	16.55	-0.15	-0.07	16.55	0.41	0.45	0.56	3.04	1.96	0.82	1.09	0.82	0.00	0.00	24.00	
29.03.2025	65.89	41.67	52.49	24.22	44.88	44.39	17.61	43.99	44.03	17.36	-0.08	-0.03	17.36	0.40	0.45	0.56	2.90	1.84	0.86	1.06	0.86	0.00	0.00	24.00	
30.03.2025	65.55	41.69	51.60	23.86	45.05	44.51	22.53	44.17	44.14	22.22	0.07	0.03	22.22	0.40	0.44	0.55	2.90	1.85	1.10	1.05	1.10	0.00	0.00	24.00	
31.03.2025	65.60	42.37	52.85	23.23	46.14	45.62	19.27	45.24	45.23	19.00	0.01	0.01	19.00	0.40	0.44	0.56	2.97	1.92	0.95	1.05	0.95	0.00	0.00	24.00	
Средние:	71.75	44.70	53.68	27.05	---	---	---	---	---	---	-0.67	---	---	0.41	0.46	0.56	---	---	---	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	1520.79	1510.07	564.72	1485.27	1495.59	556.30	---	-10.32	556.30	---	---	---	107.18	66.86	28.74	40.33	28.74	---	0.00	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Мтс	Мгв	W1	W2	W3	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	142606.70	130630.66	40858.68	138579.14	128522.10	40304.92	10234.58	40291.46	11032.00	8045.33	1966.56	2986.03	1965.98	78724.88
31.03.2025	144127.48	132140.73	41423.40	140064.41	130017.69	40861.22	10224.26	40847.76	11139.18	8112.19	1995.30	3026.36	1994.73	79468.88
Итого:	1520.79	1510.07	564.72	1485.27	1495.59	556.30	-10.32	556.30	107.18	66.86	28.74	40.33	28.74	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 40А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-026М (УЗЕЛ 1) Заводской номер: 1703703
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1731966
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1301666
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 8030446
ДДМ-03Т-1000ДИ SN 7121368

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1721585
ВЗЛЕТ ТПС SN 1720904

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Мтс	Мгв	P1	P2	W1	W2	Wтс	Wгв	ta	Vхв	Тнар	НС
	С°	С°	С°	М³	М³	т	т	т	т	т	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°	М³	ч	
01.03.2025	80.30	46.64	33.66	68.34	67.42	66.41	66.72	-0.47	-0.31	0.00	0.50	0.41	5.35	3.11	2.24	0.00	0.00	0.00	24.00	
02.03.2025	79.05	45.55	33.50	66.87	65.90	65.04	65.25	-0.33	-0.22	0.00	0.50	0.41	5.15	2.97	2.18	0.00	0.00	0.00	24.00	
03.03.2025	80.35	46.79	33.56	69.38	68.47	67.43	67.75	-0.49	-0.33	0.00	0.51	0.41	5.43	3.16	2.26	0.00	0.00	0.00	24.00	
04.03.2025	82.95	47.92	35.03	69.69	68.90	67.61	68.15	-0.79	-0.54	0.00	0.51	0.41	5.62	3.25	2.37	0.00	0.00	0.00	24.00	
05.03.2025	84.51	48.40	36.11	69.61	68.89	67.46	68.13	-0.98	-0.66	0.00	0.51	0.41	5.71	3.27	2.44	0.00	0.00	0.00	24.00	
06.03.2025	82.09	48.01	34.08	70.67	69.83	68.60	69.07	-0.69	-0.48	0.00	0.52	0.42	5.64	3.30	2.34	0.00	0.00	0.00	24.00	
07.03.2025	82.13	48.27	33.86	71.78	70.95	69.68	70.17	-0.70	-0.49	0.00	0.52	0.41	5.73	3.37	2.36	0.00	0.00	0.00	24.00	
08.03.2025	85.06	49.50	35.56	72.24	71.54	69.98	70.71	-1.03	-0.73	0.00	0.51	0.41	5.97	3.48	2.49	0.00	0.00	0.00	24.00	
09.03.2025	84.66	48.52	36.14	69.04	68.33	66.90	67.57	-0.99	-0.67	0.00	0.50	0.41	5.67	3.25	2.42	0.00	0.00	0.00	24.00	
10.03.2025	78.96	46.68	32.28	69.09	68.16	67.20	67.45	-0.38	-0.25	0.00	0.51	0.41	5.32	3.15	2.17	0.00	0.00	0.00	24.00	
11.03.2025	75.98	44.61	31.37	65.64	64.61	63.95	64.00	-0.08	-0.05	0.00	0.49	0.40	4.88	2.87	2.01	0.00	0.00	0.00	24.00	
12.03.2025	70.04	41.31	28.73	60.93	59.73	59.59	59.25	0.58	0.34	0.00	0.48	0.40	4.18	2.47	1.71	0.00	0.00	0.00	24.00	
13.03.2025	70.88	42.73	28.15	65.73	64.54	64.24	63.97	0.42	0.27	0.00	0.50	0.41	4.57	2.76	1.81	0.00	0.00	0.00	24.00	
14.03.2025	69.89	42.65	27.24	66.88	65.64	65.41	65.08	0.52	0.34	0.00	0.51	0.42	4.58	2.80	1.78	0.00	0.00	0.00	24.00	
15.03.2025	69.50	42.92	26.58	67.79	66.53	66.31	65.95	0.55	0.37	0.00	0.52	0.42	4.62	2.85	1.76	0.00	0.00	0.00	24.00	
16.03.2025	70.82	42.89	27.93	64.74	63.57	63.28	63.01	0.42	0.27	0.00	0.51	0.42	4.49	2.72	1.77	0.00	0.00	0.00	24.00	
17.03.2025	70.61	43.30	27.31	66.92	65.73	65.42	65.14	0.43	0.28	0.00	0.52	0.43	4.63	2.84	1.79	0.00	0.00	0.00	24.00	
18.03.2025	76.89	46.67	30.22	72.73	71.76	70.83	71.01	-0.25	-0.18	0.00	0.52	0.42	5.46	3.32	2.14	0.00	0.00	0.00	24.00	
19.03.2025	79.27	48.18	31.09	74.42	73.54	72.37	72.73	-0.50	-0.36	0.00	0.53	0.42	5.75	3.50	2.25	0.00	0.00	0.00	24.00	
20.03.2025	74.12	44.55	29.57	67.48	66.42	65.83	65.79	0.06	0.04	0.00	0.51	0.41	4.89	2.94	1.95	0.00	0.00	0.00	24.00	
21.03.2025	75.19	44.66	30.53	66.78	65.75	65.11	65.13	-0.03	-0.02	0.00	0.50	0.41	4.90	2.92	1.99	0.00	0.00	0.00	24.00	
22.03.2025	73.88	44.46	29.42	67.64	66.55	66.00	65.92	0.11	0.07	0.00	0.51	0.41	4.88	2.94	1.94	0.00	0.00	0.00	24.00	
23.03.2025	72.01	43.22	28.79	65.83	64.70	64.30	64.13	0.26	0.17	0.00	0.50	0.41	4.64	2.79	1.85	0.00	0.00	0.00	24.00	
24.03.2025	69.08	42.30	26.78	65.45	64.36	64.05	63.81	0.37	0.24	0.00	0.50	0.41	4.43	2.72	1.71	0.00	0.00	0.00	24.00	
25.03.2025	68.50	42.24	26.26	65.50	64.48	64.11	63.93	0.29	0.19	0.00	0.51	0.42	4.40	2.72	1.68	0.00	0.00	0.00	24.00	
26.03.2025	68.33	41.90	26.43	63.40	62.49	62.06	61.96	0.16	0.10	0.00	0.50	0.41	4.25	2.61	1.64	0.00	0.00	0.00	24.00	
27.03.2025	68.32	41.94	26.38	63.25	62.39	61.92	61.87	0.07	0.05	0.00	0.50	0.41	4.24	2.61	1.63	0.00	0.00	0.00	24.00	
28.03.2025	68.48	42.60	25.88	64.98	64.14	63.60	63.59	0.02	0.01	0.00	0.50	0.41	4.36	2.72	1.64	0.00	0.00	0.00	24.00	
29.03.2025	68.49	42.04	26.45	62.01	61.23	60.69	60.71	-0.03	-0.02	0.00	0.49	0.41	4.16	2.56	1.60	0.00	0.00	0.00	24.00	
30.03.2025	68.18	42.09	26.09	62.24	61.47	60.94	60.95	-0.03	-0.02	0.00	0.49	0.41	4.16	2.57	1.59	0.00	0.00	0.00	24.00	
31.03.2025	68.23	42.68	25.55	63.81	63.04	62.47	62.49	-0.03	-0.02	0.00	0.49	0.41	4.27	2.68	1.60	0.00	0.00	0.00	24.00	
Средние:	74.73	44.72	30.02	---	---	---	---	-0.11	---	---	0.51	0.41	---	---	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	2080.87	2051.07	2028.77	2031.40	---	-2.62	0.00	---	---	152.36	91.24	61.12	0.00	---	0.00	744.00	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мтс	Мгв	W1	W2	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	т	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	129081.54	105850.73	125328.49	104464.51	20863.98	0.00	10160.63	6539.81	3620.82	0.00	56306.97
31.03.2025	131162.41	107901.80	127357.27	106495.91	20861.36	0.00	10312.99	6631.05	3681.94	0.00	57050.97
Итого:	2080.87	2051.07	2028.77	2031.40	-2.62	0.00	152.36	91.24	61.12	0.00	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации