

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Полазненская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400823
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 447006

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410015/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410015/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.03.2025	59.29	46.12	13.17	584.69	588.94	-0.72	0.50	0.50	7.69	0.00	7.69	5.00	0.50	24.00	
02.03.2025	58.35	45.58	12.77	584.75	589.00	-0.72	0.50	0.50	7.46	0.00	7.46	5.00	0.50	24.00	
03.03.2025	59.18	46.08	13.10	584.81	589.06	-0.72	0.50	0.50	7.64	0.00	7.64	5.00	0.50	24.00	
04.03.2025	60.31	46.71	13.60	584.41	588.75	-0.74	0.50	0.50	7.94	0.00	7.94	5.00	0.50	24.00	
05.03.2025	62.16	47.83	14.33	584.15	588.38	-0.72	0.50	0.50	8.36	0.00	8.36	5.00	0.50	24.00	
06.03.2025	60.13	46.82	13.31	584.32	588.43	-0.70	0.50	0.50	7.76	0.00	7.76	5.00	0.50	24.00	
07.03.2025	59.98	46.78	13.20	584.43	588.69	-0.73	0.50	0.50	7.70	0.00	7.70	5.00	0.50	24.00	
08.03.2025	61.31	47.46	13.85	584.13	588.44	-0.74	0.50	0.50	8.08	0.00	8.08	5.00	0.50	24.00	
09.03.2025	62.43	48.06	14.37	583.94	588.19	-0.73	0.50	0.50	8.38	0.00	8.38	5.00	0.50	24.00	
10.03.2025	57.85	45.52	12.33	584.81	589.00	-0.71	0.50	0.50	7.20	0.00	7.20	5.00	0.50	24.00	
11.03.2025	56.11	44.34	11.77	585.00	589.31	-0.73	0.50	0.50	6.87	0.00	6.87	5.00	0.50	24.00	
12.03.2025	51.82	41.74	10.08	585.69	590.00	-0.73	0.50	0.50	5.89	0.00	5.89	5.00	0.50	24.00	
13.03.2025	50.34	40.88	9.46	585.87	590.19	-0.73	0.50	0.50	5.53	0.00	5.53	5.00	0.50	24.00	
14.03.2025	48.26	39.54	8.72	586.25	590.62	-0.74	0.50	0.50	5.10	0.00	5.10	5.00	0.50	24.00	
15.03.2025	46.77	38.62	8.15	586.50	590.88	-0.74	0.50	0.50	4.77	0.00	4.77	5.00	0.50	24.00	
16.03.2025	52.20	41.91	10.29	585.63	590.00	-0.74	0.50	0.50	6.01	0.00	6.01	5.00	0.50	24.00	
17.03.2025	51.60	41.70	9.90	585.75	590.06	-0.73	0.50	0.50	5.79	0.00	5.79	5.00	0.50	24.00	
18.03.2025	56.11	44.34	11.77	585.06	589.37	-0.73	0.50	0.50	6.87	0.00	6.87	5.00	0.50	24.00	
19.03.2025	58.40	45.81	12.59	584.81	589.07	-0.73	0.50	0.50	7.35	0.00	7.35	5.00	0.50	24.00	
20.03.2025	55.69	44.07	11.62	584.94	589.18	-0.72	0.50	0.50	6.79	0.00	6.79	5.00	0.50	24.00	
21.03.2025	56.01	44.13	11.88	585.00	589.32	-0.74	0.50	0.50	6.94	0.00	6.94	5.00	0.50	24.00	
22.03.2025	55.16	43.64	11.52	585.12	589.31	-0.71	0.50	0.50	6.73	0.00	6.73	5.00	0.50	24.00	
23.03.2025	53.23	42.37	10.86	585.57	589.56	-0.68	0.50	0.50	6.34	0.00	6.34	5.00	0.50	24.00	
24.03.2025	49.27	40.11	9.16	586.06	590.13	-0.69	0.50	0.50	5.36	0.00	5.36	5.00	0.50	24.00	
25.03.2025	48.08	39.43	8.65	586.06	590.25	-0.71	0.50	0.50	5.06	0.00	5.06	5.00	0.50	24.00	
26.03.2025	47.14	38.87	8.27	586.31	590.37	-0.69	0.50	0.50	4.84	0.00	4.84	5.00	0.50	24.00	
27.03.2025	46.34	38.39	7.95	586.57	590.69	-0.70	0.50	0.50	4.65	0.00	4.65	5.00	0.50	24.00	
28.03.2025	44.94	37.61	7.33	586.50	590.75	-0.72	0.50	0.50	4.29	0.00	4.29	5.00	0.50	24.00	
29.03.2025	47.02	38.89	8.13	586.25	590.50	-0.72	0.50	0.50	4.76	0.00	4.76	5.00	0.50	24.00	
30.03.2025	47.51	39.38	8.13	561.81	565.75	-0.70	0.50	0.50	4.56	0.00	4.56	5.00	0.50	23.00	
31.03.2025	43.66	37.04	6.62	586.56	590.94	-0.74	0.50	0.50	3.87	0.00	3.87	5.00	0.50	24.00	
Средние:	53.76	42.90	10.87	---	---	-0.72	0.50	0.50	---	---	---	5.00	0.50	---	
Итого:	---	---	---	18121.75	18253.13	---	---	---	196.57	0.00	196.57	---	---	743.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
28.02.2025	521019.75	617963.00	14494.91	0.00	14494.91
31.03.2025	539141.50	636216.13	14691.47	0.00	14691.47
Итого:	18121.75	18253.13	196.57	0.00	196.57

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Полазненская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00863013
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.03.2025	60.54	44.71	15.58	78.730	52.667	77.416	52.191	7.78	7.70	4.304	2.076	2.228	24.0		Ok
02.03.2025	61.05	45.06	15.60	84.510	52.013	83.077	51.535	7.75	7.66	4.661	2.068	2.593	24.0		Ok
03.03.2025	59.72	43.55	16.56	68.730	43.269	67.612	42.900	7.68	7.64	3.703	1.657	2.047	24.0	*	HC Vmin
04.03.2025	59.19	41.12	17.95	65.200	37.141	64.158	36.862	7.83	7.87	3.480	1.334	2.146	24.0		Ok
05.03.2025	59.14	41.18	17.83	63.550	36.878	62.535	36.600	7.82	7.86	3.389	1.327	2.063	24.0		Ok
06.03.2025	59.40	41.64	17.57	65.890	37.683	64.829	37.392	7.82	7.85	3.530	1.373	2.158	24.0		Ok
07.03.2025	59.24	41.78	17.40	65.250	38.495	64.204	38.195	7.82	7.85	3.486	1.407	2.079	24.0		Ok
08.03.2025	59.41	41.88	17.47	66.040	38.449	64.976	38.148	7.82	7.85	3.539	1.409	2.130	24.0		Ok
09.03.2025	59.61	41.79	17.57	69.460	38.689	68.333	38.387	7.80	7.82	3.736	1.415	2.321	24.0		Ok
10.03.2025	59.56	42.12	17.35	66.330	39.233	65.257	38.922	7.82	7.84	3.564	1.447	2.117	24.0		Ok
11.03.2025	59.28	41.74	17.51	66.850	39.151	65.777	38.847	7.82	7.84	3.574	1.430	2.144	24.0		Ok
12.03.2025	59.38	41.78	17.55	66.630	39.139	65.558	38.834	7.82	7.83	3.569	1.431	2.138	24.0		Ok
13.03.2025	59.36	41.92	17.28	67.920	39.196	66.828	38.888	7.81	7.83	3.636	1.438	2.198	24.0		Ok
14.03.2025	59.27	41.70	17.49	66.140	39.412	65.079	39.106	7.82	7.84	3.535	1.438	2.097	24.0		Ok
15.03.2025	59.39	41.63	17.63	68.100	39.108	67.004	38.806	7.81	7.83	3.648	1.424	2.224	24.0		Ok
16.03.2025	58.80	41.56	16.75	72.640	38.444	71.492	38.148	7.78	7.80	3.851	1.397	2.453	24.0		Ok
17.03.2025	59.39	41.84	17.51	66.010	39.267	64.947	38.960	7.82	7.83	3.536	1.438	2.098	24.0		Ok
18.03.2025	59.54	41.77	17.62	66.530	39.176	65.455	38.871	7.82	7.84	3.573	1.432	2.141	24.0		Ok
19.03.2025	59.65	41.97	17.57	67.720	39.084	66.621	38.776	7.82	7.83	3.644	1.436	2.208	24.0		Ok
20.03.2025	59.47	41.42	18.01	66.980	39.093	65.900	38.794	7.81	7.83	3.593	1.415	2.178	24.0		Ok
21.03.2025	59.51	41.39	18.01	67.550	39.085	66.459	38.787	7.82	7.83	3.626	1.414	2.212	24.0		Ok
22.03.2025	59.55	41.37	18.09	68.000	38.840	66.900	38.544	7.81	7.82	3.653	1.404	2.249	24.0		Ok
23.03.2025	58.78	40.72	17.72	71.010	38.481	69.889	38.198	7.79	7.80	3.763	1.367	2.396	24.0		Ok
24.03.2025	59.20	41.46	17.51	66.750	38.691	65.682	38.395	7.81	7.83	3.564	1.402	2.161	24.0		Ok
25.03.2025	58.87	41.35	17.29	67.270	37.758	66.205	37.470	7.81	7.83	3.570	1.365	2.206	24.0		Ok
26.03.2025	59.03	41.40	17.45	66.250	37.834	65.196	37.545	7.81	7.83	3.526	1.369	2.157	24.0		Ok
27.03.2025	59.05	41.37	17.50	67.550	37.511	66.475	37.225	7.81	7.82	3.597	1.357	2.240	24.0		Ok
28.03.2025	59.15	41.63	17.42	67.280	37.525	66.205	37.235	7.81	7.82	3.589	1.367	2.222	24.0		Ok
29.03.2025	59.56	44.91	14.47	66.890	41.316	65.806	40.936	7.22	7.14	3.594	1.636	1.958	24.0	*	HC Vmin
30.03.2025	61.00	46.35	14.59	84.070	52.476	82.647	51.964	7.78	7.66	4.632	2.152	2.481	24.0		Ok
31.03.2025	60.60	45.20	15.17	81.480	53.930	80.118	53.431	7.81	7.70	4.459	2.151	2.308	24.0		Ok
Средние:	59.51	42.24	17.13	---	---	---	---	7.79	7.78	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2143.309	1259.034	2108.642	1248.893	---	---	115.126	46.776	68.350	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2025	53954.160	39572.040	53383.980	35986.950	2766.720	1408.253	1358.467	16694.3
31.03.2025	56097.460	40831.070	55492.620	37235.850	2881.846	1455.030	1426.817	17438.3
Итого:	2143.300	1259.030	2108.640	1248.900	115.126	46.777	68.350	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации