

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 13 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400497
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 446955

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409792/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409792/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГДж	ГДж	ГДж	°C	МПа	ч	
01.04.2025	43.86	39.89	3.97	379.50	392.44	-3.35	0.90	0.50	6.42	0.00	6.42	0.00	0.20	24.00	*
02.04.2025	45.07	40.81	4.26	379.59	392.53	-3.35	0.90	0.50	6.88	0.00	6.88	0.00	0.20	24.00	*
03.04.2025	45.98	41.39	4.59	379.47	392.34	-3.34	0.90	0.50	7.41	0.00	7.41	0.00	0.20	24.00	*
04.04.2025	45.79	41.13	4.66	379.60	392.50	-3.34	0.90	0.50	7.53	0.00	7.53	0.00	0.20	24.00	*
05.04.2025	45.44	40.90	4.54	379.50	392.47	-3.36	0.90	0.50	7.33	0.00	7.33	0.00	0.20	24.00	*
06.04.2025	45.70	41.05	4.65	379.40	392.34	-3.35	0.90	0.50	7.51	0.00	7.51	0.00	0.20	24.00	*
07.04.2025	45.95	41.13	4.82	379.31	392.35	-3.38	0.90	0.50	7.77	0.00	7.77	0.00	0.20	24.00	*
08.04.2025	45.51	40.80	4.71	379.44	392.47	-3.38	0.90	0.50	7.61	0.00	7.61	0.00	0.20	24.00	*
09.04.2025	43.54	39.41	4.13	379.28	392.34	-3.39	0.90	0.50	6.68	0.00	6.68	0.00	0.20	24.00	*
10.04.2025	45.02	40.29	4.73	303.47	313.88	-3.37	0.90	0.50	6.10	0.00	6.10	0.00	0.20	23.93	*
11.04.2025	45.68	41.13	4.55	396.94	410.15	-3.27	0.90	0.50	7.69	0.00	7.68	0.00	0.20	24.00	*
12.04.2025	46.16	41.51	4.65	394.31	407.50	-3.29	0.90	0.50	7.81	0.00	7.81	0.00	0.20	23.96	*
13.04.2025	49.27	43.88	5.39	394.94	408.03	-3.26	0.90	0.50	9.03	0.00	9.03	0.00	0.20	24.00	*
14.04.2025	49.43	44.09	5.34	395.03	408.22	-3.28	0.90	0.50	8.94	0.00	8.94	0.00	0.20	24.00	*
15.04.2025	43.09	39.30	3.79	394.91	408.22	-3.31	0.90	0.50	6.38	0.00	6.38	0.00	0.20	24.00	*
16.04.2025	40.32	37.03	3.29	398.84	412.25	-3.31	0.90	0.50	5.62	0.00	5.62	0.00	0.20	23.89	*
17.04.2025	47.45	42.33	5.12	379.88	392.66	-3.31	0.90	0.50	8.26	0.00	8.26	0.00	0.20	24.00	*
18.04.2025	45.44	40.92	4.52	379.87	392.75	-3.33	0.90	0.50	7.32	0.00	7.32	0.00	0.20	24.00	*
19.04.2025	35.43	33.23	2.20	379.47	392.47	-3.37	0.90	0.50	3.64	0.00	3.64	0.00	0.20	24.00	*
20.04.2025	37.43	34.77	2.66	379.50	392.56	-3.38	0.90	0.50	4.35	0.00	4.35	0.00	0.20	24.00	*
21.04.2025	42.20	38.35	3.85	380.09	393.12	-3.37	0.90	0.50	6.24	0.00	6.24	0.00	0.20	24.00	*
22.04.2025	35.57	33.26	2.31	376.38	389.32	-3.38	0.90	0.50	3.77	0.00	3.77	0.00	0.20	23.79	*
23.04.2025	43.71	39.45	4.26	379.62	392.62	-3.37	0.90	0.50	6.88	0.00	6.88	0.00	0.20	24.00	*
24.04.2025	36.13	33.75	2.38	379.32	392.41	-3.39	0.90	0.50	3.91	0.00	3.91	0.00	0.20	24.00	*
25.04.2025	38.15	35.27	2.88	379.50	392.59	-3.39	0.90	0.50	4.70	0.00	4.70	0.00	0.20	24.00	*
26.04.2025	37.73	34.93	2.80	379.46	392.59	-3.40	0.90	0.50	4.57	0.00	4.57	0.00	0.20	24.00	*
27.04.2025	41.94	38.05	3.89	379.79	392.85	-3.38	0.90	0.50	6.31	0.00	6.31	0.00	0.20	24.00	*
28.04.2025	41.39	37.44	3.95	379.53	392.47	-3.35	0.90	0.50	6.41	0.00	6.41	0.00	0.20	24.00	*
29.04.2025	43.48	38.85	4.63	379.72	392.62	-3.34	0.90	0.50	7.47	0.00	7.47	0.00	0.20	24.00	*
30.04.2025	43.86	39.42	4.44	379.53	392.56	-3.38	0.90	0.50	7.16	0.00	7.16	0.00	0.20	24.00	*
Средние:	43.19	39.13	4.07	---	---	-3.35	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11405.19	11793.62	---	---	---	197.69	0.00	197.69	---	---	719.57	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГДж	ГДж	ГДж
31.03.2025	348282.97	371858.22	11706.38	588.11	11118.27
30.04.2025	359688.16	383651.84	11904.08	588.11	11315.96
Итого:	11405.19	11793.62	197.69	0.00	197.69

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации