

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400583
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 446964
Обратка:

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.04.2025	43.46	39.27	4.19	366.97	369.22	-0.61	0.90	0.50	1.56	0.00	1.56	5.00	0.20	24.00	*
02.04.2025	44.73	40.25	4.48	367.00	368.53	-0.42	0.90	0.50	1.67	0.00	1.67	5.00	0.20	24.00	*
03.04.2025	45.64	40.84	4.80	367.25	369.54	-0.62	0.90	0.50	1.79	0.00	1.79	5.00	0.20	24.00	*
04.04.2025	45.49	40.57	4.92	367.97	370.50	-0.69	0.90	0.50	1.84	0.00	1.84	5.00	0.20	24.00	*
05.04.2025	45.21	40.38	4.83	367.15	370.15	-0.81	0.90	0.50	1.80	0.00	1.80	5.00	0.20	24.00	*
06.04.2025	45.45	40.52	4.93	366.57	368.88	-0.63	0.90	0.50	1.83	0.00	1.83	5.00	0.20	24.00	*
07.04.2025	45.57	40.52	5.05	367.31	368.22	-0.25	0.90	0.50	1.88	0.00	1.88	5.00	0.20	24.00	*
08.04.2025	45.21	40.28	4.93	367.19	368.75	-0.42	0.90	0.50	1.84	0.00	1.84	5.00	0.20	24.00	*
09.04.2025	43.37	39.01	4.36	367.37	368.90	-0.42	0.90	0.50	1.63	0.00	1.63	5.00	0.20	24.00	*
10.04.2025	44.59	39.57	5.02	298.88	301.72	-0.95	0.90	0.50	1.51	0.00	1.51	5.00	0.20	19.74	*
11.04.2025	45.41	40.54	4.87	385.87	386.47	-0.16	0.90	0.50	1.91	0.00	1.91	5.00	0.20	24.00	*
12.04.2025	45.83	40.90	4.93	381.13	383.31	-0.57	0.90	0.50	1.90	0.00	1.90	5.00	0.20	23.94	*
13.04.2025	48.74	43.12	5.62	382.53	384.47	-0.51	0.90	0.50	2.18	0.00	2.18	5.00	0.20	24.00	*
14.04.2025	49.22	43.55	5.67	381.19	383.56	-0.62	0.90	0.50	2.19	0.00	2.19	5.00	0.20	24.00	*
15.04.2025	43.45	39.33	4.12	379.75	384.91	-1.35	0.90	0.50	1.59	0.00	1.59	5.00	0.20	24.00	*
16.04.2025	39.87	36.48	3.39	384.15	389.81	-1.46	0.90	0.50	1.33	0.00	1.33	5.00	0.20	23.89	*
17.04.2025	46.92	41.58	5.34	367.66	369.41	-0.47	0.90	0.50	1.99	0.00	1.99	5.00	0.20	24.00	*
18.04.2025	45.52	40.69	4.83	366.56	367.56	-0.27	0.90	0.50	1.80	0.00	1.80	5.00	0.20	24.00	*
19.04.2025	35.67	33.24	2.43	366.22	368.72	-0.68	0.90	0.50	0.92	0.00	0.92	5.00	0.20	24.00	*
20.04.2025	37.10	34.33	2.77	366.19	369.03	-0.77	0.90	0.50	1.04	0.00	1.04	5.00	0.20	24.00	*
21.04.2025	41.68	37.73	3.95	366.47	369.31	-0.77	0.90	0.50	1.48	0.00	1.48	5.00	0.20	24.00	*
22.04.2025	35.50	33.15	2.35	362.18	364.82	-0.73	0.90	0.50	0.88	0.00	0.88	5.00	0.20	23.78	*
23.04.2025	43.09	38.77	4.32	365.47	369.18	-1.01	0.90	0.50	1.61	0.00	1.61	5.00	0.20	24.00	*
24.04.2025	36.56	34.02	2.54	365.60	370.66	-1.37	0.90	0.50	0.96	0.00	0.96	5.00	0.20	24.00	*
25.04.2025	37.63	34.75	2.88	366.03	370.19	-1.13	0.90	0.50	1.08	0.00	1.08	5.00	0.20	24.00	*
26.04.2025	37.62	34.75	2.87	365.72	370.47	-1.29	0.90	0.50	1.08	0.00	1.08	5.00	0.20	24.00	*
27.04.2025	41.34	37.44	3.90	366.18	370.59	-1.20	0.90	0.50	1.46	0.00	1.46	5.00	0.20	24.00	*
28.04.2025	41.49	37.48	4.01	366.41	370.41	-1.09	0.90	0.50	1.50	0.00	1.50	5.00	0.20	24.00	*
29.04.2025	42.92	38.31	4.61	366.53	369.50	-0.81	0.90	0.50	1.71	0.00	1.71	5.00	0.20	24.00	*
30.04.2025	43.61	39.07	4.54	365.56	370.28	-1.28	0.90	0.50	1.69	0.00	1.69	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	42.93	38.68	4.25	---	---	-0.78	0.90	0.50	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11021.06	11107.07	---	---	---	47.66	0.00	47.66	---	---	715.36	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.03.2025	441236.25	465893.84	11181.14	0.00	11181.14
30.04.2025	452257.31	477000.91	11228.80	0.00	11228.80
Итого:	11021.06	11107.07	47.66	0.00	47.66

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00931114
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.04.2025	62.13	57.72	4.34	98.711	92.819	96.970	91.391	5.50	4.80	5.541	4.818	0.723	24.0	*	HC Tmin
02.04.2025	61.36	57.11	4.17	99.188	93.103	97.477	91.701	5.49	4.79	5.495	4.778	0.717	24.0	*	HC Tmin
03.04.2025	61.28	56.94	4.34	98.608	92.984	96.912	91.592	5.49	4.79	5.455	4.757	0.698	24.0	*	HC Tmin
04.04.2025	60.63	56.31	4.33	92.285	86.769	90.729	85.497	5.36	4.67	5.048	4.387	0.662	24.0	*	min; HC Tmin
05.04.2025	61.19	56.87	4.36	102.237	95.211	100.485	93.788	5.48	4.74	5.647	4.865	0.782	24.0	*	HC Tmin
06.04.2025	59.88	55.84	4.06	103.991	94.239	102.279	92.879	5.47	4.74	5.614	4.722	0.893	24.0	*	HC Tmin
07.04.2025	61.25	56.77	4.45	99.654	92.543	97.942	91.164	5.49	4.79	5.510	4.720	0.791	24.0	*	HC Tmin
08.04.2025	61.26	56.82	4.40	99.781	92.954	98.067	91.567	5.48	4.77	5.518	4.744	0.774	24.0	*	HC Tmin
09.04.2025	61.72	57.33	4.40	100.411	93.614	98.661	92.194	5.48	4.75	5.597	4.824	0.773	24.0	*	HC Tmin
10.04.2025	61.14	56.77	4.34	98.774	93.086	97.083	91.701	5.49	4.77	5.451	4.747	0.705	24.0	*	HC Tmin
11.04.2025	60.62	56.19	4.53	77.987	72.648	76.673	71.587	4.25	4.03	4.265	3.664	0.601	24.0	*	min; HC Tmin
12.04.2025	62.77	58.14	5.09	89.593	84.455	87.981	83.136	4.78	4.20	5.083	4.418	0.666	24.0	*	HC G; HC Tmin
13.04.2025	63.77	59.30	4.48	106.427	98.366	104.456	96.773	5.47	4.78	6.140	5.255	0.885	24.0		Ok
14.04.2025	64.60	59.86	4.80	101.905	96.033	99.971	94.450	5.49	4.83	5.960	5.181	0.779	24.0		Ok
15.04.2025	65.38	60.59	4.91	101.604	96.673	99.633	95.042	5.49	4.82	6.017	5.283	0.733	24.0		Ok
16.04.2025	65.19	60.41	4.87	101.967	95.923	100.000	94.314	5.49	4.83	6.020	5.226	0.794	24.0		Ok
17.04.2025	63.95	59.36	4.57	102.717	96.476	100.804	94.911	5.48	4.81	5.943	5.159	0.784	24.0		Ok
18.04.2025	64.99	60.22	4.88	99.887	95.261	97.971	93.673	5.50	4.85	5.878	5.172	0.706	24.0		Ok
19.04.2025	65.70	60.95	4.86	103.469	96.742	101.444	95.092	5.49	4.81	6.159	5.320	0.838	24.0	*	HC Tmin
20.04.2025	65.20	60.62	4.67	104.339	96.773	102.326	95.140	5.49	4.80	6.161	5.292	0.869	24.0		Ok
21.04.2025	64.94	60.30	4.71	101.472	95.448	99.528	93.853	5.49	4.83	5.967	5.190	0.778	24.0		Ok
22.04.2025	63.62	59.19	4.39	99.924	94.595	98.079	93.067	5.49	4.83	5.751	5.043	0.707	24.0	*	HC Tmin
23.04.2025	57.84	54.00	3.97	101.800	95.141	100.231	93.856	5.45	4.77	5.297	4.599	0.698	24.0	*	HC Tmin
24.04.2025	63.85	59.34	4.59	101.232	94.819	99.352	93.282	5.48	4.80	5.848	5.069	0.780	24.0		Ok
25.04.2025	62.82	58.51	4.40	100.771	95.655	98.956	94.145	5.50	4.80	5.723	5.038	0.685	24.0	*	HC Tmin
26.04.2025	62.34	58.12	4.32	100.885	96.194	99.095	94.697	5.49	4.78	5.683	5.030	0.653	24.0		Ok
27.04.2025	57.87	54.33	3.46	102.617	94.930	101.032	93.631	5.46	4.76	5.342	4.619	0.724	24.0	*	HC Tmin
28.04.2025	53.78	50.46	3.20	99.457	92.547	98.127	91.454	5.45	4.77	4.787	4.158	0.630	24.0	*	HC Tmin
29.04.2025	57.18	53.16	3.99	99.233	92.771	97.738	91.557	5.46	4.78	5.101	4.409	0.692	24.0	*	HC Tmin
30.04.2025	58.26	54.20	4.12	98.730	93.211	97.188	91.943	5.47	4.77	5.178	4.523	0.654	24.0	*	HC Tmin
Средние:	61.88	57.53	4.40	---	---	---	---	5.41	4.74	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2989.656	2801.983	2937.189	2759.078	---	---	167.182	145.008	22.174	720.0		

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч
31.03.2025	77715.390	74125.700	76332.490	72945.030	4388.109	3925.232	462.877	17242.8
30.04.2025	80705.050	76927.680	79269.680	75704.110	4555.291	4070.240	485.051	17962.8
Итого:	2989.660	2801.980	2937.190	2759.080	167.182	145.008	22.174	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации