

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Q1 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.04.2025	59.47	11.926	11.732	5.70	0.639	24.0		Ok
02.04.2025	58.93	11.991	11.800	5.69	0.636	24.0		Ok
03.04.2025	58.82	12.809	12.605	5.69	0.679	24.0		Ok
04.04.2025	58.43	12.602	12.404	5.55	0.663	24.0		Ok
05.04.2025	59.18	14.963	14.723	5.65	0.798	24.0		Ok
06.04.2025	57.22	14.920	14.695	5.63	0.767	24.0		Ok
07.04.2025	59.17	11.706	11.518	5.69	0.624	24.0		Ok
08.04.2025	59.20	11.358	11.175	5.69	0.606	24.0		Ok
09.04.2025	59.41	13.318	13.102	5.66	0.713	24.0		Ok
10.04.2025	58.65	12.613	12.414	5.68	0.666	24.0		Ok
11.04.2025	59.65	12.315	12.114	5.70	0.662	24.0		Ok
12.04.2025	60.09	12.218	12.015	5.01	0.662	24.0		Ok
13.04.2025	61.39	14.633	14.381	5.64	0.811	24.0		Ok
14.04.2025	62.61	12.498	12.274	5.70	0.707	24.0		Ok
15.04.2025	63.15	3.778	3.709	5.74	0.216	9.1	*	Авария Т
16.04.2025	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.0	*	Авария Т
17.04.2025	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.0	*	Авария Т
18.04.2025	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.0	*	Авария Т
19.04.2025	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.0	*	Авария Т
20.04.2025	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.0	*	Авария Т
21.04.2025	0.00	0.000	0.000	0.00	0.000	0.0	*	Авария Т
22.04.2025	59.93	7.087	6.970	5.67	0.383	13.5	*	Авария Т
23.04.2025	56.38	12.833	12.645	5.65	0.650	24.0		Ok
24.04.2025	61.73	10.931	10.741	5.70	0.609	24.0		Ok
25.04.2025	60.56	11.078	10.892	5.73	0.605	24.0		Ok
26.04.2025	60.13	11.247	11.061	5.72	0.610	24.0		Ok
27.04.2025	54.35	14.051	13.859	5.62	0.684	24.0		Ok
28.04.2025	51.13	11.763	11.621	5.65	0.536	24.0		Ok
29.04.2025	55.21	10.782	10.630	5.68	0.534	24.0		Ok
30.04.2025	56.37	12.821	12.633	5.68	0.649	24.0		Ok
Средние:	47.04	---	---	4.52	---	---		
Итого:	---	286.241	281.713	---	15.111	550.6		

Дата	V1 м3	M1 т	Q1 Гкал	Траб ч
31.03.2025	12677.370	12468.030	673.561	27275.0
30.04.2025	12963.610	12749.740	688.672	27825.6
Итого:	286.240	281.710	15.111	550.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.04.2025	43.44	35.73	7.71	270.28	271.16	-0.33	0.90	0.50	2.10	0.00	2.10	0.00	0.20	24.00	
02.04.2025	44.66	36.43	8.23	270.25	271.12	-0.32	0.90	0.50	2.24	0.00	2.24	0.00	0.20	24.00	
03.04.2025	45.58	36.84	8.74	270.09	270.97	-0.33	0.90	0.50	2.38	0.00	2.38	0.00	0.20	24.00	
04.04.2025	45.42	36.55	8.87	270.16	271.10	-0.35	0.90	0.50	2.41	0.00	2.41	0.00	0.20	24.00	
05.04.2025	45.10	36.44	8.66	270.15	271.06	-0.34	0.90	0.50	2.36	0.00	2.36	0.00	0.20	24.00	
06.04.2025	45.36	36.53	8.83	270.13	271.03	-0.33	0.90	0.50	2.40	0.00	2.40	0.00	0.20	24.00	
07.04.2025	45.51	36.42	9.09	270.06	271.03	-0.36	0.90	0.50	2.47	0.00	2.47	0.00	0.20	24.00	
08.04.2025	45.13	36.30	8.83	270.19	271.09	-0.33	0.90	0.50	2.40	0.00	2.40	0.00	0.20	24.00	
09.04.2025	43.26	35.48	7.78	270.22	271.13	-0.34	0.90	0.50	2.12	0.00	2.12	0.00	0.20	24.00	
10.04.2025	44.97	36.10	8.87	260.65	261.50	-0.33	0.90	0.50	2.33	0.00	2.33	0.00	0.20	24.00	
11.04.2025	45.28	36.26	9.02	269.22	270.03	-0.30	0.90	0.50	2.44	0.00	2.44	0.00	0.20	24.00	
12.04.2025	45.70	36.55	9.15	269.25	270.09	-0.31	0.90	0.50	2.48	0.00	2.48	0.00	0.20	24.00	
13.04.2025	48.67	38.18	10.49	269.13	269.97	-0.31	0.90	0.50	2.84	0.00	2.84	0.00	0.20	24.00	
14.04.2025	49.04	38.59	10.45	269.25	270.10	-0.32	0.90	0.50	2.83	0.00	2.83	0.00	0.20	24.00	
15.04.2025	43.11	35.56	7.55	269.34	270.18	-0.31	0.90	0.50	2.05	0.00	2.05	0.00	0.20	24.00	
16.04.2025	40.13	34.27	5.86	262.13	261.88	0.10	0.90	0.50	1.56	0.00	1.56	0.00	0.20	22.98	
17.04.2025	47.03	38.92	8.11	352.47	351.59	0.25	0.90	0.50	2.88	0.00	2.88	0.00	0.20	24.00	
18.04.2025	45.40	38.27	7.13	351.81	351.53	0.08	0.90	0.50	2.53	0.00	2.53	0.00	0.20	24.00	
19.04.2025	35.54	32.08	3.46	351.37	351.66	-0.08	0.90	0.50	1.24	0.00	1.24	0.00	0.20	24.00	
20.04.2025	37.18	32.95	4.23	351.19	351.59	-0.11	0.90	0.50	1.52	0.00	1.52	0.00	0.20	24.00	
21.04.2025	41.82	35.71	6.11	351.38	351.75	-0.11	0.90	0.50	2.17	0.00	2.17	0.00	0.20	24.00	
22.04.2025	35.42	31.96	3.46	351.31	351.85	-0.15	0.90	0.50	1.25	0.00	1.25	0.00	0.20	24.00	
23.04.2025	43.28	36.45	6.83	350.78	351.31	-0.15	0.90	0.50	2.42	0.00	2.42	0.00	0.20	24.00	
24.04.2025	36.34	32.65	3.69	350.94	351.50	-0.16	0.90	0.50	1.32	0.00	1.32	0.00	0.20	24.00	
25.04.2025	37.78	33.26	4.52	350.97	351.56	-0.17	0.90	0.50	1.62	0.00	1.62	0.00	0.20	24.00	
26.04.2025	37.61	33.24	4.37	351.03	351.60	-0.16	0.90	0.50	1.56	0.00	1.56	0.00	0.20	24.00	
27.04.2025	41.51	35.49	6.02	351.03	351.62	-0.17	0.90	0.50	2.14	0.00	2.14	0.00	0.20	24.00	
28.04.2025	41.37	35.35	6.02	350.72	351.41	-0.20	0.90	0.50	2.14	0.00	2.14	0.00	0.20	24.00	
29.04.2025	43.06	36.08	6.98	350.75	351.50	-0.21	0.90	0.50	2.47	0.00	2.47	0.00	0.20	24.00	
30.04.2025	43.62	36.84	6.78	350.59	351.25	-0.19	0.90	0.50	2.40	0.00	2.40	0.00	0.20	24.00	
Средние:	42.91	35.72	7.19	---	---	-0.21	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	9216.84	9235.16	---	---	---	65.08	0.00	65.08	---	---	718.98	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.03.2025	438011.91	431713.28	16664.72	0.00	16664.72
30.04.2025	447228.75	440948.44	16729.80	0.00	16729.80
Итого:	9216.84	9235.16	65.08	0.00	65.08

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации