

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 51 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 26079
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: РМ-5-Т-И SN 203188

Обратка: РМ-5-Т-И SN 203187

Подача, горячая вода: ВСТ SN 11525515

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 13464а

КТПТР-01 SN 13464

КТПТР-01 SN 12671

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	Q	Qг	Ти	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т		кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	
01.04.2025	43.49	38.47	5.00	5.01	285.20	283.64	0.00	282.66	281.66	0.00	0.36	6.00	5.00	1.420	0.000	24.0	
02.04.2025	43.30	38.27	5.00	5.02	285.16	283.79	0.00	282.65	281.83	0.00	0.29	6.00	5.00	1.423	0.000	24.0	
03.04.2025	44.42	39.08	5.00	5.34	286.16	283.86	0.00	283.50	281.81	0.00	0.60	6.00	5.00	1.518	0.000	24.0	
04.04.2025	45.39	39.66	5.00	5.72	286.12	283.86	0.00	283.35	281.75	0.00	0.57	6.00	5.00	1.626	0.000	24.0	
05.04.2025	44.92	39.18	5.00	5.74	285.37	283.95	0.00	282.66	281.89	0.00	0.27	6.00	5.00	1.625	0.000	24.0	
06.04.2025	44.82	39.19	5.00	5.62	284.75	283.90	0.00	282.06	281.84	0.00	0.08	6.00	5.00	1.590	0.000	24.0	
07.04.2025	45.08	39.32	5.00	5.76	284.80	283.91	0.00	282.08	281.84	0.00	0.09	6.00	5.00	1.629	0.000	24.0	
08.04.2025	45.33	39.35	5.00	5.98	285.25	283.96	0.00	282.49	281.88	0.00	0.22	6.00	5.00	1.693	0.000	24.0	
09.04.2025	44.92	39.12	5.00	5.80	285.14	284.00	0.00	282.43	281.95	0.00	0.17	6.00	5.00	1.642	0.000	24.0	
10.04.2025	42.98	37.88	5.00	5.10	284.66	283.78	0.00	282.18	281.86	0.00	0.12	6.00	5.00	1.445	0.000	24.0	
11.04.2025	44.15	38.33	5.00	5.82	236.22	235.25	0.00	234.05	233.61	0.00	0.19	6.00	5.00	1.366	0.000	24.0	*
12.04.2025	45.10	39.45	5.00	5.66	298.66	297.41	0.00	295.80	295.22	0.00	0.20	6.00	5.00	1.677	0.000	24.0	
13.04.2025	45.59	39.74	5.00	5.86	296.84	295.76	0.00	293.94	293.55	0.00	0.13	6.00	5.00	1.725	0.000	24.0	
14.04.2025	48.66	41.93	5.00	6.73	297.56	295.95	0.00	294.26	293.49	0.00	0.26	6.00	5.00	1.983	0.000	24.0	
15.04.2025	48.75	42.10	5.00	6.65	298.32	296.07	0.00	295.00	293.59	0.00	0.48	6.00	5.00	1.966	0.000	24.0	
16.04.2025	42.48	37.75	5.00	4.73	296.96	295.64	0.00	294.43	293.65	0.00	0.27	6.00	5.00	1.398	0.000	24.0	
17.04.2025	39.93	35.78	5.00	4.16	300.84	299.72	0.00	298.58	297.92	0.00	0.22	6.00	5.00	1.245	0.000	24.0	
18.04.2025	46.89	40.51	5.00	6.38	285.90	284.73	0.00	282.95	282.52	0.00	0.15	6.00	5.00	1.810	0.000	24.0	
19.04.2025	44.81	39.21	5.00	5.60	285.44	284.63	0.00	282.74	282.56	0.00	0.06	6.00	5.00	1.587	0.000	24.0	
20.04.2025	35.02	32.28	5.00	2.74	284.67	283.84	0.00	283.04	282.46	0.00	0.20	6.00	5.00	0.780	0.000	24.0	
21.04.2025	37.08	33.71	5.00	3.37	284.85	283.96	0.00	283.02	282.45	0.00	0.20	6.00	5.00	0.957	0.000	24.0	
22.04.2025	41.78	37.00	5.00	4.78	285.88	284.62	0.00	283.53	282.78	0.00	0.26	6.00	5.00	1.359	0.000	24.0	
23.04.2025	35.23	32.36	5.00	2.87	284.84	283.97	0.00	283.19	282.58	0.00	0.21	6.00	5.00	0.817	0.000	24.0	
24.04.2025	43.28	38.01	5.00	5.28	285.67	284.52	0.00	283.15	282.58	0.00	0.20	6.00	5.00	1.498	0.000	24.0	
25.04.2025	35.72	32.81	5.00	2.92	284.75	283.90	0.00	283.05	282.47	0.00	0.20	6.00	5.00	0.830	0.000	24.0	
26.04.2025	37.87	34.23	5.00	3.64	284.97	284.07	0.00	283.05	282.51	0.00	0.19	6.00	5.00	1.033	0.000	24.0	
27.04.2025	37.38	33.92	5.00	3.46	284.95	284.07	0.00	283.08	282.54	0.00	0.19	6.00	5.00	0.983	0.000	24.0	
28.04.2025	41.59	36.76	5.00	4.83	285.59	284.52	0.00	283.26	282.71	0.00	0.20	6.00	5.00	1.373	0.000	24.0	
29.04.2025	40.89	36.05	5.00	4.84	285.32	284.49	0.00	283.07	282.75	0.00	0.11	6.00	5.00	1.374	0.000	24.0	
30.04.2025	43.05	37.46	5.00	5.59	285.77	284.75	0.00	283.28	282.86	0.00	0.15	6.00	5.00	1.586	0.000	24.0	
Средние:	42.66	37.63	5.00	5.03	---	---	---	---	---	---	0.23	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	8586.61	8550.52	0.00	8512.54	8493.10	0.00	---	---	---	42.958	0.000	720.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qг	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч
31.03.2025	813412.52	804578.01	57571.03	801357.60	796424.94	57574.48	7994.297	-1.015	115132.7
30.04.2025	821999.13	813128.53	57571.03	809870.13	804918.05	57574.48	8037.255	-1.015	115852.7
Итого:	8586.61	8550.52	0.00	8512.54	8493.10	0.00	42.958	0.000	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 51 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 26079
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры)

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q Гкал	Qг Гкал	Тн ч	НС
01.04.2025	55.91	46.54	5.00	9.37	42.65	35.17	7.38	42.03	34.81	7.22	7.00	6.00	0.695	0.000	24.0	*
02.04.2025	55.24	46.10	5.00	9.15	42.31	34.84	7.44	41.71	34.49	7.22	7.00	6.00	0.679	0.000	24.0	*
03.04.2025	54.56	45.65	5.00	8.91	43.05	34.77	8.15	42.46	34.43	8.03	7.00	6.00	0.706	0.000	24.0	*
04.04.2025	56.01	46.56	5.00	9.45	43.76	34.53	9.17	43.13	34.18	8.95	7.00	6.00	0.781	0.000	24.0	*
05.04.2025	52.67	44.03	5.00	8.65	41.30	33.25	7.95	40.77	32.94	7.82	7.00	6.00	0.659	0.000	24.0	*
06.04.2025	55.14	45.83	5.00	9.31	43.70	35.83	7.73	43.09	35.48	7.60	7.00	6.00	0.713	0.000	24.0	*
07.04.2025	55.24	46.00	5.00	9.24	46.19	34.76	11.13	45.54	34.41	11.13	7.00	6.00	0.879	0.000	24.0	*
08.04.2025	56.50	46.39	5.00	10.11	43.74	34.96	8.61	43.10	34.60	8.49	7.00	6.00	0.789	0.000	24.0	*
09.04.2025	56.14	46.36	5.00	9.77	43.87	35.26	8.54	43.23	34.90	8.33	7.00	6.00	0.769	0.000	24.0	*
10.04.2025	57.06	47.11	5.00	9.95	43.59	35.68	7.73	42.94	35.31	7.62	7.00	6.00	0.750	0.000	24.0	*
11.04.2025	57.01	47.01	5.00	10.00	44.89	35.07	9.51	44.22	34.70	9.51	7.00	6.00	0.843	0.000	24.0	*
12.04.2025	55.80	46.28	5.00	9.52	31.84	25.28	6.55	31.38	25.02	6.36	7.00	6.00	0.562	0.000	24.0	*
13.04.2025	58.01	47.06	5.00	10.96	34.62	27.01	7.62	34.08	26.73	7.35	7.00	6.00	0.683	0.000	24.0	*
14.04.2025	59.40	47.80	5.00	11.60	41.08	31.47	9.44	40.41	31.13	9.29	7.00	6.00	0.868	0.000	24.0	*
15.04.2025	60.09	48.12	5.00	11.97	40.05	31.27	8.62	39.39	30.93	8.45	7.00	6.00	0.838	0.000	24.0	*
16.04.2025	60.92	48.68	5.00	12.24	39.89	31.60	8.16	39.21	31.25	7.96	7.00	6.00	0.829	0.000	24.0	*
17.04.2025	60.78	48.57	5.00	12.21	39.50	31.24	8.14	38.83	30.90	7.94	7.00	6.00	0.821	0.000	24.0	*
18.04.2025	59.68	47.78	5.00	11.89	40.12	31.22	8.94	39.46	30.88	8.58	7.00	6.00	0.838	0.000	24.0	*
19.04.2025	60.62	48.28	5.00	12.34	38.50	31.32	7.01	37.85	30.97	6.88	7.00	6.00	0.766	0.000	24.0	*
20.04.2025	61.51	49.07	5.00	12.45	40.37	30.98	9.29	39.67	30.63	9.04	7.00	6.00	0.894	0.000	24.0	*
21.04.2025	61.13	49.16	5.00	11.98	41.12	30.88	9.89	40.42	30.53	9.89	7.00	6.00	0.922	0.000	24.0	*
22.04.2025	60.83	48.65	5.00	12.18	39.18	31.22	7.79	38.52	30.87	7.65	7.00	6.00	0.804	0.000	24.0	*
23.04.2025	59.76	48.12	5.00	11.64	39.74	30.47	9.10	39.09	30.14	8.95	7.00	6.00	0.842	0.000	24.0	*
24.04.2025	54.52	44.15	5.00	10.37	39.88	30.98	8.83	39.33	30.70	8.63	7.00	6.00	0.747	0.000	24.0	*
25.04.2025	59.97	47.98	5.00	11.99	39.13	31.32	7.70	38.48	30.98	7.50	7.00	6.00	0.785	0.000	24.0	*
26.04.2025	59.06	47.82	5.00	11.24	38.94	32.25	6.58	38.32	31.90	6.41	7.00	6.00	0.706	0.000	24.0	*
27.04.2025	58.86	47.70	5.00	11.16	40.39	31.60	8.68	39.75	31.27	8.48	7.00	6.00	0.807	0.000	24.0	*
28.04.2025	54.59	44.97	5.00	9.61	42.43	29.50	12.69	41.84	29.22	12.62	7.00	6.00	0.909	0.000	24.0	*
29.04.2025	50.42	41.20	5.00	9.22	39.32	30.42	8.73	38.85	30.18	8.68	7.00	6.00	0.674	0.000	24.0	*
30.04.2025	53.34	42.65	5.00	10.69	40.00	30.39	9.54	39.47	30.13	9.34	7.00	6.00	0.775	0.000	24.0	*
Средние:	57.36	46.72	5.00	10.64	---	---	---	---	---	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	1225.15	964.54	256.62	1206.56	954.63	251.93	---	---	23.333	0.000	720.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Q Гкал	Qг Гкал	Тн ч
31.03.2025	202970.24	144126.36	73341.51	200063.64	142548.54	57515.10	3953.647	-0.722	114622.0
30.04.2025	204195.39	145090.90	73598.13	201270.20	143503.17	57767.03	3976.980	-0.722	115342.0
Итого:	1225.15	964.54	256.62	1206.56	954.63	251.93	23.333	0.000	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации