

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 02513114
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.04.2025	60.94	50.48	10.16	95.790	72.431	94.167	71.585	6.75	7.60	5.271	3.260	2.012	24.0		Ok
02.04.2025	58.90	49.03	9.57	95.260	72.470	93.745	71.673	6.76	7.61	5.056	3.160	1.896	24.0	*	HC Tmin
03.04.2025	58.64	48.75	9.70	97.950	72.200	96.407	71.416	6.74	7.59	5.175	3.128	2.047	24.0		Ok
04.04.2025	58.07	48.13	9.77	96.350	72.278	94.862	71.513	6.75	7.60	5.037	3.089	1.949	24.0		Ok
05.04.2025	59.66	49.13	10.31	96.680	72.305	95.106	71.507	6.75	7.61	5.202	3.160	2.043	24.0		Ok
06.04.2025	57.54	47.96	9.33	100.170	71.888	98.648	71.133	6.72	7.57	5.186	3.059	2.127	24.0		Ok
07.04.2025	56.75	46.94	9.64	96.890	72.273	95.458	71.549	6.76	7.61	4.944	3.005	1.939	24.0		Ok
08.04.2025	59.32	48.91	10.12	97.230	72.138	95.664	71.349	6.75	7.60	5.200	3.137	2.063	24.0		Ok
09.04.2025	59.91	49.31	10.40	96.960	72.042	95.369	71.241	6.75	7.60	5.240	3.161	2.079	24.0		Ok
10.04.2025	57.66	47.66	9.78	96.410	72.084	94.942	71.338	6.76	7.60	5.003	3.047	1.955	24.0		Ok
11.04.2025	58.92	48.43	10.34	95.820	72.102	94.298	71.330	6.76	7.61	5.088	3.102	1.986	24.0		Ok
12.04.2025	59.08	48.67	10.24	99.110	71.782	97.527	71.004	6.74	7.58	5.278	3.105	2.173	24.0		Ok
13.04.2025	57.19	47.42	9.46	103.330	71.316	101.780	70.586	6.71	7.55	5.315	2.998	2.317	24.0		Ok
14.04.2025	59.05	48.50	10.39	96.890	71.852	95.344	71.080	6.74	7.59	5.157	3.096	2.061	24.0		Ok
15.04.2025	59.87	49.07	10.59	96.410	71.332	94.830	70.547	6.67	7.52	5.206	3.112	2.094	24.0		Ok
16.04.2025	58.91	48.54	10.15	95.590	71.366	94.071	70.598	6.68	7.52	5.075	3.077	1.997	24.0		Ok
17.04.2025	57.66	47.78	9.62	96.350	71.600	94.881	70.855	6.76	7.60	4.999	3.035	1.965	24.0		Ok
18.04.2025	58.69	48.36	10.16	90.650	71.755	89.221	70.989	6.78	7.62	4.793	3.082	1.711	24.0		Ok
19.04.2025	62.03	50.81	10.98	95.140	71.380	93.474	70.536	6.77	7.61	5.334	3.235	2.099	24.0		Ok
20.04.2025	61.29	50.58	10.48	94.370	71.248	92.753	70.413	6.77	7.61	5.224	3.213	2.011	24.0		Ok
21.04.2025	59.73	49.21	10.30	92.740	71.276	91.227	70.487	6.78	7.62	4.996	3.120	1.876	24.0		Ok
22.04.2025	61.29	50.39	10.72	91.530	71.277	89.963	70.448	6.78	7.62	5.067	3.202	1.866	24.0		Ok
23.04.2025	59.36	48.75	10.47	93.370	71.255	91.865	70.480	6.78	7.62	4.997	3.087	1.910	24.0		Ok
24.04.2025	62.12	50.72	11.28	90.940	71.229	89.342	70.389	6.79	7.62	5.106	3.222	1.884	24.0		Ok
25.04.2025	61.62	50.40	11.21	89.680	71.207	88.128	70.379	6.79	7.63	4.993	3.199	1.794	24.0		Ok
26.04.2025	61.44	50.40	10.93	93.850	70.818	92.235	69.994	6.77	7.61	5.209	3.182	2.027	24.0		Ok
27.04.2025	57.79	48.08	9.51	95.360	70.418	93.899	69.675	6.72	7.56	4.960	3.005	1.955	24.0		Ok
28.04.2025	54.91	45.42	9.25	93.060	70.537	91.767	69.876	6.74	7.57	4.583	2.829	1.754	24.0	*	HC Tmin
29.04.2025	58.06	47.53	10.16	93.400	70.415	91.957	69.689	6.73	7.57	4.883	2.968	1.915	24.0		Ok
30.04.2025	57.82	47.52	10.16	94.030	70.246	92.590	69.523	6.71	7.54	4.894	2.960	1.934	24.0		Ok
Средние:	59.14	48.76	10.17	---	---	---	---	6.75	7.59	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2861.309	2146.520	2815.521	2123.181	---	---	152.474	93.035	59.438	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.03.2025	57292.840	44135.320	56327.880	43635.770	3134.600	1945.462	1189.138	17433.0
30.04.2025	60154.150	46281.840	59143.400	45758.950	3287.073	2038.497	1248.576	18153.0
Итого:	2861.310	2146.520	2815.520	2123.180	152.473	93.035	59.438	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-033(034) (СО) Заводской номер: 1203813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1132119
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1131947
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.04.2025	44.43	39.38	5.05	678.82	680.07	-0.18	0.00	0.00	3.48	24.00	0.00	
02.04.2025	45.51	40.16	5.35	678.78	680.14	-0.20	0.00	0.00	3.68	24.00	0.00	
03.04.2025	46.47	40.80	5.67	678.54	680.01	-0.22	0.00	0.00	3.89	24.00	0.00	
04.04.2025	45.05	39.62	5.43	678.73	680.10	-0.20	0.00	0.00	3.74	24.00	0.00	
05.04.2025	45.72	40.08	5.64	678.75	680.19	-0.21	0.00	0.00	3.88	24.00	0.00	
06.04.2025	45.84	40.15	5.69	678.81	680.27	-0.21	0.00	0.00	3.91	24.00	0.00	
07.04.2025	43.06	38.00	5.06	678.98	680.20	-0.18	0.00	0.00	3.49	24.00	0.00	
08.04.2025	45.73	39.90	5.83	678.91	680.40	-0.22	0.00	0.00	4.01	24.00	0.00	
09.04.2025	44.41	39.08	5.33	678.84	680.17	-0.20	0.00	0.00	3.67	24.00	0.00	
10.04.2025	44.65	39.16	5.49	678.83	680.20	-0.20	0.00	0.00	3.78	24.00	0.00	
11.04.2025	45.24	39.53	5.71	678.90	680.35	-0.21	0.00	0.00	3.92	24.00	0.00	
12.04.2025	46.51	40.48	6.03	678.79	680.35	-0.23	0.00	0.00	4.14	24.00	0.00	
13.04.2025	45.18	39.50	5.68	678.91	680.35	-0.21	0.00	0.00	3.90	24.00	0.00	
14.04.2025	45.88	39.91	5.97	678.87	680.41	-0.23	0.00	0.00	4.10	24.00	0.00	
15.04.2025	43.80	38.52	5.28	679.03	680.34	-0.19	0.00	0.00	3.64	24.00	0.00	
16.04.2025	40.71	36.29	4.42	679.26	680.27	-0.15	0.00	0.00	3.06	24.00	0.00	
17.04.2025	45.51	39.72	5.79	678.91	680.38	-0.22	0.00	0.00	3.98	24.00	0.00	
18.04.2025	45.47	39.81	5.66	678.93	680.37	-0.21	0.00	0.00	3.89	24.00	0.00	
19.04.2025	35.25	32.47	2.78	679.44	679.96	-0.08	0.00	0.00	1.94	24.00	0.00	
20.04.2025	37.41	34.09	3.32	679.18	679.85	-0.10	0.00	0.00	2.31	24.00	0.00	
21.04.2025	42.62	37.80	4.82	679.13	680.28	-0.17	0.00	0.00	3.32	24.00	0.00	
22.04.2025	35.13	32.41	2.72	680.18	680.69	-0.07	0.00	0.00	1.90	24.00	0.00	
23.04.2025	43.90	38.66	5.24	679.69	680.98	-0.19	0.00	0.00	3.61	24.00	0.00	
24.04.2025	35.79	32.95	2.84	680.16	680.71	-0.08	0.00	0.00	1.99	24.00	0.00	
25.04.2025	37.88	34.42	3.46	680.02	680.74	-0.11	0.00	0.00	2.40	24.00	0.00	
26.04.2025	37.24	33.99	3.25	680.04	680.70	-0.10	0.00	0.00	2.26	24.00	0.00	
27.04.2025	42.24	37.53	4.71	679.78	680.89	-0.16	0.00	0.00	3.25	24.00	0.00	
28.04.2025	41.82	37.04	4.78	679.92	681.04	-0.17	0.00	0.00	3.30	24.00	0.00	
29.04.2025	44.56	38.90	5.66	679.76	681.17	-0.21	0.00	0.00	3.89	24.00	0.00	
30.04.2025	44.42	38.91	5.51	679.81	681.18	-0.20	0.00	0.00	3.79	24.00	0.00	
Средние:	42.91	37.98	4.94	---	---	-0.18	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	20376.64	20412.74	---	0.00	0.00	102.12	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2025	923653.54	945171.41	0.00	0.00	6891.77	43127.52	1430.15
30.04.2025	944030.18	965584.15	0.00	0.00	6993.89	43847.52	1430.15
Итого:	20376.64	20412.74	0.00	0.00	102.12	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации