

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400566
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 2011516

Датчик давления:
ДДИ SN 20209683
ДДИ SN 20209690

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.04.2025	70.10	43.25	26.85	119.56	119.84	-0.23	0.43	0.38	3.21	0.00	3.21	0.00	0.20	24.00	
02.04.2025	70.01	43.06	26.95	117.78	118.06	-0.24	0.43	0.38	3.17	0.00	3.17	0.00	0.20	24.00	
03.04.2025	69.63	42.51	27.12	117.16	117.44	-0.24	0.44	0.39	3.17	0.00	3.17	0.00	0.20	24.00	
04.04.2025	69.82	41.56	28.26	112.81	113.22	-0.36	0.44	0.39	3.19	0.00	3.19	0.00	0.20	24.00	
05.04.2025	70.00	42.33	27.67	118.37	118.75	-0.32	0.44	0.39	3.27	0.00	3.27	0.00	0.20	24.00	
06.04.2025	69.92	42.06	27.86	114.72	115.13	-0.36	0.44	0.39	3.19	0.00	3.19	0.00	0.20	24.00	
07.04.2025	70.06	41.75	28.31	115.50	115.93	-0.37	0.45	0.39	3.27	0.00	3.27	0.00	0.20	24.00	
08.04.2025	69.70	42.62	27.08	122.13	122.44	-0.25	0.45	0.40	3.30	0.00	3.30	0.00	0.20	24.00	
09.04.2025	70.07	43.06	27.01	121.12	121.47	-0.29	0.44	0.39	3.27	0.00	3.27	0.00	0.20	24.00	
10.04.2025	70.00	41.67	28.33	111.10	111.50	-0.36	0.43	0.38	3.15	0.00	3.15	0.00	0.20	24.00	
11.04.2025	69.86	40.89	28.97	107.56	108.00	-0.41	0.42	0.38	3.11	0.00	3.11	0.00	0.20	24.00	
12.04.2025	69.59	41.08	28.51	109.37	109.75	-0.35	0.43	0.38	3.12	0.00	3.12	0.00	0.20	24.00	
13.04.2025	69.59	40.97	28.62	110.38	110.81	-0.39	0.44	0.39	3.16	0.00	3.16	0.00	0.20	24.00	
14.04.2025	69.97	41.70	28.27	115.87	116.31	-0.38	0.45	0.40	3.27	0.00	3.27	0.00	0.20	24.00	
15.04.2025	69.93	42.97	26.96	124.69	125.00	-0.25	0.46	0.40	3.36	0.00	3.36	0.00	0.20	24.00	
16.04.2025	69.78	43.57	26.21	124.41	124.63	-0.18	0.45	0.39	3.26	0.00	3.26	0.00	0.20	24.00	
17.04.2025	69.99	41.63	28.36	110.31	110.69	-0.34	0.43	0.39	3.12	0.00	3.12	0.00	0.20	24.00	
18.04.2025	70.30	42.08	28.22	114.44	114.84	-0.35	0.44	0.39	3.23	0.00	3.23	0.00	0.20	24.00	
19.04.2025	70.14	44.18	25.96	127.37	127.63	-0.20	0.45	0.39	3.30	0.00	3.30	0.00	0.20	24.00	
20.04.2025	70.09	44.92	25.17	125.35	125.50	-0.12	0.44	0.38	3.15	0.00	3.15	0.00	0.20	24.00	
21.04.2025	69.87	42.71	27.16	114.65	114.90	-0.22	0.43	0.39	3.11	0.00	3.11	0.00	0.20	24.00	
22.04.2025	69.45	44.28	25.17	123.69	123.78	-0.07	0.50	0.43	3.11	0.00	3.11	0.00	0.20	24.00	
23.04.2025	64.82	36.70	28.12	79.69	79.75	-0.08	0.61	0.58	2.24	0.00	2.24	0.00	0.20	24.00	
24.04.2025	68.03	41.55	26.48	111.31	111.44	-0.12	0.62	0.57	2.95	0.00	2.95	0.00	0.20	24.00	
25.04.2025	67.07	41.85	25.22	109.16	109.13	0.03	0.62	0.57	2.75	0.00	2.75	0.00	0.20	24.00	
26.04.2025	67.28	41.50	25.78	108.68	108.68	0.00	0.62	0.57	2.80	0.00	2.80	0.00	0.20	24.00	
27.04.2025	65.56	39.05	26.51	93.19	93.22	-0.03	0.61	0.57	2.47	0.00	2.47	0.00	0.20	24.00	
28.04.2025	63.05	34.03	29.02	71.47	71.47	0.00	0.63	0.61	2.07	0.00	2.07	0.00	0.20	24.00	
29.04.2025	64.62	34.30	30.32	76.84	77.00	-0.21	0.64	0.62	2.33	0.00	2.33	0.00	0.20	24.00	
30.04.2025	65.43	36.45	28.98	85.97	86.13	-0.19	0.64	0.61	2.49	0.00	2.49	0.00	0.20	24.00	
Средние:	68.79	41.34	27.45	---	---	-0.23	0.49	0.44	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3314.65	3322.44	---	---	---	90.58	0.00	90.58	---	---	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.03.2025	353700.88	305970.19	11034.58	0.00	11034.58
30.04.2025	357015.53	309292.63	11125.16	0.00	11125.16
Итого:	3314.65	3322.44	90.58	0.00	90.58

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.04.2025	57.21	45.67	11.63	37.641	24.265	37.073	24.032	5.36	5.23	1.936	0.978	0.958	24.0		Ok
02.04.2025	56.69	45.48	11.34	37.796	24.155	37.236	23.926	5.33	5.22	1.925	0.969	0.956	24.0		Ok
03.04.2025	56.11	44.71	11.50	37.423	24.185	36.879	23.964	5.35	5.23	1.885	0.952	0.934	24.0		Ok
04.04.2025	55.61	44.06	11.67	36.485	22.601	35.964	22.400	5.20	5.09	1.820	0.875	0.945	24.0	*	HC Vmin
05.04.2025	56.44	44.64	11.90	39.685	24.267	39.102	24.045	5.29	5.17	2.012	0.953	1.058	24.0		Ok
06.04.2025	55.53	44.30	11.64	41.331	23.436	40.742	23.226	5.25	5.14	2.059	0.913	1.146	24.0		Ok
07.04.2025	56.39	44.25	12.14	38.491	23.954	37.926	23.739	5.34	5.22	1.949	0.932	1.017	24.0		Ok
08.04.2025	56.54	44.73	11.87	38.088	24.183	37.527	23.961	5.34	5.22	1.934	0.952	0.982	24.0		Ok
09.04.2025	57.03	45.22	11.95	38.935	24.157	38.351	23.930	5.30	5.18	1.996	0.963	1.033	24.0		Ok
10.04.2025	56.32	44.73	11.79	38.115	24.153	37.557	23.932	5.34	5.22	1.928	0.951	0.977	24.0		Ok
11.04.2025	57.01	45.01	12.05	38.659	24.063	38.080	23.839	5.33	5.21	1.981	0.954	1.027	24.0		Ok
12.04.2025	57.37	45.63	11.82	35.154	23.078	34.619	22.857	4.66	4.55	1.813	0.929	0.885	24.0	*	HC Tmin
13.04.2025	59.01	46.82	12.49	42.213	24.938	41.537	24.686	5.26	5.13	2.244	1.033	1.211	24.0	*	HC Vmin
14.04.2025	59.53	46.98	12.58	39.320	24.588	38.680	24.338	5.33	5.21	2.110	1.022	1.088	24.0		Ok
15.04.2025	60.20	47.38	12.87	38.492	24.529	37.852	24.276	5.34	5.23	2.090	1.029	1.061	24.0		Ok
16.04.2025	59.93	47.31	12.73	38.063	24.389	37.435	24.137	5.35	5.23	2.057	1.021	1.035	24.0		Ok
17.04.2025	59.01	46.69	12.47	38.936	24.002	38.313	23.761	5.31	5.20	2.070	0.991	1.079	24.0		Ok
18.04.2025	59.89	47.17	12.72	36.973	24.323	36.365	24.074	5.39	5.26	1.996	1.016	0.981	24.0		Ok
19.04.2025	60.73	47.98	12.71	39.032	24.206	38.373	23.949	5.34	5.22	2.139	1.030	1.109	24.0		Ok
20.04.2025	60.39	48.20	12.28	38.495	24.599	37.851	24.336	5.33	5.20	2.097	1.052	1.045	24.0		Ok
21.04.2025	60.05	47.64	12.47	38.188	24.099	37.556	23.847	5.35	5.23	2.068	1.017	1.051	24.0		Ok
22.04.2025	59.02	47.33	12.00	38.368	23.783	37.753	23.537	5.33	5.23	2.040	0.996	1.043	24.0	*	HC Tmin
23.04.2025	53.63	43.10	10.50	38.860	23.991	38.343	23.788	5.30	5.17	1.865	0.907	0.958	24.0		Ok
24.04.2025	59.17	46.71	12.45	38.797	23.841	38.173	23.602	5.33	5.21	2.068	0.985	1.083	24.0		Ok
25.04.2025	58.12	46.74	11.47	38.401	24.347	37.804	24.102	5.36	5.23	2.008	1.006	1.002	24.0		Ok
26.04.2025	57.99	46.55	11.55	38.742	24.426	38.142	24.183	5.34	5.21	2.021	1.005	1.016	24.0		Ok
27.04.2025	54.05	44.23	10.34	40.519	23.472	39.971	23.262	5.26	5.15	1.961	0.913	1.048	24.0		Ok
28.04.2025	49.79	40.34	9.78	38.407	23.450	37.966	23.278	5.28	5.17	1.701	0.823	0.878	24.0		Ok
29.04.2025	52.17	41.14	11.04	39.059	23.314	38.567	23.136	5.30	5.17	1.820	0.836	0.983	24.0		Ok
30.04.2025	53.52	42.47	11.04	37.862	23.864	37.361	23.668	5.33	5.20	1.813	0.887	0.926	24.0		Ok
Средние:	57.15	45.44	11.83	---	---	---	---	5.30	5.18	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1156.530	720.658	1139.096	713.811	---	---	59.404	28.888	30.515	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.03.2025	44294.810	27853.870	43627.920	27604.230	2275.640	1084.531	1191.109	31548.0
30.04.2025	45451.340	28574.530	44767.020	28318.040	2335.043	1113.419	1221.624	32268.0
Итого:	1156.530	720.660	1139.100	713.810	59.403	28.888	30.515	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
