

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Полазненская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400823
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 447006
Обратка:

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410015/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410015/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.04.2025	42.86	36.51	6.35	586.81	591.12	-0.73	0.50	0.50	3.72	0.00	3.72	5.00	0.50	24.00	
02.04.2025	44.51	37.54	6.97	586.57	590.75	-0.71	0.50	0.50	4.08	0.00	4.08	5.00	0.50	24.00	
03.04.2025	46.14	38.41	7.73	586.06	590.38	-0.73	0.50	0.50	4.52	0.00	4.52	5.00	0.50	24.00	
04.04.2025	47.75	39.25	8.50	586.06	590.25	-0.71	0.50	0.50	4.97	0.00	4.97	5.00	0.50	24.00	
05.04.2025	46.00	38.24	7.76	587.94	592.25	-0.73	0.50	0.50	4.55	0.00	4.55	5.00	0.50	24.00	
06.04.2025	48.82	39.93	8.89	588.81	593.06	-0.72	0.50	0.50	5.22	0.00	5.22	5.00	0.50	24.00	
07.04.2025	49.14	40.21	8.93	588.56	592.87	-0.73	0.50	0.50	5.25	0.00	5.25	5.00	0.50	24.00	
08.04.2025	45.92	38.25	7.67	589.13	593.44	-0.73	0.50	0.50	4.50	0.00	4.50	5.00	0.50	24.00	
09.04.2025	43.07	36.47	6.60	589.44	593.88	-0.75	0.50	0.50	3.88	0.00	3.88	5.00	0.50	24.00	
10.04.2025	47.52	39.08	8.44	589.00	593.37	-0.74	0.50	0.50	4.96	0.00	4.96	5.00	0.50	24.00	
11.04.2025	49.02	40.15	8.87	588.93	593.13	-0.71	0.50	0.50	5.21	0.00	5.21	5.00	0.50	24.00	
12.04.2025	46.88	38.80	8.08	588.94	593.25	-0.73	0.50	0.50	4.74	0.00	4.74	5.00	0.50	24.00	
13.04.2025	49.31	40.15	9.16	588.50	592.75	-0.72	0.50	0.50	5.38	0.00	5.38	5.00	0.50	24.00	
14.04.2025	49.62	40.45	9.17	588.56	592.75	-0.71	0.50	0.50	5.38	0.00	5.38	5.00	0.50	24.00	
15.04.2025	42.99	36.41	6.58	589.25	593.68	-0.75	0.50	0.50	3.87	0.00	3.87	5.00	0.50	24.00	
16.04.2025	39.20	33.80	5.40	589.57	594.19	-0.78	0.50	0.50	3.17	0.00	3.17	5.00	0.50	24.00	
17.04.2025	47.35	38.83	8.52	588.12	593.13	-0.85	0.50	0.50	5.00	0.00	5.00	5.00	0.50	24.00	
18.04.2025	45.44	37.92	7.52	588.38	593.12	-0.80	0.50	0.50	4.41	0.00	4.41	5.00	0.50	24.00	
19.04.2025	34.02	30.57	3.45	589.25	594.25	-0.84	0.50	0.50	2.03	0.00	2.03	5.00	0.50	24.00	
20.04.2025	36.06	31.92	4.14	589.12	594.13	-0.85	0.50	0.50	2.44	0.00	2.44	5.00	0.50	24.00	
21.04.2025	41.00	35.00	6.00	588.94	593.87	-0.83	0.50	0.50	3.53	0.00	3.53	5.00	0.50	24.00	
22.04.2025	33.87	30.50	3.37	573.25	578.13	-0.85	0.50	0.50	1.92	0.00	1.92	5.00	0.50	24.00	
23.04.2025	44.50	37.24	7.26	591.31	596.00	-0.79	0.50	0.50	4.29	0.00	4.29	5.00	0.50	24.00	
24.04.2025	34.99	31.38	3.61	592.06	597.06	-0.84	0.50	0.50	2.13	0.00	2.13	5.00	0.50	24.00	
25.04.2025	36.24	32.11	4.13	592.19	597.06	-0.82	0.50	0.50	2.44	0.00	2.44	5.00	0.50	24.00	
26.04.2025	36.26	32.20	4.06	592.19	597.13	-0.83	0.50	0.50	2.40	0.00	2.40	5.00	0.50	24.00	
27.04.2025	41.22	35.21	6.01	591.69	596.56	-0.82	0.50	0.50	3.55	0.00	3.55	5.00	0.50	24.00	
28.04.2025	46.38	38.36	8.02	591.00	595.75	-0.80	0.50	0.50	4.73	0.00	4.73	5.00	0.50	24.00	
29.04.2025	47.45	38.80	8.65	591.00	595.75	-0.80	0.50	0.50	5.10	0.00	5.10	5.00	0.50	24.00	
30.04.2025	44.10	37.00	7.10	591.43	596.19	-0.80	0.50	0.50	4.19	0.00	4.19	5.00	0.50	24.00	
Средние:	43.59	36.69	6.90	---	---	-0.77	0.50	0.50	---	---	---	5.00	0.50	---	
Итого:	---	---	---	17662.06	17799.25	---	---	---	121.57	0.00	121.57	---	---	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.03.2025	539141.50	636216.13	14691.47	0.00	14691.47
30.04.2025	556803.56	654015.38	14813.05	0.00	14813.05
Итого:	17662.06	17799.25	121.57	0.00	121.57

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Полазненская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00863013
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.04.2025	60.84	45.59	15.04	82.330	53.990	80.944	53.481	7.80	7.70	4.525	2.174	2.351	24.0		Ok
02.04.2025	60.43	45.30	14.93	80.400	54.060	79.063	53.557	7.80	7.70	4.387	2.161	2.226	24.0		Ok
03.04.2025	60.48	44.80	15.49	82.070	53.787	80.703	53.298	7.80	7.69	4.482	2.125	2.357	24.0		Ok
04.04.2025	60.67	44.79	15.76	80.960	53.792	79.604	53.304	7.80	7.70	4.436	2.124	2.312	24.0		Ok
05.04.2025	60.74	45.68	14.41	52.460	31.709	51.579	31.407	6.89	4.92	2.878	1.279	1.598	24.0	*	HC Tmin
06.04.2025	60.75	47.56	12.80	85.580	50.973	84.142	50.448	7.82	7.46	4.695	2.150	2.545	24.0		Ok
07.04.2025	60.96	47.67	13.13	83.640	56.039	82.226	55.459	7.84	7.53	4.606	2.369	2.237	24.0		Ok
08.04.2025	61.37	47.91	13.24	94.900	64.611	93.275	63.935	7.82	7.61	5.263	2.747	2.516	24.0		Ok
09.04.2025	61.42	48.00	13.14	92.770	65.070	91.179	64.386	7.82	7.61	5.150	2.772	2.377	24.0		Ok
10.04.2025	61.14	47.77	13.10	93.950	64.955	92.354	64.280	7.82	7.60	5.190	2.753	2.437	24.0		Ok
11.04.2025	61.47	47.87	13.40	91.290	65.025	89.723	64.346	7.82	7.61	5.071	2.762	2.309	24.0		Ok
12.04.2025	61.33	47.86	13.34	92.560	64.927	90.977	64.249	7.82	7.61	5.130	2.758	2.373	24.0		Ok
13.04.2025	60.83	47.43	12.88	97.930	64.866	96.282	64.201	7.79	7.57	5.380	2.727	2.653	24.0		Ok
14.04.2025	61.57	47.84	13.48	91.700	65.332	90.121	64.650	7.82	7.60	5.103	2.773	2.330	24.0		Ok
15.04.2025	61.51	47.95	13.33	91.540	65.410	89.966	64.725	7.81	7.59	5.089	2.783	2.306	24.0		Ok
16.04.2025	61.11	47.47	13.53	93.280	65.527	91.696	64.855	7.81	7.59	5.150	2.758	2.392	24.0		Ok
17.04.2025	60.52	46.57	13.65	94.630	66.687	93.052	66.029	7.80	7.59	5.172	2.749	2.423	24.0		Ok
18.04.2025	60.82	47.04	12.59	63.080	47.073	62.017	46.599	7.25	7.23	3.465	1.962	1.504	24.0	*	min; HC
19.04.2025	30.53	31.47	-18.41	3.230	0.293	3.218	0.292	6.28	6.62	0.082	0.008	0.075	24.0	*	min; HC
20.04.2025	29.51	28.40	-15.60	2.500	0.396	2.491	0.395	6.20	6.57	0.061	0.009	0.052	24.0	*	min; HC
21.04.2025	57.54	47.96	8.51	33.470	18.153	32.951	17.959	6.49	6.59	1.733	0.772	0.961	24.0	*	min; HC G; H
22.04.2025	59.94	47.22	12.45	90.800	61.688	89.312	61.061	7.83	7.59	4.912	2.582	2.330	24.0	*	HC Tmin
23.04.2025	56.58	44.24	12.10	95.250	66.232	93.853	65.645	7.82	7.62	4.846	2.580	2.266	24.0		Ok
24.04.2025	60.60	47.27	13.01	93.470	66.457	91.908	65.781	7.82	7.63	5.115	2.784	2.331	24.0		Ok
25.04.2025	60.46	47.21	13.16	94.030	66.592	92.465	65.915	7.83	7.64	5.133	2.786	2.347	24.0		Ok
26.04.2025	59.74	46.99	12.60	97.800	66.477	96.209	65.809	7.82	7.63	5.271	2.767	2.504	24.0		Ok
27.04.2025	55.12	44.31	10.61	104.470	66.239	103.011	65.650	7.79	7.59	5.168	2.584	2.584	24.0		Ok
28.04.2025	50.95	40.63	10.05	98.860	66.610	97.680	66.120	7.81	7.61	4.494	2.360	2.134	24.0		Ok
29.04.2025	54.73	42.55	11.68	99.930	66.429	98.556	65.889	7.81	7.60	4.906	2.478	2.428	24.0		Ok
30.04.2025	57.09	44.30	12.57	98.630	66.597	97.158	66.006	7.82	7.62	5.067	2.598	2.468	24.0		Ok
Средние:	57.69	45.25	11.00	---	---	---	---	7.61	7.41	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2457.509	1665.996	2417.711	1649.731	---	---	131.963	68.236	63.727	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.03.2025	56097.460	40831.070	55492.620	37235.850	2881.846	1455.030	1426.817	17438.3
30.04.2025	58554.970	42497.070	57910.330	38885.580	3013.809	1523.266	1490.544	18158.3
Итого:	2457.510	1666.000	2417.710	1649.730	131.963	68.236	63.727	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации