

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400494
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 409302/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 409302/2
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.05.2025	43.63	37.24	6.39	359.72	359.78	-0.02	0.90	0.50	2.32	0.00	2.32	0.00	0.20	24.00	
02.05.2025	43.43	37.03	6.40	359.72	359.78	-0.02	0.90	0.50	2.33	0.00	2.33	0.00	0.20	24.00	
03.05.2025	41.40	35.85	5.55	359.97	359.97	0.00	0.90	0.50	2.02	0.00	2.02	0.00	0.20	24.00	
04.05.2025	40.95	35.47	5.48	359.93	359.94	0.00	0.90	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.20	24.00	
05.05.2025	36.52	32.73	3.79	360.16	360.09	0.02	0.90	0.50	1.40	0.00	1.40	0.00	0.20	24.00	
06.05.2025	35.25	31.96	3.29	360.38	360.31	0.02	0.90	0.50	1.21	0.00	1.21	0.00	0.20	24.00	
07.05.2025	40.26	35.13	5.13	360.50	360.44	0.02	0.90	0.50	1.88	0.00	1.88	0.00	0.20	24.00	
08.05.2025	37.76	33.92	3.84	360.37	360.28	0.02	0.90	0.50	1.41	0.00	1.41	0.00	0.20	24.00	
09.05.2025	39.56	34.76	4.80	360.50	360.47	0.01	0.90	0.50	1.76	0.00	1.76	0.00	0.20	24.00	
10.05.2025	40.04	35.18	4.86	360.38	360.31	0.02	0.90	0.50	1.78	0.00	1.78	0.00	0.20	24.00	
11.05.2025	39.32	34.77	4.55	360.50	360.50	0.00	0.90	0.50	1.67	0.00	1.67	0.00	0.20	24.00	
12.05.2025	37.98	33.86	4.12	360.50	360.38	0.03	0.90	0.50	1.51	0.00	1.51	0.00	0.20	24.00	
13.05.2025	35.50	32.30	3.20	176.18	176.18	0.00	0.90	0.50	0.58	0.00	0.58	0.00	0.20	24.00	
14.05.2025	20.98	20.74	0.24	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
15.05.2025	20.07	19.90	0.17	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
16.05.2025	19.56	19.33	0.23	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
17.05.2025	19.30	19.00	0.30	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
18.05.2025	19.37	19.10	0.27	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
19.05.2025	19.51	19.23	0.28	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
20.05.2025	19.43	19.14	0.29	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
21.05.2025	19.28	19.00	0.28	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
22.05.2025	17.51	17.80	-0.29	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	20.68	
23.05.2025	18.04	17.52	0.52	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
24.05.2025	17.91	17.51	0.40	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
25.05.2025	17.89	17.56	0.33	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
26.05.2025	18.37	17.98	0.39	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
27.05.2025	18.63	18.36	0.27	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
28.05.2025	19.06	18.78	0.28	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
29.05.2025	19.30	18.96	0.34	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
30.05.2025	19.67	19.28	0.39	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
31.05.2025	20.06	19.66	0.40	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
Средние:	27.60	25.45	2.14	---	---	0.00	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	4498.81	4498.43	---	---	---	21.86	0.00	21.86	---	---	740.68	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.04.2025	522378.00	514456.91	15774.08	0.00	15774.08
31.05.2025	526876.81	518955.34	15795.94	0.00	15795.94
Итого:	4498.81	4498.43	21.86	0.00	21.86

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 020671
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 2.1

Дата	tsv1 °C	tsv2 °C	dt °C	t1 °C	t2 °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	%	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qtv Гкал	tsw °C	Pcw кгс/см2	Траб ч	Тнар ч	NS	NSCodes2	NSCodes3
01.05.2025	56.14	47.41	8.73	56.24	47.32	54.95	42.82	54.15	42.38	24.40	5.25	5.05	0.972	5.00	5.00	24.0	24.0			
02.05.2025	56.06	47.22	8.84	56.14	47.19	54.32	42.81	53.53	42.37	23.27	5.43	5.07	0.944	5.00	5.00	24.0	24.0			
03.05.2025	58.01	48.65	9.36	58.04	48.64	55.76	43.15	54.90	42.68	25.04	5.49	5.05	1.047	5.00	5.00	24.0	24.0			
04.05.2025	57.91	48.65	9.26	58.07	48.59	56.45	42.32	55.58	41.86	28.16	5.41	5.05	1.113	5.00	5.00	24.0	24.0			
05.05.2025	61.14	50.87	10.27	61.15	50.86	54.46	42.43	53.53	41.92	24.33	5.54	5.10	1.082	5.00	5.00	24.0	24.0			
06.05.2025	62.57	52.20	10.37	62.63	52.18	53.72	43.21	52.76	42.67	21.14	5.40	5.10	1.023	5.00	5.00	24.0	24.0			
07.05.2025	61.34	49.97	11.37	61.59	49.65	46.91	36.60	46.11	36.18	24.14	5.14	4.72	0.971	5.00	5.00	24.0	24.0			
08.05.2025	63.72	48.42	15.30	63.72	48.43	35.44	26.22	34.79	25.94	29.15	4.16	4.04	0.916	5.00	5.00	24.0	24.0			
09.05.2025	60.99	46.94	14.05	61.13	46.94	35.25	26.10	34.65	25.83	29.15	4.27	4.13	0.856	5.00	5.00	24.0	24.0			
10.05.2025	60.79	46.64	14.15	60.85	46.65	36.04	26.00	35.43	25.74	31.68	4.33	4.09	0.905	5.00	5.00	24.0	24.0			
11.05.2025	58.69	45.63	13.06	59.08	45.56	38.09	25.37	37.48	25.13	39.47	4.04	3.93	0.991	5.00	5.00	24.0	24.0			
12.05.2025	61.18	46.70	14.48	61.14	46.72	36.77	25.85	36.14	25.59	34.18	4.52	4.07	0.963	5.00	5.00	24.0	24.0			
13.05.2025	61.88	47.41	14.47	61.92	47.42	37.16	25.93	36.50	25.66	34.90	4.30	4.08	0.985	5.00	5.00	24.0	23.6	*	G	3,4,F
14.05.2025	63.96	48.47	15.49	64.00	48.47	36.34	26.05	35.67	25.77	32.22	4.38	4.11	0.982	5.00	5.00	24.0	24.0			
15.05.2025	64.23	48.49	15.74	64.21	48.50	36.32	26.11	35.64	25.83	31.93	4.47	4.10	0.988	5.00	5.00	24.0	24.0			
16.05.2025	64.72	48.85	15.87	64.60	48.75	37.04	26.88	36.34	26.59	30.99	4.23	4.00	1.004	5.00	5.00	24.0	24.0			
17.05.2025	64.74	49.60	15.14	64.74	49.61	38.04	29.08	37.31	28.75	25.90	4.25	4.04	0.946	5.00	5.00	24.0	24.0			
18.05.2025	64.46	49.15	15.31	64.52	49.17	38.77	27.43	38.03	27.13	33.47	4.15	4.02	1.064	5.00	5.00	24.0	24.0			
19.05.2025	64.05	48.52	15.53	63.99	48.53	36.77	27.23	36.09	26.93	29.05	4.36	4.11	0.959	5.00	5.00	24.0	24.0			
20.05.2025	64.04	48.42	15.62	64.08	48.42	35.73	26.56	35.06	26.27	28.66	4.21	4.09	0.929	5.00	5.00	24.0	24.0			
21.05.2025	58.60	47.42	11.18	59.74	47.41	45.27	33.54	44.55	33.19	29.24	4.47	4.50	0.978	5.00	5.00	24.0	24.0	*		3,4,F
22.05.2025	53.16	45.31	7.85	53.28	45.27	55.21	43.36	54.49	42.95	23.69	5.51	5.15	0.893	5.00	5.00	24.0	24.0			
23.05.2025	55.14	46.23	8.91	55.13	46.25	54.93	43.14	54.16	42.71	23.63	5.57	5.17	0.954	5.00	5.00	24.0	24.0			
24.05.2025	57.93	48.31	9.62	58.00	48.28	54.12	43.22	53.28	42.75	21.93	5.55	5.19	0.968	5.00	5.00	24.0	24.0			
25.05.2025	56.02	47.23	8.79	56.17	47.21	59.22	43.81	58.37	43.36	29.50	5.42	5.07	1.146	5.00	5.00	24.0	24.0			
26.05.2025	55.52	47.28	8.24	46.74	37.02	31.65	25.20	31.20	24.94	22.32	3.58	3.38	0.522	5.00	5.00	24.0	24.0	*	G,H	4
27.05.2025	18.82	0.00	18.82	19.00	19.76	0.34	0.00	0.34	0.00	200.00	0.38	0.57	0.001	5.00	5.00	24.0	7.2	*		3,4,F
28.05.2025	18.66	20.41	-1.75	18.79	20.03	0.17	0.00	0.17	0.00	197.62	0.43	0.41	0.000	5.00	5.00	24.0	0.1	*		3,4,F
29.05.2025	18.39	0.00	18.39	18.84	20.12	0.09	0.00	0.09	0.00	200.00	0.39	0.33	0.000	5.00	5.00	24.0	3.0	*		3,4,F
30.05.2025	19.04	20.59	-1.55	19.12	20.22	0.10	0.01	0.10	0.00	180.96	0.40	0.38	0.000	5.00	5.00	24.0	3.8	*		3,4,F
31.05.2025	19.32	20.72	-1.40	19.85	20.67	0.15	0.00	0.15	0.00	192.16	0.42	0.42	0.000	5.00	5.00	24.0	6.7	*		3,4,F
Средние:	53.59	42.31	11.27	53.44	43.22	---	---	---	---	54.91	4.05	3.82	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	1155.60	870.42	1136.59	861.12	---	---	---	25.105	---	---	744.0	644.4			

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Qtv Гкал	Траб ч	Тнар ч
30.04.2025	31268.19	25435.26	30712.12	25101.80	552.072	12438.0	11908.7
31.05.2025	32423.78	26305.68	31848.71	25962.92	577.177	13182.0	12552.8
Итого:	1155.59	870.42	1136.59	861.12	25.105	744.0	644.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации