

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400956
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2103861
Обратка:

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696233
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696234

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.06.2025	21.55	21.36	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
02.06.2025	21.66	21.46	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
03.06.2025	21.00	20.80	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
04.06.2025	20.44	20.24	0.20	0.00	0.00	---	0.17	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
05.06.2025	19.67	19.39	0.28	0.00	0.00	---	0.33	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
06.06.2025	19.36	19.14	0.22	0.00	0.00	---	0.47	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
07.06.2025	19.43	19.29	0.14	0.00	0.00	---	0.42	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
08.06.2025	19.54	19.44	0.10	0.00	0.00	---	0.39	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
09.06.2025	19.86	19.74	0.12	0.00	0.00	---	0.39	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
10.06.2025	69.85	61.84	8.01	71.68	71.56	0.17	0.44	0.38	0.57	0.00	0.57	0.00	0.20	24.00	
11.06.2025	66.57	59.83	6.74	93.44	94.32	-0.94	0.39	0.36	0.63	0.00	0.63	0.00	0.20	24.00	
12.06.2025	74.21	69.65	4.56	146.06	148.25	-1.49	0.44	0.36	0.67	0.00	0.67	0.00	0.20	24.00	
13.06.2025	74.06	70.16	3.90	148.88	151.75	-1.91	0.45	0.37	0.58	0.00	0.58	0.00	0.20	24.00	
14.06.2025	74.32	70.24	4.08	150.62	154.12	-2.30	0.45	0.37	0.62	0.00	0.62	0.00	0.20	24.00	
15.06.2025	67.39	61.43	5.96	84.82	86.81	-2.32	0.39	0.35	0.51	0.00	0.51	0.00	0.20	21.87	
16.06.2025	69.64	63.99	5.65	100.56	102.88	-2.28	0.39	0.35	0.57	0.00	0.57	0.00	0.20	24.00	
17.06.2025	68.51	62.38	6.13	93.12	95.31	-2.32	0.39	0.36	0.57	0.00	0.57	0.00	0.20	24.00	
18.06.2025	67.00	59.96	7.04	79.38	81.31	-2.40	0.38	0.36	0.56	0.00	0.56	0.00	0.20	24.00	
19.06.2025	64.70	57.25	7.45	71.94	73.63	-2.32	0.39	0.37	0.53	0.00	0.53	0.00	0.20	24.00	
20.06.2025	65.51	59.26	6.25	79.12	81.06	-2.42	0.38	0.36	0.49	0.00	0.49	0.00	0.20	24.00	
21.06.2025	69.88	63.96	5.92	84.94	87.00	-2.40	0.39	0.36	0.50	0.00	0.50	0.00	0.20	24.00	
22.06.2025	64.48	55.18	9.30	63.44	65.00	-2.43	0.36	0.35	0.59	0.00	0.59	0.00	0.20	24.00	
23.06.2025	63.20	54.62	8.58	47.37	48.06	-1.45	0.36	0.35	0.41	0.00	0.41	0.00	0.20	23.96	
24.06.2025	63.14	55.19	7.95	64.88	65.19	-0.48	0.35	0.34	0.51	0.00	0.51	0.00	0.20	23.75	
25.06.2025	69.80	64.01	5.79	97.75	99.19	-1.46	0.39	0.36	0.57	0.00	0.57	0.00	0.20	24.00	
26.06.2025	71.49	65.51	5.98	102.31	104.25	-1.88	0.40	0.36	0.61	0.00	0.61	0.00	0.20	24.00	
27.06.2025	67.72	60.63	7.09	79.56	81.12	-1.94	0.38	0.36	0.56	0.00	0.56	0.00	0.20	24.00	
28.06.2025	67.87	61.59	6.28	83.00	84.69	-2.02	0.39	0.36	0.52	0.00	0.52	0.00	0.20	24.00	
29.06.2025	67.98	61.80	6.18	81.56	83.19	-1.98	0.39	0.36	0.50	0.00	0.50	0.00	0.20	24.00	
30.06.2025	66.65	60.01	6.64	72.69	74.19	-2.04	0.39	0.38	0.48	0.00	0.48	0.00	0.20	23.93	
Средние:	53.88	49.31	4.57	---	---	-1.29	0.35	0.32	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	1897.12	1932.88	---	---	---	11.57	0.00	11.57	---	---	717.52	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.05.2025	603914.13	551238.75	18781.10	0.00	18781.10
30.06.2025	605811.25	553171.63	18792.67	0.00	18792.67
Итого:	1897.12	1932.88	11.57	0.00	11.57

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации