

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 02513114
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.06.2025	18.66	18.76	-0.09	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	4.00	0.000	0.000	0.000	24.0	*	HC Tmin
02.06.2025	18.93	18.95	-0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	4.00	0.000	0.000	0.000	24.0	*	HC Tmin
03.06.2025	18.54	18.60	-0.07	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	4.00	0.000	0.000	0.000	24.0	*	HC Tmin
04.06.2025	18.18	18.30	-0.12	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	4.00	0.000	0.000	0.000	24.0	*	HC Tmin
05.06.2025	17.69	17.78	-0.09	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	4.00	0.000	0.000	0.000	24.0	*	HC Tmin
06.06.2025	17.38	17.45	-0.07	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	4.00	0.000	0.000	0.000	24.0	*	HC Tmin
07.06.2025	17.24	17.30	-0.07	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	4.00	0.000	0.000	0.000	24.0	*	HC Tmin
08.06.2025	17.44	17.55	-0.11	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	4.00	0.000	0.000	0.000	24.0	*	HC Tmin
09.06.2025	17.96	18.06	-0.10	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	4.00	0.000	0.000	0.000	24.0	*	HC Tmin
10.06.2025	26.54	25.73	0.83	16.600	12.538	16.556	12.509	6.12	4.69	0.358	0.260	0.097	24.0	*	HC Tmin
11.06.2025	38.59	36.10	2.36	89.070	67.906	88.483	67.526	6.68	7.40	2.977	2.105	0.872	24.0	*	HC Tmin
12.06.2025	46.63	41.64	4.85	84.720	69.453	83.877	68.916	6.69	7.48	3.495	2.529	0.966	24.0	*	HC Tmin
13.06.2025	51.94	45.19	6.56	86.000	71.869	84.932	71.204	6.71	7.55	3.989	2.866	1.124	24.0	*	HC Tmin
14.06.2025	52.62	45.80	6.56	86.160	71.640	85.061	70.957	6.69	7.54	4.054	2.899	1.155	24.0	*	HC Tmin
15.06.2025	40.45	37.53	2.66	90.240	70.972	89.562	70.529	6.63	7.47	3.179	2.299	0.880	24.0	*	HC Tmin
16.06.2025	38.54	35.31	3.02	88.230	70.804	87.650	70.430	6.64	7.48	2.944	2.140	0.804	24.0	*	HC Tmin
17.06.2025	37.66	34.55	2.93	89.020	70.622	88.465	70.268	6.64	7.49	2.893	2.081	0.812	24.0	*	HC Tmin
18.06.2025	36.73	33.67	2.83	90.330	70.387	89.798	70.055	6.63	7.47	2.854	2.014	0.840	24.0	*	HC Tmin
19.06.2025	34.63	31.75	2.67	89.750	71.564	89.294	71.274	6.64	7.51	2.650	1.912	0.738	24.0	*	HC Tmin
20.06.2025	36.35	32.79	3.42	89.090	71.961	88.582	71.647	6.64	7.51	2.781	1.996	0.785	24.0	*	HC Tmin
21.06.2025	40.06	35.84	3.99	94.370	72.449	93.694	72.052	6.70	7.56	3.289	2.227	1.061	24.0	*	HC Tmin
22.06.2025	36.20	32.78	3.26	90.150	72.700	89.639	72.382	6.71	7.57	2.801	2.016	0.785	24.0	*	HC Tmin
23.06.2025	35.09	31.89	2.97	90.180	72.521	89.705	72.225	6.70	7.56	2.704	1.947	0.757	24.0	*	HC Tmin
24.06.2025	29.02	27.03	1.93	86.640	72.976	86.358	72.786	6.73	7.59	2.080	1.610	0.471	24.0	*	HC Tmin
25.06.2025	38.95	34.59	4.06	93.570	72.581	92.942	72.218	6.68	7.54	3.160	2.142	1.017	24.0	*	HC Tmin
26.06.2025	40.35	36.09	3.98	91.250	72.845	90.572	72.433	6.71	7.56	3.206	2.257	0.949	24.0	*	HC Tmin
27.06.2025	38.77	34.53	4.02	89.810	72.674	89.213	72.311	6.70	7.56	3.017	2.140	0.876	24.0	*	HC Tmin
28.06.2025	38.63	35.19	2.52	51.780	41.544	51.437	41.326	5.76	6.14	1.732	1.250	0.482	24.0	*	G; HC Tr
29.06.2025	38.02	35.17	2.68	75.610	58.809	75.130	58.501	6.82	7.35	2.485	1.769	0.716	24.0	*	HC Tmin
30.06.2025	39.39	36.01	3.32	80.970	63.661	80.408	63.306	6.81	7.46	2.769	1.968	0.801	24.0	*	HC Tmin
Средние:	32.57	30.06	2.36	---	---	---	---	6.43	6.32	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1743.539	1392.476	1731.359	1384.855	---	---	59.417	42.429	16.988	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.05.2025	62432.430	48024.220	61385.210	47482.340	3408.482	2114.091	1294.391	18897.0
30.06.2025	64175.960	49416.700	63116.570	48867.190	3467.899	2156.521	1311.379	19617.0
Итого:	1743.530	1392.480	1731.360	1384.850	59.417	42.430	16.988	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Нейвинская ул, д. 1 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-033(034) (СО) Заводской номер: 1203813
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1132119
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1131947
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.06.2025	18.13	17.88	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
02.06.2025	18.42	18.17	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
03.06.2025	18.21	17.98	0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
04.06.2025	17.81	17.60	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
05.06.2025	17.42	17.21	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
06.06.2025	17.03	16.82	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
07.06.2025	16.87	16.66	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
08.06.2025	17.02	16.80	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
09.06.2025	17.37	17.16	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
10.06.2025	18.07	17.85	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
11.06.2025	19.08	18.96	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
12.06.2025	19.75	19.69	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
13.06.2025	20.19	20.14	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
14.06.2025	20.80	20.61	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
15.06.2025	20.88	20.58	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
16.06.2025	20.47	20.25	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
17.06.2025	20.07	19.90	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
18.06.2025	19.10	18.90	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
19.06.2025	18.83	18.64	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
20.06.2025	18.80	18.65	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
21.06.2025	18.94	18.85	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
22.06.2025	18.71	18.62	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
23.06.2025	17.97	17.87	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
24.06.2025	17.52	17.41	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
25.06.2025	17.58	17.51	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
26.06.2025	18.53	18.51	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
27.06.2025	18.69	18.64	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
28.06.2025	18.74	18.70	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
29.06.2025	18.62	18.59	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
30.06.2025	18.51	18.46	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	
Средние:	18.60	18.45	0.15	---	---	0.00	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	952772.31	974336.16	0.00	0.00	7025.73	44591.52	1430.15
30.06.2025	952772.31	974336.16	0.00	0.00	7025.73	45311.52	1430.15
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации