

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400566
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 2011516

Датчик давления:
ДДИ SN 20209683
ДДИ SN 20209690

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.06.2025	20.35	20.34	0.01	0.00	0.00	---	0.11	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
02.06.2025	20.81	20.79	0.02	0.00	0.00	---	0.10	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
03.06.2025	20.14	20.20	-0.06	0.00	0.00	---	0.03	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
04.06.2025	19.40	19.43	-0.03	0.00	0.00	---	0.04	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
05.06.2025	19.07	19.05	0.02	0.00	0.00	---	0.03	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
06.06.2025	18.36	18.37	-0.01	0.00	0.00	---	0.04	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
07.06.2025	18.30	18.29	0.01	0.00	0.00	---	0.06	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
08.06.2025	18.68	18.66	0.02	0.00	0.00	---	0.08	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
09.06.2025	19.08	19.02	0.06	0.00	0.00	---	0.11	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
10.06.2025	19.98	19.89	0.09	0.00	0.00	---	0.13	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
11.06.2025	21.19	21.11	0.08	0.00	0.00	---	0.12	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
12.06.2025	21.69	21.64	0.05	0.00	0.00	---	0.10	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
13.06.2025	21.91	21.84	0.07	0.00	0.00	---	0.09	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
14.06.2025	21.72	21.76	-0.04	0.00	0.00	---	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
15.06.2025	21.44	21.53	-0.09	0.00	0.00	---	0.10	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	21.85	
16.06.2025	21.47	21.52	-0.05	0.00	0.00	---	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
17.06.2025	20.88	20.93	-0.05	0.00	0.00	---	0.17	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
18.06.2025	19.55	19.58	-0.03	0.00	0.00	---	0.16	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
19.06.2025	19.37	19.32	0.05	0.00	0.00	---	0.14	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
20.06.2025	19.54	19.55	-0.01	0.00	0.00	---	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
21.06.2025	19.62	19.63	-0.01	0.00	0.00	---	0.14	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
22.06.2025	19.38	19.41	-0.03	0.00	0.00	---	0.10	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
23.06.2025	18.14	18.19	-0.05	0.00	0.00	---	0.09	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
24.06.2025	17.60	17.74	-0.14	0.00	0.00	---	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
25.06.2025	18.02	18.25	-0.23	0.00	0.00	---	0.13	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
26.06.2025	19.25	19.43	-0.18	0.00	0.00	---	0.14	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
27.06.2025	19.68	19.82	-0.14	0.00	0.00	---	0.11	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
28.06.2025	19.85	20.02	-0.17	0.00	0.00	---	0.12	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
29.06.2025	19.84	19.97	-0.13	0.00	0.00	---	0.11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
30.06.2025	19.64	19.79	-0.15	0.00	0.00	---	0.11	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
Средние:	19.80	19.84	-0.04	---	---	0.00	0.10	0.25	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	717.85	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.05.2025	358300.91	310577.84	11158.83	0.00	11158.83
30.06.2025	358300.91	310577.84	11158.83	0.00	11158.83
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.06.2025	21.91	20.97	0.94	0.000	0.000	0.000	0.000	0.42	0.44	0.000	0.000	0.000	24.0	*	min; HC
02.06.2025	22.12	21.28	0.83	0.000	0.000	0.000	0.000	0.44	0.46	0.000	0.000	0.000	24.0	*	min; HC
03.06.2025	21.45	20.59	0.86	0.000	0.000	0.000	0.000	0.58	0.59	0.000	0.000	0.000	24.0	*	min; HC
04.06.2025	21.13	20.26	0.87	0.000	0.000	0.000	0.000	0.47	0.48	0.000	0.000	0.000	24.0	*	min; HC
05.06.2025	20.42	19.48	0.94	0.000	0.000	0.000	0.000	0.44	0.46	0.000	0.000	0.000	24.0	*	min; HC
06.06.2025	20.27	19.36	0.91	0.000	0.000	0.000	0.000	0.41	0.43	0.000	0.000	0.000	24.0	*	min; HC
07.06.2025	20.30	19.45	0.86	0.000	0.000	0.000	0.000	0.44	0.46	0.000	0.000	0.000	24.0	*	min; HC
08.06.2025	20.46	19.62	0.84	0.000	0.000	0.000	0.000	0.45	0.47	0.000	0.000	0.000	24.0	*	min; HC
09.06.2025	20.79	19.92	0.87	0.000	0.000	0.000	0.000	1.82	1.55	0.000	0.000	0.000	24.0	*	min; HC
10.06.2025	60.39	48.88	11.59	24.725	16.141	24.310	15.962	5.58	4.92	1.347	0.701	0.646	24.0	*	min; HC
11.06.2025	59.66	48.48	11.23	41.996	29.311	41.310	28.993	5.51	5.36	2.259	1.261	0.998	24.0		Ok
12.06.2025	61.20	49.41	11.80	39.932	29.393	39.248	29.062	5.56	5.42	2.206	1.291	0.915	24.0		Ok
13.06.2025	61.11	49.30	11.83	40.099	29.554	39.414	29.223	5.56	5.41	2.212	1.295	0.917	24.0		Ok
14.06.2025	61.15	49.32	11.85	39.355	29.474	38.682	29.144	5.56	5.42	2.172	1.292	0.881	24.0		Ok
15.06.2025	56.77	46.14	10.80	37.808	25.862	37.246	25.608	5.55	5.25	1.929	1.054	0.875	24.0	*	min; HC
16.06.2025	60.44	48.42	12.05	39.422	28.539	38.762	28.230	5.54	5.40	2.149	1.226	0.923	24.0		Ok
17.06.2025	59.75	47.48	12.35	39.115	28.006	38.474	27.715	5.54	5.41	2.107	1.178	0.929	24.0		Ok
18.06.2025	58.18	46.07	12.19	39.272	27.644	38.660	27.374	5.50	5.38	2.057	1.125	0.932	24.0		Ok
19.06.2025	56.01	44.68	11.41	38.683	27.270	38.123	27.021	5.50	5.38	1.945	1.073	0.873	24.0		Ok
20.06.2025	56.78	44.99	11.78	39.455	27.292	38.869	27.039	5.50	5.37	2.013	1.082	0.931	24.0		Ok
21.06.2025	59.80	47.15	12.74	39.039	27.365	38.399	27.085	5.51	5.39	2.105	1.142	0.963	24.0		Ok
22.06.2025	55.20	43.75	11.52	41.278	26.832	40.697	26.598	5.45	5.33	2.044	1.031	1.012	24.0		Ok
23.06.2025	54.04	42.91	11.39	31.815	21.445	31.384	21.265	5.01	4.93	1.539	0.806	0.733	24.0	*	min; HC
24.06.2025	53.85	42.52	11.35	38.300	26.843	37.787	26.623	5.49	5.38	1.846	0.999	0.847	24.0		Ok
25.06.2025	59.39	46.06	13.21	38.280	27.063	37.660	26.799	5.52	5.40	2.049	1.101	0.948	24.0		Ok
26.06.2025	60.76	47.53	13.24	37.750	26.829	37.112	26.550	5.54	5.43	2.070	1.129	0.940	24.0		Ok
27.06.2025	57.72	45.99	11.80	37.054	26.942	36.485	26.680	5.55	5.43	1.924	1.094	0.830	24.0		Ok
28.06.2025	57.79	46.00	11.78	38.441	26.882	37.850	26.621	5.55	5.43	1.999	1.092	0.907	24.0		Ok
29.06.2025	54.73	43.64	11.79	33.420	21.819	32.956	21.628	4.77	4.70	1.639	0.836	0.803	24.0		Ok
30.06.2025	50.73	40.86	9.72	20.986	12.338	20.733	12.244	3.89	3.90	0.948	0.439	0.509	24.0	*	min; HC
Средние:	46.81	38.35	8.51	---	---	---	---	3.96	3.85	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	776.225	542.844	764.162	537.466	---	---	40.557	22.245	18.312	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.05.2025	46290.720	29069.330	45594.470	28808.740	2376.716	1131.891	1244.825	33012.0
30.06.2025	47066.950	29612.170	46358.630	29346.210	2417.273	1154.136	1263.137	33732.0
Итого:	776.230	542.840	764.160	537.470	40.557	22.245	18.312	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации