

Отчет о суточных параметрах  
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 17 (ООО УК "Владимирский")  
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400416  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:  
Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 2103553

Обратка:  
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Датчик давления:  
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696105  
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696104

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 410599/1  
ВЗЛЕТ ТПС SN 410599/2

| Дата       | t1    | t2    | dt   | M1   | M2   | %    | P1   | P2   | Q1   | Q2   | Q3   | tsw  | Pcw  | TWork  | NS |
|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----|
|            | °C    | °C    | °C   | т    | т    | т    | МПа  | МПа  | ГКал | ГКал | ГКал | °C   | МПа  | ч      |    |
| 01.08.2025 | 22.84 | 22.10 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 02.08.2025 | 23.20 | 22.43 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 03.08.2025 | 23.40 | 22.74 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 04.08.2025 | 23.56 | 22.75 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 05.08.2025 | 23.61 | 22.78 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 06.08.2025 | 24.07 | 23.40 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 07.08.2025 | 24.62 | 23.97 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 08.08.2025 | 24.14 | 23.43 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 09.08.2025 | 22.96 | 21.99 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 10.08.2025 | 22.88 | 22.09 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 11.08.2025 | 23.03 | 22.33 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 12.08.2025 | 22.99 | 22.22 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 13.08.2025 | 22.95 | 22.11 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 14.08.2025 | 22.85 | 21.98 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 15.08.2025 | 22.83 | 21.91 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 16.08.2025 | 22.78 | 21.45 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 17.08.2025 | 22.15 | 21.03 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 18.08.2025 | 22.46 | 21.55 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 19.08.2025 | 22.72 | 21.89 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 20.08.2025 | 22.47 | 21.51 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 21.08.2025 | 22.16 | 21.29 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 22.08.2025 | 22.22 | 21.36 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 23.08.2025 | 21.77 | 20.65 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 24.08.2025 | 22.05 | 21.28 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 25.08.2025 | 22.98 | 22.41 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 26.08.2025 | 22.74 | 21.79 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 27.08.2025 | 22.32 | 21.22 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 28.08.2025 | 21.39 | 20.17 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 29.08.2025 | 20.36 | 19.15 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| 30.08.2025 | 19.46 | 18.31 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 23.99  |    |
| 31.08.2025 | 19.91 | 19.01 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | ---  | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.50 | 24.00  |    |
| Средние:   | 22.58 | 21.69 | 0.89 | ---  | ---  | 0.00 | 0.18 | 0.11 | ---  | ---  | ---  | 5.00 | 0.50 | ---    |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---  | 0.00 | 0.00 | ---  | ---  | ---  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ---  | ---  | 743.99 |    |

| Дата       | M1        | M2        | Q1      | Q2   | Q3      |
|------------|-----------|-----------|---------|------|---------|
|            | т         | т         | ГКал    | ГКал | ГКал    |
| 31.07.2025 | 612039.44 | 554104.06 | 5211.06 | 0.00 | 5211.06 |
| 31.08.2025 | 612039.44 | 554104.06 | 5211.06 | 0.00 | 5211.06 |
| Итого:     | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 17 (ООО УК "Владимирский")  
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400416  
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система теплоснабжения

| Дата       | t3<br>°C | t4<br>°C | M3<br>т | M4<br>т | P3<br>МПа | P4<br>МПа | Q1<br>ГКал | Q2<br>ГКал | Q3<br>ГКал | tsw<br>°C | Pcw<br>МПа | TWork<br>ч | NS |
|------------|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 01.08.2025 | 54.46    | 51.64    | 113.28  | 108.28  | 0.50      | 0.50      | 5.60       | 5.04       | 0.55       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 02.08.2025 | 55.06    | 52.25    | 114.34  | 109.56  | 0.50      | 0.50      | 5.72       | 5.17       | 0.55       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 03.08.2025 | 54.08    | 51.38    | 118.38  | 112.75  | 0.50      | 0.50      | 5.80       | 5.22       | 0.58       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 04.08.2025 | 60.83    | 57.44    | 115.15  | 109.94  | 0.50      | 0.50      | 6.42       | 5.76       | 0.66       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 05.08.2025 | 58.03    | 54.93    | 96.72   | 90.94   | 0.50      | 0.50      | 5.12       | 4.53       | 0.59       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 06.08.2025 | 57.68    | 54.64    | 113.81  | 107.78  | 0.50      | 0.50      | 5.99       | 5.34       | 0.64       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 07.08.2025 | 57.96    | 54.90    | 113.41  | 108.22  | 0.50      | 0.50      | 6.00       | 5.40       | 0.60       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 08.08.2025 | 57.08    | 53.94    | 111.75  | 106.06  | 0.50      | 0.50      | 5.81       | 5.18       | 0.63       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 09.08.2025 | 53.03    | 50.33    | 112.63  | 107.34  | 0.50      | 0.50      | 5.40       | 4.86       | 0.54       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 10.08.2025 | 55.81    | 52.78    | 113.25  | 107.44  | 0.50      | 0.50      | 5.75       | 5.13       | 0.62       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 11.08.2025 | 56.81    | 53.62    | 110.87  | 104.72  | 0.50      | 0.50      | 5.74       | 5.09       | 0.65       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 12.08.2025 | 55.27    | 52.25    | 110.41  | 103.81  | 0.50      | 0.50      | 5.55       | 4.90       | 0.64       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 13.08.2025 | 55.28    | 52.34    | 113.68  | 107.03  | 0.50      | 0.50      | 5.71       | 5.06       | 0.65       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 14.08.2025 | 57.41    | 54.04    | 110.75  | 104.50  | 0.50      | 0.50      | 5.80       | 5.12       | 0.68       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 15.08.2025 | 63.65    | 59.55    | 109.07  | 104.10  | 0.50      | 0.50      | 6.39       | 5.67       | 0.72       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 16.08.2025 | 63.43    | 59.44    | 142.37  | 109.78  | 0.50      | 0.50      | 8.31       | 5.97       | 2.34       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 17.08.2025 | 63.76    | 59.75    | 114.60  | 110.00  | 0.50      | 0.50      | 6.73       | 6.02       | 0.71       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 18.08.2025 | 63.71    | 59.63    | 111.78  | 106.69  | 0.50      | 0.50      | 6.56       | 5.82       | 0.73       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 19.08.2025 | 63.68    | 59.63    | 112.78  | 107.34  | 0.50      | 0.50      | 6.61       | 5.86       | 0.75       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 20.08.2025 | 62.85    | 58.81    | 112.53  | 106.72  | 0.50      | 0.50      | 6.50       | 5.74       | 0.77       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 21.08.2025 | 63.74    | 59.69    | 113.00  | 107.59  | 0.50      | 0.50      | 6.63       | 5.88       | 0.75       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 22.08.2025 | 63.66    | 59.57    | 110.00  | 104.85  | 0.50      | 0.50      | 6.45       | 5.71       | 0.73       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 23.08.2025 | 63.60    | 59.50    | 109.31  | 105.37  | 0.50      | 0.50      | 6.40       | 5.74       | 0.66       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 24.08.2025 | 63.72    | 59.72    | 113.25  | 106.97  | 0.50      | 0.50      | 6.64       | 5.85       | 0.80       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 25.08.2025 | 63.72    | 59.77    | 112.13  | 106.03  | 0.50      | 0.50      | 6.58       | 5.80       | 0.78       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 26.08.2025 | 63.68    | 59.69    | 111.09  | 104.91  | 0.50      | 0.50      | 6.51       | 5.73       | 0.78       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 27.08.2025 | 63.59    | 59.57    | 111.03  | 104.84  | 0.50      | 0.50      | 6.50       | 5.71       | 0.78       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 28.08.2025 | 62.83    | 58.78    | 110.44  | 104.72  | 0.50      | 0.50      | 6.38       | 5.63       | 0.75       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 29.08.2025 | 61.71    | 57.70    | 110.50  | 105.09  | 0.50      | 0.50      | 6.26       | 5.53       | 0.73       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| 30.08.2025 | 63.02    | 58.84    | 110.28  | 105.91  | 0.50      | 0.50      | 6.39       | 5.69       | 0.70       | 5.00      | 0.50       | 23.99      |    |
| 31.08.2025 | 61.78    | 58.05    | 117.13  | 110.16  | 0.50      | 0.50      | 6.64       | 5.84       | 0.81       | 5.00      | 0.50       | 24.00      |    |
| Средние:   | 60.16    | 56.59    | ---     | ---     | 0.50      | 0.50      | ---        | ---        | ---        | 5.00      | 0.50       | ---        |    |
| Итого:     | ---      | ---      | 3499.72 | 3299.44 | ---       | ---       | 192.89     | 170.00     | 22.88      | ---       | ---        | 743.99     |    |

| Дата       | M3        | M4        | Q1       | Q2       | Q3       |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|            | т         | т         | ГКал     | ГКал     | ГКал     |
| 31.07.2025 | 382250.66 | 422797.22 | 20923.93 | 22004.33 | -1081.12 |
| 31.08.2025 | 385750.38 | 426096.66 | 21116.82 | 22174.34 | -1058.24 |
| Итого:     | 3499.72   | 3299.44   | 192.89   | 170.00   | 22.88    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации