

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 13 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400606
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 447656

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 915580/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 915580/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.08.2025	19.74	19.15	0.59	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.08.2025	20.13	19.41	0.72	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.08.2025	20.40	19.80	0.60	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.08.2025	20.33	19.69	0.64	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
05.08.2025	20.55	19.85	0.70	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
06.08.2025	20.97	20.33	0.64	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
07.08.2025	21.41	20.77	0.64	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.08.2025	21.22	20.72	0.50	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.08.2025	20.42	19.88	0.54	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.08.2025	20.14	19.61	0.53	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.08.2025	20.15	19.63	0.52	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.08.2025	20.11	19.55	0.56	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.08.2025	20.09	19.51	0.58	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.08.2025	19.92	19.35	0.57	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.08.2025	19.80	19.23	0.57	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.08.2025	19.11	18.39	0.72	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.08.2025	18.78	18.23	0.55	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.08.2025	18.95	18.54	0.41	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.08.2025	19.13	18.69	0.44	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.08.2025	18.87	18.41	0.46	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.08.2025	18.78	18.36	0.42	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.08.2025	18.88	18.46	0.42	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.08.2025	18.46	17.88	0.58	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.08.2025	18.60	18.09	0.51	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.08.2025	19.59	19.11	0.48	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.08.2025	19.31	18.86	0.45	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.08.2025	18.80	18.31	0.49	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.08.2025	17.60	17.09	0.51	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.08.2025	16.53	16.05	0.48	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.08.2025	16.00	15.47	0.53	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.29	
31.08.2025	16.47	16.08	0.39	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	19.33	18.79	0.54	---	---	0.00	0.90	0.50	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	743.29	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.07.2025	490562.41	478740.56	15704.59	0.00	15704.59
31.08.2025	490562.41	478740.56	15704.59	0.00	15704.59
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 13 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400606
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.08.2025	57.86	8.35	0.70	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
02.08.2025	58.40	7.17	0.70	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
03.08.2025	58.27	8.26	0.70	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
04.08.2025	64.07	8.60	0.70	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
05.08.2025	61.67	8.50	0.70	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
06.08.2025	61.54	7.51	0.70	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
07.08.2025	61.56	8.64	0.70	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
08.08.2025	61.23	7.62	0.70	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
09.08.2025	58.15	7.86	0.70	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
10.08.2025	61.01	7.25	0.70	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
11.08.2025	61.36	9.05	0.70	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
12.08.2025	60.49	8.76	0.70	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
13.08.2025	60.49	9.14	0.69	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
14.08.2025	59.77	9.61	0.69	0.53	0.00	0.53	5.00	0.20	24.00	*
15.08.2025	62.07	8.92	0.69	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
16.08.2025	62.20	8.60	0.69	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
17.08.2025	61.77	7.97	0.69	0.45	0.00	0.45	5.00	0.20	24.00	*
18.08.2025	61.98	8.77	0.69	0.50	0.00	0.50	5.00	0.20	24.00	*
19.08.2025	62.01	8.78	0.69	0.50	0.00	0.50	5.00	0.20	24.00	*
20.08.2025	60.85	9.06	0.69	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
21.08.2025	61.72	8.62	0.69	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
22.08.2025	61.93	8.41	0.69	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
23.08.2025	62.23	8.45	0.69	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
24.08.2025	61.98	7.04	0.69	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
25.08.2025	61.78	9.31	0.69	0.53	0.00	0.53	5.00	0.20	24.00	*
26.08.2025	61.61	9.32	0.69	0.53	0.00	0.53	5.00	0.20	24.00	*
27.08.2025	61.44	9.53	0.69	0.54	0.00	0.54	5.00	0.20	24.00	*
28.08.2025	59.51	9.57	0.69	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
29.08.2025	57.24	10.00	0.69	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
30.08.2025	60.16	10.42	0.69	0.58	0.00	0.58	5.00	0.20	23.29	*
31.08.2025	56.96	9.46	0.68	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	60.75	---	0.69	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	268.61	---	14.98	0.00	14.98	---	---	743.29	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.07.2025	17914.73	967.09	0.00	967.09
31.08.2025	18183.34	982.07	0.00	982.07
Итого:	268.61	14.98	0.00	14.98

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации