

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400583
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 446964
Обратка:

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409298/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.09.2025	16.61	17.78	-1.17	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
02.09.2025	16.74	17.87	-1.13	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
03.09.2025	16.83	18.51	-1.68	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
04.09.2025	16.52	17.82	-1.30	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
05.09.2025	16.87	18.04	-1.17	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
06.09.2025	17.22	18.32	-1.10	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
07.09.2025	17.29	18.46	-1.17	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
08.09.2025	17.22	18.38	-1.16	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
09.09.2025	16.39	17.55	-1.16	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
10.09.2025	15.92	17.10	-1.18	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
11.09.2025	15.48	16.70	-1.22	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
12.09.2025	14.87	16.14	-1.27	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
13.09.2025	15.06	16.24	-1.18	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
14.09.2025	15.42	16.64	-1.22	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
15.09.2025	15.50	16.71	-1.21	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
16.09.2025	15.54	16.74	-1.20	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
17.09.2025	15.20	16.41	-1.21	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
18.09.2025	15.63	16.81	-1.18	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
19.09.2025	15.49	17.19	-1.70	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
20.09.2025	15.64	17.13	-1.49	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
21.09.2025	15.68	16.88	-1.20	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	0.00	*
22.09.2025	34.35	31.64	2.71	183.38	183.97	-0.32	0.90	0.50	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	10.95	*
23.09.2025	34.40	32.19	2.21	407.06	411.78	-1.15	0.90	0.50	0.93	0.00	0.93	5.00	0.20	24.00	*
24.09.2025	34.51	32.26	2.25	385.31	386.85	-0.40	0.90	0.50	0.90	0.00	0.90	5.00	0.20	23.90	*
25.09.2025	39.40	35.92	3.48	369.72	374.65	-1.32	0.90	0.50	1.32	0.00	1.32	5.00	0.20	24.00	*
26.09.2025	43.35	38.84	4.51	369.57	375.00	-1.46	0.90	0.50	1.69	0.00	1.69	5.00	0.20	24.00	*
27.09.2025	45.13	40.27	4.86	370.50	373.60	-0.83	0.90	0.50	1.83	0.00	1.83	5.00	0.20	24.00	*
28.09.2025	46.16	40.95	5.21	370.25	374.06	-1.02	0.90	0.50	1.96	0.00	1.96	5.00	0.20	24.00	*
29.09.2025	47.51	41.94	5.57	371.03	373.09	-0.55	0.90	0.50	2.09	0.00	2.09	5.00	0.20	24.00	*
30.09.2025	46.15	41.01	5.14	370.40	375.25	-1.30	0.90	0.50	1.93	0.00	1.93	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	23.60	23.28	0.32	---	---	-0.28	0.90	0.50	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3197.22	3228.25	---	---	---	13.17	0.00	13.17	---	---	202.85	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.08.2025	456837.34	481627.53	11244.63	0.00	11244.63
30.09.2025	460034.56	484855.78	11257.80	0.00	11257.80
Итого:	3197.22	3228.25	13.17	0.00	13.17

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 15 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00931114
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.09.2025	60.41	56.66	3.73	97.409	92.904	95.780	91.528	5.61	4.69	5.308	4.728	0.580	24.0	*	HC Tmin
02.09.2025	63.12	59.04	3.97	97.069	92.944	95.307	91.451	5.61	4.69	5.541	4.942	0.599	24.0	*	HC Tmin
03.09.2025	60.81	57.06	3.62	96.421	92.436	94.787	91.046	5.61	4.69	5.292	4.739	0.552	24.0	*	HC Tmin
04.09.2025	62.06	58.04	3.98	94.840	90.901	93.173	89.489	5.64	4.75	5.317	4.746	0.572	24.0	*	HC Tmin
05.09.2025	62.90	58.79	4.13	94.271	90.687	92.572	89.241	5.63	4.74	5.361	4.800	0.562	24.0	*	HC Tmin
06.09.2025	62.39	58.37	4.01	94.667	91.162	92.986	89.728	5.63	4.72	5.338	4.789	0.549	24.0	*	HC Tmin
07.09.2025	62.37	58.51	3.68	98.555	93.667	96.805	92.189	5.62	4.64	5.555	4.932	0.623	24.0	*	HC Tmin
08.09.2025	62.76	58.70	4.00	95.266	91.644	93.556	90.187	5.63	4.69	5.405	4.842	0.563	24.0	*	HC Tmin
09.09.2025	63.29	59.12	4.08	94.793	91.262	93.064	89.792	5.64	4.70	5.426	4.859	0.567	24.0	*	HC Tmin
10.09.2025	63.28	58.88	4.43	98.286	93.279	96.493	91.788	5.62	4.74	5.625	4.945	0.680	24.0	*	HC Tmin
11.09.2025	61.66	57.30	4.26	97.144	93.120	95.454	91.708	5.50	4.69	5.410	4.796	0.614	24.0	*	min; HC T
12.09.2025	59.36	55.00	4.53	92.328	88.349	90.833	87.112	5.50	4.79	4.938	4.356	0.583	24.0	*	min; HC T
13.09.2025	61.47	56.85	4.71	93.743	89.908	92.124	88.568	5.64	4.97	5.204	4.593	0.611	24.0		Ok
14.09.2025	60.38	56.10	4.24	96.188	90.172	94.580	88.862	5.64	4.97	5.239	4.540	0.699	24.0	*	HC Tmin
15.09.2025	60.04	55.53	4.79	82.686	76.409	81.319	75.320	5.27	4.63	4.477	3.806	0.671	24.0	*	min; HC Tmi
16.09.2025	59.13	54.87	4.22	93.536	87.541	92.033	86.323	5.64	5.00	4.983	4.305	0.678	24.0	*	HC Tmin
17.09.2025	60.05	55.63	4.48	93.918	88.970	92.365	87.699	5.62	4.96	5.086	4.440	0.646	24.0	*	HC Tmin
18.09.2025	61.54	57.02	4.61	94.499	89.290	92.863	87.952	5.60	4.94	5.252	4.575	0.677	24.0	*	HC Tmin
19.09.2025	61.08	56.58	4.54	94.260	88.869	92.650	87.556	5.58	4.92	5.197	4.516	0.682	24.0	*	HC Tmin
20.09.2025	61.26	56.78	4.55	94.229	89.722	92.611	88.387	5.61	4.93	5.211	4.576	0.635	24.0		Ok
21.09.2025	60.54	56.29	4.20	92.112	84.597	90.564	83.357	5.18	4.49	5.031	4.275	0.756	24.0	*	G; HC Tr
22.09.2025	61.23	56.81	4.51	98.699	93.407	97.003	92.014	5.63	4.90	5.456	4.767	0.689	24.0	*	HC Tmin
23.09.2025	63.86	59.42	4.51	100.377	95.286	98.512	93.737	5.63	4.88	5.800	5.101	0.699	24.0	*	HC Tmin
24.09.2025	63.81	59.32	4.52	99.229	93.507	97.390	91.994	5.63	4.90	5.729	4.997	0.732	24.0		Ok
25.09.2025	62.80	58.41	4.54	98.755	94.275	96.979	92.794	5.68	4.94	5.607	4.956	0.651	24.0		Ok
26.09.2025	63.70	59.18	4.63	99.335	94.571	97.500	93.046	5.62	4.86	5.725	5.041	0.684	24.0	*	HC Tmin
27.09.2025	63.90	59.22	4.79	95.722	90.560	93.943	89.099	5.50	4.81	5.534	4.831	0.704	24.0	*	HC Tmin
28.09.2025	64.99	60.24	4.82	98.877	92.702	96.981	91.156	5.57	4.85	5.819	5.036	0.784	24.0		Ok
29.09.2025	64.07	59.49	4.47	98.895	93.846	97.045	92.316	5.61	4.90	5.734	5.030	0.703	24.0	*	HC Tmin
30.09.2025	65.51	60.69	4.89	98.898	94.269	96.973	92.675	5.67	4.95	5.870	5.161	0.709	24.0		Ok
Средние:	62.13	57.80	4.35	---	---	---	---	5.59	4.81	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	2875.007	2730.256	2824.241	2688.116	---	---	161.471	142.019	19.452	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.08.2025	90949.510	86681.590	89353.580	85323.550	5092.159	4546.055	546.103	20914.8
30.09.2025	93824.520	89411.840	92177.820	88011.670	5253.630	4688.074	565.555	21634.8
Итого:	2875.010	2730.250	2824.240	2688.120	161.471	142.019	19.452	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации