

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400956
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2103861
Обратка:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696233
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а696234

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410018/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.09.2025	66.75	59.78	6.97	82.12	82.25	-0.16	0.39	0.37	0.57	0.00	0.57	0.00	0.20	24.00	
02.09.2025	71.92	66.70	5.22	112.38	112.75	-0.33	0.40	0.36	0.59	0.00	0.59	0.00	0.20	24.00	
03.09.2025	67.64	61.46	6.18	90.37	90.56	-0.21	0.38	0.35	0.56	0.00	0.56	0.00	0.20	24.00	
04.09.2025	70.22	64.73	5.49	102.94	103.37	-0.42	0.39	0.35	0.57	0.00	0.57	0.00	0.20	24.00	
05.09.2025	69.29	63.17	6.12	97.25	97.69	-0.45	0.40	0.37	0.60	0.00	0.60	0.00	0.20	24.00	
06.09.2025	68.73	62.66	6.07	89.87	90.19	-0.36	0.39	0.37	0.55	0.00	0.55	0.00	0.20	24.00	
07.09.2025	69.59	62.60	6.99	91.32	91.62	-0.33	0.39	0.36	0.64	0.00	0.64	0.00	0.20	24.00	
08.09.2025	69.38	63.96	5.42	95.12	95.50	-0.40	0.39	0.36	0.51	0.00	0.51	0.00	0.20	24.00	
09.09.2025	71.59	66.53	5.06	123.00	123.57	-0.46	0.41	0.36	0.63	0.00	0.63	0.00	0.20	24.00	
10.09.2025	69.65	64.89	4.76	121.38	122.00	-0.51	0.41	0.36	0.58	0.00	0.58	0.00	0.20	24.00	
11.09.2025	71.13	66.48	4.65	138.87	139.31	-0.32	0.43	0.36	0.65	0.00	0.65	0.00	0.20	24.00	
12.09.2025	69.53	64.93	4.60	129.88	130.37	-0.38	0.41	0.36	0.60	0.00	0.60	0.00	0.20	24.00	
13.09.2025	70.87	66.92	3.95	134.56	135.07	-0.38	0.42	0.36	0.53	0.00	0.53	0.00	0.20	24.00	
14.09.2025	71.77	67.24	4.53	141.75	142.25	-0.35	0.43	0.36	0.65	0.00	0.65	0.00	0.20	24.00	
15.09.2025	70.12	65.68	4.44	136.06	136.50	-0.32	0.43	0.36	0.60	0.00	0.60	0.00	0.20	24.00	
16.09.2025	69.60	65.02	4.58	126.88	127.31	-0.34	0.41	0.35	0.58	0.00	0.58	0.00	0.20	24.00	
17.09.2025	70.35	65.58	4.77	130.06	130.31	-0.19	0.41	0.36	0.62	0.00	0.62	0.00	0.20	24.00	
18.09.2025	71.24	67.17	4.07	145.87	146.25	-0.26	0.44	0.37	0.60	0.00	0.60	0.00	0.20	24.00	
19.09.2025	70.82	66.32	4.50	138.32	138.00	0.23	0.43	0.37	0.62	0.00	0.62	0.00	0.20	24.00	
20.09.2025	71.04	66.51	4.53	137.25	137.56	-0.23	0.42	0.35	0.62	0.00	0.62	0.00	0.20	24.00	
21.09.2025	71.64	66.93	4.71	137.75	138.19	-0.32	0.42	0.36	0.65	0.00	0.65	0.00	0.20	24.00	
22.09.2025	69.46	51.13	18.33	119.12	119.44	-0.27	0.41	0.36	2.18	0.00	2.18	0.00	0.20	24.00	
23.09.2025	70.10	42.72	27.38	127.38	127.69	-0.24	0.41	0.37	3.48	0.00	3.48	0.00	0.20	24.00	
24.09.2025	69.80	44.84	24.96	139.56	140.00	-0.31	0.42	0.37	3.48	0.00	3.48	0.00	0.20	24.00	
25.09.2025	70.01	45.40	24.61	141.75	141.93	-0.13	0.42	0.37	3.49	0.00	3.49	0.00	0.20	24.00	
26.09.2025	70.22	44.01	26.21	134.37	134.57	-0.15	0.43	0.38	3.52	0.00	3.52	0.00	0.20	24.00	
27.09.2025	69.50	44.33	25.17	145.50	145.81	-0.21	0.44	0.38	3.66	0.00	3.66	0.00	0.20	24.00	
28.09.2025	70.39	47.27	23.12	181.44	182.00	-0.31	0.48	0.39	4.19	0.00	4.19	0.00	0.20	24.00	
29.09.2025	69.79	46.27	23.52	165.81	166.37	-0.34	0.48	0.41	3.90	0.00	3.90	0.00	0.20	24.00	
30.09.2025	71.64	45.59	26.05	155.32	155.69	-0.24	0.47	0.40	4.04	0.00	4.04	0.00	0.20	24.00	
Средние:	70.13	59.23	10.90	---	---	-0.29	0.42	0.37	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3813.25	3824.12	---	---	---	44.45	0.00	44.45	---	---	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.08.2025	610529.13	557910.13	18823.48	0.00	18823.48
30.09.2025	614342.38	561734.25	18867.93	0.00	18867.93
Итого:	3813.25	3824.12	44.45	0.00	44.45

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации