

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400494
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 409302/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 409302/2
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.09.2025	19.46	19.22	0.24	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
02.09.2025	18.44	18.39	0.05	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
03.09.2025	18.31	18.21	0.10	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
04.09.2025	18.83	18.53	0.30	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
05.09.2025	19.38	19.16	0.22	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
06.09.2025	19.48	19.25	0.23	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
07.09.2025	19.99	19.75	0.24	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
08.09.2025	20.22	19.80	0.42	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
09.09.2025	19.79	19.37	0.42	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
10.09.2025	19.53	19.18	0.35	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
11.09.2025	18.74	18.41	0.33	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
12.09.2025	18.43	18.06	0.37	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
13.09.2025	18.59	18.30	0.29	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
14.09.2025	19.00	18.65	0.35	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
15.09.2025	19.07	18.70	0.37	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
16.09.2025	18.95	18.60	0.35	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
17.09.2025	18.89	18.51	0.38	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
18.09.2025	19.10	18.78	0.32	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
19.09.2025	19.07	19.11	-0.04	0.07	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	20.70	
20.09.2025	19.16	18.69	0.47	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
21.09.2025	18.94	18.57	0.37	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
22.09.2025	34.44	32.00	2.44	212.00	211.88	0.06	0.90	0.50	0.54	0.00	0.54	0.00	0.20	23.64	
23.09.2025	34.48	32.15	2.33	465.06	463.56	0.32	0.90	0.50	1.12	0.00	1.12	0.00	0.20	24.00	
24.09.2025	34.67	31.82	2.85	456.56	456.50	0.01	0.90	0.50	1.34	0.00	1.34	0.00	0.20	24.00	
25.09.2025	39.65	34.89	4.76	394.75	394.56	0.05	0.90	0.50	1.91	0.00	1.91	0.00	0.20	24.00	
26.09.2025	43.71	37.63	6.08	394.06	393.94	0.03	0.90	0.50	2.43	0.00	2.43	0.00	0.20	24.00	
27.09.2025	45.24	38.92	6.32	393.57	393.53	0.01	0.90	0.50	2.52	0.00	2.52	0.00	0.20	24.00	
28.09.2025	46.41	39.58	6.83	393.56	393.57	0.00	0.90	0.50	2.71	0.00	2.71	0.00	0.20	24.00	
29.09.2025	47.58	40.29	7.29	386.81	386.78	0.01	0.90	0.50	2.84	0.00	2.84	0.00	0.20	24.00	
30.09.2025	46.22	39.41	6.81	379.38	379.28	0.03	0.90	0.50	2.61	0.00	2.61	0.00	0.20	24.00	
Средние:	25.79	24.06	1.73	---	---	6.68	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	3475.82	3473.60	---	---	---	18.01	0.00	18.01	---	---	716.34	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.08.2025	526876.81	518955.34	15795.94	0.00	15795.94
30.09.2025	530352.63	522428.94	15813.96	0.00	15813.96
Итого:	3475.82	3473.60	18.01	0.00	18.01

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 020671
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 2.1

Дата	tsv1 °C	tsv2 °C	dt °C	t1 °C	t2 °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	% т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qtv Гкал	tsw °C	Pcw кгс/см2	Траб ч	Тнар ч	NS	NSCodes2	NSCodes3
01.09.2025	60.01	51.15	8.86	60.04	51.16	58.78	48.78	57.81	48.19	18.14	5.54	5.07	0.956	5.00	5.00	24.0	24.0			
02.09.2025	62.83	53.19	9.64	62.86	53.19	57.93	48.99	56.88	48.35	16.23	5.54	5.08	0.960	5.00	5.00	24.0	24.0			
03.09.2025	60.45	51.57	8.88	60.53	51.57	58.52	48.76	57.55	48.16	17.75	5.49	5.06	0.948	5.00	5.00	24.0	24.0			
04.09.2025	61.59	52.18	9.41	61.60	52.16	57.50	47.99	56.51	47.39	17.55	5.58	5.11	0.963	5.00	5.00	24.0	24.0			
05.09.2025	62.48	52.83	9.65	62.49	52.84	56.63	48.00	55.62	47.38	16.01	5.55	5.11	0.932	5.00	5.00	24.0	24.0			
06.09.2025	61.98	52.56	9.42	62.01	52.56	56.37	48.43	55.39	47.81	14.68	5.55	5.11	0.882	5.00	5.00	24.0	24.0			
07.09.2025	61.94	52.86	9.08	62.02	52.87	59.29	49.82	58.25	49.18	16.89	5.50	5.03	0.964	5.00	5.00	24.0	24.0			
08.09.2025	62.36	52.89	9.47	62.34	52.90	58.60	48.68	57.57	48.05	18.02	5.55	5.08	1.001	5.00	5.00	24.0	24.0			
09.09.2025	62.83	52.96	9.87	62.83	52.96	58.00	48.69	56.95	48.06	16.93	5.53	5.09	0.989	5.00	5.00	24.0	24.0			
10.09.2025	62.83	52.77	10.06	62.82	52.77	58.20	48.77	57.15	48.14	17.11	5.54	5.07	1.006	5.00	5.00	24.0	24.0			
11.09.2025	61.14	51.52	9.62	61.28	51.38	58.09	47.50	57.09	46.92	19.56	5.38	5.00	1.023	5.00	5.00	24.0	24.0	*	H	
12.09.2025	58.92	49.60	9.32	58.95	49.60	55.87	46.30	54.98	45.78	18.27	5.46	5.00	0.923	5.00	5.00	24.0	24.0	*	G	3,4,F
13.09.2025	60.98	50.97	10.01	60.97	50.99	53.69	44.92	52.78	44.38	17.29	5.59	5.18	0.914	5.00	5.00	24.0	24.0			
14.09.2025	59.82	50.41	9.41	59.95	50.34	56.27	44.13	55.35	43.62	23.71	5.52	5.14	1.053	5.00	5.00	24.0	24.0			
15.09.2025	59.81	49.92	9.89	59.85	49.93	54.52	43.64	53.63	43.14	21.68	5.56	5.18	1.001	5.00	5.00	24.0	24.0			
16.09.2025	58.55	48.93	9.62	58.64	48.87	53.46	42.98	52.61	42.51	21.25	5.53	5.19	0.950	5.00	5.00	24.0	24.0			
17.09.2025	59.52	49.41	10.11	59.55	49.41	52.97	43.06	52.11	42.57	20.14	5.60	5.19	0.950	5.00	5.00	24.0	24.0			
18.09.2025	61.03	50.63	10.40	61.06	50.61	52.89	43.13	51.99	42.62	19.82	5.54	5.17	0.969	5.00	5.00	24.0	24.0			
19.09.2025	60.57	50.22	10.35	60.59	50.23	51.96	43.21	51.09	42.71	17.87	5.53	5.17	0.908	5.00	5.00	24.0	24.0			
20.09.2025	60.75	50.51	10.24	60.75	50.51	52.40	43.66	51.51	43.15	17.67	5.57	5.17	0.908	5.00	5.00	24.0	24.0			
21.09.2025	59.96	52.11	7.85	59.10	50.58	53.35	40.20	52.47	39.70	27.72	5.08	5.07	1.015	5.00	5.00	24.0	24.0	*	G,H	
22.09.2025	60.70	53.36	7.34	60.61	53.36	55.94	44.40	55.00	43.81	22.64	5.59	5.14	0.944	5.00	5.00	24.0	24.0	*		3,4,F
23.09.2025	63.29	54.53	8.76	63.42	54.48	56.54	45.58	55.51	44.95	21.01	5.53	5.14	1.007	5.00	5.00	24.0	24.0	*		3,4,F
24.09.2025	63.27	53.05	10.22	63.30	53.03	55.11	45.05	54.10	44.47	19.55	5.56	5.20	1.016	5.00	5.00	24.0	24.0			
25.09.2025	62.29	52.35	9.94	62.29	52.36	54.91	45.35	53.94	44.78	18.55	5.63	5.25	0.970	5.00	5.00	24.0	24.0			
26.09.2025	63.16	52.98	10.18	63.19	52.97	55.22	45.47	54.21	44.88	18.84	5.59	5.19	1.000	5.00	5.00	24.0	24.0			
27.09.2025	63.42	53.01	10.41	63.45	52.94	53.58	43.53	52.59	42.97	20.15	5.45	5.09	1.010	5.00	5.00	24.0	24.0			
28.09.2025	64.47	53.82	10.65	64.56	53.79	56.18	44.41	55.12	43.81	22.86	5.53	5.13	1.140	5.00	5.00	24.0	24.0			
29.09.2025	63.40	53.27	10.13	63.54	53.19	55.25	45.20	54.24	44.61	19.49	5.52	5.20	1.015	5.00	5.00	24.0	24.0			
30.09.2025	64.96	54.21	10.75	64.93	54.22	55.43	45.33	54.37	44.71	19.49	5.67	5.27	1.060	5.00	5.00	24.0	24.0			
Средние:	61.64	51.99	9.65	61.65	51.93	---	---	---	---	19.23	5.53	5.13	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	1673.43	1373.98	1644.38	1356.80	---	---	---	29.377	---	---	720.0	719.9			

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Qtv Гкал	Траб ч	Тнар ч
31.08.2025	37147.06	30217.57	36500.62	29829.72	646.522	15387.2	14640.5
30.09.2025	38820.50	31591.54	38145.00	31186.53	675.899	16107.2	15360.4
Итого:	1673.44	1373.97	1644.38	1356.81	29.377	720.0	719.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации