

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 51 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 26079
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Поддача: РМ-5-Т-И SN 203188

Обратка: РМ-5-Т-И SN 203187

Поддача, горячая вода: ВСТ SN 11525515

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 13464а

КТПТР-01 SN 13464

КТПТР-01 SN 12671

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	Q	Qг	Ти	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т		кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	
01.09.2025	20.44	19.53	5.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
02.09.2025	20.49	19.66	5.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
03.09.2025	20.49	19.62	5.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
04.09.2025	20.40	19.50	5.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
05.09.2025	20.11	19.14	5.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
06.09.2025	20.49	19.61	5.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
07.09.2025	20.57	19.66	5.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
08.09.2025	20.91	20.00	5.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
09.09.2025	20.13	18.92	5.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
10.09.2025	19.22	18.09	5.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
11.09.2025	19.19	17.91	5.00	1.29	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	200.00	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
12.09.2025	18.43	17.41	5.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
13.09.2025	18.18	17.18	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
14.09.2025	18.78	17.89	5.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
15.09.2025	19.02	18.28	5.00	0.74	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	200.00	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
16.09.2025	19.13	18.20	5.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
17.09.2025	19.29	18.40	5.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
18.09.2025	19.50	18.59	5.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
19.09.2025	19.63	18.67	5.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
20.09.2025	19.74	18.50	5.00	1.24	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	-200.00	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
21.09.2025	19.92	18.98	5.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
22.09.2025	19.52	18.64	5.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	0.000	24.0	
23.09.2025	34.25	31.39	5.00	2.86	172.25	172.39	0.00	171.31	171.60	0.00	-0.17	6.00	5.00	0.493	0.000	24.0	
24.09.2025	34.34	31.99	5.00	2.35	322.37	322.64	0.00	320.60	321.11	0.00	-0.16	6.00	5.00	0.758	0.000	24.0	
25.09.2025	34.63	32.11	5.00	2.52	305.64	305.87	0.00	303.93	304.40	0.00	-0.15	6.00	5.00	0.770	0.000	24.0	
26.09.2025	39.52	35.63	5.00	3.89	295.58	295.42	0.00	293.41	293.66	0.00	-0.08	6.00	5.00	1.144	0.000	24.0	
27.09.2025	43.61	38.57	5.00	5.04	295.60	295.65	0.00	292.95	293.57	0.00	-0.21	6.00	5.00	1.482	0.000	24.0	
28.09.2025	44.85	39.56	5.00	5.29	294.63	295.66	0.00	291.84	293.47	0.00	-0.56	6.00	5.00	1.549	0.000	24.0	
29.09.2025	46.09	40.34	5.00	5.75	295.88	295.64	0.00	292.93	293.37	0.00	-0.15	6.00	5.00	1.687	0.000	24.0	
30.09.2025	47.14	40.96	5.00	6.18	298.13	297.31	0.00	295.02	294.95	0.00	0.02	6.00	5.00	1.826	0.000	24.0	
Средние:	25.27	23.43	5.00	1.84	---	---	---	---	---	---	6.62	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	2280.10	2280.60	0.00	2262.02	2266.15	0.00	---	---	---	9.711	0.000	720.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qг	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч
31.08.2025	825839.54	816955.68	57571.03	813682.21	808722.63	57574.48	8053.164	-1.015	118797.8
30.09.2025	828119.64	819236.28	57571.03	815944.23	810988.78	57574.48	8062.875	-1.015	119517.8
Итого:	2280.10	2280.60	0.00	2262.02	2266.15	0.00	9.711	0.000	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 51 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 26079
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры)

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q Гкал	Qг Гкал	Ти °C	НС
01.09.2025	59.39	51.68	5.00	7.71	59.71	48.73	10.62	58.74	48.12	10.62	7.00	6.00	0.951	0.000	24.0	
02.09.2025	57.87	50.12	5.00	7.75	55.60	46.65	8.65	54.74	46.10	8.65	7.00	6.00	0.816	0.000	24.0	
03.09.2025	60.01	51.72	5.00	8.29	54.55	46.61	7.62	53.65	46.03	7.62	7.00	6.00	0.803	0.000	24.0	
04.09.2025	55.93	48.72	5.00	7.22	54.92	46.39	8.25	54.13	45.87	8.26	7.00	6.00	0.753	0.000	24.0	
05.09.2025	58.20	50.08	5.00	8.12	54.05	45.35	8.39	53.21	44.82	8.39	7.00	6.00	0.812	0.000	24.0	
06.09.2025	60.04	51.51	5.00	8.53	53.72	45.25	8.15	52.83	44.69	8.15	7.00	6.00	0.831	0.000	24.0	
07.09.2025	59.54	51.19	5.00	8.34	52.31	45.77	6.25	51.46	45.21	6.25	7.00	6.00	0.720	0.000	24.0	
08.09.2025	59.71	51.59	5.00	8.12	56.61	46.57	9.69	55.68	45.99	9.69	7.00	6.00	0.906	0.000	24.0	
09.09.2025	59.95	51.50	5.00	8.45	53.87	45.52	8.02	52.98	44.96	8.03	7.00	6.00	0.823	0.000	24.0	
10.09.2025	60.38	51.67	5.00	8.71	53.42	45.20	7.90	52.53	44.63	7.90	7.00	6.00	0.828	0.000	24.0	
11.09.2025	60.42	51.62	5.00	8.80	54.21	45.27	8.60	53.30	44.71	8.60	7.00	6.00	0.872	0.000	24.0	
12.09.2025	58.79	50.39	5.00	8.39	53.28	44.10	8.85	52.44	43.58	8.86	7.00	6.00	0.844	0.000	24.0	*
13.09.2025	56.56	48.19	5.00	8.37	51.05	41.64	9.11	50.29	41.18	9.11	7.00	6.00	0.816	0.000	24.0	*
14.09.2025	58.53	49.58	5.00	8.95	51.13	41.73	9.08	50.32	41.25	9.08	7.00	6.00	0.857	0.000	24.0	
15.09.2025	57.60	49.23	5.00	8.37	52.87	41.64	10.89	52.06	41.17	10.89	7.00	6.00	0.919	0.000	24.0	
16.09.2025	57.47	48.91	5.00	8.56	50.59	41.32	8.96	49.82	40.85	8.97	7.00	6.00	0.822	0.000	24.0	
17.09.2025	56.36	48.14	5.00	8.22	50.80	40.56	9.94	50.05	40.12	9.94	7.00	6.00	0.842	0.000	24.0	
18.09.2025	57.18	48.54	5.00	8.64	50.25	40.62	9.32	49.49	40.17	9.32	7.00	6.00	0.835	0.000	24.0	
19.09.2025	58.61	49.82	5.00	8.79	51.06	40.80	9.93	50.25	40.32	9.93	7.00	6.00	0.889	0.000	24.0	
20.09.2025	58.18	49.39	5.00	8.79	50.10	40.82	8.97	49.32	40.35	8.97	7.00	6.00	0.833	0.000	24.0	
21.09.2025	58.37	49.59	5.00	8.78	50.10	41.30	8.49	49.31	40.83	8.49	7.00	6.00	0.813	0.000	24.0	
22.09.2025	57.56	49.03	5.00	8.53	49.24	38.27	10.66	48.48	37.83	10.65	7.00	6.00	0.884	0.000	24.0	*
23.09.2025	58.39	49.62	5.00	8.77	51.71	41.95	9.43	50.90	41.47	9.43	7.00	6.00	0.869	0.000	24.0	
24.09.2025	60.17	51.46	5.00	8.71	52.04	42.75	8.95	51.18	42.22	8.95	7.00	6.00	0.863	0.000	24.0	
25.09.2025	60.25	51.36	5.00	8.89	51.15	41.90	8.92	50.30	41.38	8.92	7.00	6.00	0.862	0.000	24.0	
26.09.2025	59.81	50.97	5.00	8.83	52.10	42.10	9.65	51.25	41.59	9.65	7.00	6.00	0.898	0.000	24.0	
27.09.2025	60.53	51.49	5.00	9.04	50.65	42.31	8.01	49.80	41.79	8.02	7.00	6.00	0.825	0.000	24.0	
28.09.2025	60.61	51.37	5.00	9.25	51.19	40.23	10.60	50.33	39.73	10.60	7.00	6.00	0.959	0.000	24.0	
29.09.2025	61.65	52.05	5.00	9.59	53.35	41.07	11.87	52.42	40.55	11.87	7.00	6.00	1.064	0.000	24.0	
30.09.2025	60.67	51.51	5.00	9.17	51.35	41.91	9.09	50.48	41.39	9.09	7.00	6.00	0.887	0.000	24.0	
Средние:	58.96	50.40	5.00	8.56	---	---	---	---	---	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	1576.97	1294.30	272.88	1551.77	1278.89	272.88	---	---	25.695	0.000	720.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Q Гкал	Qг Гкал	Ти °C
31.08.2025	208259.34	148579.88	74442.65	205278.82	146956.53	58322.28	4030.374	-0.722	118287.1
30.09.2025	209836.32	149874.18	74715.52	206830.59	148235.42	58595.17	4056.068	-0.722	119007.1
Итого:	1576.97	1294.30	272.88	1551.77	1278.89	272.88	25.695	0.000	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации