

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")  
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556

Датчик давления:  
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816  
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628815

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1  
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

| Дата       | t1    | t2    | dt    | M1      | M2      | %       | P1   | P2   | Q1    | Q2   | Q3    | tsw  | Pcw  | TWork  | NS |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|------|------|-------|------|-------|------|------|--------|----|
|            | °C    | °C    | °C    | т       | т       | т       | МПа  | МПа  | ГКал  | ГКал | ГКал  | °C   | МПа  | ч      |    |
| 01.09.2025 | 18.68 | 18.11 | 0.57  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.01 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 02.09.2025 | 18.43 | 17.97 | 0.46  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.01 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 03.09.2025 | 18.56 | 18.06 | 0.50  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.01 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 04.09.2025 | 18.89 | 18.21 | 0.68  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.01 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 05.09.2025 | 19.43 | 18.63 | 0.80  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.01 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 06.09.2025 | 19.65 | 18.86 | 0.79  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.01 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 07.09.2025 | 19.91 | 19.05 | 0.86  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.01 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 08.09.2025 | 19.84 | 18.99 | 0.85  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.01 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 09.09.2025 | 18.95 | 18.02 | 0.93  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.00 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 10.09.2025 | 18.76 | 17.87 | 0.89  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.00 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 11.09.2025 | 18.40 | 17.46 | 0.94  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.00 | 0.01 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 12.09.2025 | 18.23 | 17.29 | 0.94  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.00 | 0.01 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 13.09.2025 | 18.40 | 17.53 | 0.87  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.00 | 0.01 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 14.09.2025 | 18.80 | 17.88 | 0.92  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.00 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 15.09.2025 | 18.98 | 18.08 | 0.90  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.01 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 16.09.2025 | 18.98 | 18.06 | 0.92  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.01 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 17.09.2025 | 18.49 | 17.35 | 1.14  | 0.00    | 0.12    | -200.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 18.09.2025 | 18.51 | 17.73 | 0.78  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.00 | 0.01 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 19.09.2025 | 17.91 | 16.98 | 0.93  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.17 | 0.18 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 20.09.2025 | 17.51 | 17.58 | -0.07 | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.31 | 0.32 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 21.09.2025 | 17.65 | 17.65 | 0.00  | 0.00    | 0.00    | ---     | 0.31 | 0.32 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 22.09.2025 | 66.18 | 36.21 | 29.97 | 55.19   | 54.63   | 1.02    | 0.38 | 0.32 | 1.66  | 0.00 | 1.66  | 5.00 | 0.20 | 23.65  |    |
| 23.09.2025 | 67.72 | 41.87 | 25.85 | 112.62  | 110.68  | 1.74    | 0.40 | 0.32 | 2.90  | 0.00 | 2.89  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 24.09.2025 | 67.08 | 42.79 | 24.29 | 116.50  | 114.25  | 1.95    | 0.41 | 0.32 | 2.84  | 0.00 | 2.84  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 25.09.2025 | 67.62 | 43.32 | 24.30 | 118.13  | 115.69  | 2.09    | 0.41 | 0.32 | 2.87  | 0.00 | 2.87  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 26.09.2025 | 67.90 | 43.18 | 24.72 | 119.37  | 116.94  | 2.06    | 0.42 | 0.33 | 2.96  | 0.00 | 2.95  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 27.09.2025 | 67.25 | 44.21 | 23.04 | 132.25  | 129.56  | 2.05    | 0.44 | 0.32 | 3.05  | 0.00 | 3.05  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 28.09.2025 | 68.54 | 46.86 | 21.68 | 163.56  | 160.25  | 2.04    | 0.51 | 0.32 | 3.54  | 0.00 | 3.54  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 29.09.2025 | 68.57 | 45.81 | 22.76 | 148.32  | 145.31  | 2.05    | 0.50 | 0.34 | 3.39  | 0.00 | 3.39  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| 30.09.2025 | 69.73 | 45.46 | 24.27 | 141.37  | 138.38  | 2.14    | 0.48 | 0.35 | 3.42  | 0.00 | 3.42  | 5.00 | 0.20 | 24.00  |    |
| Средние:   | 33.45 | 25.57 | 7.88  | ---     | ---     | -6.10   | 0.16 | 0.14 | ---   | ---  | ---   | 5.00 | 0.20 | ---    |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 1107.31 | 1085.81 | ---     | ---  | ---  | 26.60 | 0.00 | 26.60 | ---  | ---  | 719.65 |    |

| Дата       | M1        | M2        | Q1        | Q2   | Q3        |
|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
|            | т         | т         | ГКал      | ГКал | ГКал      |
| 31.08.2025 | 648334.19 | 757232.13 | 134873.56 | 2.56 | 134870.29 |
| 30.09.2025 | 649441.50 | 758317.94 | 134900.16 | 2.56 | 134896.89 |
| Итого:     | 1107.31   | 1085.81   | 26.60     | 0.00 | 26.60     |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")  
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452  
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:  
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556  
Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Датчик давления:  
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1

| Дата       | t3    | M3     | P3   | Q1    | Q2   | Q3    | tsw  | Pcw  | TWork  | NS |
|------------|-------|--------|------|-------|------|-------|------|------|--------|----|
|            | °C    | т      | МПа  | ГКал  | ГКал | ГКал  | °C   | МПа  | ч      |    |
| 01.09.2025 | 48.31 | 14.14  | 0.69 | 0.61  | 0.00 | 0.61  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 02.09.2025 | 51.11 | 11.96  | 0.68 | 0.55  | 0.00 | 0.55  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 03.09.2025 | 48.21 | 12.37  | 0.68 | 0.54  | 0.00 | 0.54  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 04.09.2025 | 50.29 | 13.36  | 0.68 | 0.61  | 0.00 | 0.61  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 05.09.2025 | 49.46 | 11.25  | 0.68 | 0.49  | 0.00 | 0.49  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 06.09.2025 | 49.22 | 9.31   | 0.69 | 0.42  | 0.00 | 0.42  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 07.09.2025 | 50.19 | 15.12  | 0.68 | 0.69  | 0.00 | 0.69  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 08.09.2025 | 50.14 | 12.29  | 0.69 | 0.55  | 0.00 | 0.55  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 09.09.2025 | 51.75 | 11.61  | 0.69 | 0.54  | 0.00 | 0.54  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 10.09.2025 | 51.70 | 12.72  | 0.68 | 0.60  | 0.00 | 0.60  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 11.09.2025 | 51.96 | 12.27  | 0.69 | 0.58  | 0.00 | 0.58  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 12.09.2025 | 51.02 | 11.06  | 0.69 | 0.51  | 0.00 | 0.51  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 13.09.2025 | 50.98 | 10.99  | 0.69 | 0.51  | 0.00 | 0.51  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 14.09.2025 | 52.65 | 13.29  | 0.68 | 0.63  | 0.00 | 0.63  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 15.09.2025 | 50.99 | 11.88  | 0.69 | 0.55  | 0.00 | 0.55  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 16.09.2025 | 51.23 | 13.32  | 0.68 | 0.61  | 0.00 | 0.61  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 17.09.2025 | 51.61 | 12.72  | 0.69 | 0.60  | 0.00 | 0.60  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 18.09.2025 | 51.61 | 11.67  | 0.69 | 0.55  | 0.00 | 0.55  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 19.09.2025 | 51.55 | 10.77  | 0.69 | 0.49  | 0.00 | 0.49  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 20.09.2025 | 54.19 | 11.64  | 0.67 | 0.58  | 0.00 | 0.58  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 21.09.2025 | 55.98 | 13.97  | 0.68 | 0.70  | 0.00 | 0.70  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 22.09.2025 | 52.79 | 12.66  | 0.68 | 0.61  | 0.00 | 0.61  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 23.09.2025 | 54.14 | 12.45  | 0.68 | 0.61  | 0.00 | 0.61  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 24.09.2025 | 53.01 | 11.17  | 0.69 | 0.54  | 0.00 | 0.54  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 25.09.2025 | 51.53 | 11.95  | 0.69 | 0.55  | 0.00 | 0.55  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 26.09.2025 | 51.25 | 11.27  | 0.69 | 0.52  | 0.00 | 0.52  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 27.09.2025 | 51.50 | 12.53  | 0.69 | 0.58  | 0.00 | 0.58  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 28.09.2025 | 52.43 | 14.98  | 0.68 | 0.72  | 0.00 | 0.72  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 29.09.2025 | 50.66 | 11.96  | 0.69 | 0.54  | 0.00 | 0.54  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| 30.09.2025 | 52.73 | 13.79  | 0.68 | 0.67  | 0.00 | 0.67  | 5.00 | 0.20 | 24.00  | *  |
| Средние:   | 51.47 | ---    | 0.69 | ---   | ---  | ---   | 5.00 | 0.20 | ---    |    |
| Итого:     | ---   | 370.47 | ---  | 17.26 | 0.00 | 17.26 | ---  | ---  | 720.00 |    |

| Дата       | M3       | Q1        | Q2   | Q3        |
|------------|----------|-----------|------|-----------|
|            | т        | ГКал      | ГКал | ГКал      |
| 31.08.2025 | 14622.90 | 138659.34 | 0.00 | 138659.34 |
| 30.09.2025 | 14993.37 | 138676.60 | 0.00 | 138676.60 |
| Итого:     | 370.47   | 17.26     | 0.00 | 17.26     |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации