

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400566
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 2011516

Датчик давления:
ДДИ SN 20209683
ДДИ SN 20209690

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 408743/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.09.2025	18.35	18.45	-0.10	0.00	0.00	---	0.12	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
02.09.2025	18.50	18.71	-0.21	0.00	0.00	---	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
03.09.2025	18.42	18.72	-0.30	0.00	0.00	---	0.09	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
04.09.2025	18.29	18.32	-0.03	0.00	0.00	---	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
05.09.2025	18.73	18.66	0.07	0.00	0.00	---	0.12	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
06.09.2025	18.99	19.02	-0.03	0.00	0.00	---	0.09	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
07.09.2025	19.18	19.13	0.05	0.00	0.00	---	0.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
08.09.2025	18.97	18.99	-0.02	0.00	0.00	---	0.08	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
09.09.2025	18.14	18.12	0.02	0.00	0.00	---	0.06	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
10.09.2025	17.65	17.70	-0.05	0.00	0.00	---	0.08	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
11.09.2025	17.26	17.18	0.08	0.00	0.00	---	0.06	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
12.09.2025	16.34	16.28	0.06	0.00	0.00	---	0.06	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
13.09.2025	16.81	16.82	-0.01	0.00	0.00	---	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
14.09.2025	16.97	17.14	-0.17	0.00	0.00	---	0.09	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
15.09.2025	17.03	17.20	-0.17	0.00	0.00	---	0.09	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
16.09.2025	17.02	17.16	-0.14	0.00	0.00	---	0.08	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
17.09.2025	16.56	16.78	-0.22	0.00	0.00	---	0.07	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
18.09.2025	17.10	17.32	-0.22	0.00	0.00	---	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	*
19.09.2025	17.07	17.25	-0.18	0.00	0.00	---	0.18	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
20.09.2025	17.49	17.59	-0.10	0.00	0.00	---	0.42	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
21.09.2025	17.50	17.71	-0.21	0.00	0.00	---	0.43	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
22.09.2025	66.85	37.88	28.97	38.68	38.66	0.05	0.40	0.36	1.12	0.00	1.12	0.00	0.20	24.00	
23.09.2025	69.79	45.19	24.60	107.54	107.53	0.01	0.41	0.36	2.64	0.00	2.64	0.00	0.20	24.00	
24.09.2025	69.12	45.83	23.29	107.62	107.53	0.08	0.41	0.37	2.51	0.00	2.51	0.00	0.20	24.00	
25.09.2025	69.40	46.10	23.30	108.94	108.88	0.06	0.42	0.37	2.54	0.00	2.54	0.00	0.20	24.00	
26.09.2025	69.50	45.35	24.15	105.31	105.40	-0.09	0.42	0.38	2.54	0.00	2.54	0.00	0.20	24.00	
27.09.2025	69.37	46.45	22.92	116.28	116.19	0.08	0.43	0.38	2.66	0.00	2.66	0.00	0.20	24.00	
28.09.2025	69.46	48.83	20.63	145.63	145.16	0.32	0.47	0.39	3.00	0.00	3.00	0.00	0.20	24.00	
29.09.2025	70.45	48.11	22.34	135.00	134.84	0.12	0.48	0.41	3.01	0.00	3.01	0.00	0.20	24.00	
30.09.2025	70.26	44.07	26.19	126.06	126.81	-0.59	0.47	0.41	3.30	0.00	3.30	0.00	0.20	24.00	
Средние:	33.22	26.07	7.15	---	---	0.00	0.22	0.43	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	991.06	991.00	---	---	---	23.33	0.00	23.33	---	---	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.08.2025	358300.91	310577.84	11158.83	0.00	11158.83
30.09.2025	359291.97	311568.84	11182.16	0.00	11182.16
Итого:	991.06	991.00	23.33	0.00	23.33

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Пихтовая ул, д. 38А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.09.2025	56.59	44.69	11.84	40.540	27.998	39.942	27.742	5.41	5.24	2.061	1.101	0.960	24.0		Ok
02.09.2025	59.10	46.08	12.98	39.792	28.024	39.153	27.751	5.43	5.26	2.119	1.140	0.978	24.0		Ok
03.09.2025	57.10	45.00	12.10	40.257	27.887	39.652	27.628	5.41	5.25	2.066	1.105	0.961	24.0		Ok
04.09.2025	57.75	45.06	12.63	40.317	27.234	39.698	26.980	5.43	5.27	2.095	1.081	1.014	24.0		Ok
05.09.2025	58.63	45.65	12.94	39.212	27.553	38.592	27.290	5.45	5.29	2.070	1.110	0.960	24.0		Ok
06.09.2025	58.39	45.66	12.70	40.465	27.322	39.830	27.061	5.43	5.27	2.127	1.101	1.026	24.0		Ok
07.09.2025	58.63	46.08	12.46	42.454	27.907	41.783	27.635	5.38	5.21	2.241	1.135	1.106	24.0		Ok
08.09.2025	58.58	45.86	12.64	39.853	27.987	39.224	27.717	5.43	5.26	2.102	1.133	0.969	24.0		Ok
09.09.2025	59.02	45.80	13.15	39.449	27.861	38.817	27.593	5.44	5.27	2.097	1.126	0.971	24.0		Ok
10.09.2025	59.02	45.75	13.22	39.913	27.715	39.274	27.449	5.41	5.25	2.122	1.119	1.003	24.0		Ok
11.09.2025	57.72	44.73	12.97	39.048	27.099	38.449	26.850	5.30	5.14	2.027	1.067	0.960	24.0	*	HC Vmin
12.09.2025	55.51	43.15	12.31	39.844	26.095	39.277	25.874	5.30	5.15	1.984	0.987	0.997	24.0	*	HC Vmin
13.09.2025	57.45	44.03	13.38	40.760	27.920	40.141	27.673	5.46	5.33	2.106	1.080	1.025	24.0		Ok
14.09.2025	56.73	44.08	12.77	41.568	27.556	40.951	27.311	5.44	5.32	2.119	1.068	1.051	24.0		Ok
15.09.2025	56.49	43.71	12.78	40.507	27.012	39.911	26.777	5.46	5.34	2.056	1.037	1.019	24.0		Ok
16.09.2025	55.36	43.01	12.44	38.892	26.987	38.342	26.760	5.47	5.35	1.931	1.018	0.914	24.0		Ok
17.09.2025	56.01	43.15	12.81	39.304	26.603	38.735	26.377	5.46	5.34	1.976	1.007	0.969	24.0		Ok
18.09.2025	57.51	44.25	13.31	38.992	26.833	38.398	26.593	5.45	5.33	2.017	1.044	0.973	24.0		Ok
19.09.2025	57.01	43.81	13.21	38.666	26.600	38.087	26.367	5.44	5.32	1.981	1.024	0.958	24.0		Ok
20.09.2025	57.21	44.16	13.06	39.427	26.973	38.832	26.733	5.45	5.32	2.028	1.047	0.981	24.0		Ok
21.09.2025	56.76	44.36	12.62	38.904	25.139	38.325	24.912	4.86	4.75	1.984	0.981	1.003	24.0	*	Vmin; HC
22.09.2025	57.01	45.19	11.70	40.869	28.432	40.256	28.166	5.44	5.30	2.094	1.132	0.962	24.0		Ok
23.09.2025	59.81	47.90	11.93	40.112	28.534	39.453	28.232	5.47	5.33	2.163	1.211	0.951	24.0		Ok
24.09.2025	59.37	47.78	11.63	38.606	26.839	37.981	26.557	5.47	5.35	2.065	1.136	0.929	24.0		Ok
25.09.2025	58.48	47.29	11.17	38.128	27.194	37.529	26.914	5.53	5.41	2.007	1.139	0.869	24.0		Ok
26.09.2025	59.20	47.63	11.59	38.368	27.198	37.750	26.914	5.47	5.34	2.046	1.148	0.899	24.0		Ok
27.09.2025	59.52	47.63	12.05	38.391	25.586	37.766	25.319	5.35	5.24	2.059	1.080	0.980	24.0		Ok
28.09.2025	60.22	47.62	12.64	39.373	25.900	38.718	25.630	5.38	5.26	2.138	1.092	1.046	24.0		Ok
29.09.2025	59.73	47.72	12.11	38.867	26.692	38.230	26.412	5.48	5.36	2.093	1.129	0.964	24.0		Ok
30.09.2025	60.56	47.72	12.83	38.577	26.746	37.929	26.466	5.53	5.42	2.108	1.131	0.977	24.0		Ok
Средние:	58.02	45.48	12.53	---	---	---	---	5.41	5.28	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1189.455	815.426	1171.026	807.681	---	---	62.083	32.709	29.374	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
31.08.2025	49552.880	31363.340	48812.150	31082.400	2535.000	1220.558	1314.443	35220.0
30.09.2025	50742.330	32178.770	49983.180	31890.090	2597.083	1253.267	1343.817	35940.0
Итого:	1189.450	815.430	1171.030	807.690	62.083	32.709	29.374	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации