

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 17 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400416
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 2103553
Обратка:
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а696105
Коммуналец СДВ-И SN а696104

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 410599/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 410599/2

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.10.2025	44.38	39.23	5.15	277.25	279.32	-0.74	0.46	0.41	1.43	0.00	1.43	5.00	0.50	24.00	
02.10.2025	45.28	39.91	5.37	277.13	279.31	-0.78	0.46	0.42	1.49	0.00	1.49	5.00	0.50	24.00	
03.10.2025	45.32	39.99	5.33	277.25	279.37	-0.76	0.46	0.42	1.48	0.00	1.48	5.00	0.50	24.00	
04.10.2025	45.27	39.99	5.28	277.37	279.50	-0.76	0.46	0.42	1.46	0.00	1.46	5.00	0.50	24.00	
05.10.2025	44.37	39.45	4.92	278.13	280.38	-0.81	0.45	0.41	1.37	0.00	1.37	5.00	0.50	24.00	
06.10.2025	44.34	39.48	4.86	278.31	280.56	-0.81	0.44	0.39	1.35	0.00	1.35	5.00	0.50	24.00	
07.10.2025	44.35	39.50	4.85	278.06	280.38	-0.83	0.44	0.39	1.35	0.00	1.35	5.00	0.50	24.00	
08.10.2025	44.32	39.40	4.92	279.56	281.31	-0.62	0.45	0.41	1.37	0.00	1.37	5.00	0.50	24.00	
09.10.2025	44.14	39.26	4.88	280.75	283.00	-0.80	0.46	0.42	1.37	0.00	1.37	5.00	0.50	24.00	
10.10.2025	41.37	37.30	4.07	280.94	282.81	-0.66	0.44	0.40	1.14	0.00	1.14	5.00	0.50	24.00	
11.10.2025	45.59	40.03	5.56	281.50	283.88	-0.84	0.47	0.42	1.56	0.00	1.56	5.00	0.50	24.00	
12.10.2025	48.80	42.23	6.57	281.56	283.87	-0.82	0.43	0.38	1.85	0.00	1.85	5.00	0.50	24.00	
13.10.2025	49.77	42.91	6.86	281.44	283.69	-0.80	0.42	0.38	1.93	0.00	1.93	5.00	0.50	24.00	
14.10.2025	46.79	40.80	5.99	281.13	283.37	-0.79	0.42	0.38	1.68	0.00	1.68	5.00	0.50	24.00	
15.10.2025	44.50	39.35	5.15	281.18	283.38	-0.78	0.43	0.39	1.45	0.00	1.45	5.00	0.50	24.00	
16.10.2025	46.23	40.61	5.62	280.57	282.81	-0.80	0.43	0.38	1.58	0.00	1.58	5.00	0.50	24.00	
17.10.2025	47.28	41.41	5.87	280.56	282.81	-0.80	0.42	0.38	1.64	0.00	1.64	5.00	0.50	24.00	
18.10.2025	48.45	42.13	6.32	280.44	282.69	-0.80	0.42	0.38	1.77	0.00	1.77	5.00	0.50	24.00	
19.10.2025	47.41	41.36	6.05	280.37	282.63	-0.80	0.42	0.38	1.70	0.00	1.70	5.00	0.50	24.00	
20.10.2025	49.15	42.52	6.63	280.50	282.75	-0.80	0.42	0.38	1.86	0.00	1.86	5.00	0.50	24.00	
21.10.2025	48.92	42.42	6.50	280.69	282.93	-0.79	0.42	0.38	1.82	0.00	1.82	5.00	0.50	24.00	
22.10.2025	47.48	41.50	5.98	280.75	283.07	-0.82	0.42	0.38	1.68	0.00	1.68	5.00	0.50	24.00	
23.10.2025	46.91	41.14	5.77	280.62	282.87	-0.80	0.42	0.38	1.62	0.00	1.62	5.00	0.50	24.00	
24.10.2025	47.10	41.28	5.82	280.63	283.00	-0.84	0.42	0.38	1.63	0.00	1.63	5.00	0.50	24.00	
25.10.2025	47.37	41.43	5.94	280.87	283.06	-0.78	0.42	0.38	1.67	0.00	1.67	5.00	0.50	24.00	
26.10.2025	47.02	41.26	5.76	294.94	297.38	-0.82	0.42	0.38	1.70	0.00	1.70	5.00	0.50	24.00	
27.10.2025	48.14	41.94	6.20	279.38	281.19	-0.65	0.45	0.41	1.73	0.00	1.73	5.00	0.50	24.00	
28.10.2025	44.28	39.21	5.07	279.18	281.18	-0.71	0.43	0.39	1.41	0.00	1.41	5.00	0.50	24.00	
29.10.2025	42.91	38.23	4.68	279.19	281.25	-0.74	0.45	0.41	1.30	0.00	1.30	5.00	0.50	24.00	
30.10.2025	44.98	39.71	5.27	279.19	281.25	-0.74	0.42	0.39	1.47	0.00	1.47	5.00	0.50	24.00	
31.10.2025	48.35	41.99	6.36	279.00	281.07	-0.74	0.46	0.42	1.77	0.00	1.77	5.00	0.50	24.00	
Средние:	46.15	40.55	5.60	---	---	-0.78	0.44	0.39	---	---	---	5.00	0.50	---	
Итого:	---	---	---	8688.44	8756.07	---	---	---	48.65	0.00	48.65	---	---	744.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.09.2025	614459.25	556543.56	5222.25	0.00	5222.25
31.10.2025	623147.69	565299.63	5270.90	0.00	5270.90
Итого:	8688.44	8756.07	48.65	0.00	48.65

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 17 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400416
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система теплоснабжения

Дата	t3 °C	t4 °C	M3 т	M4 т	P3 МПа	P4 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.10.2025	64.10	59.25	101.62	96.15	0.50	0.50	6.00	5.21	0.79	5.00	0.50	24.00	
02.10.2025	63.88	59.16	103.97	96.66	0.50	0.50	6.12	5.23	0.89	5.00	0.50	24.00	
03.10.2025	64.55	59.65	99.69	94.53	0.50	0.50	5.93	5.16	0.77	5.00	0.50	24.00	
04.10.2025	64.11	59.17	89.53	85.50	0.50	0.50	5.29	4.63	0.66	5.00	0.50	24.00	
05.10.2025	65.80	61.24	108.22	101.66	0.50	0.50	6.57	5.71	0.86	5.00	0.50	24.00	
06.10.2025	65.62	60.87	101.97	95.62	0.50	0.50	6.17	5.34	0.84	5.00	0.50	24.00	
07.10.2025	65.09	60.13	88.62	82.94	0.50	0.50	5.32	4.57	0.75	5.00	0.50	24.00	
08.10.2025	65.21	60.41	98.38	91.84	0.50	0.50	5.92	5.08	0.84	5.00	0.50	24.00	
09.10.2025	65.25	60.40	97.62	91.00	0.50	0.50	5.87	5.04	0.84	5.00	0.50	24.00	
10.10.2025	64.74	59.94	61.16	56.63	0.50	0.50	3.65	3.11	0.54	5.00	0.50	24.00	
11.10.2025	63.56	58.89	102.50	96.72	0.50	0.50	6.00	5.20	0.79	5.00	0.50	24.00	
12.10.2025	62.48	57.88	102.34	95.56	0.50	0.50	5.88	5.05	0.83	5.00	0.50	24.00	
13.10.2025	63.15	58.27	101.82	95.59	0.50	0.50	5.92	5.09	0.83	5.00	0.50	24.00	
14.10.2025	63.43	58.57	101.75	95.25	0.50	0.50	5.94	5.10	0.84	5.00	0.50	24.00	
15.10.2025	63.61	59.13	104.43	98.04	0.50	0.50	6.12	5.30	0.82	5.00	0.50	24.00	
16.10.2025	63.95	59.35	101.25	94.87	0.50	0.50	5.96	5.15	0.81	5.00	0.50	24.00	
17.10.2025	63.59	59.06	102.94	96.56	0.50	0.50	6.02	5.22	0.81	5.00	0.50	24.00	
18.10.2025	62.96	58.60	105.60	98.82	0.50	0.50	6.11	5.29	0.82	5.00	0.50	24.00	
19.10.2025	62.48	58.17	108.59	101.56	0.50	0.50	6.23	5.39	0.84	5.00	0.50	24.00	
20.10.2025	61.81	57.36	90.22	84.19	0.50	0.50	5.12	4.40	0.72	5.00	0.50	24.00	
21.10.2025	62.64	58.31	106.78	100.87	0.50	0.50	6.15	5.37	0.78	5.00	0.50	24.00	
22.10.2025	62.36	58.23	109.03	101.47	0.50	0.50	6.25	5.40	0.85	5.00	0.50	24.00	
23.10.2025	64.09	59.65	107.09	100.25	0.50	0.50	6.32	5.47	0.85	5.00	0.50	24.00	
24.10.2025	62.78	58.12	74.97	70.81	0.50	0.50	4.33	3.76	0.57	5.00	0.50	24.00	
25.10.2025	63.82	59.52	110.32	103.19	0.50	0.50	6.48	5.62	0.86	5.00	0.50	24.00	
26.10.2025	63.39	59.19	114.78	107.59	0.50	0.50	6.69	5.82	0.87	5.00	0.50	24.00	
27.10.2025	63.15	58.80	105.68	99.63	0.50	0.50	6.14	5.36	0.78	5.00	0.50	24.00	
28.10.2025	63.77	59.35	107.13	100.12	0.50	0.50	6.29	5.44	0.85	5.00	0.50	24.00	
29.10.2025	64.02	59.57	105.62	98.41	0.50	0.50	6.23	5.36	0.86	5.00	0.50	24.00	
30.10.2025	63.80	59.42	106.88	99.81	0.50	0.50	6.28	5.43	0.85	5.00	0.50	24.00	
31.10.2025	63.00	58.65	104.50	98.69	0.50	0.50	6.05	5.29	0.77	5.00	0.50	24.00	
Средние:	63.75	59.17	---	---	0.50	0.50	---	---	---	5.00	0.50	---	
Итого:	---	---	3125.00	2930.53	---	---	183.34	158.57	24.77	---	---	744.00	

Дата	M3	M4	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.09.2025	388864.47	429006.69	21293.87	22327.30	-1034.16
31.10.2025	391989.47	431937.22	21477.21	22485.88	-1009.39
Итого:	3125.00	2930.53	183.34	158.57	24.77

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации