

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400494
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 409302/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 409302/2
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.10.2025	43.25	37.35	5.90	378.62	378.56	0.02	0.90	0.50	2.26	0.00	2.26	0.00	0.20	24.00	
02.10.2025	44.10	37.90	6.20	378.06	377.97	0.02	0.90	0.50	2.37	0.00	2.37	0.00	0.20	24.00	
03.10.2025	44.17	38.02	6.15	378.00	377.91	0.02	0.90	0.50	2.35	0.00	2.35	0.00	0.20	24.00	
04.10.2025	44.12	38.04	6.08	377.88	377.71	0.04	0.90	0.50	2.32	0.00	2.32	0.00	0.20	24.00	
05.10.2025	43.22	37.49	5.73	376.94	376.79	0.04	0.90	0.50	2.19	0.00	2.19	0.00	0.20	24.00	
06.10.2025	43.17	37.46	5.71	376.93	376.75	0.05	0.90	0.50	2.18	0.00	2.18	0.00	0.20	24.00	
07.10.2025	43.17	37.46	5.71	376.75	376.56	0.05	0.90	0.50	2.18	0.00	2.18	0.00	0.20	24.00	
08.10.2025	43.13	37.46	5.67	376.57	376.37	0.05	0.90	0.50	2.16	0.00	2.16	0.00	0.20	24.00	
09.10.2025	42.98	37.40	5.58	376.43	376.25	0.05	0.90	0.50	2.13	0.00	2.13	0.00	0.20	24.00	
10.10.2025	40.24	35.59	4.65	376.44	376.25	0.05	0.90	0.50	1.78	0.00	1.78	0.00	0.20	24.00	
11.10.2025	44.26	37.88	6.38	375.94	376.00	-0.02	0.90	0.50	2.42	0.00	2.42	0.00	0.20	24.00	
12.10.2025	47.58	39.97	7.61	375.94	376.13	-0.05	0.90	0.50	2.89	0.00	2.89	0.00	0.20	24.00	
13.10.2025	48.64	40.69	7.95	375.81	376.12	-0.08	0.90	0.50	3.01	0.00	3.01	0.00	0.20	24.00	
14.10.2025	45.75	38.85	6.90	375.81	376.13	-0.09	0.90	0.50	2.62	0.00	2.62	0.00	0.20	24.00	
15.10.2025	43.42	37.54	5.88	378.38	378.31	0.02	0.90	0.50	2.25	0.00	2.25	0.00	0.20	24.00	
16.10.2025	45.00	38.53	6.47	374.43	374.44	0.00	0.90	0.50	2.45	0.00	2.45	0.00	0.20	24.00	
17.10.2025	46.07	39.33	6.74	374.50	374.44	0.02	0.90	0.50	2.55	0.00	2.55	0.00	0.20	24.00	
18.10.2025	47.26	40.00	7.26	374.38	374.31	0.02	0.90	0.50	2.74	0.00	2.74	0.00	0.20	24.00	
19.10.2025	46.32	39.47	6.85	374.31	374.31	0.00	0.90	0.50	2.59	0.00	2.59	0.00	0.20	24.00	
20.10.2025	47.96	40.37	7.59	374.38	374.31	0.02	0.90	0.50	2.86	0.00	2.86	0.00	0.20	24.00	
21.10.2025	47.79	40.28	7.51	374.31	374.32	0.00	0.90	0.50	2.83	0.00	2.83	0.00	0.20	24.00	
22.10.2025	46.41	39.57	6.84	374.31	374.25	0.02	0.90	0.50	2.59	0.00	2.59	0.00	0.20	24.00	
23.10.2025	45.77	39.14	6.63	374.06	374.06	0.00	0.90	0.50	2.51	0.00	2.51	0.00	0.20	24.00	
24.10.2025	45.92	39.20	6.72	374.25	374.19	0.02	0.90	0.50	2.54	0.00	2.54	0.00	0.20	24.00	
25.10.2025	46.18	39.34	6.84	374.25	374.25	0.00	0.90	0.50	2.59	0.00	2.59	0.00	0.20	24.00	
26.10.2025	45.91	39.21	6.70	391.50	391.37	0.03	0.90	0.50	2.65	0.00	2.65	0.00	0.20	24.00	
27.10.2025	46.91	39.78	7.13	374.25	374.13	0.03	0.90	0.50	2.69	0.00	2.69	0.00	0.20	24.00	
28.10.2025	43.23	37.47	5.76	374.25	374.12	0.03	0.90	0.50	2.18	0.00	2.18	0.00	0.20	24.00	
29.10.2025	41.73	36.38	5.35	374.38	374.31	0.02	0.90	0.50	2.03	0.00	2.03	0.00	0.20	24.00	
30.10.2025	43.74	37.69	6.05	374.31	374.19	0.03	0.90	0.50	2.29	0.00	2.29	0.00	0.20	24.00	
31.10.2025	47.10	39.86	7.24	374.31	374.19	0.03	0.90	0.50	2.74	0.00	2.74	0.00	0.20	24.00	
Средние:	44.98	38.54	6.44	---	---	0.01	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11660.68	11659.00	---	---	---	75.95	0.00	75.95	---	---	744.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.09.2025	530352.63	522428.94	15813.96	0.00	15813.96
31.10.2025	542013.31	534087.94	15889.90	0.00	15889.90
Итого:	11660.68	11659.00	75.95	0.00	75.95

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 24А (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 020671
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 2.1

Дата	тсв1 °C	тсв2 °C	dt °C	t1 °C	t2 °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	% т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qtv Гкал	tsw °C	Pcw кгс/см2	Траб ч	Тнар ч	NS	NSCodes1	NSCodes2	NSCodes3
01.10.2025	63.93	53.58	10.35	63.95	53.56	55.54	45.52	54.51	44.92	19.29	5.65	5.26	1.030	5.00	5.00	24.0	24.0				
02.10.2025	63.74	53.53	10.21	63.75	53.53	56.67	45.99	55.62	45.38	20.28	5.65	5.25	1.065	5.00	5.00	24.0	24.0				
03.10.2025	64.39	53.87	10.52	64.39	53.85	54.01	45.48	52.99	44.87	16.59	5.60	5.23	0.955	5.00	5.00	24.0	24.0				
04.10.2025	64.48	54.01	10.47	64.45	54.03	55.42	45.94	54.37	45.32	18.16	5.65	5.20	1.013	5.00	5.00	24.0	24.0				
05.10.2025	65.58	55.09	10.49	65.62	55.06	56.84	46.05	55.74	45.41	20.43	5.54	5.16	1.103	5.00	5.00	24.0	24.0				
06.10.2025	65.43	54.70	10.73	65.40	54.59	55.02	44.29	53.95	43.67	21.06	5.52	5.16	1.090	5.00	5.00	24.0	24.0				
07.10.2025	65.28	54.65	10.63	65.28	54.64	53.96	45.29	52.92	44.66	16.92	5.61	5.19	0.973	5.00	5.00	24.0	24.0				
08.10.2025	64.98	54.72	10.26	64.67	54.48	50.52	41.02	49.55	40.45	20.22	5.42	5.09	0.961	5.00	5.00	23.8	23.8	*	0		4
09.10.2025	65.06	54.95	10.11	65.07	54.93	50.77	40.86	49.80	40.29	21.12	5.40	5.05	0.979	5.00	5.00	23.2	23.2	*	0		
10.10.2025	64.57	53.77	10.80	62.57	43.83	37.10	26.81	36.39	26.45	31.63	4.74	4.46	0.878	5.00	5.00	24.0	24.0				
11.10.2025	63.43	53.07	10.36	63.43	53.08	55.40	45.81	54.39	45.22	18.41	5.47	5.14	1.005	5.00	5.00	24.0	24.0				
12.10.2025	62.33	52.16	10.17	62.38	52.09	56.80	45.09	55.79	44.53	22.46	5.46	5.13	1.099	5.00	5.00	24.0	24.0				
13.10.2025	63.07	52.43	10.64	63.10	52.39	55.52	44.49	54.51	43.93	21.51	5.52	5.15	1.082	5.00	5.00	24.0	24.0				
14.10.2025	63.36	52.61	10.75	63.36	52.55	54.69	44.26	53.69	43.70	20.52	5.52	5.15	1.053	5.00	5.00	24.0	24.0				
15.10.2025	63.47	53.09	10.38	63.41	53.03	56.47	45.18	55.44	44.59	21.67	5.46	5.18	1.097	5.00	5.00	24.0	24.0	*			4
16.10.2025	63.78	53.17	10.61	63.78	53.14	53.92	43.98	52.92	43.41	19.75	5.46	5.13	1.020	5.00	5.00	24.0	24.0				
17.10.2025	63.38	53.01	10.37	63.37	52.99	54.95	44.57	53.94	43.99	20.32	5.53	5.18	1.038	5.00	5.00	24.0	24.0				
18.10.2025	62.73	52.70	10.03	62.75	52.67	56.08	45.62	55.07	45.04	20.05	5.52	5.19	1.032	5.00	5.00	24.0	24.0				
19.10.2025	62.19	52.48	9.71	62.26	52.42	59.47	46.21	58.42	45.62	24.61	5.46	5.12	1.175	5.00	5.00	24.0	24.0				
20.10.2025	61.70	51.55	10.15	61.53	48.59	50.24	38.39	49.37	37.92	26.23	5.27	4.92	1.034	5.00	5.00	24.0	24.0				
21.10.2025	62.43	52.48	9.95	62.46	52.46	56.48	46.42	55.48	45.83	19.05	5.59	5.21	1.011	5.00	5.00	24.0	24.0				
22.10.2025	62.14	52.46	9.68	62.43	52.48	58.15	46.38	57.12	45.79	22.02	5.56	5.19	1.091	5.00	5.00	24.0	24.0				
23.10.2025	63.91	53.52	10.39	63.92	53.48	55.05	45.64	54.03	45.04	18.15	5.53	5.17	0.997	5.00	5.00	24.0	24.0				
24.10.2025	63.93	53.89	10.04	63.47	53.41	54.47	43.92	53.46	43.33	20.92	5.45	5.16	1.032	5.00	5.00	24.0	24.0	*		G,H	4
25.10.2025	63.40	54.12	9.28	63.45	54.09	57.12	47.19	56.07	46.55	18.56	5.56	5.17	0.989	5.00	5.00	24.0	24.0				
26.10.2025	63.04	53.83	9.21	63.13	53.77	59.67	46.12	58.59	45.50	25.15	5.49	5.13	1.179	5.00	5.00	24.0	24.0				
27.10.2025	62.80	53.26	9.54	62.80	53.22	54.76	44.89	53.77	44.30	19.31	5.56	5.18	0.970	5.00	5.00	24.0	24.0				
28.10.2025	63.44	53.75	9.69	63.45	53.74	55.94	44.88	54.92	44.28	21.44	5.58	5.21	1.051	5.00	5.00	24.0	24.0				
29.10.2025	63.68	53.91	9.77	63.72	53.88	55.23	44.31	54.21	43.72	21.43	5.57	5.19	1.043	5.00	5.00	24.0	24.0				
30.10.2025	63.42	53.88	9.54	63.46	53.85	56.32	45.11	55.29	44.50	21.62	5.57	5.20	1.055	5.00	5.00	24.0	24.0				
31.10.2025	62.72	53.26	9.46	62.75	53.22	55.76	44.63	54.76	44.05	21.68	5.58	5.20	1.035	5.00	5.00	24.0	24.0				
Средние:	63.61	53.47	10.14	63.53	53.00	---	---	---	---	20.98	5.50	5.14	---	5.00	5.00	---	---				
Итого:	---	---	---	---	---	1698.31	1370.37	1667.06	1352.26	---	---	---	32.134	---	---	743.0	743.0				

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Qtv Гкал	Траб ч	Тнар ч
30.09.2025	38820.50	31591.54	38145.00	31186.53	675.899	16107.2	15360.4
31.10.2025	40518.81	32961.91	39812.06	32538.79	708.034	16850.2	16103.4
Итого:	1698.31	1370.37	1667.06	1352.26	32.135	743.0	743.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации