

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 13 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400497
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-410, -510 SN 446955

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409792/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409792/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГДж	ГДж	ГДж	°C	МПа	ч	
01.11.2025	48.50	43.13	5.37	382.44	395.12	-3.26	0.90	0.50	8.71	0.00	8.71	0.00	0.20	24.00	*
02.11.2025	48.60	43.18	5.42	382.40	395.06	-3.26	0.90	0.50	8.78	0.00	8.78	0.00	0.20	24.00	*
03.11.2025	52.11	45.67	6.44	382.41	395.00	-3.24	0.90	0.50	10.42	0.00	10.42	0.00	0.20	24.00	*
04.11.2025	55.33	48.06	7.27	382.40	394.85	-3.20	0.90	0.50	11.75	0.00	11.75	0.00	0.20	24.00	*
05.11.2025	50.26	44.40	5.86	382.38	395.09	-3.27	0.90	0.50	9.48	0.00	9.48	0.00	0.20	24.00	*
06.11.2025	47.39	42.26	5.13	382.19	394.63	-3.20	0.90	0.50	8.33	0.00	8.33	0.00	0.20	24.00	*
07.11.2025	45.00	40.47	4.53	382.37	395.31	-3.33	0.90	0.50	7.36	0.00	7.36	0.00	0.20	24.00	*
08.11.2025	46.12	41.28	4.84	382.19	394.94	-3.28	0.90	0.50	7.86	0.00	7.86	0.00	0.20	24.00	*
09.11.2025	48.35	42.89	5.46	382.16	394.90	-3.28	0.90	0.50	8.84	0.00	8.84	0.00	0.20	24.00	*
10.11.2025	49.29	43.67	5.62	382.46	395.13	-3.26	0.90	0.50	9.12	0.00	9.12	0.00	0.20	24.00	*
11.11.2025	48.82	43.22	5.60	382.47	395.12	-3.25	0.90	0.50	9.08	0.00	9.08	0.00	0.20	24.00	*
12.11.2025	48.01	42.40	5.61	382.50	395.10	-3.24	0.90	0.50	9.11	0.00	9.10	0.00	0.20	24.00	*
13.11.2025	47.29	41.84	5.45	382.38	395.06	-3.26	0.90	0.50	8.85	0.00	8.85	0.00	0.20	24.00	*
14.11.2025	46.55	41.36	5.19	382.31	395.03	-3.27	0.90	0.50	8.42	0.00	8.42	0.00	0.20	24.00	*
15.11.2025	46.34	41.37	4.97	382.34	395.03	-3.26	0.90	0.50	8.06	0.00	8.06	0.00	0.20	24.00	*
16.11.2025	47.52	42.17	5.35	382.35	394.97	-3.25	0.90	0.50	8.68	0.00	8.68	0.00	0.20	24.00	*
17.11.2025	50.76	44.57	6.19	382.69	395.31	-3.24	0.90	0.50	10.03	0.00	10.03	0.00	0.20	24.00	*
18.11.2025	46.57	41.34	5.23	382.53	395.25	-3.27	0.90	0.50	8.49	0.00	8.49	0.00	0.20	24.00	*
19.11.2025	46.35	40.88	5.47	262.12	270.85	-3.28	0.90	0.50	6.08	0.00	6.08	0.00	0.20	21.55	*
20.11.2025	52.57	45.97	6.60	389.13	401.53	-3.14	0.90	0.50	10.86	0.00	10.86	0.00	0.20	24.00	*
21.11.2025	53.41	46.66	6.75	388.72	401.25	-3.17	0.90	0.50	11.10	0.00	11.10	0.00	0.20	24.00	*
22.11.2025	50.35	44.37	5.98	388.75	401.40	-3.20	0.90	0.50	9.84	0.00	9.84	0.00	0.20	24.00	*
23.11.2025	51.04	44.94	6.10	388.43	401.03	-3.19	0.90	0.50	10.03	0.00	10.03	0.00	0.20	24.00	*
24.11.2025	53.43	46.76	6.67	388.57	401.13	-3.18	0.90	0.50	10.98	0.00	10.98	0.00	0.20	24.00	*
25.11.2025	50.22	44.41	5.81	388.62	401.22	-3.19	0.90	0.50	9.56	0.00	9.56	0.00	0.20	24.00	*
26.11.2025	51.07	45.01	6.06	388.59	401.25	-3.21	0.90	0.50	9.97	0.00	9.97	0.00	0.20	24.00	*
27.11.2025	52.91	46.40	6.51	388.66	401.15	-3.16	0.90	0.50	10.71	0.00	10.71	0.00	0.20	24.00	*
28.11.2025	52.79	46.30	6.49	388.50	401.16	-3.21	0.90	0.50	10.68	0.00	10.68	0.00	0.20	24.00	*
29.11.2025	50.62	44.80	5.82	388.16	401.09	-3.28	0.90	0.50	9.57	0.00	9.57	0.00	0.20	24.00	*
30.11.2025	49.36	43.86	5.50	388.12	401.16	-3.30	0.90	0.50	9.06	0.00	9.06	0.00	0.20	24.00	*
Средние:	49.56	43.79	5.78	---	---	-3.24	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	11419.34	11795.12	---	---	---	279.79	0.00	279.79	---	---	717.55	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГДж	ГДж	ГДж
31.10.2025	379563.19	404204.63	12253.01	588.11	11664.90
30.11.2025	390982.53	415999.75	12532.80	588.11	11944.68
Итого:	11419.34	11795.12	279.79	0.00	279.79

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации